

BỆNH VIỆN NHI ĐÔNG 1							
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài, Tp. Hồ Chí Minh.							
Điện thoại: +84-90-9111-555							
Email: bvnd1@nhidong.org.vn							
Tra cứu dữ liệu: BVND1_ TRẠM NƯỚC THẢI 01/10/2025 00:00 - 31/10/2025 23:59							
STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1	31/10/2025 23:55	28,90	1,00	1,70	7,90	0,00	0,70
2	31/10/2025 23:50	29,10	1,00	1,40	7,90	0,00	0,00
3	31/10/2025 23:45	29,00	1,10	0,90	7,90	0,00	56,90
4	31/10/2025 23:40	29,00	1,10	1,70	7,90	0,00	2,60
5	31/10/2025 23:35	29,10	1,10	1,70	7,90	0,00	1,60
6	31/10/2025 23:30	29,10	1,10	3,30	7,90	0,00	0,10
7	31/10/2025 23:25	29,00	1,10	3,30	7,90	0,00	48,70
8	31/10/2025 23:20	29,10	1,10	3,30	7,90	0,00	48,50
9	31/10/2025 23:15	29,10	1,10	2,00	7,90	0,00	0,10
10	31/10/2025 23:10	29,00	1,10	1,80	7,90	0,00	54,50
11	31/10/2025 23:05	29,10	1,10	0,80	7,90	0,00	56,90
12	31/10/2025 23:00	29,10	1,10	0,50	7,90	39,30	49,60
13	31/10/2025 22:55	29,10	1,10	0,50	7,90	39,30	0,10
14	31/10/2025 22:50	29,10	1,10	1,00	7,90	39,30	0,00
15	31/10/2025 22:45	29,20	1,10	0,70	7,90	39,20	55,30
16	31/10/2025 22:40	29,20	1,10	2,60	7,90	39,30	48,40
17	31/10/2025 22:35	29,20	1,10	2,20	7,90	39,50	1,30
18	31/10/2025 22:30	29,20	1,10	2,10	7,90	39,40	55,00
19	31/10/2025 22:25	29,30	1,10	1,30	7,90	39,50	49,20
20	31/10/2025 22:20	29,30	1,10	1,60	7,90	39,50	2,30
21	31/10/2025 22:15	29,20	1,10	1,50	7,90	39,60	2,60
22	31/10/2025 22:10	29,20	1,10	0,80	7,90	39,60	1,50
23	31/10/2025 22:05	29,20	1,10	1,30	7,90	39,50	56,40
24	31/10/2025 22:00	29,20	1,10	2,20	7,90	39,50	2,80
25	31/10/2025 21:55	29,30	1,10	4,00	7,90	39,50	2,70
26	31/10/2025 21:50	29,30	1,10	2,10	7,90	39,60	0,00
27	31/10/2025 21:45	29,30	1,10	1,40	7,90	39,50	49,30
28	31/10/2025 21:40	29,20	1,10	0,80	7,90	39,40	49,50
29	31/10/2025 21:35	29,30	1,10	0,70	7,90	39,60	0,30
30	31/10/2025 21:30	29,30	1,10	1,00	7,90	39,50	2,80
31	31/10/2025 21:25	29,30	1,10	0,90	7,90	0,00	49,10
32	31/10/2025 21:20	29,30	1,10	0,40	7,90	0,00	49,40
33	31/10/2025 21:15	29,40	1,10	1,20	7,90	0,00	0,80
34	31/10/2025 21:10	29,30	1,10	0,60	7,90	0,00	0,70
35	31/10/2025 21:05	29,40	1,10	2,30	7,90	0,00	49,50
36	31/10/2025 21:00	29,40	1,10	1,00	7,90	0,00	48,90
37	31/10/2025 20:55	29,40	1,10	1,30	7,90	0,00	1,40
38	31/10/2025 20:50	29,40	1,10	1,00	7,90	0,00	0,80
39	31/10/2025 20:45	29,40	1,10	1,00	7,90	0,00	0,80
40	31/10/2025 20:40	29,40	1,10	0,60	7,80	0,00	0,70
41	31/10/2025 20:35	29,40	1,10	0,90	7,80	0,00	1,40
42	31/10/2025 20:30	29,60	1,10	1,80	7,80	39,80	0,20
43	31/10/2025 20:25	29,40	1,10	4,90	7,80	39,80	0,40
44	31/10/2025 20:20	29,40	1,10	3,30	7,80	39,80	0,70
45	31/10/2025 20:15	29,50	1,10	2,00	7,80	39,80	0,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
46	31/10/2025 20:10	29,50	1,10	0,60	7,80	39,70	1,60
47	31/10/2025 20:05	29,70	1,10	13,30	7,80	39,60	1,60
48	31/10/2025 20:00	29,60	1,10	12,50	7,80	39,80	1,70
49	31/10/2025 19:55	29,70	1,10	11,80	7,80	39,90	1,60
50	31/10/2025 19:50	29,70	1,10	11,20	7,80	39,90	1,90
51	31/10/2025 19:45	29,80	1,10	10,20	7,80	39,80	0,70
52	31/10/2025 19:40	29,80	1,10	11,50	7,80	39,80	56,10
53	31/10/2025 19:35	29,80	1,10	10,70	7,80	39,90	50,10
54	31/10/2025 19:30	29,70	1,10	10,00	7,80	39,90	4,30
55	31/10/2025 19:25	29,60	1,10	9,40	7,80	39,90	2,80
56	31/10/2025 19:20	29,70	1,10	8,60	7,80	39,90	2,50
57	31/10/2025 19:15	29,80	1,10	7,90	7,80	39,80	3,20
58	31/10/2025 19:10	29,80	1,10	6,70	7,80	39,80	2,40
59	31/10/2025 19:05	29,80	1,10	6,20	7,80	39,90	2,10
60	31/10/2025 19:00	29,90	1,10	5,60	7,80	0,00	2,20
61	31/10/2025 18:55	29,70	1,10	4,70	7,80	0,00	1,60
62	31/10/2025 18:50	29,80	1,10	4,30	7,80	0,00	2,20
63	31/10/2025 18:45	29,90	1,10	3,80	7,80	0,00	2,00
64	31/10/2025 18:40	29,90	1,10	3,30	7,80	0,00	2,00
65	31/10/2025 18:35	29,90	1,10	2,80	7,80	0,00	2,10
66	31/10/2025 18:30	29,90	1,10	2,50	7,80	0,00	2,10
67	31/10/2025 18:25	29,70	1,10	2,10	7,80	0,00	2,10
68	31/10/2025 18:20	29,90	1,10	1,70	7,80	0,00	2,20
69	31/10/2025 18:15	29,90	1,10	1,50	7,80	0,00	2,20
70	31/10/2025 18:10	29,90	1,10	1,10	7,80	0,00	2,20
71	31/10/2025 18:05	30,00	1,10	0,90	7,80	0,00	2,20
72	31/10/2025 18:00	30,00	1,10	0,70	7,80	39,90	0,60
73	31/10/2025 17:55	30,10	1,20	0,50	7,80	40,00	1,60
74	31/10/2025 17:50	30,10	2,40	1,30	7,80	40,00	1,30
75	31/10/2025 17:45	30,10	2,40	0,40	7,80	39,90	0,00
76	31/10/2025 17:40	30,20	2,50	0,50	7,80	39,90	2,40
77	31/10/2025 17:35	30,20	2,50	1,20	7,80	39,80	2,20
78	31/10/2025 17:30	30,10	2,60	0,70	7,80	39,90	2,20
79	31/10/2025 17:25	30,20	2,70	0,80	7,80	39,90	2,50
80	31/10/2025 17:20	30,10	2,70	1,60	7,80	39,90	3,10
81	31/10/2025 17:15	30,30	2,80	1,30	7,80	39,90	2,40
82	31/10/2025 17:10	30,40	2,80	0,60	7,80	39,90	1,40
83	31/10/2025 17:05	30,30	2,80	1,00	7,80	39,80	2,30
84	31/10/2025 17:00	30,40	2,90	0,70	7,80	39,90	1,80
85	31/10/2025 16:55	30,30	2,90	0,80	7,80	39,90	2,50
86	31/10/2025 16:50	30,30	3,00	1,00	7,80	39,90	2,50
87	31/10/2025 16:45	30,40	3,00	0,50	7,80	39,80	2,50
88	31/10/2025 16:40	30,50	2,90	7,20	7,80	39,70	51,30
89	31/10/2025 16:35	30,50	2,90	6,50	7,70	39,90	51,20
90	31/10/2025 16:30	30,40	2,90	5,80	7,80	0,00	51,20
91	31/10/2025 16:25	30,40	2,80	5,30	7,70	0,00	51,20
92	31/10/2025 16:20	30,30	2,70	4,90	7,70	0,00	51,20
93	31/10/2025 16:15	30,40	2,60	4,60	7,70	0,70	51,20
94	31/10/2025 16:10	30,30	2,50	4,20	7,70	2,10	51,10
95	31/10/2025 16:05	30,40	2,40	3,60	7,70	0,00	51,30

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
96	31/10/2025 16:00	30,40	2,30	3,20	7,70	0,00	51,20
97	31/10/2025 15:55	30,50	2,10	2,80	7,70	0,00	51,10
98	31/10/2025 15:50	30,50	2,00	2,60	7,70	0,00	51,20
99	31/10/2025 15:45	30,40	1,90	2,20	7,70	0,00	51,40
100	31/10/2025 15:40	30,50	1,70	1,80	7,70	0,00	50,90
101	31/10/2025 15:35	30,50	1,60	1,50	7,80	39,80	2,90
102	31/10/2025 15:30	30,60	1,40	1,00	7,80	39,80	3,20
103	31/10/2025 15:25	30,50	1,40	0,60	7,70	39,60	2,40
104	31/10/2025 15:20	30,60	1,40	0,90	7,80	39,70	2,50
105	31/10/2025 15:15	30,70	1,40	0,80	7,70	39,60	2,50
106	31/10/2025 15:10	30,70	1,40	0,80	7,80	39,80	3,20
107	31/10/2025 15:05	30,80	1,30	1,10	7,80	39,80	0,20
108	31/10/2025 15:00	30,80	1,30	1,50	7,80	39,80	3,70
109	31/10/2025 14:55	30,80	1,30	0,80	7,70	39,80	4,00
110	31/10/2025 14:50	30,80	1,30	3,80	7,70	39,80	1,90
111	31/10/2025 14:45	30,90	1,30	3,80	7,80	39,70	1,70
112	31/10/2025 14:40	31,00	1,30	3,70	7,80	39,70	3,10
113	31/10/2025 14:35	31,20	1,30	2,60	7,80	39,80	1,50
114	31/10/2025 14:30	31,10	1,40	2,80	7,70	39,80	3,00
115	31/10/2025 14:25	31,10	1,30	3,00	7,80	39,90	1,10
116	31/10/2025 14:20	31,30	1,40	3,90	7,70	39,70	50,70
117	31/10/2025 14:15	31,20	1,40	2,00	7,70	39,80	50,40
118	31/10/2025 14:10	31,30	1,40	3,00	7,70	39,80	51,00
119	31/10/2025 14:05	31,40	1,40	2,40	7,70	39,80	51,90
120	31/10/2025 14:00	31,40	1,50	1,10	7,70	0,00	51,30
121	31/10/2025 13:55	31,40	1,50	1,80	7,70	0,00	52,80
122	31/10/2025 13:50	31,40	1,50	1,80	7,70	0,00	52,10
123	31/10/2025 13:45	31,30	1,60	2,10	7,70	0,00	50,60
124	31/10/2025 13:40	31,40	1,60	1,30	7,70	0,00	51,60
125	31/10/2025 13:35	31,40	1,60	0,90	7,70	0,00	51,30
126	31/10/2025 13:30	31,40	1,60	0,80	7,70	0,00	2,50
127	31/10/2025 13:25	31,40	1,70	1,00	7,70	0,00	4,00
128	31/10/2025 13:20	31,40	1,70	1,30	7,70	0,00	3,80
129	31/10/2025 13:15	31,40	1,70	1,00	7,70	0,00	2,90
130	31/10/2025 13:10	31,50	1,80	1,10	7,70	0,00	2,60
131	31/10/2025 13:05	31,50	1,90	0,60	7,70	39,50	3,00
132	31/10/2025 13:00	31,50	1,90	0,50	7,70	39,50	2,60
133	31/10/2025 12:55	31,60	2,00	0,50	7,70	39,30	2,50
134	31/10/2025 12:50	31,60	2,00	1,00	7,70	39,70	1,60
135	31/10/2025 12:45	31,60	2,00	0,70	7,70	39,50	0,00
136	31/10/2025 12:40	31,70	2,00	0,60	7,70	39,50	2,90
137	31/10/2025 12:35	31,70	2,10	0,50	7,70	39,30	2,90
138	31/10/2025 12:30	31,70	2,20	0,60	7,70	39,30	2,50
139	31/10/2025 12:25	31,70	2,30	0,60	7,70	39,50	2,50
140	31/10/2025 12:20	31,70	2,40	0,80	7,70	39,30	1,10
141	31/10/2025 12:15	31,80	2,40	0,50	7,70	39,40	3,80
142	31/10/2025 12:10	31,80	2,50	0,80	7,70	39,50	1,90
143	31/10/2025 12:05	31,80	2,60	1,10	7,60	39,60	2,50
144	31/10/2025 12:00	31,90	2,70	1,00	7,60	39,50	2,40
145	31/10/2025 11:55	32,00	2,70	0,60	7,60	39,50	3,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
146	31/10/2025 11:50	32,40	2,70	0,50	7,60	39,50	0,20
147	31/10/2025 11:45	32,59	2,80	18,50	7,60	0,00	0,00
148	31/10/2025 11:40	32,40	2,80	18,40	7,60	0,00	3,10
149	31/10/2025 11:35	32,30	2,70	17,10	7,60	0,20	0,80
150	31/10/2025 11:30	31,90	2,70	15,00	7,60	8,10	3,70
151	31/10/2025 11:25	31,80	2,70	15,60	7,60	0,00	0,00
152	31/10/2025 11:20	31,60	2,60	17,20	7,60	0,00	0,00
153	31/10/2025 11:15	31,40	2,60	19,30	7,60	0,00	3,80
154	31/10/2025 11:10	31,20	2,60	22,50	7,60	0,00	2,30
155	31/10/2025 11:05	31,00	2,60	26,00	7,60	0,00	2,40
156	31/10/2025 11:00	31,20	2,50	0,40	7,60	0,00	3,10
157	31/10/2025 10:55	31,00	2,50	0,50	7,60	0,00	3,20
158	31/10/2025 10:50	39,70	2,50	14,00	7,60	0,00	3,30
159	31/10/2025 10:45	39,50	2,40	25,50	7,60	0,00	46,60
160	31/10/2025 10:40	39,30	2,40	21,90	7,60	0,00	3,30
161	31/10/2025 10:35	39,10	2,30	19,60	7,60	1,40	2,00
162	31/10/2025 10:30	38,80	2,30	15,20	7,60	0,00	3,80
163	31/10/2025 10:25	38,70	2,30	13,30	7,60	0,00	3,00
164	31/10/2025 10:20	38,30	2,30	14,50	7,60	0,00	2,90
165	31/10/2025 10:15	38,30	2,40	10,50	7,60	0,00	1,90
166	31/10/2025 10:10	37,90	2,50	11,40	7,60	0,80	3,70
167	31/10/2025 10:05	37,60	2,40	9,10	7,60	0,00	1,70
168	31/10/2025 10:00	37,30	2,10	8,40	7,60	0,00	4,80
169	31/10/2025 09:55	36,90	2,10	10,80	7,60	0,00	1,80
170	31/10/2025 09:50	36,80	1,90	12,20	7,60	0,00	2,60
171	31/10/2025 09:45	36,80	1,90	9,70	7,60	0,00	2,50
172	31/10/2025 09:40	36,60	1,90	6,40	7,60	0,00	3,20
173	31/10/2025 09:35	36,20	1,90	5,60	7,60	0,00	3,70
174	31/10/2025 09:30	36,00	1,90	4,80	7,60	0,00	2,50
175	31/10/2025 09:25	35,60	1,80	3,80	7,60	0,40	2,40
176	31/10/2025 09:20	35,30	1,60	3,00	7,60	2,50	1,20
177	31/10/2025 09:15	35,00	1,60	2,30	7,60	0,00	3,80
178	31/10/2025 09:10	34,60	1,70	1,80	7,60	0,00	5,50
179	31/10/2025 09:05	34,40	1,60	1,40	7,60	34,60	2,50
180	31/10/2025 09:00	34,10	1,60	1,10	7,60	38,80	2,90
181	31/10/2025 08:55	33,70	1,50	1,50	7,60	38,70	0,50
182	31/10/2025 08:50	44,00	1,40	19,30	7,60	0,00	3,10
183	31/10/2025 08:45	43,90	1,30	18,30	7,60	0,00	2,20
184	31/10/2025 08:40	43,40	1,30	16,80	7,60	0,00	3,60
185	31/10/2025 08:35	42,70	1,30	16,10	7,60	0,00	3,80
186	31/10/2025 08:30	42,20	1,30	15,50	7,60	0,00	0,30
187	31/10/2025 08:25	41,60	1,30	13,80	7,60	0,00	3,70
188	31/10/2025 08:20	41,00	1,30	13,10	7,60	0,00	3,70
189	31/10/2025 08:15	40,40	1,20	11,90	7,60	0,00	1,70
190	31/10/2025 08:10	39,70	1,20	10,40	7,60	0,00	2,90
191	31/10/2025 08:05	40,20	1,20	9,60	7,60	0,00	1,50
192	31/10/2025 08:00	39,60	1,20	8,00	7,60	0,00	2,90
193	31/10/2025 07:55	38,80	1,20	6,60	7,60	0,00	3,90
194	31/10/2025 07:50	38,30	1,20	7,60	7,60	0,00	2,50
195	31/10/2025 07:45	37,70	1,10	6,40	7,60	38,40	1,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
196	31/10/2025 07:40	35,60	1,00	5,00	7,60	38,40	43,60
197	31/10/2025 07:35	33,50	1,00	4,40	7,60	38,30	44,30
198	31/10/2025 07:30	31,30	1,00	2,80	7,60	38,20	45,40
199	31/10/2025 07:25	29,80	0,90	1,90	7,70	38,30	41,90
200	31/10/2025 07:20	29,60	0,90	1,00	7,70	38,30	1,30
201	31/10/2025 07:15	28,60	0,90	0,80	7,80	38,30	2,80
202	31/10/2025 07:10	28,60	0,90	1,20	7,80	38,30	48,30
203	31/10/2025 07:05	28,70	0,90	0,80	7,80	38,40	2,20
204	31/10/2025 07:00	28,70	0,90	1,60	7,80	38,50	48,00
205	31/10/2025 06:55	28,70	0,90	1,20	7,80	38,50	48,60
206	31/10/2025 06:50	28,70	0,90	0,90	7,80	38,50	49,00
207	31/10/2025 06:45	28,80	0,90	0,60	7,80	38,40	48,30
208	31/10/2025 06:40	28,70	0,90	1,10	7,80	38,60	1,20
209	31/10/2025 06:35	28,70	0,90	0,80	7,80	0,00	54,60
210	31/10/2025 06:30	28,70	0,90	0,50	7,80	0,00	49,00
211	31/10/2025 06:25	28,70	0,90	0,80	7,80	0,00	2,30
212	31/10/2025 06:20	28,70	0,90	0,50	7,80	0,00	1,90
213	31/10/2025 06:15	28,60	0,90	2,50	7,80	0,00	48,70
214	31/10/2025 06:10	28,60	0,90	1,80	7,80	0,00	3,10
215	31/10/2025 06:05	28,70	0,90	2,00	7,80	0,00	2,80
216	31/10/2025 06:00	28,70	0,90	1,00	7,80	0,00	2,50
217	31/10/2025 05:55	28,90	0,90	1,10	7,80	0,00	2,70
218	31/10/2025 05:50	28,80	0,90	0,50	7,80	0,00	2,40
219	31/10/2025 05:45	28,70	0,90	1,90	7,80	0,00	48,60
220	31/10/2025 05:40	28,70	0,90	0,70	7,80	0,00	0,80
221	31/10/2025 05:35	28,90	0,90	0,40	7,80	36,50	2,00
222	31/10/2025 05:30	28,70	0,90	0,30	7,80	37,10	48,50
223	31/10/2025 05:25	28,80	0,90	0,90	7,80	0,00	48,70
224	31/10/2025 05:20	28,80	0,90	0,90	7,80	0,00	49,00
225	31/10/2025 05:15	28,80	0,90	1,10	7,80	0,00	0,80
226	31/10/2025 05:10	28,90	0,90	0,70	7,80	0,00	54,10
227	31/10/2025 05:05	28,70	0,90	0,70	7,80	36,10	54,90
228	31/10/2025 05:00	28,80	0,90	1,40	7,80	36,80	48,90
229	31/10/2025 04:55	28,70	0,90	1,10	7,80	0,00	2,90
230	31/10/2025 04:50	28,80	0,90	0,70	7,80	0,00	54,70
231	31/10/2025 04:45	28,80	0,90	0,50	7,80	0,00	49,30
232	31/10/2025 04:40	28,60	0,90	1,30	7,80	0,00	2,60
233	31/10/2025 04:35	28,70	0,90	1,00	7,80	0,00	2,60
234	31/10/2025 04:30	28,70	0,90	0,80	7,80	36,50	2,50
235	31/10/2025 04:25	28,60	0,90	1,30	7,80	37,00	2,20
236	31/10/2025 04:20	28,70	0,90	1,30	7,80	37,30	48,50
237	31/10/2025 04:15	28,70	0,90	1,00	7,80	38,00	3,50
238	31/10/2025 04:10	28,80	0,90	0,90	7,80	38,30	7,90
239	31/10/2025 04:05	28,70	0,90	0,70	7,70	0,00	4,10
240	31/10/2025 04:00	28,60	0,90	6,30	7,80	0,00	53,70
241	31/10/2025 03:55	28,60	0,90	5,30	7,80	0,00	42,90
242	31/10/2025 03:50	28,60	0,90	4,50	7,80	0,00	1,80
243	31/10/2025 03:45	28,60	0,90	3,20	7,80	0,00	48,40
244	31/10/2025 03:40	28,70	0,90	2,90	7,80	0,00	48,80
245	31/10/2025 03:35	28,60	0,90	1,70	7,80	0,00	49,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
246	31/10/2025 03:30	28,80	0,90	1,20	7,80	0,00	1,90
247	31/10/2025 03:25	28,80	0,90	0,60	7,80	0,00	33,20
248	31/10/2025 03:20	28,70	0,90	0,50	7,80	0,00	55,60
249	31/10/2025 03:15	28,60	0,80	1,60	7,80	0,00	48,60
250	31/10/2025 03:10	28,60	0,80	1,30	7,80	41,00	0,00
251	31/10/2025 03:05	28,70	0,90	3,80	7,80	41,60	0,00
252	31/10/2025 03:00	28,80	0,80	3,80	7,80	41,90	48,90
253	31/10/2025 02:55	28,70	0,80	2,50	7,80	42,20	0,00
254	31/10/2025 02:50	28,70	0,90	3,60	7,80	42,10	0,00
255	31/10/2025 02:45	28,80	0,80	2,30	7,80	42,40	0,00
256	31/10/2025 02:40	28,70	0,80	2,00	7,80	42,30	0,10
257	31/10/2025 02:35	28,80	0,90	2,00	7,80	42,80	47,90
258	31/10/2025 02:30	28,70	0,80	1,80	7,80	42,70	0,00
259	31/10/2025 02:25	28,80	0,80	1,50	7,80	42,70	0,00
260	31/10/2025 02:20	28,80	0,90	0,80	7,80	42,60	54,30
261	31/10/2025 02:15	28,80	0,80	1,10	7,70	42,90	55,40
262	31/10/2025 02:10	28,80	0,90	0,80	7,80	42,80	48,30
263	31/10/2025 02:05	28,80	0,90	0,60	7,80	43,10	0,00
264	31/10/2025 02:00	28,80	0,90	1,50	7,80	43,40	54,50
265	31/10/2025 01:55	28,80	0,90	0,80	7,80	43,10	55,20
266	31/10/2025 01:50	28,80	0,80	0,40	7,80	43,40	49,20
267	31/10/2025 01:45	28,90	0,90	1,70	7,80	43,20	1,50
268	31/10/2025 01:40	28,90	0,90	1,60	7,80	41,00	48,60
269	31/10/2025 01:35	28,70	0,90	3,30	7,80	0,00	49,10
270	31/10/2025 01:30	28,80	0,90	2,50	7,80	0,00	0,00
271	31/10/2025 01:25	28,80	0,90	2,00	7,80	0,00	0,00
272	31/10/2025 01:20	28,80	0,90	1,10	7,80	0,00	2,50
273	31/10/2025 01:15	28,70	0,90	1,70	7,80	0,00	47,70
274	31/10/2025 01:10	28,90	0,90	1,80	7,80	0,00	0,00
275	31/10/2025 01:05	28,90	0,90	2,40	7,80	0,00	0,00
276	31/10/2025 01:00	28,80	0,90	2,50	7,80	0,00	1,50
277	31/10/2025 00:55	28,80	0,90	2,30	7,80	0,00	48,60
278	31/10/2025 00:50	28,70	0,90	1,20	7,70	0,00	48,70
279	31/10/2025 00:45	28,80	0,90	2,10	7,80	0,00	0,00
280	31/10/2025 00:40	28,80	0,90	0,80	7,80	43,80	54,20
281	31/10/2025 00:35	28,80	0,90	0,60	7,80	43,80	54,80
282	31/10/2025 00:30	28,90	0,90	1,50	7,80	43,90	49,10
283	31/10/2025 00:25	28,70	0,90	1,10	7,80	43,90	48,60
284	31/10/2025 00:20	28,80	0,90	0,70	7,80	44,20	0,00
285	31/10/2025 00:15	28,90	0,90	0,60	7,80	44,10	54,60
286	31/10/2025 00:10	28,80	0,90	1,20	7,80	44,20	48,90
287	31/10/2025 00:05	28,90	0,90	0,80	7,80	44,20	0,00
288	31/10/2025 00:00	28,80	0,90	0,50	7,80	44,20	0,00
289	30/10/2025 23:55	28,90	1,00	0,40	7,80	44,30	49,20
290	30/10/2025 23:50	29,00	1,00	0,50	7,80	44,10	0,00
291	30/10/2025 23:45	28,90	0,90	0,30	7,80	44,00	0,00
292	30/10/2025 23:40	28,90	0,90	7,60	7,80	44,10	2,10
293	30/10/2025 23:35	28,90	0,90	6,40	7,80	44,70	46,60
294	30/10/2025 23:30	29,00	0,90	4,10	7,70	44,20	0,00
295	30/10/2025 23:25	29,00	0,90	3,00	7,80	44,30	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
296	30/10/2025 23:20	29,00	0,90	2,30	7,70	44,40	0,00
297	30/10/2025 23:15	28,90	0,90	1,90	7,80	44,50	53,90
298	30/10/2025 23:10	29,00	0,90	1,20	7,80	45,10	47,70
299	30/10/2025 23:05	28,90	0,90	1,40	7,70	0,00	0,00
300	30/10/2025 23:00	29,00	0,90	2,30	7,80	0,00	54,70
301	30/10/2025 22:55	28,90	0,90	2,00	7,80	0,00	55,20
302	30/10/2025 22:50	28,90	0,90	1,30	7,80	0,00	49,40
303	30/10/2025 22:45	29,00	0,90	1,70	7,80	0,00	0,00
304	30/10/2025 22:40	29,00	0,90	0,80	7,80	0,00	0,00
305	30/10/2025 22:35	28,90	1,00	0,80	7,80	0,00	56,30
306	30/10/2025 22:30	28,80	1,00	2,50	7,80	0,00	0,00
307	30/10/2025 22:25	28,80	1,00	0,90	7,80	0,00	0,00
308	30/10/2025 22:20	28,80	1,00	0,60	7,80	0,00	55,50
309	30/10/2025 22:15	28,90	1,00	1,60	7,80	0,00	48,30
310	30/10/2025 22:10	28,70	1,00	2,30	7,70	43,40	0,00
311	30/10/2025 22:05	28,80	1,00	2,50	7,80	43,50	0,00
312	30/10/2025 22:00	28,80	1,00	1,40	7,80	43,60	0,00
313	30/10/2025 21:55	28,80	1,00	1,80	7,80	43,60	0,00
314	30/10/2025 21:50	28,90	1,00	1,30	7,80	43,60	1,40
315	30/10/2025 21:45	29,00	1,00	0,60	7,70	43,60	49,10
316	30/10/2025 21:40	28,90	1,00	10,00	7,80	43,50	2,00
317	30/10/2025 21:35	28,90	1,00	6,30	7,80	43,50	0,00
318	30/10/2025 21:30	28,90	1,00	4,80	7,80	44,10	2,10
319	30/10/2025 21:25	29,00	1,00	2,80	7,80	44,00	4,30
320	30/10/2025 21:20	28,90	1,00	3,20	7,80	44,00	0,00
321	30/10/2025 21:15	29,00	1,00	2,10	7,70	43,80	0,10
322	30/10/2025 21:10	28,90	1,00	3,80	7,70	44,00	0,10
323	30/10/2025 21:05	29,00	1,00	1,90	7,80	44,10	0,00
324	30/10/2025 21:00	29,00	1,00	2,50	7,80	44,10	1,90
325	30/10/2025 20:55	29,00	1,00	1,70	7,80	44,20	2,20
326	30/10/2025 20:50	29,00	1,00	1,10	7,80	44,20	0,10
327	30/10/2025 20:45	29,10	1,00	0,50	7,80	44,20	0,00
328	30/10/2025 20:40	29,00	1,00	3,60	7,80	44,80	0,10
329	30/10/2025 20:35	28,90	1,00	2,90	7,80	0,00	0,00
330	30/10/2025 20:30	29,00	1,00	2,30	7,80	0,00	0,10
331	30/10/2025 20:25	29,00	1,00	3,60	7,80	0,00	0,10
332	30/10/2025 20:20	29,10	1,00	3,00	7,80	0,00	0,20
333	30/10/2025 20:15	29,20	1,00	1,40	7,80	0,00	0,00
334	30/10/2025 20:10	29,20	1,00	1,70	7,80	0,00	0,10
335	30/10/2025 20:05	29,20	1,00	1,10	7,80	0,00	0,00
336	30/10/2025 20:00	29,20	1,00	1,10	7,80	0,00	0,20
337	30/10/2025 19:55	29,20	1,00	0,70	7,80	0,00	1,30
338	30/10/2025 19:50	29,30	1,00	0,90	7,80	0,00	0,40
339	30/10/2025 19:45	29,20	1,00	1,30	7,70	0,00	0,00
340	30/10/2025 19:40	29,30	1,00	0,80	7,80	43,00	0,10
341	30/10/2025 19:35	29,30	1,00	7,20	7,70	43,10	55,60
342	30/10/2025 19:30	29,20	1,00	5,20	7,80	43,20	0,00
343	30/10/2025 19:25	29,20	1,00	3,90	7,70	43,20	0,00
344	30/10/2025 19:20	29,20	1,00	3,10	7,70	43,10	0,00
345	30/10/2025 19:15	29,30	1,00	2,60	7,70	43,10	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
346	30/10/2025 19:10	29,30	1,00	2,40	7,70	43,10	0,10
347	30/10/2025 19:05	29,20	1,00	1,80	7,70	43,40	0,10
348	30/10/2025 19:00	29,30	1,00	1,30	7,70	43,40	0,00
349	30/10/2025 18:55	29,40	1,00	1,20	7,70	43,20	0,40
350	30/10/2025 18:50	29,40	1,00	1,50	7,70	43,00	0,80
351	30/10/2025 18:45	29,40	1,00	1,00	7,70	45,50	0,00
352	30/10/2025 18:40	29,40	1,00	0,90	7,70	45,70	0,00
353	30/10/2025 18:35	29,40	1,00	4,60	7,70	45,60	0,00
354	30/10/2025 18:30	29,40	1,00	4,40	7,70	45,70	0,00
355	30/10/2025 18:25	29,40	1,00	2,80	7,70	45,50	0,00
356	30/10/2025 18:20	29,50	1,00	2,40	7,70	45,40	0,10
357	30/10/2025 18:15	29,50	1,00	1,60	7,70	44,90	0,00
358	30/10/2025 18:10	29,50	1,00	1,60	7,70	0,00	0,20
359	30/10/2025 18:05	29,50	1,00	1,20	7,70	0,00	0,20
360	30/10/2025 18:00	29,40	1,00	0,80	7,70	0,00	0,10
361	30/10/2025 17:55	29,40	1,00	0,70	7,70	0,00	0,40
362	30/10/2025 17:50	29,30	1,10	1,40	7,70	0,00	1,40
363	30/10/2025 17:45	29,20	1,10	2,80	7,70	0,00	0,00
364	30/10/2025 17:40	29,10	1,10	1,80	7,70	0,00	0,00
365	30/10/2025 17:35	29,10	1,10	1,40	7,70	0,00	0,10
366	30/10/2025 17:30	29,20	1,20	1,20	7,70	0,00	0,00
367	30/10/2025 17:25	29,00	1,30	0,70	7,70	0,00	55,80
368	30/10/2025 17:20	28,90	1,50	0,70	7,70	0,00	45,10
369	30/10/2025 17:15	30,30	1,50	31,20	7,70	0,00	50,00
370	30/10/2025 17:10	30,40	1,50	30,70	7,70	42,20	49,80
371	30/10/2025 17:05	30,40	1,50	30,20	7,70	42,00	50,10
372	30/10/2025 17:00	30,50	1,50	28,50	7,70	42,10	50,60
373	30/10/2025 16:55	30,40	1,50	25,40	7,70	42,10	50,00
374	30/10/2025 16:50	30,40	1,50	25,80	7,70	41,90	50,30
375	30/10/2025 16:45	30,40	1,50	24,20	7,70	41,90	50,40
376	30/10/2025 16:40	30,30	1,50	21,80	7,70	42,00	50,50
377	30/10/2025 16:35	30,30	1,50	21,20	7,70	41,90	50,50
378	30/10/2025 16:30	30,30	1,50	21,90	7,60	41,90	50,50
379	30/10/2025 16:25	30,40	1,50	18,30	7,60	42,00	50,40
380	30/10/2025 16:20	30,30	1,50	14,20	7,60	42,00	50,40
381	30/10/2025 16:15	30,30	1,50	12,60	7,60	41,70	50,60
382	30/10/2025 16:10	30,30	1,50	10,70	7,60	42,00	50,40
383	30/10/2025 16:05	30,30	1,40	10,10	7,60	41,90	1,90
384	30/10/2025 16:00	30,20	1,50	9,10	7,60	41,80	1,80
385	30/10/2025 15:55	30,20	1,50	7,70	7,70	42,00	1,90
386	30/10/2025 15:50	30,20	1,50	6,70	7,70	42,00	1,80
387	30/10/2025 15:45	30,10	1,50	5,90	7,60	44,10	1,80
388	30/10/2025 15:40	30,10	1,50	5,20	7,60	0,40	2,00
389	30/10/2025 15:35	30,10	1,50	4,60	7,60	0,00	2,20
390	30/10/2025 15:30	30,10	1,50	4,10	7,60	0,40	1,90
391	30/10/2025 15:25	30,10	1,50	3,50	7,60	2,20	2,00
392	30/10/2025 15:20	30,10	1,50	3,00	7,70	0,00	2,00
393	30/10/2025 15:15	30,10	1,50	2,20	7,60	0,00	2,00
394	30/10/2025 15:10	30,10	1,40	1,60	7,70	0,00	2,00
395	30/10/2025 15:05	30,00	1,40	0,90	7,70	0,00	1,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
396	30/10/2025 15:00	30,10	1,40	0,60	7,70	0,00	2,20
397	30/10/2025 14:55	30,80	1,40	27,60	7,70	0,00	51,00
398	30/10/2025 14:50	30,70	1,40	27,90	7,70	0,00	50,90
399	30/10/2025 14:45	30,40	1,40	26,90	7,70	42,70	50,80
400	30/10/2025 14:40	30,40	1,40	23,30	7,70	42,70	50,60
401	30/10/2025 14:35	30,40	1,40	22,90	7,70	42,60	50,90
402	30/10/2025 14:30	30,30	1,40	22,20	7,70	42,60	50,60
403	30/10/2025 14:25	30,30	1,40	23,30	7,70	42,50	50,70
404	30/10/2025 14:20	30,20	1,40	22,30	7,70	42,70	50,50
405	30/10/2025 14:15	30,40	1,40	20,70	7,70	42,50	51,30
406	30/10/2025 14:10	30,30	1,40	16,29	7,70	42,60	50,30
407	30/10/2025 14:05	30,30	1,40	14,60	7,70	42,60	51,60
408	30/10/2025 14:00	30,40	1,40	14,00	7,70	42,70	48,90
409	30/10/2025 13:55	30,30	1,40	13,20	7,70	42,70	42,90
410	30/10/2025 13:50	30,30	1,40	12,40	7,70	42,40	2,10
411	30/10/2025 13:45	30,20	1,40	11,00	7,70	42,60	1,90
412	30/10/2025 13:40	30,10	1,40	10,20	7,70	42,70	1,50
413	30/10/2025 13:35	30,00	1,40	8,90	7,70	44,50	2,20
414	30/10/2025 13:30	29,90	1,40	8,30	7,70	44,10	2,30
415	30/10/2025 13:25	29,70	1,30	7,60	7,70	44,00	2,20
416	30/10/2025 13:20	29,70	1,30	5,80	7,70	43,30	2,20
417	30/10/2025 13:15	29,80	1,30	5,10	7,70	39,00	1,60
418	30/10/2025 13:10	29,60	1,30	4,50	7,70	0,00	2,10
419	30/10/2025 13:05	29,60	1,30	3,80	7,70	0,00	1,90
420	30/10/2025 13:00	29,50	1,30	3,20	7,70	0,00	1,90
421	30/10/2025 12:55	29,40	1,30	2,70	7,70	0,00	2,00
422	30/10/2025 12:50	29,40	1,30	2,30	7,70	0,00	0,00
423	30/10/2025 12:45	29,20	1,30	1,80	7,70	0,00	0,20
424	30/10/2025 12:40	29,20	1,30	1,30	7,70	0,00	0,10
425	30/10/2025 12:35	29,20	1,30	0,90	7,70	0,00	1,60
426	30/10/2025 12:30	29,10	1,40	0,60	7,70	0,00	50,00
427	30/10/2025 12:25	29,00	1,40	0,40	7,70	0,00	51,90
428	30/10/2025 12:20	34,20	1,40	16,80	7,70	0,00	50,70
429	30/10/2025 12:15	34,20	1,40	15,70	7,70	38,70	49,70
430	30/10/2025 12:10	34,10	1,30	15,90	7,70	38,60	49,90
431	30/10/2025 12:05	34,10	1,30	15,20	7,70	38,70	50,10
432	30/10/2025 12:00	33,90	1,30	14,70	7,70	38,60	49,80
433	30/10/2025 11:55	33,70	1,30	16,00	7,70	38,60	49,50
434	30/10/2025 11:50	33,60	1,30	15,70	7,70	38,70	49,70
435	30/10/2025 11:45	33,70	1,30	15,00	7,70	38,60	50,00
436	30/10/2025 11:40	33,60	1,30	14,30	7,70	38,60	49,80
437	30/10/2025 11:35	33,50	1,30	13,90	7,70	38,40	50,00
438	30/10/2025 11:30	33,40	1,30	11,00	7,70	38,60	49,80
439	30/10/2025 11:25	33,20	1,30	9,70	7,70	38,50	0,00
440	30/10/2025 11:20	33,10	1,30	8,80	7,70	38,60	50,20
441	30/10/2025 11:15	33,10	1,30	8,00	7,70	38,40	51,80
442	30/10/2025 11:10	33,00	1,30	7,50	7,70	38,40	0,00
443	30/10/2025 11:05	32,80	1,30	6,50	7,70	38,30	0,00
444	30/10/2025 11:00	32,70	1,30	6,00	7,70	38,50	49,80
445	30/10/2025 10:55	32,59	1,30	5,20	7,70	38,60	49,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
446	30/10/2025 10:50	32,40	1,30	4,90	7,70	38,60	49,90
447	30/10/2025 10:45	32,20	1,30	3,90	7,70	38,70	49,70
448	30/10/2025 10:40	32,00	1,30	3,40	7,70	0,00	49,80
449	30/10/2025 10:35	31,90	1,30	2,50	7,70	0,00	49,80
450	30/10/2025 10:30	31,90	1,30	1,90	7,70	0,00	49,90
451	30/10/2025 10:25	31,70	1,30	1,40	7,70	0,00	49,80
452	30/10/2025 10:20	31,50	1,30	1,00	7,70	0,00	49,90
453	30/10/2025 10:15	31,40	1,30	0,80	7,70	0,00	50,00
454	30/10/2025 10:10	31,20	1,30	0,60	7,70	0,00	49,90
455	30/10/2025 10:05	30,90	1,40	0,40	7,70	0,00	50,10
456	30/10/2025 10:00	30,80	1,40	0,40	7,70	0,00	49,50
457	30/10/2025 09:55	36,10	1,40	20,70	7,70	0,00	0,00
458	30/10/2025 09:50	35,70	1,40	20,70	7,80	0,00	0,00
459	30/10/2025 09:45	35,40	1,40	20,40	7,80	38,20	0,10
460	30/10/2025 09:40	35,60	1,30	19,50	7,80	38,40	0,00
461	30/10/2025 09:35	35,10	1,30	18,10	7,80	38,20	52,10
462	30/10/2025 09:30	34,70	1,30	17,30	7,80	38,40	0,00
463	30/10/2025 09:25	34,60	1,30	16,20	7,80	38,40	0,10
464	30/10/2025 09:20	34,30	1,40	15,40	7,80	38,40	0,00
465	30/10/2025 09:15	34,10	1,40	14,10	7,80	38,40	0,10
466	30/10/2025 09:10	33,80	1,40	12,40	7,80	38,40	1,60
467	30/10/2025 09:05	33,50	1,40	10,60	7,80	38,40	0,00
468	30/10/2025 09:00	33,30	1,40	9,80	7,80	38,30	0,00
469	30/10/2025 08:55	32,90	1,40	9,00	7,80	38,30	1,60
470	30/10/2025 08:50	32,80	1,40	8,40	7,80	38,60	0,00
471	30/10/2025 08:45	32,50	1,40	7,40	7,80	38,70	2,00
472	30/10/2025 08:40	32,30	1,40	6,70	7,80	38,80	2,10
473	30/10/2025 08:35	32,20	1,50	6,00	7,80	38,40	1,90
474	30/10/2025 08:30	31,80	1,50	5,10	7,80	38,40	0,40
475	30/10/2025 08:25	36,90	1,10	3,00	7,70	38,40	0,00
476	30/10/2025 08:20	37,00	1,10	2,70	7,80	38,60	1,90
477	30/10/2025 08:15	36,30	1,10	2,60	7,80	40,40	1,90
478	30/10/2025 08:10	36,10	1,10	2,30	7,80	0,00	1,80
479	30/10/2025 08:05	35,50	1,10	2,20	7,80	0,00	1,80
480	30/10/2025 08:00	35,00	1,10	1,90	7,80	0,00	1,90
481	30/10/2025 07:55	34,80	1,10	1,80	7,80	0,00	1,90
482	30/10/2025 07:50	34,40	1,10	1,60	7,80	0,00	2,00
483	30/10/2025 07:45	34,10	1,10	1,30	7,80	0,00	0,40
484	30/10/2025 07:40	33,10	1,10	1,30	7,80	0,00	1,80
485	30/10/2025 07:35	31,80	1,10	1,00	7,80	0,00	0,00
486	30/10/2025 07:30	30,00	1,10	0,90	7,80	0,00	41,20
487	30/10/2025 07:25	29,60	1,10	0,70	7,80	0,00	2,00
488	30/10/2025 07:20	29,50	1,10	0,60	7,80	0,00	2,00
489	30/10/2025 07:15	29,30	1,10	0,50	7,80	0,00	1,90
490	30/10/2025 07:10	29,00	0,90	0,60	7,80	39,40	38,60
491	30/10/2025 07:05	27,10	0,90	0,40	7,80	39,70	43,00
492	30/10/2025 07:00	27,00	0,90	0,30	7,80	40,20	45,20
493	30/10/2025 06:55	27,10	0,90	0,30	7,80	40,20	0,00
494	30/10/2025 06:50	27,20	0,90	0,40	7,80	40,50	50,50
495	30/10/2025 06:45	27,20	0,90	0,30	7,80	41,80	53,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
496	30/10/2025 06:40	27,20	0,90	0,30	7,80	0,00	46,00
497	30/10/2025 06:35	27,30	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
498	30/10/2025 06:30	27,50	0,90	0,30	7,80	43,10	45,30
499	30/10/2025 06:25	27,10	0,90	0,30	7,80	43,50	45,80
500	30/10/2025 06:20	27,20	0,90	0,30	7,80	43,80	45,10
501	30/10/2025 06:15	27,10	0,90	0,40	7,80	44,10	0,00
502	30/10/2025 06:10	27,10	0,90	0,30	7,80	40,80	51,00
503	30/10/2025 06:05	27,10	0,90	0,60	7,80	40,60	45,80
504	30/10/2025 06:00	27,20	0,90	0,30	7,80	45,40	0,00
505	30/10/2025 05:55	27,20	0,90	0,30	7,80	41,70	0,00
506	30/10/2025 05:50	27,10	0,90	0,30	7,90	42,00	51,20
507	30/10/2025 05:45	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
508	30/10/2025 05:40	27,10	0,90	0,30	7,90	0,00	0,00
509	30/10/2025 05:35	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
510	30/10/2025 05:30	27,20	0,90	0,30	7,90	0,00	1,70
511	30/10/2025 05:25	27,20	0,90	0,30	7,90	0,00	45,40
512	30/10/2025 05:20	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	45,00
513	30/10/2025 05:15	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
514	30/10/2025 05:10	27,20	0,90	0,30	7,90	0,00	50,60
515	30/10/2025 05:05	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	51,30
516	30/10/2025 05:00	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
517	30/10/2025 04:55	27,20	0,90	0,30	7,90	0,00	0,00
518	30/10/2025 04:50	27,20	0,90	0,30	7,80	0,00	50,70
519	30/10/2025 04:45	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	51,50
520	30/10/2025 04:40	27,10	0,90	0,30	7,80	42,30	0,00
521	30/10/2025 04:35	27,10	0,90	0,30	7,80	42,10	2,50
522	30/10/2025 04:30	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	45,60
523	30/10/2025 04:25	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	45,80
524	30/10/2025 04:20	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	2,00
525	30/10/2025 04:15	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
526	30/10/2025 04:10	27,00	0,90	0,30	7,80	41,50	45,50
527	30/10/2025 04:05	27,10	0,90	0,30	7,80	42,10	2,20
528	30/10/2025 04:00	26,90	0,90	0,30	7,80	0,00	2,40
529	30/10/2025 03:55	27,20	0,90	0,40	7,80	0,00	2,30
530	30/10/2025 03:50	27,20	0,90	0,30	7,80	0,00	0,90
531	30/10/2025 03:45	27,20	0,90	0,30	7,80	0,00	45,50
532	30/10/2025 03:40	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	2,20
533	30/10/2025 03:35	27,10	0,90	0,30	7,80	42,30	1,80
534	30/10/2025 03:30	27,10	0,90	0,40	7,80	43,10	51,30
535	30/10/2025 03:25	27,10	0,90	0,30	7,80	43,60	45,50
536	30/10/2025 03:20	27,00	0,90	0,30	7,80	45,60	1,70
537	30/10/2025 03:15	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	8,70
538	30/10/2025 03:10	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	51,00
539	30/10/2025 03:05	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	53,80
540	30/10/2025 03:00	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	2,30
541	30/10/2025 02:55	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	11,10
542	30/10/2025 02:50	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	51,50
543	30/10/2025 02:45	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	45,60
544	30/10/2025 02:40	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	1,90
545	30/10/2025 02:35	27,00	0,90	0,40	7,80	0,00	1,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
546	30/10/2025 02:30	27,00	0,90	0,60	7,80	0,00	45,60
547	30/10/2025 02:25	26,90	0,90	0,40	7,80	0,00	2,20
548	30/10/2025 02:20	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	2,00
549	30/10/2025 02:15	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	1,80
550	30/10/2025 02:10	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	1,60
551	30/10/2025 02:05	27,10	0,90	0,40	7,80	43,70	45,40
552	30/10/2025 02:00	27,10	0,90	0,30	7,80	44,30	41,80
553	30/10/2025 01:55	26,90	0,90	0,30	7,80	0,00	0,90
554	30/10/2025 01:50	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	50,80
555	30/10/2025 01:45	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	45,60
556	30/10/2025 01:40	27,00	0,90	0,40	7,80	41,90	45,80
557	30/10/2025 01:35	26,90	0,90	0,40	7,80	42,40	0,00
558	30/10/2025 01:30	26,90	0,90	0,40	7,80	43,40	0,00
559	30/10/2025 01:25	27,00	0,90	0,30	7,80	43,90	53,50
560	30/10/2025 01:20	27,00	0,90	0,40	7,80	44,10	45,90
561	30/10/2025 01:15	27,00	0,90	0,30	7,80	44,50	0,00
562	30/10/2025 01:10	27,00	0,90	0,30	7,80	47,30	0,00
563	30/10/2025 01:05	27,00	0,90	0,40	7,80	47,60	51,30
564	30/10/2025 01:00	27,00	0,90	0,30	7,80	47,20	0,00
565	30/10/2025 00:55	27,00	0,90	0,30	7,80	47,70	0,00
566	30/10/2025 00:50	26,90	0,90	0,40	7,80	47,60	0,00
567	30/10/2025 00:45	27,10	0,90	0,40	7,80	0,00	0,00
568	30/10/2025 00:40	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
569	30/10/2025 00:35	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	45,50
570	30/10/2025 00:30	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
571	30/10/2025 00:25	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	1,10
572	30/10/2025 00:20	27,40	0,90	0,30	7,80	0,00	50,90
573	30/10/2025 00:15	27,00	0,90	0,40	7,80	0,00	51,30
574	30/10/2025 00:10	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
575	30/10/2025 00:05	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
576	30/10/2025 00:00	27,20	0,90	0,30	7,80	0,00	45,40
577	29/10/2025 23:55	27,00	0,90	0,40	7,80	0,00	45,90
578	29/10/2025 23:50	27,00	0,90	0,60	7,80	44,10	45,40
579	29/10/2025 23:45	27,10	0,90	0,30	7,80	44,20	0,00
580	29/10/2025 23:40	27,00	0,90	0,30	7,80	44,20	51,40
581	29/10/2025 23:35	27,00	0,90	0,40	7,80	44,30	46,10
582	29/10/2025 23:30	27,20	0,90	0,30	7,80	44,30	0,00
583	29/10/2025 23:25	27,40	0,90	0,30	7,80	44,70	0,00
584	29/10/2025 23:20	27,00	0,90	0,30	7,80	44,60	2,60
585	29/10/2025 23:15	27,00	0,90	0,40	7,80	44,60	45,30
586	29/10/2025 23:10	27,10	0,90	0,30	7,80	44,40	0,00
587	29/10/2025 23:05	27,00	0,90	0,30	7,80	44,50	0,00
588	29/10/2025 23:00	27,00	0,90	0,30	7,80	44,50	0,00
589	29/10/2025 22:55	27,00	0,90	0,50	7,80	44,50	50,90
590	29/10/2025 22:50	26,90	0,90	0,30	7,80	44,70	45,80
591	29/10/2025 22:45	27,00	0,90	0,30	7,80	44,50	0,00
592	29/10/2025 22:40	27,10	0,90	0,30	7,80	44,40	50,70
593	29/10/2025 22:35	27,10	0,90	0,30	7,80	44,40	51,10
594	29/10/2025 22:30	27,30	0,90	0,90	7,80	46,50	46,00
595	29/10/2025 22:25	27,00	0,90	0,60	7,80	47,30	45,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
596	29/10/2025 22:20	27,00	0,90	0,40	7,80	47,50	1,50
597	29/10/2025 22:15	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	45,20
598	29/10/2025 22:10	26,90	0,90	0,30	7,80	0,00	45,60
599	29/10/2025 22:05	26,90	0,90	0,50	7,80	0,00	46,00
600	29/10/2025 22:00	27,00	0,90	0,90	7,80	0,00	0,00
601	29/10/2025 21:55	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	1,50
602	29/10/2025 21:50	27,10	0,90	0,30	7,80	0,00	44,80
603	29/10/2025 21:45	27,00	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
604	29/10/2025 21:40	26,90	0,90	0,80	7,80	0,00	0,00
605	29/10/2025 21:35	26,90	0,90	0,40	7,80	0,00	0,00
606	29/10/2025 21:30	26,90	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
607	29/10/2025 21:25	26,90	0,90	0,40	7,80	0,00	1,80
608	29/10/2025 21:20	26,90	0,90	0,30	7,80	45,20	45,80
609	29/10/2025 21:15	27,00	0,90	0,40	7,80	45,20	0,50
610	29/10/2025 21:10	26,90	0,90	0,30	7,80	45,30	0,00
611	29/10/2025 21:05	26,90	0,90	0,30	7,80	45,40	51,10
612	29/10/2025 21:00	26,90	0,90	0,80	7,80	45,40	46,20
613	29/10/2025 20:55	26,90	0,90	0,40	7,80	45,40	0,00
614	29/10/2025 20:50	26,90	0,90	0,30	7,80	45,40	0,00
615	29/10/2025 20:45	27,00	1,00	0,50	7,80	45,50	0,00
616	29/10/2025 20:40	26,90	0,90	0,30	7,80	45,60	45,50
617	29/10/2025 20:35	27,00	1,00	0,40	7,80	45,50	0,00
618	29/10/2025 20:30	27,00	1,00	0,30	7,80	45,70	0,00
619	29/10/2025 20:25	27,00	1,10	0,30	7,80	45,80	2,40
620	29/10/2025 20:20	27,00	0,90	2,20	7,80	45,90	2,20
621	29/10/2025 20:15	26,90	0,90	5,60	7,80	45,80	2,10
622	29/10/2025 20:10	26,90	0,90	3,50	7,70	45,90	2,10
623	29/10/2025 20:05	26,90	0,90	2,30	7,80	45,90	3,20
624	29/10/2025 20:00	27,00	0,90	3,20	7,80	46,10	3,10
625	29/10/2025 19:55	27,00	0,90	1,90	7,70	46,20	0,20
626	29/10/2025 19:50	27,10	0,90	1,30	7,70	45,90	3,60
627	29/10/2025 19:45	26,90	0,90	0,80	7,70	0,00	4,20
628	29/10/2025 19:40	27,00	0,90	2,00	7,70	0,00	4,00
629	29/10/2025 19:35	27,00	0,90	4,00	7,70	0,00	0,20
630	29/10/2025 19:30	27,00	0,90	2,70	7,70	0,00	3,30
631	29/10/2025 19:25	26,90	0,90	1,80	7,70	0,00	0,80
632	29/10/2025 19:20	26,90	1,00	2,00	7,70	0,00	2,40
633	29/10/2025 19:15	26,90	1,00	0,90	7,70	0,00	2,30
634	29/10/2025 19:10	26,90	1,00	1,20	7,70	0,00	3,20
635	29/10/2025 19:05	26,90	1,00	1,00	7,70	0,00	2,90
636	29/10/2025 19:00	26,80	1,00	1,20	7,70	0,00	5,50
637	29/10/2025 18:55	26,70	1,00	1,40	7,70	0,00	0,50
638	29/10/2025 18:50	26,80	1,00	1,50	7,70	46,00	1,80
639	29/10/2025 18:45	26,90	1,00	2,20	7,70	45,90	3,60
640	29/10/2025 18:40	26,90	1,00	1,40	7,70	46,00	3,10
641	29/10/2025 18:35	27,00	1,00	0,90	7,70	45,90	0,60
642	29/10/2025 18:30	27,00	1,00	1,60	7,70	46,00	3,50
643	29/10/2025 18:25	26,90	1,00	4,20	7,70	46,00	1,80
644	29/10/2025 18:20	26,90	1,00	3,40	7,70	46,00	1,80
645	29/10/2025 18:15	26,90	1,00	2,60	7,70	45,80	1,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
646	29/10/2025 18:10	26,90	1,00	2,30	7,70	45,80	1,80
647	29/10/2025 18:05	27,00	1,00	2,00	7,70	45,90	1,80
648	29/10/2025 18:00	26,90	1,00	2,60	7,70	46,00	1,50
649	29/10/2025 17:55	26,90	1,00	1,80	7,70	46,00	0,20
650	29/10/2025 17:50	26,90	1,00	2,00	7,70	45,90	3,50
651	29/10/2025 17:45	26,90	1,00	2,70	7,70	45,90	2,50
652	29/10/2025 17:40	26,90	1,10	2,80	7,70	45,80	3,10
653	29/10/2025 17:35	26,90	1,10	1,60	7,70	45,80	1,90
654	29/10/2025 17:30	27,10	1,10	1,30	7,70	46,10	0,10
655	29/10/2025 17:25	27,10	1,10	1,70	7,70	45,90	1,50
656	29/10/2025 17:20	27,10	1,20	1,80	7,70	0,00	1,70
657	29/10/2025 17:15	27,10	1,20	1,80	7,70	0,00	1,50
658	29/10/2025 17:10	27,10	1,40	1,00	7,70	0,00	1,60
659	29/10/2025 17:05	27,10	1,50	0,40	7,70	0,00	51,10
660	29/10/2025 17:00	27,20	1,50	10,00	7,70	0,00	53,00
661	29/10/2025 16:55	27,30	1,40	9,40	7,80	0,00	2,40
662	29/10/2025 16:50	27,20	1,50	9,20	7,80	0,00	2,20
663	29/10/2025 16:45	27,30	1,50	8,90	7,80	0,00	2,30
664	29/10/2025 16:40	27,30	1,50	8,30	7,70	0,00	0,70
665	29/10/2025 16:35	27,10	1,50	7,90	7,70	0,00	0,00
666	29/10/2025 16:30	27,20	1,50	8,80	7,70	0,00	0,00
667	29/10/2025 16:25	27,20	1,60	7,60	7,70	1,00	0,00
668	29/10/2025 16:20	27,10	1,60	6,30	7,70	45,60	0,00
669	29/10/2025 16:15	27,10	1,70	5,00	7,70	45,60	0,00
670	29/10/2025 16:10	27,20	1,80	3,80	7,70	45,50	0,00
671	29/10/2025 16:05	27,30	1,80	2,60	7,70	45,70	0,00
672	29/10/2025 16:00	27,30	1,80	1,70	7,70	45,60	0,00
673	29/10/2025 15:55	27,30	1,90	1,30	7,70	45,60	0,00
674	29/10/2025 15:50	30,50	1,90	21,30	7,70	45,50	52,30
675	29/10/2025 15:45	30,30	1,90	21,00	7,70	45,60	0,00
676	29/10/2025 15:40	30,50	2,00	20,70	7,70	45,50	0,00
677	29/10/2025 15:35	30,50	2,00	20,30	7,70	45,40	0,00
678	29/10/2025 15:30	30,50	2,00	20,00	7,70	45,50	0,00
679	29/10/2025 15:25	30,50	2,00	18,80	7,70	45,40	0,00
680	29/10/2025 15:20	30,50	2,00	14,80	7,70	45,60	49,90
681	29/10/2025 15:15	30,60	2,00	14,70	7,70	45,50	49,90
682	29/10/2025 15:10	30,60	2,00	11,90	7,70	45,40	49,90
683	29/10/2025 15:05	30,80	2,00	10,90	7,70	45,60	49,90
684	29/10/2025 15:00	30,80	2,00	10,60	7,70	45,60	49,90
685	29/10/2025 14:55	30,80	2,00	10,10	7,70	45,60	49,90
686	29/10/2025 14:50	30,70	2,10	9,90	7,70	0,00	0,00
687	29/10/2025 14:45	30,80	2,00	9,90	7,70	0,00	0,00
688	29/10/2025 14:40	30,80	2,00	9,70	7,70	0,00	0,00
689	29/10/2025 14:35	30,80	1,90	18,10	7,70	0,00	0,00
690	29/10/2025 14:30	30,70	1,90	17,90	7,70	0,00	0,00
691	29/10/2025 14:25	30,70	1,80	26,70	7,70	0,00	0,00
692	29/10/2025 14:20	30,70	1,80	24,50	7,70	0,00	0,00
693	29/10/2025 14:15	30,90	1,80	16,29	7,70	0,00	49,90
694	29/10/2025 14:10	30,80	1,80	15,50	7,70	0,00	49,90
695	29/10/2025 14:05	30,80	1,80	15,70	7,70	0,00	49,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
696	29/10/2025 14:00	30,70	1,80	15,40	7,70	0,00	49,90
697	29/10/2025 13:55	30,80	1,80	14,80	7,70	45,10	49,90
698	29/10/2025 13:50	30,60	1,80	14,60	7,70	45,20	49,90
699	29/10/2025 13:45	30,40	1,80	14,10	7,70	45,20	49,90
700	29/10/2025 13:40	30,40	1,80	13,60	7,70	45,20	49,90
701	29/10/2025 13:35	30,60	1,80	12,90	7,70	45,20	49,90
702	29/10/2025 13:30	30,50	1,80	14,40	7,70	45,10	0,00
703	29/10/2025 13:25	30,40	1,90	9,20	7,70	44,90	0,00
704	29/10/2025 13:20	30,50	1,90	8,60	7,70	45,00	0,00
705	29/10/2025 13:15	30,70	1,90	7,90	7,70	45,00	0,00
706	29/10/2025 13:10	30,60	1,90	7,10	7,70	45,10	0,00
707	29/10/2025 13:05	30,50	2,00	6,80	7,70	45,10	2,80
708	29/10/2025 13:00	30,70	2,00	6,40	7,70	44,90	2,60
709	29/10/2025 12:55	30,50	2,00	11,40	7,70	45,20	2,80
710	29/10/2025 12:50	30,50	2,00	10,00	7,70	45,30	2,50
711	29/10/2025 12:45	30,50	2,10	7,80	7,70	45,40	2,00
712	29/10/2025 12:40	30,50	2,10	22,30	7,70	45,60	0,20
713	29/10/2025 12:35	30,50	2,10	20,60	7,70	45,80	2,40
714	29/10/2025 12:30	30,50	2,20	17,70	7,70	46,20	3,20
715	29/10/2025 12:25	30,50	2,20	16,10	7,70	45,70	2,40
716	29/10/2025 12:20	30,60	2,20	13,80	7,70	0,00	2,20
717	29/10/2025 12:15	30,50	2,30	16,40	7,70	0,00	2,50
718	29/10/2025 12:10	30,50	2,30	15,40	7,70	0,00	1,30
719	29/10/2025 12:05	30,50	2,40	13,40	7,70	0,00	1,00
720	29/10/2025 12:00	30,50	2,50	11,70	7,70	0,00	2,30
721	29/10/2025 11:55	30,40	2,80	10,50	7,70	0,00	3,60
722	29/10/2025 11:50	30,50	3,20	7,80	7,70	0,00	3,70
723	29/10/2025 11:45	30,40	3,30	5,80	7,70	0,00	2,50
724	29/10/2025 11:40	30,30	3,20	3,80	7,70	0,00	2,50
725	29/10/2025 11:35	30,30	3,30	3,40	7,70	0,00	2,40
726	29/10/2025 11:30	30,20	3,40	2,90	7,70	0,00	2,60
727	29/10/2025 11:25	30,20	3,40	2,50	7,70	42,20	3,20
728	29/10/2025 11:20	30,10	3,40	2,20	7,70	42,60	2,20
729	29/10/2025 11:15	30,10	3,30	1,90	7,80	42,20	2,00
730	29/10/2025 11:10	30,10	3,20	1,70	7,70	42,20	2,90
731	29/10/2025 11:05	29,90	3,10	1,40	7,70	42,00	2,10
732	29/10/2025 11:00	29,90	3,10	1,30	7,80	42,00	1,80
733	29/10/2025 10:55	29,90	3,10	1,00	7,80	42,10	2,80
734	29/10/2025 10:50	29,80	3,10	0,90	7,80	41,90	3,70
735	29/10/2025 10:45	29,70	3,10	0,80	7,80	40,70	2,50
736	29/10/2025 10:40	29,60	3,20	0,50	7,80	40,80	2,80
737	29/10/2025 10:35	29,70	3,20	0,40	7,80	41,00	2,40
738	29/10/2025 10:30	29,60	3,30	0,40	7,80	41,10	2,10
739	29/10/2025 10:25	30,10	3,30	2,70	7,80	41,30	0,00
740	29/10/2025 10:20	30,00	3,30	2,40	7,80	41,20	1,20
741	29/10/2025 10:15	29,80	3,30	2,10	7,80	41,30	2,50
742	29/10/2025 10:10	29,70	3,30	1,00	7,80	41,40	0,00
743	29/10/2025 10:05	30,00	1,30	0,40	7,80	41,80	0,00
744	29/10/2025 10:00	30,00	1,30	0,40	7,80	42,40	0,00
745	29/10/2025 09:55	30,00	1,40	0,40	7,80	42,90	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
746	29/10/2025 09:50	30,90	3,70	0,80	7,80	0,00	0,00
747	29/10/2025 09:45	30,70	3,80	0,80	7,80	0,00	0,00
748	29/10/2025 09:40	30,60	3,80	0,70	7,80	0,00	0,00
749	29/10/2025 09:35	30,40	3,80	0,60	7,80	0,00	0,00
750	29/10/2025 09:30	30,50	3,80	0,50	7,80	0,00	0,00
751	29/10/2025 09:25	30,20	3,80	0,40	7,80	0,00	0,00
752	29/10/2025 09:20	30,00	3,90	0,40	7,80	0,00	0,00
753	29/10/2025 09:15	30,10	3,90	0,40	7,80	0,00	0,00
754	29/10/2025 09:10	30,40	3,70	0,40	7,80	0,00	49,90
755	29/10/2025 09:05	30,40	3,70	0,40	7,80	0,00	49,90
756	29/10/2025 09:00	30,30	3,70	0,40	7,80	0,00	50,00
757	29/10/2025 08:55	30,20	3,70	0,40	7,80	42,90	49,90
758	29/10/2025 08:50	30,10	3,50	0,40	7,80	38,50	50,00
759	29/10/2025 08:45	30,40	3,40	0,40	7,80	42,20	50,40
760	29/10/2025 08:40	30,20	3,50	0,40	7,80	42,30	49,80
761	29/10/2025 08:35	30,10	3,50	0,40	7,80	42,00	50,90
762	29/10/2025 08:30	30,10	3,40	0,40	7,80	42,30	50,60
763	29/10/2025 08:25	30,10	3,30	0,40	7,80	42,50	50,30
764	29/10/2025 08:20	30,20	2,90	0,40	7,80	42,90	50,10
765	29/10/2025 08:15	30,10	2,50	0,40	7,80	43,10	50,20
766	29/10/2025 08:10	29,80	2,20	0,40	7,80	43,20	0,00
767	29/10/2025 08:05	29,90	1,80	0,30	7,80	43,20	0,00
768	29/10/2025 08:00	29,70	1,60	0,40	7,80	43,20	1,70
769	29/10/2025 07:55	28,60	1,00	0,30	7,80	43,40	18,60
770	29/10/2025 07:50	27,40	1,00	0,30	7,80	43,30	0,00
771	29/10/2025 07:45	27,50	1,00	0,30	7,80	43,40	0,10
772	29/10/2025 07:40	27,40	1,00	0,30	7,80	43,60	1,90
773	29/10/2025 07:35	27,50	1,00	0,30	7,80	43,30	0,00
774	29/10/2025 07:30	27,40	1,00	0,30	7,80	43,00	1,90
775	29/10/2025 07:25	27,40	1,00	0,30	7,80	43,10	1,80
776	29/10/2025 07:20	27,40	1,00	0,30	7,80	43,30	0,00
777	29/10/2025 07:15	27,40	1,00	0,30	7,80	43,40	0,00
778	29/10/2025 07:10	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
779	29/10/2025 07:05	27,40	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
780	29/10/2025 07:00	27,40	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
781	29/10/2025 06:55	27,50	1,00	0,50	7,80	0,00	0,00
782	29/10/2025 06:50	27,40	0,90	0,40	7,80	0,00	0,00
783	29/10/2025 06:45	27,50	0,90	0,50	7,80	0,00	0,00
784	29/10/2025 06:40	27,40	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
785	29/10/2025 06:35	27,40	0,90	0,40	7,80	0,00	0,00
786	29/10/2025 06:30	27,40	0,90	0,50	7,80	0,00	0,00
787	29/10/2025 06:25	27,40	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
788	29/10/2025 06:20	27,40	0,90	0,40	7,80	0,00	1,60
789	29/10/2025 06:15	27,40	0,90	0,40	7,80	42,00	45,90
790	29/10/2025 06:10	27,40	0,90	0,40	7,80	42,10	0,00
791	29/10/2025 06:05	27,40	0,90	0,40	7,80	42,60	0,00
792	29/10/2025 06:00	27,40	0,90	0,60	7,80	0,00	0,00
793	29/10/2025 05:55	27,40	0,90	0,30	7,80	0,00	0,10
794	29/10/2025 05:50	27,40	0,90	0,30	7,80	41,90	0,00
795	29/10/2025 05:45	27,50	0,90	0,30	7,80	42,30	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
796	29/10/2025 05:40	27,40	0,90	0,30	7,80	42,90	0,00
797	29/10/2025 05:35	27,40	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
798	29/10/2025 05:30	27,40	0,90	0,60	7,80	0,00	0,00
799	29/10/2025 05:25	27,40	0,90	0,50	7,80	0,00	0,00
800	29/10/2025 05:20	27,20	0,90	0,30	7,80	36,20	0,00
801	29/10/2025 05:15	27,30	0,90	0,30	7,80	36,80	0,00
802	29/10/2025 05:10	27,30	0,90	0,40	7,80	37,30	0,00
803	29/10/2025 05:05	27,30	1,00	0,40	7,80	37,80	0,00
804	29/10/2025 05:00	27,30	0,90	0,30	7,80	38,10	0,00
805	29/10/2025 04:55	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	2,20
806	29/10/2025 04:50	27,40	1,00	0,50	7,80	0,00	45,20
807	29/10/2025 04:45	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
808	29/10/2025 04:40	27,40	1,00	0,50	7,80	0,00	0,00
809	29/10/2025 04:35	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
810	29/10/2025 04:30	27,40	1,00	0,50	7,80	0,00	1,80
811	29/10/2025 04:25	27,40	1,00	0,40	7,80	0,00	45,60
812	29/10/2025 04:20	27,50	1,00	0,40	7,80	0,00	0,00
813	29/10/2025 04:15	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
814	29/10/2025 04:10	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	50,40
815	29/10/2025 04:05	27,40	1,00	0,40	7,80	0,00	51,00
816	29/10/2025 04:00	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	45,80
817	29/10/2025 03:55	27,40	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
818	29/10/2025 03:50	27,50	1,00	0,30	7,80	36,20	50,10
819	29/10/2025 03:45	27,30	1,00	0,40	7,80	36,60	50,60
820	29/10/2025 03:40	27,40	1,00	0,50	7,80	37,10	51,10
821	29/10/2025 03:35	27,30	1,00	0,70	7,80	0,00	51,70
822	29/10/2025 03:30	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
823	29/10/2025 03:25	27,40	1,00	0,30	7,80	36,20	50,40
824	29/10/2025 03:20	27,30	1,00	0,30	7,80	36,50	50,70
825	29/10/2025 03:15	27,40	1,00	0,50	7,80	37,00	51,20
826	29/10/2025 03:10	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	53,90
827	29/10/2025 03:05	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	46,20
828	29/10/2025 03:00	27,40	1,00	0,30	7,80	37,30	0,00
829	29/10/2025 02:55	27,40	1,00	0,30	7,80	37,90	50,50
830	29/10/2025 02:50	27,50	1,00	0,30	7,80	38,50	50,90
831	29/10/2025 02:45	27,40	1,00	0,40	7,80	39,10	45,40
832	29/10/2025 02:40	27,40	1,00	0,40	7,80	40,10	0,00
833	29/10/2025 02:35	27,30	1,00	0,60	7,80	40,60	50,60
834	29/10/2025 02:30	27,40	1,00	0,40	7,80	38,40	50,80
835	29/10/2025 02:25	27,40	1,00	0,40	7,80	0,00	53,20
836	29/10/2025 02:20	27,40	1,00	0,80	7,80	0,00	45,90
837	29/10/2025 02:15	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
838	29/10/2025 02:10	27,50	1,00	0,40	7,80	0,00	50,40
839	29/10/2025 02:05	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	50,70
840	29/10/2025 02:00	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	51,40
841	29/10/2025 01:55	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	46,20
842	29/10/2025 01:50	27,40	1,00	0,40	7,80	0,00	45,60
843	29/10/2025 01:45	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
844	29/10/2025 01:40	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	50,40
845	29/10/2025 01:35	27,50	1,00	0,50	7,80	0,00	50,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
846	29/10/2025 01:30	27,40	1,00	1,10	7,80	36,20	51,60
847	29/10/2025 01:25	27,40	1,00	0,30	7,80	36,50	44,40
848	29/10/2025 01:20	27,40	1,00	0,40	7,80	37,10	0,00
849	29/10/2025 01:15	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	51,30
850	29/10/2025 01:10	27,40	1,00	0,40	7,80	0,00	45,80
851	29/10/2025 01:05	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	46,00
852	29/10/2025 01:00	27,40	1,00	0,60	7,80	0,00	0,00
853	29/10/2025 00:55	27,50	1,00	0,70	7,80	36,60	0,20
854	29/10/2025 00:50	27,50	1,00	0,40	7,80	37,20	50,50
855	29/10/2025 00:45	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	51,00
856	29/10/2025 00:40	27,50	1,00	0,60	7,80	0,00	51,50
857	29/10/2025 00:35	27,50	1,00	0,40	7,80	0,00	45,00
858	29/10/2025 00:30	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
859	29/10/2025 00:25	27,40	1,00	0,30	7,80	36,40	50,60
860	29/10/2025 00:20	27,40	1,00	0,30	7,90	36,90	50,80
861	29/10/2025 00:15	27,40	1,00	1,00	7,80	37,30	51,00
862	29/10/2025 00:10	27,30	1,00	0,60	7,80	38,00	53,10
863	29/10/2025 00:05	27,40	1,00	0,40	7,80	38,40	45,60
864	29/10/2025 00:00	27,30	1,00	0,30	7,80	38,70	0,00
865	28/10/2025 23:55	27,40	1,00	0,40	7,80	0,00	50,90
866	28/10/2025 23:50	27,40	1,00	0,60	7,80	0,00	51,50
867	28/10/2025 23:45	27,40	1,00	0,50	7,80	0,00	45,30
868	28/10/2025 23:40	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
869	28/10/2025 23:35	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	50,80
870	28/10/2025 23:30	27,40	1,00	0,30	7,90	0,00	52,50
871	28/10/2025 23:25	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	46,00
872	28/10/2025 23:20	27,40	1,00	1,10	7,80	0,00	46,30
873	28/10/2025 23:15	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	46,10
874	28/10/2025 23:10	27,40	1,00	0,30	7,90	0,00	0,00
875	28/10/2025 23:05	27,40	1,00	0,40	7,80	0,00	50,60
876	28/10/2025 23:00	27,40	1,00	0,30	7,90	38,70	51,00
877	28/10/2025 22:55	27,50	1,00	0,30	7,80	38,80	51,20
878	28/10/2025 22:50	27,60	1,00	0,70	7,80	39,00	51,40
879	28/10/2025 22:45	27,40	1,00	0,30	7,80	39,00	52,60
880	28/10/2025 22:40	27,50	1,00	0,40	7,80	38,90	45,40
881	28/10/2025 22:35	27,40	1,00	0,30	7,80	38,80	0,00
882	28/10/2025 22:30	27,40	1,00	0,40	7,80	39,00	50,80
883	28/10/2025 22:25	27,40	1,00	0,40	7,80	38,90	51,90
884	28/10/2025 22:20	27,50	1,00	0,70	7,80	38,90	45,30
885	28/10/2025 22:15	27,40	1,00	0,30	7,80	39,10	0,00
886	28/10/2025 22:10	27,40	1,00	0,30	7,80	39,10	50,40
887	28/10/2025 22:05	27,50	1,00	0,40	7,80	39,00	50,70
888	28/10/2025 22:00	27,40	1,00	0,30	7,80	39,10	51,30
889	28/10/2025 21:55	27,40	1,00	0,80	7,80	39,10	46,00
890	28/10/2025 21:50	27,50	1,00	0,30	7,80	39,00	0,00
891	28/10/2025 21:45	27,60	1,00	0,30	7,80	39,20	50,30
892	28/10/2025 21:40	27,50	1,00	0,40	7,80	39,30	50,80
893	28/10/2025 21:35	27,50	1,00	0,40	7,80	39,40	51,50
894	28/10/2025 21:30	27,50	1,00	0,40	7,80	39,50	46,30
895	28/10/2025 21:25	27,50	1,00	0,40	7,80	0,00	1,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
896	28/10/2025 21:20	27,60	1,00	0,40	7,80	0,00	45,10
897	28/10/2025 21:15	27,40	1,00	0,50	7,80	0,00	45,70
898	28/10/2025 21:10	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	45,90
899	28/10/2025 21:05	27,50	1,00	0,60	7,80	0,00	0,00
900	28/10/2025 21:00	27,50	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
901	28/10/2025 20:55	27,60	1,00	0,40	7,80	0,00	0,00
902	28/10/2025 20:50	27,60	1,00	0,70	7,80	0,00	0,00
903	28/10/2025 20:45	27,40	1,00	0,30	7,80	0,00	45,30
904	28/10/2025 20:40	27,50	1,00	0,50	7,80	0,00	0,00
905	28/10/2025 20:35	27,60	1,00	0,60	7,80	0,00	0,00
906	28/10/2025 20:30	27,60	1,00	0,40	7,80	39,60	0,00
907	28/10/2025 20:25	27,50	1,00	0,40	7,80	39,70	0,00
908	28/10/2025 20:20	27,50	1,00	0,30	7,80	39,70	0,00
909	28/10/2025 20:15	27,50	1,00	0,30	7,80	39,60	1,80
910	28/10/2025 20:10	27,60	1,00	0,70	7,80	39,60	45,40
911	28/10/2025 20:05	27,50	1,00	0,50	7,80	39,70	0,00
912	28/10/2025 20:00	27,60	1,00	0,30	7,80	39,50	0,00
913	28/10/2025 19:55	27,50	1,00	0,90	7,80	39,60	1,40
914	28/10/2025 19:50	27,60	1,00	0,40	7,80	39,60	45,60
915	28/10/2025 19:45	27,60	1,00	0,40	7,80	39,40	45,20
916	28/10/2025 19:40	27,50	1,00	0,30	7,80	39,50	6,10
917	28/10/2025 19:35	27,60	1,00	0,50	7,80	39,40	51,00
918	28/10/2025 19:30	27,70	1,00	0,40	7,80	39,60	52,40
919	28/10/2025 19:25	27,70	1,00	0,30	7,80	39,50	0,00
920	28/10/2025 19:20	27,70	1,00	0,50	7,80	39,60	0,00
921	28/10/2025 19:15	27,70	1,00	0,40	7,80	39,60	0,00
922	28/10/2025 19:10	27,70	1,00	0,40	7,80	39,60	45,80
923	28/10/2025 19:05	27,70	1,00	0,70	7,80	39,60	0,00
924	28/10/2025 19:00	27,60	1,00	0,40	7,80	38,40	0,00
925	28/10/2025 18:55	27,70	1,00	0,50	7,80	0,00	0,00
926	28/10/2025 18:50	28,20	1,00	1,30	7,80	0,00	0,00
927	28/10/2025 18:45	27,80	1,10	0,40	7,80	0,00	0,10
928	28/10/2025 18:40	27,70	1,10	0,40	7,80	0,00	0,00
929	28/10/2025 18:35	27,70	1,10	1,20	7,80	0,00	45,60
930	28/10/2025 18:30	27,80	1,10	0,40	7,80	0,00	0,00
931	28/10/2025 18:25	27,70	1,10	0,40	7,80	0,00	0,00
932	28/10/2025 18:20	27,70	1,10	0,30	7,90	0,00	0,00
933	28/10/2025 18:15	27,70	1,10	0,30	7,90	0,00	45,70
934	28/10/2025 18:10	27,80	1,10	0,30	7,90	0,00	3,30
935	28/10/2025 18:05	27,70	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
936	28/10/2025 18:00	27,70	1,10	0,70	7,90	39,60	51,60
937	28/10/2025 17:55	27,60	1,10	0,30	7,90	39,50	0,00
938	28/10/2025 17:50	27,70	1,10	0,30	7,90	39,60	0,00
939	28/10/2025 17:45	27,70	1,10	0,70	7,90	39,50	0,00
940	28/10/2025 17:40	27,70	1,10	0,40	7,90	39,50	0,00
941	28/10/2025 17:35	28,20	1,10	0,70	7,90	39,40	0,00
942	28/10/2025 17:30	27,90	1,10	0,50	7,90	39,60	0,00
943	28/10/2025 17:25	27,70	1,10	0,40	7,90	39,80	0,00
944	28/10/2025 17:20	27,80	1,10	0,50	7,90	39,80	0,00
945	28/10/2025 17:15	27,80	1,10	0,30	7,90	39,80	45,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
946	28/10/2025 17:10	27,80	1,10	0,30	7,90	40,00	49,90
947	28/10/2025 17:05	27,80	1,10	0,30	7,90	40,00	49,90
948	28/10/2025 17:00	33,90	1,00	7,80	7,80	40,00	49,90
949	28/10/2025 16:55	33,80	1,00	7,70	7,80	39,90	49,90
950	28/10/2025 16:50	33,90	1,00	7,60	7,80	39,90	49,90
951	28/10/2025 16:45	33,90	1,10	8,20	7,80	39,80	49,90
952	28/10/2025 16:40	33,90	1,10	8,00	7,80	39,80	49,90
953	28/10/2025 16:35	33,90	1,10	7,80	7,80	39,90	49,90
954	28/10/2025 16:30	33,80	1,10	7,70	7,80	0,00	49,90
955	28/10/2025 16:25	33,80	1,10	7,60	7,80	0,00	49,90
956	28/10/2025 16:20	33,70	1,00	7,50	7,80	0,00	49,90
957	28/10/2025 16:15	33,80	1,10	7,40	7,90	0,00	49,90
958	28/10/2025 16:10	34,00	1,10	7,20	7,90	0,00	49,90
959	28/10/2025 16:05	34,00	1,00	6,90	7,90	0,00	49,90
960	28/10/2025 16:00	34,00	1,00	6,80	7,90	0,00	49,90
961	28/10/2025 15:55	34,00	1,00	6,60	7,90	0,00	49,90
962	28/10/2025 15:50	33,90	1,00	6,30	7,80	0,00	49,90
963	28/10/2025 15:45	34,00	1,00	6,10	7,90	0,00	0,00
964	28/10/2025 15:40	33,90	1,00	5,90	7,90	0,00	0,00
965	28/10/2025 15:35	34,00	1,00	5,70	7,90	1,10	0,00
966	28/10/2025 15:30	34,10	1,00	5,60	7,90	39,80	0,00
967	28/10/2025 15:25	33,90	1,00	5,50	7,90	39,60	0,00
968	28/10/2025 15:20	33,90	1,00	5,30	7,90	39,80	0,00
969	28/10/2025 15:15	34,00	1,00	5,20	7,90	39,80	0,00
970	28/10/2025 15:10	34,10	1,00	7,50	7,80	39,70	51,60
971	28/10/2025 15:05	33,90	1,00	7,00	7,90	39,80	53,30
972	28/10/2025 15:00	34,00	1,00	6,90	7,90	39,70	49,90
973	28/10/2025 14:55	34,00	1,00	6,60	7,90	39,70	49,90
974	28/10/2025 14:50	33,90	1,00	6,30	7,90	39,70	49,90
975	28/10/2025 14:45	33,90	1,00	5,80	7,80	39,70	49,90
976	28/10/2025 14:40	33,80	1,00	6,30	7,90	39,70	49,90
977	28/10/2025 14:35	33,90	1,00	6,00	7,90	39,60	49,90
978	28/10/2025 14:30	33,80	1,00	5,80	7,90	39,80	49,90
979	28/10/2025 14:25	33,90	1,00	5,80	7,90	39,70	49,90
980	28/10/2025 14:20	33,80	1,00	5,60	7,90	39,80	49,90
981	28/10/2025 14:15	33,90	1,00	5,30	7,90	39,80	49,90
982	28/10/2025 14:10	33,90	1,10	5,20	7,80	39,90	49,90
983	28/10/2025 14:05	33,90	1,10	8,10	7,90	39,80	0,00
984	28/10/2025 14:00	33,80	1,10	7,30	7,80	0,00	0,00
985	28/10/2025 13:55	33,80	1,10	7,60	7,90	0,00	0,00
986	28/10/2025 13:50	33,80	1,10	7,30	7,90	0,00	0,00
987	28/10/2025 13:45	33,80	1,00	7,10	7,90	0,00	0,00
988	28/10/2025 13:40	33,90	1,10	5,50	7,90	0,00	0,00
989	28/10/2025 13:35	33,70	1,10	5,20	7,90	0,00	0,00
990	28/10/2025 13:30	33,80	1,10	5,00	7,90	0,00	0,00
991	28/10/2025 13:25	33,70	1,10	4,70	7,90	0,00	0,00
992	28/10/2025 13:20	33,60	1,10	6,10	7,90	0,00	0,00
993	28/10/2025 13:15	33,70	1,10	5,80	7,90	0,00	0,00
994	28/10/2025 13:10	33,60	1,10	5,60	7,90	0,00	0,00
995	28/10/2025 13:05	33,60	1,10	5,40	7,90	39,20	49,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
996	28/10/2025 13:00	33,50	1,10	5,10	7,90	39,20	49,90
997	28/10/2025 12:55	33,60	1,10	4,70	7,90	39,20	49,90
998	28/10/2025 12:50	33,40	1,10	4,60	7,90	0,00	49,90
999	28/10/2025 12:45	33,40	1,10	4,50	7,90	0,00	49,90
1000	28/10/2025 12:40	33,50	1,10	4,20	7,90	0,00	49,90
1001	28/10/2025 12:35	33,40	1,10	4,10	7,80	0,00	0,00
1002	28/10/2025 12:30	33,30	1,10	3,20	7,90	0,00	48,60
1003	28/10/2025 12:25	33,00	1,10	3,00	7,80	0,00	0,00
1004	28/10/2025 12:20	32,90	1,10	2,80	7,80	0,00	0,00
1005	28/10/2025 12:15	32,80	1,10	2,80	7,90	0,00	0,00
1006	28/10/2025 12:10	32,70	1,10	2,80	7,80	0,00	0,00
1007	28/10/2025 12:05	32,80	1,10	2,60	7,80	0,00	0,00
1008	28/10/2025 12:00	32,59	1,10	2,60	7,80	0,00	0,00
1009	28/10/2025 11:55	32,50	1,10	2,30	7,80	0,00	0,00
1010	28/10/2025 11:50	32,40	1,10	2,10	7,70	0,00	0,00
1011	28/10/2025 11:45	32,40	1,10	1,90	7,80	0,00	0,00
1012	28/10/2025 11:40	32,30	1,10	1,60	7,80	0,00	0,00
1013	28/10/2025 11:35	32,09	1,10	1,40	7,80	0,00	0,00
1014	28/10/2025 11:30	32,20	1,10	1,30	7,80	0,00	0,00
1015	28/10/2025 11:25	32,09	1,10	1,00	7,80	0,00	0,00
1016	28/10/2025 11:20	32,00	1,20	0,90	7,80	0,00	0,00
1017	28/10/2025 11:15	31,90	1,20	0,80	7,80	0,00	0,00
1018	28/10/2025 11:10	31,80	1,20	0,70	7,80	0,00	49,90
1019	28/10/2025 11:05	32,09	1,20	0,60	7,80	0,00	49,90
1020	28/10/2025 11:00	32,09	1,10	0,50	7,70	0,00	49,90
1021	28/10/2025 10:55	32,00	1,10	0,50	7,70	0,00	49,90
1022	28/10/2025 10:50	32,40	1,10	7,00	7,80	0,00	49,90
1023	28/10/2025 10:45	31,70	1,10	6,80	7,80	0,00	49,90
1024	28/10/2025 10:40	31,30	1,10	6,70	7,80	0,00	50,10
1025	28/10/2025 10:35	30,50	1,10	6,80	7,70	0,00	44,00
1026	28/10/2025 10:30	28,80	1,10	6,80	7,80	0,00	45,90
1027	28/10/2025 10:25	28,80	1,10	6,90	7,70	0,00	49,90
1028	28/10/2025 10:20	28,90	1,10	8,90	7,80	0,00	49,90
1029	28/10/2025 10:15	28,90	1,10	8,80	7,80	0,00	49,90
1030	28/10/2025 10:10	28,70	1,10	8,50	7,80	0,00	49,90
1031	28/10/2025 10:05	28,80	1,10	8,40	7,70	0,00	0,00
1032	28/10/2025 10:00	28,80	1,10	8,10	7,80	0,00	0,00
1033	28/10/2025 09:55	28,70	1,10	7,70	7,80	0,00	0,00
1034	28/10/2025 09:50	28,60	1,10	7,40	7,80	0,00	0,00
1035	28/10/2025 09:45	28,40	1,10	7,10	7,80	0,00	0,00
1036	28/10/2025 09:40	28,30	1,10	7,00	7,80	0,00	0,00
1037	28/10/2025 09:35	28,20	1,10	6,70	7,80	0,00	0,00
1038	28/10/2025 09:30	28,10	1,00	6,40	7,80	0,00	0,00
1039	28/10/2025 09:25	28,10	1,00	6,10	7,80	0,00	0,00
1040	28/10/2025 09:20	27,60	1,00	5,80	7,80	0,00	0,00
1041	28/10/2025 09:15	26,00	1,00	5,60	7,80	0,00	43,40
1042	28/10/2025 09:10	26,00	1,00	5,40	7,80	0,00	0,00
1043	28/10/2025 09:05	26,10	1,00	5,10	7,80	0,00	49,90
1044	28/10/2025 09:00	26,10	1,00	4,60	7,80	0,00	49,90
1045	28/10/2025 08:55	26,00	1,00	4,20	7,70	0,00	49,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1046	28/10/2025 08:50	26,10	1,00	3,70	7,70	0,00	50,00
1047	28/10/2025 08:45	26,10	1,00	3,50	7,80	0,00	49,90
1048	28/10/2025 08:40	26,30	1,00	3,10	7,80	0,00	49,90
1049	28/10/2025 08:35	26,20	1,20	2,30	7,80	0,00	49,90
1050	28/10/2025 08:30	26,60	1,00	4,80	7,70	0,00	49,90
1051	28/10/2025 08:25	26,70	1,00	4,70	7,70	0,00	49,90
1052	28/10/2025 08:20	26,70	1,00	8,30	7,70	0,00	49,90
1053	28/10/2025 08:15	26,80	1,00	7,50	7,70	0,00	0,00
1054	28/10/2025 08:10	26,50	1,00	7,30	7,80	0,00	0,00
1055	28/10/2025 08:05	26,50	1,00	7,20	7,70	0,00	0,00
1056	28/10/2025 08:00	26,50	1,00	7,00	7,70	0,00	1,70
1057	28/10/2025 07:55	26,70	1,00	6,20	7,70	0,00	0,50
1058	28/10/2025 07:50	26,40	1,00	3,00	7,70	0,00	0,00
1059	28/10/2025 07:45	26,40	1,00	2,80	7,70	0,00	0,20
1060	28/10/2025 07:40	26,30	1,00	2,20	7,70	0,00	0,80
1061	28/10/2025 07:35	26,50	1,00	2,10	7,70	0,00	1,60
1062	28/10/2025 07:30	26,50	1,00	1,90	7,70	0,00	1,60
1063	28/10/2025 07:25	26,40	1,00	1,80	7,70	0,00	0,20
1064	28/10/2025 07:20	26,40	1,00	1,50	7,80	0,00	0,00
1065	28/10/2025 07:15	26,40	1,00	1,30	7,80	0,00	1,70
1066	28/10/2025 07:10	26,40	0,90	1,10	7,80	0,00	2,00
1067	28/10/2025 07:05	26,40	0,90	0,80	7,80	0,00	1,60
1068	28/10/2025 07:00	26,40	0,90	0,80	7,80	38,50	1,90
1069	28/10/2025 06:55	26,40	0,90	0,80	7,80	38,50	1,70
1070	28/10/2025 06:50	26,40	0,90	1,20	7,80	38,60	0,10
1071	28/10/2025 06:45	26,50	0,90	1,00	7,80	38,70	1,70
1072	28/10/2025 06:40	26,50	0,90	0,50	7,80	38,80	0,00
1073	28/10/2025 06:35	26,50	0,90	0,50	7,80	38,70	0,00
1074	28/10/2025 06:30	26,50	0,90	0,60	7,80	0,00	0,00
1075	28/10/2025 06:25	26,40	0,90	1,60	7,80	0,00	0,00
1076	28/10/2025 06:20	26,50	0,90	0,80	7,80	0,00	0,00
1077	28/10/2025 06:15	26,50	0,90	0,80	7,80	0,00	0,00
1078	28/10/2025 06:10	26,50	0,90	2,30	7,80	0,00	0,00
1079	28/10/2025 06:05	26,50	0,90	0,40	7,80	0,00	0,00
1080	28/10/2025 06:00	26,50	0,90	0,60	7,80	0,00	0,00
1081	28/10/2025 05:55	26,50	0,90	1,50	7,80	0,00	0,00
1082	28/10/2025 05:50	26,60	0,90	1,00	7,80	0,00	0,00
1083	28/10/2025 05:45	26,60	0,90	0,80	7,80	0,00	0,00
1084	28/10/2025 05:40	26,40	0,90	0,50	7,80	0,00	0,00
1085	28/10/2025 05:35	26,50	0,90	0,60	7,80	0,00	0,00
1086	28/10/2025 05:30	26,30	0,90	0,40	7,80	36,40	1,40
1087	28/10/2025 05:25	26,40	0,90	0,60	7,80	37,00	46,20
1088	28/10/2025 05:20	26,50	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
1089	28/10/2025 05:15	26,40	0,90	0,50	7,80	0,00	0,00
1090	28/10/2025 05:10	26,40	0,90	1,50	7,80	0,00	0,00
1091	28/10/2025 05:05	26,40	0,90	0,80	7,80	0,00	0,00
1092	28/10/2025 05:00	26,40	0,90	0,80	7,80	36,40	0,00
1093	28/10/2025 04:55	26,40	0,90	0,90	7,80	34,00	0,00
1094	28/10/2025 04:50	26,40	0,90	1,30	7,80	0,00	0,00
1095	28/10/2025 04:45	26,40	0,90	0,90	7,80	0,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1096	28/10/2025 04:40	26,40	0,90	0,50	7,80	0,00	0,00
1097	28/10/2025 04:35	26,40	0,90	0,80	7,80	0,00	0,00
1098	28/10/2025 04:30	26,30	0,90	0,60	7,80	36,50	0,00
1099	28/10/2025 04:25	26,30	0,90	0,70	7,80	36,90	0,00
1100	28/10/2025 04:20	26,30	0,90	0,60	7,80	37,50	0,40
1101	28/10/2025 04:15	26,40	0,90	0,80	7,80	38,10	46,00
1102	28/10/2025 04:10	26,40	0,90	0,60	7,80	38,40	0,00
1103	28/10/2025 04:05	26,30	0,90	0,60	7,80	0,00	0,00
1104	28/10/2025 04:00	26,40	0,90	2,00	7,80	0,00	0,00
1105	28/10/2025 03:55	26,40	0,90	1,30	7,80	0,00	39,50
1106	28/10/2025 03:50	26,30	0,90	0,80	7,80	0,00	45,90
1107	28/10/2025 03:45	26,20	0,90	0,90	7,80	0,00	0,00
1108	28/10/2025 03:40	26,40	0,90	0,70	7,80	0,00	2,20
1109	28/10/2025 03:35	26,30	0,90	0,80	7,80	0,00	45,50
1110	28/10/2025 03:30	26,40	0,90	0,70	7,80	0,00	45,70
1111	28/10/2025 03:25	26,20	0,90	0,80	7,80	0,00	0,00
1112	28/10/2025 03:20	26,20	0,90	0,40	7,80	0,00	0,00
1113	28/10/2025 03:15	26,20	0,90	0,50	7,80	0,00	51,60
1114	28/10/2025 03:10	26,20	0,90	0,50	7,80	0,00	45,80
1115	28/10/2025 03:05	26,30	0,90	0,40	7,80	36,80	1,50
1116	28/10/2025 03:00	26,20	0,90	0,60	7,80	37,20	45,00
1117	28/10/2025 02:55	26,20	0,90	0,40	7,80	0,00	45,50
1118	28/10/2025 02:50	26,30	0,90	0,50	7,80	0,00	46,10
1119	28/10/2025 02:45	26,10	0,90	0,60	7,80	0,00	0,00
1120	28/10/2025 02:40	26,30	0,90	0,60	7,80	7,10	2,20
1121	28/10/2025 02:35	26,20	0,90	1,00	7,80	36,70	45,20
1122	28/10/2025 02:30	26,30	0,90	0,80	7,80	0,00	46,00
1123	28/10/2025 02:25	26,20	0,90	0,40	7,80	0,00	46,20
1124	28/10/2025 02:20	26,20	0,90	0,60	7,80	0,00	45,60
1125	28/10/2025 02:15	26,30	0,90	1,00	7,80	0,00	0,00
1126	28/10/2025 02:10	26,30	0,90	0,80	7,80	0,00	51,20
1127	28/10/2025 02:05	26,30	0,90	1,30	7,80	36,30	45,80
1128	28/10/2025 02:00	26,30	0,90	2,10	7,80	36,80	0,00
1129	28/10/2025 01:55	26,30	0,90	1,40	7,80	37,20	0,40
1130	28/10/2025 01:50	26,20	0,90	0,30	7,80	37,70	52,70
1131	28/10/2025 01:45	26,30	0,90	1,20	7,80	38,20	44,90
1132	28/10/2025 01:40	26,30	0,90	2,10	7,80	38,30	0,00
1133	28/10/2025 01:35	26,30	0,90	1,70	7,80	0,00	51,10
1134	28/10/2025 01:30	26,30	0,90	0,90	7,80	0,00	54,00
1135	28/10/2025 01:25	26,20	0,90	0,70	7,80	0,00	0,00
1136	28/10/2025 01:20	26,30	0,90	0,50	7,80	0,00	0,00
1137	28/10/2025 01:15	26,30	0,90	0,80	7,80	0,00	51,20
1138	28/10/2025 01:10	26,30	0,90	0,60	7,80	0,00	54,30
1139	28/10/2025 01:05	26,30	0,90	0,80	7,80	0,00	52,50
1140	28/10/2025 01:00	26,30	0,90	0,50	7,80	0,00	0,00
1141	28/10/2025 00:55	26,30	0,90	0,30	7,80	0,00	50,90
1142	28/10/2025 00:50	26,30	0,90	0,50	7,80	0,00	51,50
1143	28/10/2025 00:45	26,20	0,90	1,30	7,80	0,00	0,00
1144	28/10/2025 00:40	26,30	0,90	1,80	7,80	0,00	0,00
1145	28/10/2025 00:35	26,30	0,90	0,80	7,80	0,00	51,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1146	28/10/2025 00:30	26,10	0,90	1,40	7,80	0,00	45,80
1147	28/10/2025 00:25	26,20	0,90	0,70	7,80	36,30	0,00
1148	28/10/2025 00:20	26,20	0,90	2,50	7,80	36,90	51,30
1149	28/10/2025 00:15	26,30	0,90	1,20	7,80	0,00	45,80
1150	28/10/2025 00:10	26,20	0,90	0,90	7,80	0,00	45,90
1151	28/10/2025 00:05	26,20	0,90	0,40	7,80	0,00	32,00
1152	28/10/2025 00:00	26,20	0,90	0,50	7,80	0,00	0,00
1153	27/10/2025 23:55	26,10	0,90	0,50	7,80	0,00	51,10
1154	27/10/2025 23:50	26,10	0,90	0,60	7,80	36,50	46,00
1155	27/10/2025 23:45	26,10	0,90	0,50	7,80	37,00	45,80
1156	27/10/2025 23:40	26,10	0,90	1,00	7,80	37,50	0,00
1157	27/10/2025 23:35	26,10	0,90	1,20	7,80	38,10	50,60
1158	27/10/2025 23:30	26,20	0,90	0,50	7,80	38,40	51,30
1159	27/10/2025 23:25	26,20	0,90	0,90	7,80	38,60	52,10
1160	27/10/2025 23:20	26,30	0,90	1,90	7,80	38,60	0,00
1161	27/10/2025 23:15	26,20	0,90	1,30	7,80	38,60	2,50
1162	27/10/2025 23:10	26,20	0,90	0,50	7,80	38,70	45,70
1163	27/10/2025 23:05	26,20	0,90	0,50	7,80	0,00	45,90
1164	27/10/2025 23:00	26,30	0,90	0,40	7,80	0,00	0,00
1165	27/10/2025 22:55	26,20	0,90	1,00	7,80	0,00	10,60
1166	27/10/2025 22:50	26,20	0,90	0,80	7,80	0,00	51,40
1167	27/10/2025 22:45	26,20	0,90	0,70	7,80	0,00	53,30
1168	27/10/2025 22:40	26,30	0,90	0,40	7,80	0,00	0,00
1169	27/10/2025 22:35	26,20	0,90	0,70	7,80	0,00	0,00
1170	27/10/2025 22:30	26,30	0,90	0,90	7,80	0,00	52,10
1171	27/10/2025 22:25	26,40	0,90	2,10	7,80	0,00	46,10
1172	27/10/2025 22:20	26,40	0,90	1,70	7,80	0,00	22,10
1173	27/10/2025 22:15	26,30	0,90	1,40	7,80	0,00	2,10
1174	27/10/2025 22:10	26,30	0,90	1,10	7,80	39,10	51,30
1175	27/10/2025 22:05	26,20	0,90	1,40	7,80	39,10	51,80
1176	27/10/2025 22:00	26,30	0,90	1,10	7,80	39,10	45,50
1177	27/10/2025 21:55	26,10	0,90	1,00	7,80	39,00	0,30
1178	27/10/2025 21:50	26,10	0,90	2,00	7,80	39,20	52,70
1179	27/10/2025 21:45	26,20	1,00	1,80	7,80	39,20	46,40
1180	27/10/2025 21:40	26,30	0,90	0,80	7,80	39,30	48,60
1181	27/10/2025 21:35	26,10	1,00	0,50	7,80	39,30	0,00
1182	27/10/2025 21:30	26,20	1,00	2,00	7,80	39,20	51,50
1183	27/10/2025 21:25	26,10	1,00	0,70	7,80	39,20	46,20
1184	27/10/2025 21:20	26,10	1,00	0,80	7,80	39,20	0,10
1185	27/10/2025 21:15	26,00	1,00	0,70	7,80	39,20	0,00
1186	27/10/2025 21:10	26,00	1,00	0,40	7,80	39,40	52,90
1187	27/10/2025 21:05	26,00	1,00	0,70	7,80	39,40	46,20
1188	27/10/2025 21:00	26,00	1,00	1,10	7,80	39,30	0,00
1189	27/10/2025 20:55	26,10	1,00	1,10	7,80	39,50	2,80
1190	27/10/2025 20:50	26,10	1,00	0,90	7,80	39,40	46,40
1191	27/10/2025 20:45	25,90	1,00	0,80	7,80	39,50	0,00
1192	27/10/2025 20:40	26,00	1,00	0,80	7,80	39,50	0,00
1193	27/10/2025 20:35	26,00	1,00	1,10	7,80	0,00	0,00
1194	27/10/2025 20:30	26,10	1,00	1,20	7,80	0,00	0,00
1195	27/10/2025 20:25	26,00	1,00	0,50	7,80	0,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1196	27/10/2025 20:20	26,50	1,00	9,60	7,80	0,00	52,00
1197	27/10/2025 20:15	26,50	1,00	8,30	7,80	0,00	1,40
1198	27/10/2025 20:10	26,50	1,00	7,80	7,80	0,00	1,40
1199	27/10/2025 20:05	26,50	1,00	11,40	7,80	0,00	1,40
1200	27/10/2025 20:00	26,50	1,00	6,70	7,80	0,00	1,40
1201	27/10/2025 19:55	26,60	1,10	4,50	7,80	0,00	1,40
1202	27/10/2025 19:50	26,50	1,10	4,60	7,80	0,00	1,40
1203	27/10/2025 19:45	26,50	1,00	1,90	7,80	0,00	1,40
1204	27/10/2025 19:40	26,50	1,10	1,30	7,80	39,80	1,40
1205	27/10/2025 19:35	26,50	1,10	0,60	7,80	39,70	1,40
1206	27/10/2025 19:30	26,60	1,00	0,30	7,80	39,80	1,40
1207	27/10/2025 19:25	26,70	1,00	17,80	7,70	39,70	50,20
1208	27/10/2025 19:20	26,60	1,00	14,50	7,80	39,70	50,20
1209	27/10/2025 19:15	26,60	1,10	12,70	7,80	39,60	50,20
1210	27/10/2025 19:10	26,50	1,10	11,90	7,70	39,80	50,20
1211	27/10/2025 19:05	26,60	1,10	12,20	7,70	39,80	50,20
1212	27/10/2025 19:00	26,60	1,00	11,20	7,80	39,70	50,20
1213	27/10/2025 18:55	26,70	1,00	9,80	7,80	39,70	50,20
1214	27/10/2025 18:50	26,50	1,10	9,40	7,80	39,70	50,20
1215	27/10/2025 18:45	26,60	1,10	7,30	7,70	39,70	50,20
1216	27/10/2025 18:40	26,60	1,10	6,40	7,70	39,70	50,10
1217	27/10/2025 18:35	26,50	1,10	5,70	7,80	39,70	50,20
1218	27/10/2025 18:30	26,50	1,10	3,70	7,70	39,80	50,00
1219	27/10/2025 18:25	26,60	1,10	3,90	7,70	39,80	49,70
1220	27/10/2025 18:20	26,40	1,10	3,70	7,70	39,70	50,20
1221	27/10/2025 18:15	26,50	1,10	4,80	7,70	39,80	50,60
1222	27/10/2025 18:10	26,40	1,10	3,00	7,70	39,90	50,20
1223	27/10/2025 18:05	26,50	1,10	2,20	7,80	0,00	49,90
1224	27/10/2025 18:00	26,50	1,10	2,30	7,70	0,00	50,30
1225	27/10/2025 17:55	26,40	1,10	1,50	7,70	0,00	50,10
1226	27/10/2025 17:50	26,50	1,10	1,40	7,70	0,00	50,30
1227	27/10/2025 17:45	26,60	1,20	0,70	7,70	0,00	50,20
1228	27/10/2025 17:40	26,50	1,20	0,30	7,70	0,00	50,30
1229	27/10/2025 17:35	26,50	1,20	8,10	7,70	0,00	1,40
1230	27/10/2025 17:30	26,50	1,20	7,80	7,70	0,00	1,50
1231	27/10/2025 17:25	26,40	1,20	7,30	7,70	0,00	1,40
1232	27/10/2025 17:20	26,30	1,20	6,50	7,70	0,00	0,70
1233	27/10/2025 17:15	26,40	1,20	6,10	7,70	0,00	1,40
1234	27/10/2025 17:10	26,40	1,10	5,90	7,70	39,50	50,20
1235	27/10/2025 17:05	26,40	1,10	5,70	7,70	39,60	50,10
1236	27/10/2025 17:00	26,40	1,10	5,50	7,70	39,70	50,10
1237	27/10/2025 16:55	26,30	1,10	5,30	7,70	39,60	50,10
1238	27/10/2025 16:50	26,40	1,10	4,90	7,70	39,60	50,00
1239	27/10/2025 16:45	26,20	1,10	4,60	7,70	39,60	50,00
1240	27/10/2025 16:40	26,20	1,10	3,50	7,70	39,40	50,10
1241	27/10/2025 16:35	26,40	1,10	3,20	7,70	39,40	50,20
1242	27/10/2025 16:30	26,30	1,20	2,50	7,70	39,50	50,20
1243	27/10/2025 16:25	26,30	1,20	2,50	7,70	39,50	50,20
1244	27/10/2025 16:20	26,30	1,30	2,20	7,70	39,50	50,20
1245	27/10/2025 16:15	26,30	1,80	1,40	7,70	39,60	50,20

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1246	27/10/2025 16:10	26,20	1,30	1,40	7,70	39,50	1,40
1247	27/10/2025 16:05	26,20	1,30	1,40	7,70	39,50	1,40
1248	27/10/2025 16:00	26,20	1,30	5,20	7,70	39,50	50,30
1249	27/10/2025 15:55	26,30	1,30	9,70	7,70	39,50	50,20
1250	27/10/2025 15:50	26,20	1,20	9,60	7,70	39,70	50,20
1251	27/10/2025 15:45	26,20	1,20	9,30	7,60	39,80	50,20
1252	27/10/2025 15:40	27,10	1,20	7,00	7,70	39,40	50,20
1253	27/10/2025 15:35	27,10	1,20	7,00	7,70	0,00	1,40
1254	27/10/2025 15:30	27,10	1,20	7,00	7,70	0,00	1,40
1255	27/10/2025 15:25	26,90	1,20	6,80	7,70	0,00	1,40
1256	27/10/2025 15:20	27,10	1,20	6,80	7,70	0,00	1,40
1257	27/10/2025 15:15	27,10	1,20	6,90	7,70	0,00	1,40
1258	27/10/2025 15:10	27,10	1,20	6,30	7,70	0,00	1,40
1259	27/10/2025 15:05	27,00	1,20	5,50	7,70	0,00	1,40
1260	27/10/2025 15:00	27,20	1,20	4,80	7,70	0,00	1,40
1261	27/10/2025 14:55	27,00	1,20	4,20	7,70	0,00	1,40
1262	27/10/2025 14:50	26,90	1,20	3,70	7,70	0,00	1,40
1263	27/10/2025 14:45	27,00	1,20	3,20	7,70	0,00	50,20
1264	27/10/2025 14:40	27,00	1,20	2,80	7,70	39,20	50,20
1265	27/10/2025 14:35	27,00	1,20	2,20	7,70	39,30	50,10
1266	27/10/2025 14:30	27,10	1,20	1,90	7,70	39,10	50,20
1267	27/10/2025 14:25	27,00	1,20	1,30	7,70	39,30	50,10
1268	27/10/2025 14:20	27,00	1,30	0,70	7,70	39,20	50,20
1269	27/10/2025 14:15	27,10	1,30	0,30	7,70	39,20	1,40
1270	27/10/2025 14:10	31,90	1,20	20,40	7,70	39,20	1,30
1271	27/10/2025 14:05	32,00	1,20	21,20	7,70	38,90	1,40
1272	27/10/2025 14:00	32,00	1,20	23,10	7,80	39,00	1,40
1273	27/10/2025 13:55	32,00	1,20	28,80	7,70	38,80	1,40
1274	27/10/2025 13:50	32,00	1,30	47,00	7,80	38,80	1,40
1275	27/10/2025 13:45	31,90	1,30	37,90	7,80	38,70	1,50
1276	27/10/2025 13:40	32,00	1,30	32,30	7,80	38,80	1,40
1277	27/10/2025 13:35	31,80	1,30	33,60	7,80	38,80	1,40
1278	27/10/2025 13:30	31,70	1,30	32,00	7,70	38,80	1,40
1279	27/10/2025 13:25	31,90	1,30	27,90	7,80	38,80	1,40
1280	27/10/2025 13:20	31,90	1,40	27,70	7,80	38,90	1,40
1281	27/10/2025 13:15	31,90	1,40	26,50	7,70	39,00	0,00
1282	27/10/2025 13:10	31,90	1,40	25,60	7,80	0,00	1,40
1283	27/10/2025 13:05	31,90	1,40	24,20	7,80	0,00	1,40
1284	27/10/2025 13:00	32,00	1,40	22,40	7,80	0,00	1,40
1285	27/10/2025 12:55	31,90	1,40	23,80	7,80	0,00	1,40
1286	27/10/2025 12:50	31,90	1,50	21,50	7,80	0,00	1,40
1287	27/10/2025 12:45	32,00	1,50	18,50	7,80	0,00	1,40
1288	27/10/2025 12:40	32,00	1,50	19,30	7,80	0,00	1,40
1289	27/10/2025 12:35	31,90	1,50	17,50	7,80	0,00	0,10
1290	27/10/2025 12:30	31,90	1,50	16,70	7,80	0,00	1,40
1291	27/10/2025 12:25	31,90	1,50	15,40	7,80	0,00	1,40
1292	27/10/2025 12:20	31,80	1,50	13,70	7,80	0,00	1,40
1293	27/10/2025 12:15	31,80	1,50	11,40	7,80	0,00	1,40
1294	27/10/2025 12:10	31,70	1,60	11,20	7,80	41,10	0,10
1295	27/10/2025 12:05	31,70	1,60	8,10	7,80	38,70	0,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1296	27/10/2025 12:00	31,70	1,60	7,50	7,80	38,80	1,50
1297	27/10/2025 11:55	31,70	1,60	5,90	7,90	38,70	0,00
1298	27/10/2025 11:50	31,60	1,70	4,80	7,90	38,60	0,00
1299	27/10/2025 11:45	31,70	1,70	3,90	7,90	38,60	0,10
1300	27/10/2025 11:40	31,50	1,70	2,70	7,90	38,60	0,40
1301	27/10/2025 11:35	31,50	1,70	2,00	7,90	38,60	1,70
1302	27/10/2025 11:30	31,50	1,60	1,50	7,90	38,40	1,70
1303	27/10/2025 11:25	31,50	1,50	1,00	7,90	38,80	1,80
1304	27/10/2025 11:20	31,40	1,40	0,70	7,90	38,70	2,70
1305	27/10/2025 11:15	31,30	1,40	0,50	7,90	38,80	1,70
1306	27/10/2025 11:10	31,20	1,40	0,40	8,00	38,80	0,50
1307	27/10/2025 11:05	31,80	1,40	13,90	7,90	38,80	2,40
1308	27/10/2025 11:00	31,60	1,40	12,90	7,90	0,00	2,40
1309	27/10/2025 10:55	31,40	1,40	9,70	7,90	0,00	2,30
1310	27/10/2025 10:50	31,40	1,40	8,90	7,90	0,00	2,00
1311	27/10/2025 10:45	31,30	1,40	8,10	7,90	0,00	1,40
1312	27/10/2025 10:40	31,30	1,40	7,50	7,90	0,00	1,40
1313	27/10/2025 10:35	31,00	1,40	6,50	8,00	0,00	1,40
1314	27/10/2025 10:30	31,00	1,40	5,80	7,90	0,00	1,50
1315	27/10/2025 10:25	30,90	1,30	5,10	7,90	0,00	0,10
1316	27/10/2025 10:20	30,80	1,30	4,40	7,90	0,00	1,50
1317	27/10/2025 10:15	30,70	1,30	3,90	7,90	0,00	1,40
1318	27/10/2025 10:10	30,70	1,30	3,40	8,00	0,00	1,50
1319	27/10/2025 10:05	30,70	1,30	2,90	8,00	0,00	1,50
1320	27/10/2025 10:00	30,50	1,30	2,20	8,00	0,00	1,70
1321	27/10/2025 09:55	30,40	1,30	1,80	8,00	0,00	51,80
1322	27/10/2025 09:50	30,20	1,30	1,40	8,00	0,00	1,40
1323	27/10/2025 09:45	30,10	1,30	1,00	8,00	0,00	1,40
1324	27/10/2025 09:40	30,00	1,30	0,80	8,00	0,00	1,40
1325	27/10/2025 09:35	29,80	1,30	0,60	8,00	0,00	1,40
1326	27/10/2025 09:30	30,80	1,20	6,40	8,00	0,00	0,10
1327	27/10/2025 09:25	30,60	1,20	5,90	8,10	0,00	0,10
1328	27/10/2025 09:20	30,70	1,20	5,30	8,10	0,00	1,60
1329	27/10/2025 09:15	30,60	1,20	5,00	8,10	0,00	51,90
1330	27/10/2025 09:10	30,30	1,20	4,30	8,10	0,00	51,70
1331	27/10/2025 09:05	30,30	1,20	3,80	8,10	0,00	1,40
1332	27/10/2025 09:00	30,10	1,20	3,20	8,10	0,00	1,40
1333	27/10/2025 08:55	29,90	1,20	2,80	8,10	0,00	1,90
1334	27/10/2025 08:50	30,30	1,20	2,40	8,10	0,00	52,00
1335	27/10/2025 08:45	28,50	1,20	1,90	7,70	0,00	50,30
1336	27/10/2025 08:40	26,70	1,20	1,40	7,60	0,00	49,10
1337	27/10/2025 08:35	26,70	1,20	1,10	7,60	0,00	1,40
1338	27/10/2025 08:30	26,70	1,20	0,80	7,60	38,60	1,40
1339	27/10/2025 08:25	26,70	1,20	0,60	7,60	38,70	1,40
1340	27/10/2025 08:20	26,80	1,40	0,50	7,60	38,80	1,40
1341	27/10/2025 08:15	26,50	1,60	0,30	7,60	38,80	1,40
1342	27/10/2025 08:10	26,00	1,60	0,30	7,60	39,00	47,70
1343	27/10/2025 08:05	26,00	1,60	0,60	7,60	38,90	1,40
1344	27/10/2025 08:00	26,20	1,50	0,30	7,60	39,70	1,30
1345	27/10/2025 07:55	26,10	1,50	0,30	7,60	39,50	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1346	27/10/2025 07:50	26,10	1,50	0,30	7,60	39,00	1,00
1347	27/10/2025 07:45	26,10	1,50	0,40	7,60	39,20	0,70
1348	27/10/2025 07:40	26,10	1,50	1,30	7,60	39,10	1,30
1349	27/10/2025 07:35	26,00	1,50	0,60	7,60	30,10	1,30
1350	27/10/2025 07:30	26,10	1,50	0,30	7,60	0,00	1,30
1351	27/10/2025 07:25	26,10	1,40	0,30	7,60	0,00	1,40
1352	27/10/2025 07:20	26,10	1,40	1,00	7,60	0,00	1,40
1353	27/10/2025 07:15	26,00	1,40	0,90	7,60	37,40	1,30
1354	27/10/2025 07:10	26,00	1,40	0,90	7,60	36,90	1,40
1355	27/10/2025 07:05	25,90	1,40	0,60	7,60	36,50	1,40
1356	27/10/2025 07:00	25,90	1,40	0,50	7,60	36,50	1,30
1357	27/10/2025 06:55	26,00	1,40	0,50	7,60	39,80	1,30
1358	27/10/2025 06:50	26,00	1,40	0,40	7,60	41,10	1,20
1359	27/10/2025 06:45	26,00	1,40	0,80	7,60	0,00	1,30
1360	27/10/2025 06:40	25,90	1,40	1,20	7,60	0,00	1,40
1361	27/10/2025 06:35	26,00	1,40	0,60	7,60	51,30	1,30
1362	27/10/2025 06:30	26,00	1,40	0,50	7,60	45,50	1,30
1363	27/10/2025 06:25	26,10	1,40	0,40	7,60	0,00	0,10
1364	27/10/2025 06:20	25,90	1,40	0,90	7,70	51,10	1,40
1365	27/10/2025 06:15	26,00	1,40	1,10	7,70	52,10	1,30
1366	27/10/2025 06:10	26,10	1,40	1,10	7,70	40,10	1,20
1367	27/10/2025 06:05	25,90	1,40	0,50	7,70	0,00	1,00
1368	27/10/2025 06:00	25,90	1,40	0,50	7,70	0,00	0,70
1369	27/10/2025 05:55	25,90	1,40	0,50	7,70	41,90	1,30
1370	27/10/2025 05:50	26,00	1,40	0,90	7,70	41,20	1,30
1371	27/10/2025 05:45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
1372	27/10/2025 05:40	26,00	1,40	0,40	7,70	0,00	1,30
1373	27/10/2025 05:35	25,90	1,40	0,30	7,70	0,00	1,30
1374	27/10/2025 05:30	26,00	1,40	0,80	7,70	0,00	1,40
1375	27/10/2025 05:25	26,00	1,40	0,50	7,70	42,30	1,30
1376	27/10/2025 05:20	25,90	1,40	0,60	7,70	43,40	1,30
1377	27/10/2025 05:15	26,00	1,40	0,60	7,70	44,00	1,40
1378	27/10/2025 05:10	25,90	1,40	2,10	7,70	44,30	2,60
1379	27/10/2025 05:05	25,90	1,40	2,00	7,70	0,00	48,90
1380	27/10/2025 05:00	26,00	1,40	2,30	7,70	0,00	1,30
1381	27/10/2025 04:55	25,90	1,40	2,20	7,70	0,00	1,40
1382	27/10/2025 04:50	25,90	1,40	1,50	7,70	0,00	1,40
1383	27/10/2025 04:45	25,90	1,40	0,90	7,70	0,00	1,10
1384	27/10/2025 04:40	25,90	1,40	0,80	7,70	0,00	1,30
1385	27/10/2025 04:35	25,80	1,40	0,30	7,70	0,00	58,00
1386	27/10/2025 04:30	25,90	1,40	0,30	7,70	0,00	1,20
1387	27/10/2025 04:25	25,90	1,40	0,60	7,70	0,00	1,40
1388	27/10/2025 04:20	26,00	1,40	0,30	7,70	0,00	1,20
1389	27/10/2025 04:15	25,90	1,40	1,80	7,70	0,00	0,00
1390	27/10/2025 04:10	25,90	1,40	0,30	7,70	41,40	50,40
1391	27/10/2025 04:05	26,10	1,40	0,70	7,70	41,70	1,40
1392	27/10/2025 04:00	26,00	1,40	0,60	7,70	0,00	1,40
1393	27/10/2025 03:55	26,00	1,40	0,50	7,70	0,00	0,70
1394	27/10/2025 03:50	25,90	1,40	0,40	7,70	0,00	0,10
1395	27/10/2025 03:45	26,00	1,40	0,40	7,70	0,00	50,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1396	27/10/2025 03:40	26,00	1,40	0,50	7,70	0,00	0,20
1397	27/10/2025 03:35	26,00	1,40	1,00	7,70	6,80	1,70
1398	27/10/2025 03:30	26,10	1,40	0,70	7,70	44,30	49,80
1399	27/10/2025 03:25	26,10	1,40	0,40	7,70	0,00	50,60
1400	27/10/2025 03:20	26,00	1,40	0,90	7,70	0,00	50,90
1401	27/10/2025 03:15	26,00	1,40	0,60	7,70	0,00	1,40
1402	27/10/2025 03:10	25,90	1,40	0,70	7,70	0,00	1,80
1403	27/10/2025 03:05	25,90	1,40	0,60	7,70	39,10	50,30
1404	27/10/2025 03:00	26,00	1,40	0,60	7,70	39,70	50,30
1405	27/10/2025 02:55	26,00	1,40	1,30	7,70	40,50	1,30
1406	27/10/2025 02:50	26,00	1,40	1,30	7,70	41,30	0,10
1407	27/10/2025 02:45	26,00	1,40	0,60	7,70	41,80	58,50
1408	27/10/2025 02:40	26,10	1,40	0,50	7,70	42,80	50,40
1409	27/10/2025 02:35	26,00	1,40	0,70	7,70	0,00	0,00
1410	27/10/2025 02:30	26,00	1,40	0,60	7,70	0,00	1,60
1411	27/10/2025 02:25	26,10	1,40	0,60	7,70	0,00	50,50
1412	27/10/2025 02:20	26,10	1,40	0,40	7,70	0,00	0,30
1413	27/10/2025 02:15	25,90	1,40	2,10	7,70	0,00	0,00
1414	27/10/2025 02:10	25,90	1,40	1,40	7,70	0,00	0,00
1415	27/10/2025 02:05	25,90	1,40	1,20	7,70	0,00	1,90
1416	27/10/2025 02:00	26,00	1,40	0,80	7,70	0,00	50,50
1417	27/10/2025 01:55	26,00	1,30	0,50	7,70	0,00	50,00
1418	27/10/2025 01:50	25,90	1,30	0,60	7,70	0,00	1,60
1419	27/10/2025 01:45	25,90	1,30	0,50	7,70	0,00	49,80
1420	27/10/2025 01:40	25,90	1,30	0,50	7,70	0,00	50,00
1421	27/10/2025 01:35	26,00	1,30	0,40	7,70	42,80	0,00
1422	27/10/2025 01:30	25,90	1,30	0,50	7,70	42,00	2,60
1423	27/10/2025 01:25	25,90	1,30	0,40	7,70	0,00	56,30
1424	27/10/2025 01:20	26,00	1,30	0,60	7,70	0,00	50,60
1425	27/10/2025 01:15	25,90	1,30	0,30	7,70	0,00	50,60
1426	27/10/2025 01:10	25,90	1,30	0,40	7,70	0,00	0,80
1427	27/10/2025 01:05	25,90	1,40	0,40	7,70	0,00	49,90
1428	27/10/2025 01:00	25,90	1,30	0,60	7,70	42,10	50,70
1429	27/10/2025 00:55	26,00	1,30	0,80	7,70	41,80	0,00
1430	27/10/2025 00:50	26,00	1,30	0,80	7,70	0,00	0,00
1431	27/10/2025 00:45	26,00	1,30	0,60	7,70	0,00	1,40
1432	27/10/2025 00:40	26,00	1,40	1,50	7,70	0,00	50,30
1433	27/10/2025 00:35	25,90	1,30	1,40	7,70	44,50	0,00
1434	27/10/2025 00:30	25,90	1,30	1,00	7,70	45,00	0,00
1435	27/10/2025 00:25	26,00	1,30	1,20	7,70	45,80	1,50
1436	27/10/2025 00:20	26,10	1,30	0,90	7,70	46,40	49,60
1437	27/10/2025 00:15	25,90	1,30	0,90	7,70	47,00	50,50
1438	27/10/2025 00:10	25,90	1,30	0,70	7,70	47,40	1,30
1439	27/10/2025 00:05	26,00	1,30	0,60	7,70	0,00	1,70
1440	27/10/2025 00:00	26,10	1,30	1,00	7,70	0,00	49,90
1441	26/10/2025 23:55	25,90	1,30	1,20	7,70	0,00	50,80
1442	26/10/2025 23:50	26,00	1,30	0,50	7,70	0,00	0,00
1443	26/10/2025 23:45	26,10	1,30	1,70	7,70	0,00	0,00
1444	26/10/2025 23:40	25,90	1,30	1,50	7,70	0,00	56,90
1445	26/10/2025 23:35	26,10	1,30	0,80	7,70	0,00	50,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1446	26/10/2025 23:30	25,90	1,30	1,20	7,70	0,00	1,40
1447	26/10/2025 23:25	25,90	1,30	0,60	7,70	0,00	2,00
1448	26/10/2025 23:20	25,90	1,30	0,50	7,70	0,00	50,60
1449	26/10/2025 23:15	26,00	1,30	1,30	7,70	0,00	1,30
1450	26/10/2025 23:10	26,00	1,30	0,90	7,70	44,70	0,30
1451	26/10/2025 23:05	26,00	1,30	0,40	7,70	44,60	1,40
1452	26/10/2025 23:00	26,00	1,30	0,50	7,60	44,60	2,80
1453	26/10/2025 22:55	26,00	1,30	0,30	7,60	44,90	51,00
1454	26/10/2025 22:50	25,90	1,30	0,50	7,60	44,80	0,10
1455	26/10/2025 22:45	25,90	1,30	0,60	7,60	44,60	1,40
1456	26/10/2025 22:40	26,00	1,30	0,40	7,60	44,90	49,00
1457	26/10/2025 22:35	26,00	1,30	0,40	7,60	44,90	49,50
1458	26/10/2025 22:30	25,90	1,30	1,50	7,60	50,00	49,20
1459	26/10/2025 22:25	26,00	1,40	1,70	7,60	50,10	1,60
1460	26/10/2025 22:20	26,00	1,40	0,70	7,60	49,80	50,00
1461	26/10/2025 22:15	26,10	1,40	0,70	7,60	50,00	50,30
1462	26/10/2025 22:10	26,10	1,40	0,40	7,60	49,70	50,80
1463	26/10/2025 22:05	26,00	1,40	0,40	7,60	50,10	50,40
1464	26/10/2025 22:00	26,00	1,40	0,30	7,60	50,30	1,60
1465	26/10/2025 21:55	25,90	1,40	0,40	7,60	49,80	50,00
1466	26/10/2025 21:50	25,90	1,40	0,40	7,60	49,90	50,30
1467	26/10/2025 21:45	25,90	1,40	0,60	7,60	46,50	50,60
1468	26/10/2025 21:40	25,90	1,40	0,60	7,60	0,00	50,90
1469	26/10/2025 21:35	25,80	1,40	0,80	7,60	0,00	50,70
1470	26/10/2025 21:30	25,80	1,40	0,30	7,60	0,00	0,00
1471	26/10/2025 21:25	25,90	1,40	0,80	7,60	0,00	58,40
1472	26/10/2025 21:20	25,90	1,50	0,40	7,60	0,00	50,80
1473	26/10/2025 21:15	25,90	1,50	0,40	7,60	0,00	51,00
1474	26/10/2025 21:10	25,90	1,50	0,80	7,60	0,00	1,30
1475	26/10/2025 21:05	25,90	1,50	0,40	7,60	0,00	2,60
1476	26/10/2025 21:00	25,90	1,50	0,80	7,60	0,00	50,10
1477	26/10/2025 20:55	25,90	1,50	0,60	7,60	0,00	50,70
1478	26/10/2025 20:50	25,90	1,60	0,30	7,60	0,00	49,50
1479	26/10/2025 20:45	26,00	1,60	0,30	7,60	0,00	0,10
1480	26/10/2025 20:40	25,80	1,60	0,50	7,60	43,10	50,10
1481	26/10/2025 20:35	25,80	1,70	0,50	7,60	42,70	50,70
1482	26/10/2025 20:30	25,90	1,70	1,10	7,60	42,90	50,50
1483	26/10/2025 20:25	25,90	1,70	0,40	7,50	43,20	1,60
1484	26/10/2025 20:20	25,70	1,70	3,40	7,50	0,00	50,00
1485	26/10/2025 20:15	25,80	1,70	2,40	7,50	0,00	50,90
1486	26/10/2025 20:10	25,90	1,70	1,30	7,50	0,00	2,20
1487	26/10/2025 20:05	25,90	1,70	0,70	7,50	42,90	2,20
1488	26/10/2025 20:00	25,90	1,70	0,60	7,50	43,70	2,30
1489	26/10/2025 19:55	30,40	1,70	0,30	7,50	0,00	44,50
1490	26/10/2025 19:50	30,50	1,70	40,80	7,50	0,00	1,50
1491	26/10/2025 19:45	30,40	1,70	38,20	7,50	48,30	1,80
1492	26/10/2025 19:40	30,40	1,70	36,20	7,50	48,60	1,90
1493	26/10/2025 19:35	30,40	1,70	34,30	7,50	49,50	2,10
1494	26/10/2025 19:30	30,30	1,70	34,20	7,50	48,00	44,40
1495	26/10/2025 19:25	30,40	1,70	32,00	7,50	49,90	44,30

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1496	26/10/2025 19:20	30,40	1,70	29,30	7,50	50,40	2,00
1497	26/10/2025 19:15	30,40	1,70	27,70	7,50	50,60	1,90
1498	26/10/2025 19:10	30,50	1,70	25,30	7,50	0,00	2,10
1499	26/10/2025 19:05	30,40	1,70	26,60	7,50	0,00	44,70
1500	26/10/2025 19:00	30,50	1,70	24,80	7,50	0,00	1,90
1501	26/10/2025 18:55	30,70	1,70	24,10	7,50	0,00	1,90
1502	26/10/2025 18:50	30,60	1,80	22,80	7,50	0,00	1,80
1503	26/10/2025 18:45	30,50	1,70	23,30	7,50	0,00	44,50
1504	26/10/2025 18:40	30,50	1,70	22,50	7,50	0,00	44,00
1505	26/10/2025 18:35	30,60	1,70	42,90	7,50	0,00	0,10
1506	26/10/2025 18:30	30,70	1,70	41,10	7,50	0,00	2,60
1507	26/10/2025 18:25	30,70	1,70	39,30	7,50	0,00	1,60
1508	26/10/2025 18:20	30,60	1,70	38,80	7,50	0,00	44,50
1509	26/10/2025 18:15	30,60	1,70	36,30	7,50	47,10	2,40
1510	26/10/2025 18:10	30,60	1,80	34,50	7,50	47,40	2,10
1511	26/10/2025 18:05	30,80	1,80	32,80	7,50	47,70	1,50
1512	26/10/2025 18:00	30,70	1,80	28,50	7,50	48,00	3,80
1513	26/10/2025 17:55	30,70	1,80	26,60	7,50	48,20	50,90
1514	26/10/2025 17:50	30,70	1,80	23,90	7,50	47,90	1,90
1515	26/10/2025 17:45	30,70	1,80	21,20	7,50	47,80	0,90
1516	26/10/2025 17:40	30,70	1,80	19,60	7,50	47,90	0,90
1517	26/10/2025 17:35	30,80	1,80	16,70	7,50	47,80	2,00
1518	26/10/2025 17:30	30,70	1,80	14,70	7,50	47,80	44,50
1519	26/10/2025 17:25	30,80	1,80	12,90	7,50	48,10	3,10
1520	26/10/2025 17:20	30,70	1,80	11,30	7,50	47,90	1,60
1521	26/10/2025 17:15	30,70	1,80	10,00	7,50	48,10	2,10
1522	26/10/2025 17:10	30,70	1,80	8,40	7,50	48,10	2,30
1523	26/10/2025 17:05	30,60	1,80	6,40	7,50	48,20	2,40
1524	26/10/2025 17:00	30,60	1,80	5,60	7,50	48,40	0,50
1525	26/10/2025 16:55	30,50	1,90	4,80	7,50	48,40	5,80
1526	26/10/2025 16:50	30,50	1,90	4,20	7,50	48,50	2,10
1527	26/10/2025 16:45	30,50	1,90	3,80	7,50	48,40	51,50
1528	26/10/2025 16:40	30,60	1,90	13,50	7,50	0,00	46,20
1529	26/10/2025 16:35	30,60	1,90	13,00	7,50	0,00	0,00
1530	26/10/2025 16:30	30,60	1,90	10,90	7,50	0,00	49,90
1531	26/10/2025 16:25	30,80	1,90	10,50	7,50	0,00	49,90
1532	26/10/2025 16:20	30,60	2,00	37,70	7,50	0,00	49,90
1533	26/10/2025 16:15	30,60	2,00	36,50	7,60	0,00	49,90
1534	26/10/2025 16:10	30,80	2,00	35,00	7,60	0,00	49,90
1535	26/10/2025 16:05	31,00	2,00	34,40	7,50	0,00	49,90
1536	26/10/2025 16:00	30,90	2,00	32,80	7,50	0,00	49,90
1537	26/10/2025 15:55	30,90	2,00	31,80	7,50	0,00	49,90
1538	26/10/2025 15:50	30,80	2,00	29,60	7,50	0,00	49,90
1539	26/10/2025 15:45	30,80	2,00	28,60	7,50	45,40	49,90
1540	26/10/2025 15:40	30,90	2,00	27,70	7,50	46,80	49,90
1541	26/10/2025 15:35	30,80	2,00	26,80	7,50	46,50	0,00
1542	26/10/2025 15:30	30,90	2,00	26,10	7,50	44,80	0,00
1543	26/10/2025 15:25	30,90	2,00	25,40	7,50	44,40	0,00
1544	26/10/2025 15:20	30,90	2,00	24,60	7,50	43,60	0,00
1545	26/10/2025 15:15	31,10	2,00	22,30	7,50	43,80	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1546	26/10/2025 15:10	31,10	2,00	21,40	7,50	44,00	0,00
1547	26/10/2025 15:05	31,20	2,00	20,30	7,50	43,70	0,00
1548	26/10/2025 15:00	31,10	2,00	19,70	7,50	0,00	0,00
1549	26/10/2025 14:55	31,20	2,00	19,10	7,60	0,00	0,00
1550	26/10/2025 14:50	31,10	2,00	18,30	7,50	41,60	0,00
1551	26/10/2025 14:45	31,20	2,00	17,50	7,60	42,30	0,00
1552	26/10/2025 14:40	31,20	2,10	16,60	7,50	42,90	0,00
1553	26/10/2025 14:35	31,20	2,10	16,50	7,50	43,50	0,00
1554	26/10/2025 14:30	31,20	2,10	15,80	7,50	44,20	0,00
1555	26/10/2025 14:25	31,20	2,10	11,50	7,50	44,30	0,00
1556	26/10/2025 14:20	31,30	2,10	10,80	7,50	44,70	0,00
1557	26/10/2025 14:15	31,20	2,10	10,40	7,50	44,60	0,00
1558	26/10/2025 14:10	31,30	2,10	9,70	7,50	0,00	0,00
1559	26/10/2025 14:05	31,40	2,10	16,50	7,50	0,00	0,00
1560	26/10/2025 14:00	31,40	2,10	15,80	7,50	0,00	0,00
1561	26/10/2025 13:55	31,40	2,10	14,60	7,60	0,00	0,00
1562	26/10/2025 13:50	31,40	2,10	13,70	7,60	0,00	0,00
1563	26/10/2025 13:45	31,50	2,10	12,90	7,60	0,00	0,00
1564	26/10/2025 13:40	31,50	2,10	12,20	7,60	0,00	0,00
1565	26/10/2025 13:35	31,40	2,10	37,10	7,60	0,00	0,00
1566	26/10/2025 13:30	31,60	2,10	33,30	7,50	0,00	0,00
1567	26/10/2025 13:25	31,60	2,10	31,90	7,60	0,00	0,00
1568	26/10/2025 13:20	31,80	2,10	30,30	7,60	0,00	0,00
1569	26/10/2025 13:15	31,90	2,00	29,20	7,50	40,70	0,00
1570	26/10/2025 13:10	31,90	2,00	28,30	7,60	40,70	0,00
1571	26/10/2025 13:05	31,90	2,00	27,60	7,60	40,70	0,00
1572	26/10/2025 13:00	31,70	2,00	26,90	7,60	0,00	0,00
1573	26/10/2025 12:55	31,70	2,00	26,30	7,60	0,00	0,00
1574	26/10/2025 12:50	31,90	2,00	25,70	7,50	46,10	0,00
1575	26/10/2025 12:45	31,80	2,00	25,00	7,60	46,30	0,00
1576	26/10/2025 12:40	31,80	2,00	24,40	7,60	0,00	0,00
1577	26/10/2025 12:35	31,90	2,00	23,60	7,60	0,00	49,90
1578	26/10/2025 12:30	31,90	2,00	23,90	7,60	45,30	49,90
1579	26/10/2025 12:25	31,90	1,90	23,10	7,60	45,70	49,90
1580	26/10/2025 12:20	32,09	1,90	22,40	7,60	0,00	49,90
1581	26/10/2025 12:15	31,90	1,90	21,70	7,60	0,00	49,90
1582	26/10/2025 12:10	32,00	1,90	23,30	7,60	46,20	49,90
1583	26/10/2025 12:05	31,90	1,90	22,60	7,60	47,20	49,90
1584	26/10/2025 12:00	31,90	1,90	22,00	7,60	45,80	49,90
1585	26/10/2025 11:55	32,09	1,90	21,50	7,60	46,00	49,90
1586	26/10/2025 11:50	32,20	1,80	21,00	7,60	46,60	49,90
1587	26/10/2025 11:45	32,09	1,80	20,50	7,60	48,00	49,90
1588	26/10/2025 11:40	32,09	1,80	22,50	7,60	0,00	49,90
1589	26/10/2025 11:35	32,20	1,80	21,80	7,60	45,50	49,90
1590	26/10/2025 11:30	32,20	1,80	21,20	7,60	45,70	49,90
1591	26/10/2025 11:25	32,20	1,80	20,60	7,60	46,10	49,90
1592	26/10/2025 11:20	32,20	1,80	19,70	7,60	46,20	49,90
1593	26/10/2025 11:15	32,09	1,80	19,10	7,60	46,20	49,90
1594	26/10/2025 11:10	32,20	1,80	18,60	7,60	0,00	49,90
1595	26/10/2025 11:05	32,09	1,70	18,10	7,60	0,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1596	26/10/2025 11:00	32,20	1,70	17,60	7,60	0,00	0,00
1597	26/10/2025 10:55	32,30	1,70	17,40	7,60	0,00	0,00
1598	26/10/2025 10:50	32,30	1,70	16,80	7,60	0,00	0,00
1599	26/10/2025 10:45	32,20	1,70	16,29	7,60	0,00	0,00
1600	26/10/2025 10:40	32,20	1,70	15,50	7,60	0,00	0,00
1601	26/10/2025 10:35	32,30	1,70	15,10	7,60	0,00	0,00
1602	26/10/2025 10:30	32,30	1,70	14,60	7,60	0,00	0,00
1603	26/10/2025 10:25	32,30	1,70	14,00	7,60	0,00	0,00
1604	26/10/2025 10:20	32,40	1,70	13,40	7,60	0,00	0,00
1605	26/10/2025 10:15	32,30	1,70	12,10	7,60	0,00	0,00
1606	26/10/2025 10:10	32,40	1,70	11,40	7,60	0,00	0,00
1607	26/10/2025 10:05	32,30	1,60	10,40	7,60	0,00	0,00
1608	26/10/2025 10:00	32,40	1,60	9,60	7,60	0,00	0,00
1609	26/10/2025 09:55	32,40	1,60	8,90	7,60	0,00	0,00
1610	26/10/2025 09:50	32,50	1,60	8,00	7,60	0,00	0,00
1611	26/10/2025 09:45	32,40	1,60	7,30	7,60	46,00	0,00
1612	26/10/2025 09:40	32,40	1,60	6,70	7,60	45,70	1,80
1613	26/10/2025 09:35	32,50	1,50	5,80	7,60	45,20	0,00
1614	26/10/2025 09:30	32,40	1,50	5,20	7,60	45,50	49,90
1615	26/10/2025 09:25	32,40	1,50	4,40	7,60	45,60	49,90
1616	26/10/2025 09:20	32,40	1,50	3,80	7,60	43,10	49,90
1617	26/10/2025 09:15	32,59	1,50	3,10	7,60	0,00	49,90
1618	26/10/2025 09:10	32,59	1,50	2,60	7,60	0,00	49,90
1619	26/10/2025 09:05	32,59	1,50	2,10	7,60	0,00	49,90
1620	26/10/2025 09:00	32,50	1,50	1,60	7,60	0,00	49,90
1621	26/10/2025 08:55	32,59	1,40	1,20	7,60	0,00	49,90
1622	26/10/2025 08:50	32,59	1,40	0,80	7,60	0,00	0,00
1623	26/10/2025 08:45	32,59	1,40	0,60	7,60	0,00	0,00
1624	26/10/2025 08:40	32,80	1,40	0,50	7,60	0,00	0,00
1625	26/10/2025 08:35	32,70	1,40	0,40	7,60	0,00	0,00
1626	26/10/2025 08:30	32,70	1,40	0,40	7,60	0,00	0,00
1627	26/10/2025 08:25	32,80	1,40	0,30	7,60	0,00	0,00
1628	26/10/2025 08:20	32,90	1,30	0,30	7,60	0,00	0,00
1629	26/10/2025 08:15	32,90	1,30	0,30	7,60	0,00	0,00
1630	26/10/2025 08:10	32,90	1,40	0,30	7,60	40,60	0,00
1631	26/10/2025 08:05	33,00	1,40	0,40	7,60	40,60	0,00
1632	26/10/2025 08:00	32,90	1,40	0,30	7,60	40,80	0,00
1633	26/10/2025 07:55	33,00	1,30	0,30	7,60	41,00	0,00
1634	26/10/2025 07:50	32,90	1,30	0,80	7,60	41,30	0,00
1635	26/10/2025 07:45	32,90	1,30	0,60	7,60	42,60	0,00
1636	26/10/2025 07:40	32,90	1,30	0,50	7,60	41,50	0,00
1637	26/10/2025 07:35	33,10	1,30	0,50	7,60	41,80	0,00
1638	26/10/2025 07:30	33,00	1,30	0,40	7,60	41,90	0,00
1639	26/10/2025 07:25	33,10	1,30	0,50	7,60	0,00	0,00
1640	26/10/2025 07:20	33,00	1,50	0,40	7,60	41,90	0,00
1641	26/10/2025 07:15	33,10	1,70	2,20	7,60	41,90	0,00
1642	26/10/2025 07:10	33,50	0,90	0,50	7,60	41,90	0,00
1643	26/10/2025 07:05	33,60	0,90	0,50	7,60	41,90	0,00
1644	26/10/2025 07:00	33,50	0,90	1,90	7,60	41,90	0,00
1645	26/10/2025 06:55	33,50	0,90	1,40	7,60	42,20	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1646	26/10/2025 06:50	33,60	0,90	1,10	7,60	44,20	0,00
1647	26/10/2025 06:45	33,60	0,90	0,70	7,60	0,00	0,00
1648	26/10/2025 06:40	33,80	0,90	1,10	7,60	0,00	0,00
1649	26/10/2025 06:35	33,70	0,90	0,70	7,60	0,00	0,00
1650	26/10/2025 06:30	34,00	0,90	0,60	7,60	0,00	0,00
1651	26/10/2025 06:25	33,80	0,90	0,50	7,60	0,00	0,00
1652	26/10/2025 06:20	33,90	0,90	1,90	7,60	0,00	0,00
1653	26/10/2025 06:15	33,90	0,90	1,20	7,60	0,00	0,00
1654	26/10/2025 06:10	34,10	0,90	2,00	7,60	0,00	0,00
1655	26/10/2025 06:05	34,00	0,90	1,20	7,60	0,00	0,00
1656	26/10/2025 06:00	34,10	0,90	0,50	7,60	0,00	0,00
1657	26/10/2025 05:55	34,10	0,90	1,90	7,60	0,00	0,00
1658	26/10/2025 05:50	34,20	0,90	1,20	7,60	39,30	0,00
1659	26/10/2025 05:45	34,30	0,90	1,40	7,60	39,80	0,00
1660	26/10/2025 05:40	34,20	0,90	1,50	7,60	0,00	0,00
1661	26/10/2025 05:35	34,40	0,90	1,10	7,60	0,00	5,70
1662	26/10/2025 05:30	34,30	0,90	1,00	7,60	0,00	0,00
1663	26/10/2025 05:25	34,30	0,90	1,90	7,60	24,80	0,00
1664	26/10/2025 05:20	34,40	0,90	3,80	7,60	39,60	0,00
1665	26/10/2025 05:15	34,50	0,90	2,80	7,60	40,60	0,00
1666	26/10/2025 05:10	34,50	0,90	2,00	7,60	0,00	0,00
1667	26/10/2025 05:05	34,50	0,90	1,10	7,60	0,00	0,00
1668	26/10/2025 05:00	34,70	0,90	0,90	7,60	0,00	0,00
1669	26/10/2025 04:55	34,70	0,90	1,40	7,60	1,30	0,00
1670	26/10/2025 04:50	34,50	0,90	1,00	7,60	41,70	0,00
1671	26/10/2025 04:45	34,50	0,90	2,50	7,60	42,10	0,00
1672	26/10/2025 04:40	34,50	0,90	2,60	7,60	43,10	0,00
1673	26/10/2025 04:35	34,50	0,90	2,20	7,60	43,30	0,00
1674	26/10/2025 04:30	34,70	0,90	1,80	7,60	43,80	0,00
1675	26/10/2025 04:25	34,60	0,90	1,60	7,60	44,10	2,00
1676	26/10/2025 04:20	34,60	0,90	1,50	7,60	44,40	44,70
1677	26/10/2025 04:15	34,80	0,90	1,00	7,60	0,00	0,00
1678	26/10/2025 04:10	34,70	0,90	0,70	7,60	0,00	0,00
1679	26/10/2025 04:05	35,10	0,90	0,50	7,60	0,00	0,00
1680	26/10/2025 04:00	34,90	0,90	1,10	7,60	0,00	1,90
1681	26/10/2025 03:55	34,90	0,90	0,80	7,60	0,00	44,70
1682	26/10/2025 03:50	35,10	0,90	1,50	7,60	0,00	0,00
1683	26/10/2025 03:45	35,20	0,90	0,70	7,60	0,00	0,00
1684	26/10/2025 03:40	35,30	0,90	0,50	7,60	0,00	0,00
1685	26/10/2025 03:35	35,00	0,90	1,60	7,60	0,00	0,00
1686	26/10/2025 03:30	35,30	0,90	1,40	7,60	0,00	44,40
1687	26/10/2025 03:25	35,60	0,90	1,10	7,60	0,00	44,00
1688	26/10/2025 03:20	35,60	0,90	1,10	7,60	43,60	0,00
1689	26/10/2025 03:15	35,60	0,90	4,30	7,60	44,10	0,00
1690	26/10/2025 03:10	35,50	0,90	2,90	7,60	44,30	0,00
1691	26/10/2025 03:05	35,50	0,90	5,80	7,60	44,60	52,60
1692	26/10/2025 03:00	35,80	0,90	6,80	7,60	44,50	0,00
1693	26/10/2025 02:55	35,60	0,90	6,00	7,60	44,50	0,00
1694	26/10/2025 02:50	35,80	0,90	4,60	7,60	44,60	0,00
1695	26/10/2025 02:45	35,60	0,90	5,70	7,60	44,70	2,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1696	26/10/2025 02:40	35,60	0,90	4,70	7,60	44,70	44,80
1697	26/10/2025 02:35	35,80	0,90	3,60	7,60	44,60	0,00
1698	26/10/2025 02:30	35,90	0,90	2,60	7,60	44,80	0,00
1699	26/10/2025 02:25	35,90	0,90	1,80	7,60	44,70	0,00
1700	26/10/2025 02:20	35,80	0,90	6,80	7,60	44,90	1,50
1701	26/10/2025 02:15	35,90	0,90	6,20	7,60	45,10	44,60
1702	26/10/2025 02:10	36,00	0,90	5,30	7,60	44,90	0,00
1703	26/10/2025 02:05	35,70	0,90	3,80	7,60	45,00	0,00
1704	26/10/2025 02:00	36,10	0,90	3,50	7,60	45,20	0,00
1705	26/10/2025 01:55	36,30	0,90	3,00	7,60	45,20	0,00
1706	26/10/2025 01:50	36,30	0,90	2,80	7,60	43,50	0,00
1707	26/10/2025 01:45	36,20	0,90	3,10	7,60	0,00	1,50
1708	26/10/2025 01:40	36,30	0,90	2,40	7,60	0,00	44,60
1709	26/10/2025 01:35	36,60	0,90	13,30	7,60	0,00	0,00
1710	26/10/2025 01:30	36,40	0,90	12,10	7,60	0,00	0,00
1711	26/10/2025 01:25	36,60	0,90	10,80	7,60	0,00	0,00
1712	26/10/2025 01:20	36,60	0,90	10,10	7,60	0,00	0,00
1713	26/10/2025 01:15	36,60	0,90	9,80	7,60	0,00	0,00
1714	26/10/2025 01:10	36,70	0,90	9,40	7,60	0,00	0,00
1715	26/10/2025 01:05	36,70	1,00	9,60	7,60	0,00	0,00
1716	26/10/2025 01:00	36,70	0,90	8,00	7,60	0,00	0,00
1717	26/10/2025 00:55	36,80	0,90	6,90	7,60	0,00	0,00
1718	26/10/2025 00:50	36,80	0,90	11,40	7,60	39,00	0,00
1719	26/10/2025 00:45	36,80	0,90	10,50	7,60	0,00	0,00
1720	26/10/2025 00:40	36,80	0,90	9,60	7,60	0,00	0,00
1721	26/10/2025 00:35	36,90	0,90	8,70	7,60	0,00	0,00
1722	26/10/2025 00:30	36,70	0,90	7,30	7,60	0,00	0,00
1723	26/10/2025 00:25	37,50	0,90	7,30	7,60	0,00	2,40
1724	26/10/2025 00:20	37,50	0,90	5,90	7,60	36,30	0,00
1725	26/10/2025 00:15	37,50	1,00	4,90	7,60	36,90	0,00
1726	26/10/2025 00:10	37,40	1,00	3,80	7,60	0,00	0,00
1727	26/10/2025 00:05	37,50	1,00	2,80	7,60	0,00	0,00
1728	26/10/2025 00:00	37,30	1,00	1,90	7,60	0,00	0,00
1729	25/10/2025 23:55	37,40	1,00	1,30	7,60	0,00	0,00
1730	25/10/2025 23:50	37,90	1,00	0,90	7,60	0,00	0,00
1731	25/10/2025 23:45	38,10	1,00	0,80	7,60	36,30	0,00
1732	25/10/2025 23:40	38,10	1,00	1,90	7,60	36,70	0,00
1733	25/10/2025 23:35	38,20	1,00	1,50	7,60	37,30	0,00
1734	25/10/2025 23:30	38,40	1,00	1,10	7,60	37,90	0,00
1735	25/10/2025 23:25	38,30	1,00	0,80	7,60	38,10	0,00
1736	25/10/2025 23:20	38,10	1,00	0,70	7,60	38,40	0,00
1737	25/10/2025 23:15	38,20	1,00	0,80	7,60	0,00	44,80
1738	25/10/2025 23:10	38,00	1,00	2,60	7,60	0,00	0,00
1739	25/10/2025 23:05	37,90	1,00	1,60	7,60	0,00	0,00
1740	25/10/2025 23:00	38,10	1,00	1,00	7,60	0,00	0,00
1741	25/10/2025 22:55	38,30	1,00	0,80	7,60	0,00	0,00
1742	25/10/2025 22:50	38,10	1,00	0,70	7,60	0,00	0,00
1743	25/10/2025 22:45	38,40	1,00	0,70	7,60	0,00	44,90
1744	25/10/2025 22:40	38,30	1,10	1,00	7,60	0,00	0,00
1745	25/10/2025 22:35	38,50	1,10	0,90	7,60	0,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1746	25/10/2025 22:30	38,60	1,10	1,00	7,60	0,00	1,50
1747	25/10/2025 22:25	38,60	1,10	0,90	7,60	0,00	44,60
1748	25/10/2025 22:20	39,00	1,10	1,10	7,60	36,30	0,00
1749	25/10/2025 22:15	39,10	1,20	0,80	7,60	35,80	0,00
1750	25/10/2025 22:10	39,30	1,20	0,90	7,60	0,00	5,70
1751	25/10/2025 22:05	39,10	1,30	0,80	7,60	0,00	50,30
1752	25/10/2025 22:00	39,30	1,40	0,80	7,60	26,30	0,00
1753	25/10/2025 21:55	40,20	1,60	2,50	7,60	35,90	0,00
1754	25/10/2025 21:50	49,20	2,90	1,50	7,60	36,10	2,50
1755	25/10/2025 21:45	49,20	2,90	1,50	7,60	36,60	45,00
1756	25/10/2025 21:40	49,20	2,90	1,50	7,60	35,40	44,50
1757	25/10/2025 21:35	49,20	2,90	1,50	7,60	0,00	4,70
1758	25/10/2025 21:30	49,20	2,90	1,50	7,60	0,00	50,30
1759	25/10/2025 21:25	49,20	2,90	1,50	7,60	35,80	44,70
1760	25/10/2025 21:20	48,50	2,90	1,30	7,60	36,10	44,70
1761	25/10/2025 21:15	47,60	3,00	1,30	7,60	36,40	1,90
1762	25/10/2025 21:10	46,40	3,10	1,10	7,60	36,90	3,10
1763	25/10/2025 21:05	45,50	1,80	1,10	7,60	37,40	49,90
1764	25/10/2025 21:00	44,50	0,70	0,90	7,60	37,60	52,60
1765	25/10/2025 20:55	47,60	0,80	1,00	7,60	37,90	44,20
1766	25/10/2025 20:50	47,60	0,80	1,00	7,60	0,00	6,30
1767	25/10/2025 20:45	47,60	0,80	1,00	7,60	0,00	49,80
1768	25/10/2025 20:40	47,20	1,00	1,10	7,60	0,00	50,30
1769	25/10/2025 20:35	49,50	0,90	1,10	7,60	0,00	52,20
1770	25/10/2025 20:30	48,00	0,90	1,10	7,60	0,00	0,20
1771	25/10/2025 20:25	51,50	1,60	1,10	7,60	0,00	43,90
1772	25/10/2025 20:20	62,70	9,40	2,00	7,60	0,00	44,30
1773	25/10/2025 20:15	60,80	9,10	6,30	7,60	0,00	41,90
1774	25/10/2025 20:10	61,60	8,60	6,70	7,60	0,00	0,00
1775	25/10/2025 20:05	59,40	8,40	6,30	7,60	0,00	41,10
1776	25/10/2025 20:00	57,60	8,10	5,80	7,60	0,00	41,80
1777	25/10/2025 19:55	55,50	7,90	6,10	7,70	0,00	42,10
1778	25/10/2025 19:50	53,60	7,50	22,80	7,70	36,10	42,00
1779	25/10/2025 19:45	53,80	6,90	19,10	7,70	36,50	0,00
1780	25/10/2025 19:40	51,20	6,30	17,90	7,60	0,00	41,60
1781	25/10/2025 19:35	48,30	5,90	26,20	7,60	0,00	42,00
1782	25/10/2025 19:30	45,90	5,40	27,90	7,60	35,80	42,10
1783	25/10/2025 19:25	43,70	4,70	23,70	7,60	35,90	42,00
1784	25/10/2025 19:20	44,10	3,90	25,10	7,60	36,20	0,00
1785	25/10/2025 19:15	41,20	3,50	25,80	7,60	36,50	41,50
1786	25/10/2025 19:10	38,70	3,30	19,70	7,60	36,70	42,00
1787	25/10/2025 19:05	35,90	3,10	17,90	7,60	37,10	42,20
1788	25/10/2025 19:00	33,90	3,00	17,80	7,60	37,50	41,60
1789	25/10/2025 18:55	33,80	3,00	15,20	7,60	37,70	0,00
1790	25/10/2025 18:50	31,70	3,10	15,00	7,60	37,80	41,90
1791	25/10/2025 18:45	29,40	3,20	13,80	7,70	37,90	42,40
1792	25/10/2025 18:40	28,70	3,30	9,60	7,70	37,80	0,00
1793	25/10/2025 18:35	28,80	3,40	11,00	7,70	37,90	0,00
1794	25/10/2025 18:30	28,70	3,40	10,40	7,70	38,00	0,00
1795	25/10/2025 18:25	28,70	3,60	9,10	7,70	38,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1796	25/10/2025 18:20	28,90	3,70	8,10	7,70	0,00	0,00
1797	25/10/2025 18:15	28,90	3,80	6,60	7,70	0,00	0,00
1798	25/10/2025 18:10	28,90	3,90	5,10	7,70	0,00	0,00
1799	25/10/2025 18:05	28,80	4,00	7,40	7,70	0,00	0,00
1800	25/10/2025 18:00	28,90	4,10	4,80	7,60	0,00	0,00
1801	25/10/2025 17:55	29,00	4,10	3,50	7,70	0,00	0,00
1802	25/10/2025 17:50	28,90	4,10	2,70	7,70	0,00	0,00
1803	25/10/2025 17:45	28,90	4,20	1,50	7,70	0,00	0,00
1804	25/10/2025 17:40	28,90	4,30	0,90	7,70	0,00	0,00
1805	25/10/2025 17:35	28,90	4,10	0,50	7,70	0,00	0,00
1806	25/10/2025 17:30	32,09	5,00	0,40	7,60	0,00	0,00
1807	25/10/2025 17:25	32,09	5,00	0,40	7,60	37,80	0,00
1808	25/10/2025 17:20	32,20	4,90	0,40	7,60	38,00	0,00
1809	25/10/2025 17:15	32,09	4,70	0,40	7,60	38,00	0,00
1810	25/10/2025 17:10	32,00	4,50	0,40	7,60	37,90	0,00
1811	25/10/2025 17:05	32,20	4,10	0,40	7,60	38,10	0,00
1812	25/10/2025 17:00	32,30	3,70	0,60	7,60	38,30	0,00
1813	25/10/2025 16:55	32,40	3,40	0,40	7,60	38,40	0,00
1814	25/10/2025 16:50	32,50	2,70	0,50	7,60	38,30	0,00
1815	25/10/2025 16:45	32,70	2,00	2,50	7,60	38,40	0,00
1816	25/10/2025 16:40	32,59	1,60	1,80	7,60	38,30	0,00
1817	25/10/2025 16:35	30,90	1,40	0,50	7,60	38,40	42,00
1818	25/10/2025 16:30	28,80	1,50	0,40	7,60	38,40	43,20
1819	25/10/2025 16:25	28,50	1,50	0,30	7,60	38,50	0,00
1820	25/10/2025 16:20	28,50	1,50	1,10	7,70	38,30	0,00
1821	25/10/2025 16:15	28,50	1,60	0,80	7,60	38,40	0,00
1822	25/10/2025 16:10	28,40	1,70	0,30	7,60	38,30	49,90
1823	25/10/2025 16:05	28,40	1,70	0,30	7,60	38,30	49,90
1824	25/10/2025 16:00	28,40	1,70	0,30	7,60	40,10	49,90
1825	25/10/2025 15:55	28,40	1,90	0,30	7,60	40,10	49,90
1826	25/10/2025 15:50	28,40	2,00	0,40	7,60	0,00	49,90
1827	25/10/2025 15:45	28,50	2,00	0,40	7,60	0,00	49,80
1828	25/10/2025 15:40	28,50	2,00	0,30	7,60	0,00	50,10
1829	25/10/2025 15:35	28,40	2,20	0,30	7,70	0,00	50,80
1830	25/10/2025 15:30	28,60	2,40	0,30	7,60	0,00	51,20
1831	25/10/2025 15:25	28,40	2,60	0,40	7,60	0,00	50,00
1832	25/10/2025 15:20	28,40	2,70	0,30	7,60	0,00	50,60
1833	25/10/2025 15:15	28,60	3,20	0,30	7,60	0,00	50,90
1834	25/10/2025 15:10	28,60	3,60	12,10	7,60	0,00	2,00
1835	25/10/2025 15:05	28,50	3,50	11,90	7,60	0,00	2,10
1836	25/10/2025 15:00	28,40	3,50	11,60	7,60	0,00	0,50
1837	25/10/2025 14:55	28,50	3,50	11,20	7,60	38,10	2,10
1838	25/10/2025 14:50	28,50	3,50	10,80	7,60	35,40	2,00
1839	25/10/2025 14:45	28,60	3,40	10,40	7,60	0,00	1,90
1840	25/10/2025 14:40	28,50	3,40	10,10	7,60	0,90	2,00
1841	25/10/2025 14:35	28,40	3,40	9,70	7,60	38,00	1,90
1842	25/10/2025 14:30	28,40	3,30	9,40	7,60	38,60	50,70
1843	25/10/2025 14:25	28,40	3,30	9,00	7,60	39,10	50,80
1844	25/10/2025 14:20	28,40	3,40	8,40	7,60	37,60	50,70
1845	25/10/2025 14:15	28,40	3,60	8,20	7,60	0,00	50,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1846	25/10/2025 14:10	28,30	3,60	7,80	7,60	43,00	50,60
1847	25/10/2025 14:05	28,40	3,50	7,40	7,60	43,30	51,10
1848	25/10/2025 14:00	28,40	3,40	7,10	7,60	43,30	50,80
1849	25/10/2025 13:55	28,40	3,20	6,60	7,60	43,90	51,10
1850	25/10/2025 13:50	28,40	3,20	5,90	7,60	44,70	50,80
1851	25/10/2025 13:45	28,30	3,20	5,40	7,60	42,20	50,70
1852	25/10/2025 13:40	28,20	3,20	4,90	7,60	42,50	50,90
1853	25/10/2025 13:35	28,10	3,30	4,30	7,60	42,80	50,90
1854	25/10/2025 13:30	28,20	3,50	3,30	7,60	42,90	0,20
1855	25/10/2025 13:25	28,20	3,50	2,80	7,60	43,20	0,30
1856	25/10/2025 13:20	28,40	3,60	1,40	7,60	0,00	2,10
1857	25/10/2025 13:15	28,40	3,80	1,30	7,60	0,00	1,60
1858	25/10/2025 13:10	28,40	3,90	1,50	7,60	0,00	1,80
1859	25/10/2025 13:05	28,50	4,00	8,80	7,60	0,00	1,80
1860	25/10/2025 13:00	28,60	4,00	4,00	7,60	0,00	2,30
1861	25/10/2025 12:55	28,80	4,20	2,60	7,60	0,00	2,90
1862	25/10/2025 12:50	28,80	4,30	1,90	7,60	0,00	2,40
1863	25/10/2025 12:45	28,80	4,40	1,70	7,60	0,00	2,30
1864	25/10/2025 12:40	28,90	4,40	1,10	7,60	0,00	3,10
1865	25/10/2025 12:35	28,90	4,40	1,40	7,60	0,00	2,10
1866	25/10/2025 12:30	28,90	4,50	7,10	7,60	0,00	2,40
1867	25/10/2025 12:25	28,90	4,50	7,10	7,60	0,00	1,90
1868	25/10/2025 12:20	29,10	4,50	9,00	7,60	39,90	2,60
1869	25/10/2025 12:15	28,80	4,50	7,90	7,60	39,70	2,20
1870	25/10/2025 12:10	28,90	4,40	4,70	7,60	41,00	2,30
1871	25/10/2025 12:05	29,00	4,30	4,00	7,60	0,00	2,40
1872	25/10/2025 12:00	29,00	4,20	3,90	7,60	39,30	2,90
1873	25/10/2025 11:55	29,10	4,00	4,40	7,60	39,80	2,20
1874	25/10/2025 11:50	29,20	3,90	4,30	7,60	39,80	2,60
1875	25/10/2025 11:45	29,50	3,60	1,80	7,60	40,00	2,20
1876	25/10/2025 11:40	29,60	3,10	1,80	7,60	40,60	1,60
1877	25/10/2025 11:35	29,70	2,70	1,80	7,60	0,00	0,50
1878	25/10/2025 11:30	29,40	2,20	0,70	7,60	41,10	2,20
1879	25/10/2025 11:25	29,50	1,50	0,40	7,60	41,40	1,70
1880	25/10/2025 11:20	29,60	1,20	0,40	7,60	41,50	1,80
1881	25/10/2025 11:15	29,80	1,30	6,20	7,60	42,10	0,70
1882	25/10/2025 11:10	29,80	1,20	4,50	7,60	42,50	50,70
1883	25/10/2025 11:05	29,80	1,30	4,00	7,60	42,50	51,00
1884	25/10/2025 11:00	32,00	1,30	9,00	7,60	42,50	51,10
1885	25/10/2025 10:55	31,90	1,30	8,80	7,60	43,90	50,40
1886	25/10/2025 10:50	31,40	1,30	8,60	7,60	42,50	51,20
1887	25/10/2025 10:45	31,30	1,30	8,20	7,60	41,20	50,50
1888	25/10/2025 10:40	31,10	1,30	7,90	7,60	41,50	50,10
1889	25/10/2025 10:35	31,10	1,30	7,30	7,60	41,60	50,50
1890	25/10/2025 10:30	31,00	1,30	7,10	7,60	41,80	50,40
1891	25/10/2025 10:25	30,70	1,30	6,90	7,70	41,90	51,30
1892	25/10/2025 10:20	30,50	1,20	6,40	7,70	0,00	50,90
1893	25/10/2025 10:15	30,20	1,20	6,10	7,70	0,00	50,70
1894	25/10/2025 10:10	30,00	1,20	5,60	7,70	0,00	50,70
1895	25/10/2025 10:05	30,00	1,20	5,60	7,70	0,00	51,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1896	25/10/2025 10:00	29,70	1,20	5,10	7,60	0,00	50,60
1897	25/10/2025 09:55	29,80	1,20	4,80	7,70	0,00	50,80
1898	25/10/2025 09:50	36,10	1,20	3,10	7,60	0,00	50,70
1899	25/10/2025 09:45	35,70	1,20	2,80	7,70	0,00	50,50
1900	25/10/2025 09:40	35,50	1,20	2,60	7,60	0,00	50,50
1901	25/10/2025 09:35	35,40	1,20	2,30	7,60	0,00	50,90
1902	25/10/2025 09:30	35,20	1,20	2,00	7,70	0,00	50,70
1903	25/10/2025 09:25	34,80	1,20	1,90	7,70	0,00	50,20
1904	25/10/2025 09:20	34,90	1,20	1,80	7,70	0,00	50,10
1905	25/10/2025 09:15	34,20	1,20	1,60	7,70	41,50	50,20
1906	25/10/2025 09:10	34,20	1,20	1,40	7,70	41,50	50,10
1907	25/10/2025 09:05	33,80	1,20	1,30	7,70	41,40	50,10
1908	25/10/2025 09:00	33,60	1,10	1,20	7,70	41,30	49,90
1909	25/10/2025 08:55	33,50	1,10	1,10	7,70	41,30	49,90
1910	25/10/2025 08:50	33,30	1,10	1,00	7,70	41,20	0,10
1911	25/10/2025 08:45	33,20	1,10	1,00	7,70	0,00	0,00
1912	25/10/2025 08:40	30,30	1,10	0,80	7,70	0,00	42,60
1913	25/10/2025 08:35	28,60	1,10	0,70	7,70	0,00	43,70
1914	25/10/2025 08:30	27,40	1,10	0,60	7,70	0,00	0,10
1915	25/10/2025 08:25	27,50	1,10	0,50	7,70	0,00	0,10
1916	25/10/2025 08:20	27,40	1,10	0,50	7,70	0,00	0,00
1917	25/10/2025 08:15	27,40	1,10	0,50	7,70	0,00	0,10
1918	25/10/2025 08:10	27,10	1,10	0,40	7,70	42,60	0,00
1919	25/10/2025 08:05	27,10	1,10	0,40	7,70	42,40	0,10
1920	25/10/2025 08:00	26,60	1,10	0,30	7,70	0,00	0,10
1921	25/10/2025 07:55	26,60	1,10	7,80	7,70	0,00	0,20
1922	25/10/2025 07:50	26,70	1,00	6,80	7,70	0,00	0,00
1923	25/10/2025 07:45	26,60	1,10	6,30	7,80	0,00	0,20
1924	25/10/2025 07:40	26,50	1,10	5,60	7,70	0,00	0,00
1925	25/10/2025 07:35	26,50	1,10	5,10	7,70	0,00	0,10
1926	25/10/2025 07:30	26,30	1,10	5,00	7,70	0,00	0,10
1927	25/10/2025 07:25	26,60	1,10	3,70	7,80	40,40	44,10
1928	25/10/2025 07:20	26,20	1,10	2,80	7,80	40,50	0,00
1929	25/10/2025 07:15	26,10	1,10	2,80	7,80	0,00	0,00
1930	25/10/2025 07:10	26,30	1,10	3,50	7,80	14,10	0,10
1931	25/10/2025 07:05	26,30	1,10	2,50	7,80	40,00	2,20
1932	25/10/2025 07:00	26,30	1,10	1,80	7,80	40,50	44,00
1933	25/10/2025 06:55	26,30	1,10	1,50	7,80	40,80	44,30
1934	25/10/2025 06:50	26,30	1,00	2,20	7,80	40,90	44,40
1935	25/10/2025 06:45	26,40	1,10	1,10	7,80	0,00	0,90
1936	25/10/2025 06:40	26,30	1,10	0,80	7,80	0,00	49,30
1937	25/10/2025 06:35	26,40	1,10	0,90	7,80	40,20	49,50
1938	25/10/2025 06:30	26,30	1,10	0,40	7,80	40,10	50,30
1939	25/10/2025 06:25	26,40	1,10	10,40	7,80	40,60	44,90
1940	25/10/2025 06:20	26,40	1,10	9,60	7,80	40,60	0,00
1941	25/10/2025 06:15	26,40	1,00	7,60	7,80	0,00	2,10
1942	25/10/2025 06:10	26,40	1,00	6,70	7,80	0,00	44,10
1943	25/10/2025 06:05	26,40	1,00	6,00	7,80	0,00	44,60
1944	25/10/2025 06:00	26,40	1,00	7,80	7,80	40,30	44,70
1945	25/10/2025 05:55	26,40	1,00	6,40	7,80	41,00	11,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1946	25/10/2025 05:50	26,30	1,00	5,50	7,80	0,00	2,50
1947	25/10/2025 05:45	26,30	1,00	4,30	7,80	0,00	50,50
1948	25/10/2025 05:40	26,50	1,00	3,80	7,80	0,00	0,10
1949	25/10/2025 05:35	26,40	1,00	2,90	7,80	40,80	0,00
1950	25/10/2025 05:30	26,40	1,00	6,20	7,80	41,20	0,20
1951	25/10/2025 05:25	26,40	1,00	7,40	7,80	42,00	0,00
1952	25/10/2025 05:20	26,40	1,00	19,10	7,80	42,30	0,10
1953	25/10/2025 05:15	26,40	1,00	17,50	7,80	43,10	0,10
1954	25/10/2025 05:10	26,40	1,00	16,60	7,80	0,00	0,00
1955	25/10/2025 05:05	26,40	1,00	16,80	7,80	0,00	0,10
1956	25/10/2025 05:00	26,40	1,00	15,60	7,80	0,00	0,10
1957	25/10/2025 04:55	26,40	1,00	13,00	7,80	0,00	0,00
1958	25/10/2025 04:50	26,50	1,00	9,70	7,80	0,00	0,10
1959	25/10/2025 04:45	26,40	1,00	8,80	7,80	0,00	0,00
1960	25/10/2025 04:40	26,40	1,00	7,10	7,80	0,00	0,00
1961	25/10/2025 04:35	26,40	1,00	6,90	7,80	0,00	0,20
1962	25/10/2025 04:30	26,40	1,00	7,40	7,80	0,00	0,00
1963	25/10/2025 04:25	26,40	1,00	7,90	7,80	0,00	0,00
1964	25/10/2025 04:20	26,40	1,00	6,00	7,80	0,00	0,00
1965	25/10/2025 04:15	26,50	1,00	5,00	7,80	0,00	0,00
1966	25/10/2025 04:10	26,50	1,00	7,50	7,80	0,00	0,00
1967	25/10/2025 04:05	26,60	1,00	7,40	7,80	0,00	0,00
1968	25/10/2025 04:00	26,50	1,00	12,60	7,80	40,80	0,00
1969	25/10/2025 03:55	26,50	1,00	11,20	7,80	0,00	0,00
1970	25/10/2025 03:50	26,50	1,00	10,30	7,80	0,00	0,00
1971	25/10/2025 03:45	26,50	1,00	7,10	7,80	0,00	0,10
1972	25/10/2025 03:40	26,40	1,00	8,40	7,80	0,00	0,00
1973	25/10/2025 03:35	26,50	1,00	6,10	7,80	0,00	0,10
1974	25/10/2025 03:30	26,50	1,10	7,60	7,80	40,30	0,00
1975	25/10/2025 03:25	26,50	1,00	5,60	7,80	40,90	0,10
1976	25/10/2025 03:20	26,50	1,00	4,60	7,80	0,00	0,10
1977	25/10/2025 03:15	26,40	1,00	4,30	7,80	0,00	0,10
1978	25/10/2025 03:10	26,60	1,00	3,60	7,80	0,00	0,00
1979	25/10/2025 03:05	26,60	1,00	2,70	7,80	0,00	0,00
1980	25/10/2025 03:00	26,60	1,00	2,40	7,80	40,60	0,00
1981	25/10/2025 02:55	26,50	1,00	2,20	7,80	41,50	0,00
1982	25/10/2025 02:50	26,50	1,00	2,10	7,80	42,40	0,10
1983	25/10/2025 02:45	26,40	1,00	2,60	7,80	42,90	0,00
1984	25/10/2025 02:40	26,40	1,00	2,30	7,80	0,00	0,00
1985	25/10/2025 02:35	26,50	1,00	2,20	7,80	0,00	0,00
1986	25/10/2025 02:30	26,60	1,10	1,70	7,80	0,00	0,10
1987	25/10/2025 02:25	26,60	1,10	2,20	7,80	0,00	0,00
1988	25/10/2025 02:20	26,50	1,00	1,60	7,80	0,00	0,00
1989	25/10/2025 02:15	26,60	1,00	3,30	7,80	0,00	0,10
1990	25/10/2025 02:10	26,70	1,10	3,30	7,80	0,00	0,10
1991	25/10/2025 02:05	26,50	1,00	2,60	7,80	0,00	0,10
1992	25/10/2025 02:00	26,60	1,00	2,20	7,80	0,00	0,00
1993	25/10/2025 01:55	26,60	1,00	5,40	7,80	0,00	0,00
1994	25/10/2025 01:50	26,60	1,00	4,10	7,80	0,00	0,10
1995	25/10/2025 01:45	26,50	1,00	5,70	7,80	0,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
1996	25/10/2025 01:40	26,60	1,00	3,60	7,80	40,80	0,00
1997	25/10/2025 01:35	26,70	1,00	1,40	7,80	41,30	0,00
1998	25/10/2025 01:30	26,60	1,00	1,90	7,80	0,00	0,00
1999	25/10/2025 01:25	26,70	1,10	1,50	7,80	0,00	0,10
2000	25/10/2025 01:20	26,60	1,10	1,00	7,80	0,00	0,10
2001	25/10/2025 01:15	26,70	1,00	1,00	7,80	0,00	0,00
2002	25/10/2025 01:10	26,60	1,00	1,40	7,80	0,00	1,70
2003	25/10/2025 01:05	26,60	1,00	0,70	7,80	40,40	44,90
2004	25/10/2025 01:00	26,70	1,00	0,50	7,80	0,00	0,00
2005	25/10/2025 00:55	26,80	1,00	4,50	7,80	0,00	0,00
2006	25/10/2025 00:50	26,70	1,10	3,60	7,80	0,00	0,00
2007	25/10/2025 00:45	26,70	1,00	2,60	7,80	0,00	0,00
2008	25/10/2025 00:40	26,80	1,00	3,90	7,80	0,00	0,10
2009	25/10/2025 00:35	26,70	1,00	3,60	7,80	40,00	2,60
2010	25/10/2025 00:30	26,70	1,00	3,90	7,80	40,90	44,80
2011	25/10/2025 00:25	26,70	1,10	3,10	7,80	41,60	0,10
2012	25/10/2025 00:20	26,60	1,00	2,50	7,80	42,20	3,60
2013	25/10/2025 00:15	26,60	1,00	1,90	7,80	42,90	50,00
2014	25/10/2025 00:10	26,80	1,00	1,30	7,80	0,00	50,40
2015	25/10/2025 00:05	26,80	1,00	0,80	7,80	0,00	50,60
2016	25/10/2025 00:00	26,80	1,10	0,60	7,80	0,00	53,30
2017	24/10/2025 23:55	26,80	1,10	4,40	7,80	0,00	44,50
2018	24/10/2025 23:50	26,80	1,10	2,30	7,80	0,00	0,00
2019	24/10/2025 23:45	26,90	1,10	2,90	7,80	0,00	49,70
2020	24/10/2025 23:40	27,00	1,10	2,60	7,80	0,00	50,40
2021	24/10/2025 23:35	26,90	1,10	3,20	7,80	0,00	44,80
2022	24/10/2025 23:30	26,90	1,10	3,00	7,80	0,00	1,20
2023	24/10/2025 23:25	27,10	1,10	2,70	7,80	0,00	49,20
2024	24/10/2025 23:20	27,10	1,10	4,50	7,80	0,00	49,70
2025	24/10/2025 23:15	27,00	1,10	3,10	7,80	0,00	49,90
2026	24/10/2025 23:10	27,00	1,10	2,20	7,80	0,00	50,40
2027	24/10/2025 23:05	27,00	1,10	3,10	7,80	0,00	52,80
2028	24/10/2025 23:00	26,90	1,10	1,90	7,80	40,40	45,00
2029	24/10/2025 22:55	27,00	1,10	1,50	7,80	11,30	5,20
2030	24/10/2025 22:50	27,10	1,10	1,60	7,80	0,00	49,70
2031	24/10/2025 22:45	27,10	1,10	3,80	7,80	0,00	50,10
2032	24/10/2025 22:40	27,20	1,10	3,30	7,80	0,00	50,20
2033	24/10/2025 22:35	27,00	1,10	4,10	7,80	40,80	50,40
2034	24/10/2025 22:30	27,20	1,10	3,50	7,80	38,00	51,00
2035	24/10/2025 22:25	27,10	1,10	2,70	7,80	0,00	45,50
2036	24/10/2025 22:20	27,20	1,10	2,20	7,80	0,00	45,20
2037	24/10/2025 22:15	27,20	1,10	1,80	7,80	39,80	45,20
2038	24/10/2025 22:10	27,20	1,20	1,40	7,80	40,20	5,20
2039	24/10/2025 22:05	27,30	1,10	1,90	7,80	40,80	50,10
2040	24/10/2025 22:00	27,30	1,10	1,70	7,80	41,40	50,40
2041	24/10/2025 21:55	27,40	1,10	6,00	7,80	41,80	51,30
2042	24/10/2025 21:50	27,30	1,10	4,80	7,80	42,00	45,40
2043	24/10/2025 21:45	27,50	1,20	3,20	7,80	43,80	44,30
2044	24/10/2025 21:40	27,50	1,10	2,30	7,80	0,00	11,40
2045	24/10/2025 21:35	27,40	1,10	1,50	7,80	0,00	51,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2046	24/10/2025 21:30	27,50	1,20	2,40	7,80	0,00	44,10
2047	24/10/2025 21:25	27,50	1,20	6,00	7,80	0,00	44,40
2048	24/10/2025 21:20	27,50	1,10	4,90	7,80	0,00	44,40
2049	24/10/2025 21:15	27,50	1,10	4,60	7,80	0,00	44,30
2050	24/10/2025 21:10	27,70	1,10	3,50	7,80	0,00	44,40
2051	24/10/2025 21:05	27,60	1,20	2,50	7,80	0,00	44,40
2052	24/10/2025 21:00	27,60	1,20	6,80	7,80	0,00	44,40
2053	24/10/2025 20:55	27,60	1,20	6,10	7,80	0,00	44,40
2054	24/10/2025 20:50	27,70	1,20	6,10	7,80	0,00	44,50
2055	24/10/2025 20:45	27,70	1,20	4,80	7,80	42,40	44,70
2056	24/10/2025 20:40	27,60	1,20	2,80	7,80	0,00	45,00
2057	24/10/2025 20:35	27,70	1,20	2,30	7,80	0,00	45,20
2058	24/10/2025 20:30	27,60	1,20	8,10	7,80	40,90	44,80
2059	24/10/2025 20:25	27,70	1,20	9,50	7,80	41,60	0,00
2060	24/10/2025 20:20	27,60	1,20	8,80	7,80	42,10	49,60
2061	24/10/2025 20:15	27,60	1,20	9,50	7,80	0,00	49,80
2062	24/10/2025 20:10	27,60	1,20	8,30	7,80	0,00	49,90
2063	24/10/2025 20:05	27,60	1,20	8,70	7,80	0,00	50,10
2064	24/10/2025 20:00	27,80	1,30	8,10	7,80	42,00	50,50
2065	24/10/2025 19:55	27,60	1,30	12,10	7,80	42,50	51,30
2066	24/10/2025 19:50	27,60	1,30	10,80	7,80	43,00	45,00
2067	24/10/2025 19:45	27,80	1,30	9,60	7,80	43,50	45,20
2068	24/10/2025 19:40	27,80	1,30	9,30	7,80	43,80	45,10
2069	24/10/2025 19:35	27,70	1,40	8,80	7,80	43,90	0,10
2070	24/10/2025 19:30	27,70	1,30	7,00	7,80	44,10	49,00
2071	24/10/2025 19:25	27,70	1,40	10,50	7,80	44,20	49,30
2072	24/10/2025 19:20	27,90	1,40	10,20	7,80	44,30	49,70
2073	24/10/2025 19:15	27,90	1,40	15,70	7,80	40,40	44,90
2074	24/10/2025 19:10	27,70	1,40	10,50	7,80	0,00	45,20
2075	24/10/2025 19:05	27,90	1,40	10,10	7,80	0,00	45,50
2076	24/10/2025 19:00	27,90	1,40	13,80	7,80	0,00	45,50
2077	24/10/2025 18:55	28,00	1,50	11,40	7,80	0,00	0,20
2078	24/10/2025 18:50	28,00	1,50	10,30	7,80	0,00	38,10
2079	24/10/2025 18:45	28,10	1,50	8,40	7,80	0,00	49,90
2080	24/10/2025 18:40	28,10	1,40	7,60	7,80	0,00	50,20
2081	24/10/2025 18:35	28,10	1,50	7,60	7,80	0,00	50,50
2082	24/10/2025 18:30	28,10	1,50	6,60	7,80	0,00	50,60
2083	24/10/2025 18:25	28,10	1,40	5,30	7,80	0,00	50,70
2084	24/10/2025 18:20	28,00	1,50	8,00	7,80	0,00	52,20
2085	24/10/2025 18:15	28,10	1,50	6,70	7,80	43,20	45,20
2086	24/10/2025 18:10	28,10	1,50	6,80	7,80	43,10	20,40
2087	24/10/2025 18:05	28,20	1,50	9,10	7,80	43,40	50,00
2088	24/10/2025 18:00	28,00	1,50	7,10	7,80	43,40	50,20
2089	24/10/2025 17:55	28,20	1,50	5,80	7,80	43,50	50,90
2090	24/10/2025 17:50	28,10	1,50	4,80	7,80	43,40	45,30
2091	24/10/2025 17:45	28,10	1,50	6,00	7,80	43,50	45,00
2092	24/10/2025 17:40	28,30	1,50	5,60	7,80	43,60	0,80
2093	24/10/2025 17:35	28,00	1,50	6,30	7,80	43,60	44,50
2094	24/10/2025 17:30	27,90	1,50	5,30	7,80	43,60	44,90
2095	24/10/2025 17:25	28,00	1,50	4,30	7,80	43,60	45,30

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2096	24/10/2025 17:20	27,90	1,50	2,90	7,80	43,60	0,10
2097	24/10/2025 17:15	28,10	1,50	1,80	7,80	43,60	0,10
2098	24/10/2025 17:10	27,70	1,50	1,10	7,80	43,70	0,00
2099	24/10/2025 17:05	27,90	1,50	0,60	7,80	43,90	0,00
2100	24/10/2025 17:00	27,70	1,50	0,40	7,80	44,10	51,20
2101	24/10/2025 16:55	27,80	1,50	0,40	7,80	44,10	52,40
2102	24/10/2025 16:50	27,70	1,50	0,40	7,80	44,30	54,10
2103	24/10/2025 16:45	27,80	1,40	0,40	7,80	0,00	50,00
2104	24/10/2025 16:40	27,90	1,40	0,40	7,80	0,00	49,90
2105	24/10/2025 16:35	27,90	1,50	0,50	7,80	0,00	49,70
2106	24/10/2025 16:30	28,00	1,40	0,40	7,80	0,00	49,70
2107	24/10/2025 16:25	28,10	1,40	0,40	7,80	0,00	49,80
2108	24/10/2025 16:20	28,10	1,40	0,40	7,70	0,00	50,00
2109	24/10/2025 16:15	28,60	1,40	0,40	7,70	0,00	49,90
2110	24/10/2025 16:10	36,10	1,40	35,40	7,70	0,00	49,80
2111	24/10/2025 16:05	36,00	1,40	33,90	7,70	43,80	0,00
2112	24/10/2025 16:00	36,20	1,50	33,50	7,70	43,90	0,10
2113	24/10/2025 15:55	36,10	1,50	32,20	7,70	43,80	0,00
2114	24/10/2025 15:50	36,20	1,50	31,70	7,70	43,90	0,00
2115	24/10/2025 15:45	36,10	1,60	31,10	7,70	43,80	0,10
2116	24/10/2025 15:40	36,30	1,60	30,60	7,70	43,70	0,10
2117	24/10/2025 15:35	36,10	1,60	30,10	7,70	43,80	0,00
2118	24/10/2025 15:30	36,10	1,60	29,70	7,70	43,80	49,60
2119	24/10/2025 15:25	36,10	1,60	28,60	7,70	44,00	49,70
2120	24/10/2025 15:20	35,90	1,60	28,00	7,70	43,80	49,60
2121	24/10/2025 15:15	35,90	1,60	27,50	7,70	43,70	49,80
2122	24/10/2025 15:10	35,80	1,60	26,80	7,70	43,80	49,80
2123	24/10/2025 15:05	35,90	1,60	26,80	7,70	44,10	49,60
2124	24/10/2025 15:00	35,90	1,60	26,20	7,70	43,90	50,00
2125	24/10/2025 14:55	35,80	1,60	25,30	7,70	43,80	49,90
2126	24/10/2025 14:50	35,80	1,60	25,00	7,70	43,80	50,00
2127	24/10/2025 14:45	36,00	1,60	24,90	7,70	44,00	49,80
2128	24/10/2025 14:40	35,80	1,70	24,20	7,70	43,90	49,70
2129	24/10/2025 14:35	35,70	1,70	20,20	7,70	44,10	49,70
2130	24/10/2025 14:30	35,50	1,70	15,60	7,70	43,80	49,80
2131	24/10/2025 14:25	35,40	1,70	15,10	7,70	44,20	0,00
2132	24/10/2025 14:20	35,40	1,70	23,40	7,70	44,40	0,00
2133	24/10/2025 14:15	35,30	1,60	22,80	7,70	0,00	0,00
2134	24/10/2025 14:10	35,10	1,60	22,00	7,70	0,00	0,00
2135	24/10/2025 14:05	34,90	1,70	21,30	7,70	0,00	0,20
2136	24/10/2025 14:00	35,00	1,70	20,30	7,70	0,00	0,10
2137	24/10/2025 13:55	34,90	1,60	20,00	7,70	0,00	0,00
2138	24/10/2025 13:50	34,90	1,70	18,80	7,70	0,00	0,10
2139	24/10/2025 13:45	34,50	1,70	17,00	7,70	0,00	1,70
2140	24/10/2025 13:40	34,80	1,70	16,90	7,70	0,00	0,00
2141	24/10/2025 13:35	34,70	1,70	15,90	7,70	0,00	0,20
2142	24/10/2025 13:30	34,50	1,70	15,60	7,70	0,00	0,10
2143	24/10/2025 13:25	34,30	1,70	15,30	7,70	0,00	0,30
2144	24/10/2025 13:20	33,90	1,70	14,90	7,70	43,10	0,30
2145	24/10/2025 13:15	33,70	1,80	15,80	7,70	43,40	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2146	24/10/2025 13:10	33,50	1,80	15,30	7,70	43,20	0,10
2147	24/10/2025 13:05	33,30	1,80	14,90	7,70	43,30	0,00
2148	24/10/2025 13:00	33,00	1,80	14,50	7,70	42,80	0,20
2149	24/10/2025 12:55	32,90	1,80	13,40	7,70	43,20	0,00
2150	24/10/2025 12:50	32,70	1,70	13,00	7,70	43,20	0,00
2151	24/10/2025 12:45	32,50	1,80	12,50	7,70	42,90	0,10
2152	24/10/2025 12:40	32,20	1,70	11,60	7,70	43,10	49,90
2153	24/10/2025 12:35	31,90	1,70	11,00	7,70	42,70	50,10
2154	24/10/2025 12:30	31,80	1,70	10,60	7,70	42,80	49,80
2155	24/10/2025 12:25	31,40	1,70	10,80	7,70	42,90	49,90
2156	24/10/2025 12:20	31,30	1,70	10,40	7,70	43,10	49,60
2157	24/10/2025 12:15	31,00	1,70	9,80	7,70	42,70	50,10
2158	24/10/2025 12:10	30,90	1,60	9,40	7,70	43,00	50,10
2159	24/10/2025 12:05	30,80	1,70	9,10	7,70	43,00	50,00
2160	24/10/2025 12:00	30,50	1,70	8,90	7,70	43,20	49,70
2161	24/10/2025 11:55	30,30	1,70	8,20	7,60	42,70	50,10
2162	24/10/2025 11:50	30,00	1,70	7,90	7,60	42,80	49,80
2163	24/10/2025 11:45	29,70	1,70	7,40	7,60	42,90	50,10
2164	24/10/2025 11:40	29,90	1,70	6,90	7,60	42,90	50,30
2165	24/10/2025 11:35	45,10	1,70	5,70	7,60	0,00	0,00
2166	24/10/2025 11:30	44,50	1,70	5,30	7,60	0,00	0,10
2167	24/10/2025 11:25	44,20	1,70	5,30	7,60	0,00	0,00
2168	24/10/2025 11:20	44,00	1,70	5,10	7,60	0,00	0,00
2169	24/10/2025 11:15	43,20	1,70	4,90	7,60	0,00	0,00
2170	24/10/2025 11:10	43,00	1,70	4,90	7,60	0,00	0,00
2171	24/10/2025 11:05	42,40	1,70	4,70	7,60	0,00	0,20
2172	24/10/2025 11:00	42,20	1,70	4,40	7,60	0,00	0,00
2173	24/10/2025 10:55	41,50	1,70	4,30	7,60	0,00	1,50
2174	24/10/2025 10:50	41,30	1,70	7,20	7,60	41,40	0,00
2175	24/10/2025 10:45	40,70	1,70	6,70	7,60	41,40	0,30
2176	24/10/2025 10:40	40,50	1,70	6,40	7,60	41,90	0,00
2177	24/10/2025 10:35	40,00	1,70	6,40	7,60	42,00	0,70
2178	24/10/2025 10:30	39,50	1,70	6,20	7,60	41,90	0,00
2179	24/10/2025 10:25	38,90	1,80	6,00	7,60	42,10	0,00
2180	24/10/2025 10:20	38,60	1,80	5,90	7,60	41,80	0,20
2181	24/10/2025 10:15	37,90	1,80	5,40	7,60	42,30	0,10
2182	24/10/2025 10:10	37,50	1,80	5,20	7,60	42,60	0,10
2183	24/10/2025 10:05	37,20	1,80	5,20	7,60	42,40	0,10
2184	24/10/2025 10:00	36,70	1,80	5,10	7,60	25,80	35,90
2185	24/10/2025 09:55	36,30	1,80	3,70	7,60	0,00	0,20
2186	24/10/2025 09:50	35,70	1,90	3,40	7,60	0,00	0,00
2187	24/10/2025 09:45	35,40	1,90	3,10	7,60	0,00	45,80
2188	24/10/2025 09:40	35,10	1,80	2,80	7,60	0,00	0,00
2189	24/10/2025 09:35	34,40	1,80	2,70	7,60	0,00	0,10
2190	24/10/2025 09:30	33,80	1,80	2,40	7,60	0,00	51,40
2191	24/10/2025 09:25	33,10	1,70	2,10	7,60	0,00	44,20
2192	24/10/2025 09:20	32,59	1,70	1,80	7,60	42,50	0,10
2193	24/10/2025 09:15	31,90	1,70	1,80	7,60	42,10	2,20
2194	24/10/2025 09:10	39,40	1,70	1,50	7,60	41,10	0,00
2195	24/10/2025 09:05	38,90	1,60	1,30	7,60	42,60	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2196	24/10/2025 09:00	38,90	1,60	1,30	7,60	42,60	49,90
2197	24/10/2025 08:55	38,30	1,60	1,20	7,60	42,50	50,00
2198	24/10/2025 08:50	39,60	1,60	1,00	7,60	42,80	49,70
2199	24/10/2025 08:45	39,10	1,50	1,00	7,60	42,70	49,80
2200	24/10/2025 08:40	38,30	1,50	0,90	7,60	42,70	50,20
2201	24/10/2025 08:35	37,80	1,50	0,80	7,60	43,00	49,70
2202	24/10/2025 08:30	37,20	1,40	0,60	7,60	43,20	50,00
2203	24/10/2025 08:25	36,40	1,30	0,60	7,60	43,30	50,10
2204	24/10/2025 08:20	35,90	1,30	0,90	7,60	43,30	50,20
2205	24/10/2025 08:15	35,10	1,30	0,80	7,60	43,40	49,80
2206	24/10/2025 08:10	34,20	1,30	0,80	7,60	43,60	49,80
2207	24/10/2025 08:05	33,60	1,20	0,70	7,60	43,70	49,80
2208	24/10/2025 08:00	32,80	1,20	0,60	7,60	44,00	42,90
2209	24/10/2025 07:55	30,20	1,20	0,50	7,60	43,90	41,60
2210	24/10/2025 07:50	28,60	1,20	0,40	7,60	44,40	0,00
2211	24/10/2025 07:45	27,90	1,20	0,40	7,60	44,40	41,00
2212	24/10/2025 07:40	26,10	1,20	0,30	7,70	42,70	40,60
2213	24/10/2025 07:35	26,10	1,20	0,30	7,70	42,50	0,10
2214	24/10/2025 07:30	26,10	1,20	0,30	7,70	42,10	0,20
2215	24/10/2025 07:25	24,80	1,10	0,30	7,80	42,00	38,50
2216	24/10/2025 07:20	24,90	1,10	0,30	7,80	42,40	0,10
2217	24/10/2025 07:15	24,80	1,10	0,30	7,80	42,30	0,00
2218	24/10/2025 07:10	24,90	1,10	0,30	7,80	42,40	0,10
2219	24/10/2025 07:05	24,90	1,10	0,30	7,80	42,20	0,20
2220	24/10/2025 07:00	24,70	1,10	0,30	7,80	42,60	10,30
2221	24/10/2025 06:55	24,80	1,10	0,30	7,80	42,80	0,00
2222	24/10/2025 06:50	24,70	1,10	0,30	7,80	44,80	0,10
2223	24/10/2025 06:45	24,70	1,10	0,30	7,80	0,00	0,10
2224	24/10/2025 06:40	24,70	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2225	24/10/2025 06:35	24,70	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2226	24/10/2025 06:30	24,70	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2227	24/10/2025 06:25	24,70	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2228	24/10/2025 06:20	24,70	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2229	24/10/2025 06:15	24,70	1,10	0,30	7,80	0,00	0,10
2230	24/10/2025 06:10	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	0,20
2231	24/10/2025 06:05	24,70	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2232	24/10/2025 06:00	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2233	24/10/2025 05:55	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2234	24/10/2025 05:50	24,70	1,10	0,30	7,80	41,30	0,00
2235	24/10/2025 05:45	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	0,10
2236	24/10/2025 05:40	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2237	24/10/2025 05:35	24,80	1,10	0,30	7,80	3,20	0,10
2238	24/10/2025 05:30	24,90	1,10	0,30	7,80	40,30	0,20
2239	24/10/2025 05:25	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,20
2240	24/10/2025 05:20	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2241	24/10/2025 05:15	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,10
2242	24/10/2025 05:10	24,90	1,10	0,30	7,80	39,80	2,30
2243	24/10/2025 05:05	24,90	1,10	0,30	7,80	40,50	0,20
2244	24/10/2025 05:00	24,90	1,20	0,30	7,80	0,00	0,10
2245	24/10/2025 04:55	24,90	1,10	0,40	7,80	0,00	0,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2246	24/10/2025 04:50	25,00	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2247	24/10/2025 04:45	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2248	24/10/2025 04:40	24,90	1,10	0,30	7,80	37,00	0,00
2249	24/10/2025 04:35	24,80	1,10	0,30	7,80	39,80	0,00
2250	24/10/2025 04:30	24,90	1,10	0,30	7,80	40,60	0,00
2251	24/10/2025 04:25	24,80	1,10	0,30	7,80	41,30	0,00
2252	24/10/2025 04:20	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2253	24/10/2025 04:15	25,00	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2254	24/10/2025 04:10	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	2,30
2255	24/10/2025 04:05	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2256	24/10/2025 04:00	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	0,20
2257	24/10/2025 03:55	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	0,10
2258	24/10/2025 03:50	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	1,90
2259	24/10/2025 03:45	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	43,90
2260	24/10/2025 03:40	25,00	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2261	24/10/2025 03:35	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	1,50
2262	24/10/2025 03:30	25,00	1,10	0,30	7,80	0,00	44,00
2263	24/10/2025 03:25	25,00	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2264	24/10/2025 03:20	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	1,60
2265	24/10/2025 03:15	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	43,40
2266	24/10/2025 03:10	24,60	1,10	0,30	7,80	38,70	0,10
2267	24/10/2025 03:05	24,90	1,10	0,30	7,80	39,50	0,00
2268	24/10/2025 03:00	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,10
2269	24/10/2025 02:55	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	43,10
2270	24/10/2025 02:50	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2271	24/10/2025 02:45	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2272	24/10/2025 02:40	24,90	1,10	0,30	7,80	43,10	2,30
2273	24/10/2025 02:35	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	43,40
2274	24/10/2025 02:30	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	1,70
2275	24/10/2025 02:25	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	44,10
2276	24/10/2025 02:20	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2277	24/10/2025 02:15	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	43,60
2278	24/10/2025 02:10	24,90	1,10	0,30	7,80	40,90	43,90
2279	24/10/2025 02:05	24,90	1,10	0,30	7,80	41,40	1,50
2280	24/10/2025 02:00	25,00	1,20	0,30	7,80	42,40	44,10
2281	24/10/2025 01:55	24,90	1,10	0,30	7,80	43,40	0,10
2282	24/10/2025 01:50	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	1,40
2283	24/10/2025 01:45	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	43,90
2284	24/10/2025 01:40	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2285	24/10/2025 01:35	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2286	24/10/2025 01:30	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	1,90
2287	24/10/2025 01:25	24,90	1,20	0,30	7,80	0,00	43,00
2288	24/10/2025 01:20	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2289	24/10/2025 01:15	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	0,10
2290	24/10/2025 01:10	24,80	1,10	0,30	7,80	0,00	43,50
2291	24/10/2025 01:05	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	0,10
2292	24/10/2025 01:00	25,00	1,10	0,30	7,80	0,00	1,70
2293	24/10/2025 00:55	24,90	1,10	0,30	7,80	36,40	43,80
2294	24/10/2025 00:50	25,00	1,10	0,30	7,80	36,80	0,00
2295	24/10/2025 00:45	25,00	1,10	0,30	7,80	0,00	41,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2296	24/10/2025 00:40	24,90	1,10	0,30	7,80	0,00	44,10
2297	24/10/2025 00:35	25,00	1,10	0,30	7,80	0,00	0,10
2298	24/10/2025 00:30	24,90	1,20	0,30	7,80	0,00	51,90
2299	24/10/2025 00:25	25,00	1,20	0,30	7,80	0,00	11,20
2300	24/10/2025 00:20	25,00	1,10	0,30	7,80	36,50	1,50
2301	24/10/2025 00:15	25,00	1,10	0,30	7,80	42,30	44,10
2302	24/10/2025 00:10	25,00	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2303	24/10/2025 00:05	25,10	1,10	0,30	7,80	0,00	1,40
2304	24/10/2025 00:00	25,00	1,20	0,30	7,80	0,00	44,20
2305	23/10/2025 23:55	25,00	1,20	0,70	7,80	0,00	0,00
2306	23/10/2025 23:50	25,00	1,20	0,30	7,80	0,00	0,00
2307	23/10/2025 23:45	25,00	1,20	0,40	7,80	39,60	1,40
2308	23/10/2025 23:40	24,90	1,20	0,30	7,80	40,30	44,00
2309	23/10/2025 23:35	25,10	1,20	0,30	7,80	41,00	0,00
2310	23/10/2025 23:30	25,00	1,20	0,30	7,80	41,50	1,30
2311	23/10/2025 23:25	25,00	1,20	0,30	7,80	41,80	43,90
2312	23/10/2025 23:20	25,10	1,20	0,30	7,80	0,00	0,00
2313	23/10/2025 23:15	25,10	1,20	0,30	7,80	0,00	3,90
2314	23/10/2025 23:10	25,00	1,20	0,30	7,80	0,00	44,40
2315	23/10/2025 23:05	25,10	1,20	0,30	7,80	0,00	0,00
2316	23/10/2025 23:00	25,10	1,20	0,30	7,80	0,00	44,00
2317	23/10/2025 22:55	25,10	1,20	0,30	7,80	0,00	44,10
2318	23/10/2025 22:50	25,20	1,20	0,30	7,80	0,00	1,40
2319	23/10/2025 22:45	25,20	1,20	0,30	7,80	0,00	44,10
2320	23/10/2025 22:40	25,20	1,20	0,30	7,80	0,00	0,00
2321	23/10/2025 22:35	25,20	1,20	0,30	7,80	0,00	1,80
2322	23/10/2025 22:30	25,10	1,30	0,30	7,80	0,00	43,90
2323	23/10/2025 22:25	25,20	1,30	0,30	7,80	40,50	0,00
2324	23/10/2025 22:20	25,10	1,30	0,30	7,80	0,00	2,00
2325	23/10/2025 22:15	25,20	1,20	0,30	7,80	0,00	44,00
2326	23/10/2025 22:10	25,10	1,30	0,30	7,80	20,90	0,00
2327	23/10/2025 22:05	25,10	1,20	0,30	7,80	40,40	0,10
2328	23/10/2025 22:00	25,20	1,20	0,30	7,80	41,60	44,20
2329	23/10/2025 21:55	25,20	1,30	0,30	7,80	0,00	0,00
2330	23/10/2025 21:50	25,30	1,20	0,30	7,80	0,00	1,60
2331	23/10/2025 21:45	25,40	1,20	0,30	7,80	39,30	44,10
2332	23/10/2025 21:40	25,30	1,20	0,30	7,80	39,90	0,10
2333	23/10/2025 21:35	25,30	1,30	0,30	7,80	40,50	50,90
2334	23/10/2025 21:30	25,30	1,30	0,30	7,80	41,60	43,70
2335	23/10/2025 21:25	25,50	1,30	0,30	7,80	38,50	0,00
2336	23/10/2025 21:20	25,40	1,30	0,30	7,80	38,70	51,00
2337	23/10/2025 21:15	25,30	1,30	0,30	7,80	38,80	0,00
2338	23/10/2025 21:10	25,30	1,30	0,30	7,80	38,80	2,30
2339	23/10/2025 21:05	25,40	1,30	0,30	7,80	39,60	44,30
2340	23/10/2025 21:00	25,30	1,30	0,30	7,80	40,20	0,10
2341	23/10/2025 20:55	25,40	1,30	0,30	7,80	38,80	43,90
2342	23/10/2025 20:50	25,30	1,30	0,30	7,80	0,00	0,00
2343	23/10/2025 20:45	25,50	1,30	0,30	7,80	0,00	0,00
2344	23/10/2025 20:40	25,50	1,30	0,30	7,80	0,00	43,90
2345	23/10/2025 20:35	25,50	1,30	0,30	7,80	0,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2346	23/10/2025 20:30	25,50	1,30	0,30	7,80	0,00	0,00
2347	23/10/2025 20:25	25,50	1,30	0,30	7,80	0,00	1,60
2348	23/10/2025 20:20	25,50	1,30	0,30	7,80	0,00	43,40
2349	23/10/2025 20:15	25,40	1,30	0,30	7,80	0,00	0,00
2350	23/10/2025 20:10	25,40	1,30	0,30	7,80	0,00	43,70
2351	23/10/2025 20:05	25,50	1,40	0,30	7,80	0,00	43,70
2352	23/10/2025 20:00	25,60	1,30	0,30	7,80	0,00	0,00
2353	23/10/2025 19:55	25,80	1,30	0,30	7,80	0,00	43,70
2354	23/10/2025 19:50	25,60	1,40	0,30	7,80	0,00	20,80
2355	23/10/2025 19:45	25,60	1,30	0,30	7,80	36,40	49,30
2356	23/10/2025 19:40	25,50	1,30	0,30	7,80	36,60	51,40
2357	23/10/2025 19:35	25,50	1,40	0,30	7,80	36,80	0,10
2358	23/10/2025 19:30	25,70	1,40	0,30	7,80	37,20	49,20
2359	23/10/2025 19:25	25,60	1,40	0,30	7,80	37,60	49,60
2360	23/10/2025 19:20	25,70	1,30	0,30	7,80	38,10	49,70
2361	23/10/2025 19:15	25,70	1,30	0,30	7,80	38,20	51,60
2362	23/10/2025 19:10	25,60	1,40	0,30	7,80	38,40	1,60
2363	23/10/2025 19:05	25,70	1,40	0,30	7,80	38,40	44,00
2364	23/10/2025 19:00	25,80	1,40	0,30	7,80	38,40	43,80
2365	23/10/2025 18:55	25,90	1,30	0,30	7,90	39,70	7,10
2366	23/10/2025 18:50	25,70	1,40	0,30	7,90	38,60	49,70
2367	23/10/2025 18:45	25,90	1,50	0,40	7,90	38,70	0,10
2368	23/10/2025 18:40	25,80	1,40	0,30	7,90	38,80	43,70
2369	23/10/2025 18:35	25,80	1,40	0,30	7,90	38,90	44,30
2370	23/10/2025 18:30	25,90	1,50	0,30	7,90	38,90	0,00
2371	23/10/2025 18:25	26,00	1,50	0,30	7,90	38,70	43,90
2372	23/10/2025 18:20	26,00	1,50	0,30	7,90	0,00	0,00
2373	23/10/2025 18:15	26,00	1,40	0,30	7,90	0,00	1,90
2374	23/10/2025 18:10	26,00	1,50	0,30	7,90	0,00	44,00
2375	23/10/2025 18:05	26,00	1,50	0,30	7,90	0,00	0,10
2376	23/10/2025 18:00	26,10	1,50	0,30	7,90	0,00	0,00
2377	23/10/2025 17:55	26,10	1,50	0,30	7,90	0,00	0,10
2378	23/10/2025 17:50	26,10	1,40	0,30	7,90	0,00	7,20
2379	23/10/2025 17:45	26,10	1,50	0,30	7,90	0,00	0,00
2380	23/10/2025 17:40	26,30	1,40	0,30	7,90	0,00	0,10
2381	23/10/2025 17:35	26,30	1,60	0,30	7,90	0,00	51,70
2382	23/10/2025 17:30	26,20	1,60	0,30	7,90	0,00	52,90
2383	23/10/2025 17:25	26,30	1,70	0,30	7,80	39,20	47,40
2384	23/10/2025 17:20	26,60	1,70	1,90	7,80	39,20	0,00
2385	23/10/2025 17:15	26,60	1,70	1,60	7,80	39,10	0,10
2386	23/10/2025 17:10	26,50	1,70	1,30	7,80	39,20	0,00
2387	23/10/2025 17:05	27,60	1,70	1,10	7,90	39,10	49,90
2388	23/10/2025 17:00	27,50	1,70	0,90	7,80	39,10	50,00
2389	23/10/2025 16:55	27,30	1,70	0,60	7,90	38,90	49,90
2390	23/10/2025 16:50	27,30	1,70	0,40	7,90	38,90	49,90
2391	23/10/2025 16:45	27,40	1,70	0,40	7,90	38,90	49,90
2392	23/10/2025 16:40	27,40	1,70	0,40	7,90	38,80	49,90
2393	23/10/2025 16:35	27,40	1,80	0,40	7,90	39,00	49,90
2394	23/10/2025 16:30	27,50	1,80	0,40	7,90	39,10	49,90
2395	23/10/2025 16:25	27,50	1,80	0,40	7,90	38,90	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2396	23/10/2025 16:20	27,70	1,80	0,40	7,90	38,90	0,00
2397	23/10/2025 16:15	27,70	1,80	0,40	7,90	38,90	0,00
2398	23/10/2025 16:10	27,60	1,70	0,40	7,90	38,80	0,00
2399	23/10/2025 16:05	27,80	1,40	0,50	7,80	39,00	0,00
2400	23/10/2025 16:00	28,40	2,10	9,90	7,80	38,90	0,00
2401	23/10/2025 15:55	28,40	2,10	9,60	7,80	0,00	0,00
2402	23/10/2025 15:50	28,40	2,10	9,70	7,80	0,00	0,00
2403	23/10/2025 15:45	28,30	2,10	9,80	7,80	0,00	0,00
2404	23/10/2025 15:40	28,30	2,00	9,50	7,80	0,00	0,00
2405	23/10/2025 15:35	28,20	2,00	9,60	7,80	0,00	0,00
2406	23/10/2025 15:30	28,20	2,00	8,70	7,80	0,00	0,00
2407	23/10/2025 15:25	28,10	1,90	7,80	7,80	0,00	0,00
2408	23/10/2025 15:20	28,20	1,90	6,80	7,80	0,00	13,20
2409	23/10/2025 15:15	27,90	1,90	6,60	7,80	0,00	50,10
2410	23/10/2025 15:10	27,90	1,90	6,00	7,80	0,00	50,10
2411	23/10/2025 15:05	28,00	1,90	5,50	7,80	0,00	50,10
2412	23/10/2025 15:00	27,80	1,90	5,00	7,80	0,00	50,20
2413	23/10/2025 14:55	27,80	1,90	4,50	7,80	37,70	50,10
2414	23/10/2025 14:50	27,70	1,90	3,70	7,80	37,50	50,20
2415	23/10/2025 14:45	36,60	1,80	11,20	7,80	37,30	1,40
2416	23/10/2025 14:40	36,40	1,90	10,70	7,80	37,30	0,10
2417	23/10/2025 14:35	36,40	1,90	9,20	7,80	37,90	1,60
2418	23/10/2025 14:30	36,00	1,90	7,40	7,80	38,20	0,00
2419	23/10/2025 14:25	35,90	1,90	7,20	7,80	38,50	0,00
2420	23/10/2025 14:20	35,90	1,90	7,40	7,80	38,60	41,20
2421	23/10/2025 14:15	35,50	1,90	6,40	7,80	38,20	41,90
2422	23/10/2025 14:10	35,50	1,90	6,60	7,80	38,30	0,00
2423	23/10/2025 14:05	34,90	2,00	6,70	7,80	38,20	1,60
2424	23/10/2025 14:00	34,60	2,00	6,40	7,90	38,40	0,00
2425	23/10/2025 13:55	34,60	2,00	6,20	7,90	38,50	1,50
2426	23/10/2025 13:50	34,40	2,00	6,00	7,90	38,50	0,00
2427	23/10/2025 13:45	34,00	2,00	6,60	7,80	38,60	1,80
2428	23/10/2025 13:40	33,90	2,00	6,20	7,90	38,40	0,00
2429	23/10/2025 13:35	33,70	2,00	5,80	7,90	38,60	0,10
2430	23/10/2025 13:30	33,40	2,00	5,40	7,90	38,50	0,10
2431	23/10/2025 13:25	33,20	2,00	4,90	7,80	0,00	0,30
2432	23/10/2025 13:20	32,90	2,10	4,90	7,80	0,00	0,70
2433	23/10/2025 13:15	32,80	2,10	4,80	7,80	0,00	1,40
2434	23/10/2025 13:10	32,50	2,10	7,90	7,80	36,80	50,80
2435	23/10/2025 13:05	32,40	2,20	6,90	7,80	37,20	50,70
2436	23/10/2025 13:00	32,30	2,20	6,80	7,90	37,50	50,20
2437	23/10/2025 12:55	32,00	2,20	6,60	7,90	37,90	50,10
2438	23/10/2025 12:50	31,80	2,30	5,90	7,80	38,20	49,90
2439	23/10/2025 12:45	31,40	2,30	5,60	7,80	38,20	50,00
2440	23/10/2025 12:40	31,30	2,40	5,80	7,80	38,40	49,90
2441	23/10/2025 12:35	31,10	2,50	5,10	7,80	38,40	50,00
2442	23/10/2025 12:30	31,10	2,50	4,80	7,90	38,50	49,90
2443	23/10/2025 12:25	30,90	2,50	4,40	7,90	38,50	49,90
2444	23/10/2025 12:20	30,70	2,50	2,40	7,90	38,50	0,00
2445	23/10/2025 12:15	30,50	2,50	2,20	7,90	38,60	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2446	23/10/2025 12:10	30,40	2,50	1,80	7,90	38,60	0,00
2447	23/10/2025 12:05	30,30	2,50	1,40	7,90	38,60	0,00
2448	23/10/2025 12:00	30,20	2,40	1,00	7,90	38,70	56,20
2449	23/10/2025 11:55	30,00	2,40	0,70	7,90	38,60	0,00
2450	23/10/2025 11:50	30,00	2,30	0,60	7,90	38,60	0,00
2451	23/10/2025 11:45	46,40	2,20	14,10	7,90	38,60	50,10
2452	23/10/2025 11:40	46,00	2,30	13,40	7,90	38,60	50,20
2453	23/10/2025 11:35	45,60	2,30	12,60	7,90	38,60	49,80
2454	23/10/2025 11:30	45,30	2,30	12,00	7,90	38,70	49,90
2455	23/10/2025 11:25	44,80	2,30	11,40	7,90	38,60	50,40
2456	23/10/2025 11:20	44,10	2,30	10,90	7,90	38,60	50,30
2457	23/10/2025 11:15	43,50	2,30	10,30	7,90	38,70	50,70
2458	23/10/2025 11:10	43,10	2,30	9,90	7,90	38,70	50,40
2459	23/10/2025 11:05	42,70	2,40	8,40	7,90	38,80	0,00
2460	23/10/2025 11:00	42,00	2,40	8,00	7,90	38,90	0,80
2461	23/10/2025 10:55	41,50	2,40	7,60	7,90	0,00	0,20
2462	23/10/2025 10:50	40,80	2,40	7,20	7,90	0,00	45,80
2463	23/10/2025 10:45	40,30	2,40	6,80	7,90	0,00	0,00
2464	23/10/2025 10:40	40,60	2,40	6,30	7,90	0,00	0,80
2465	23/10/2025 10:35	40,00	2,50	5,90	7,90	0,00	0,10
2466	23/10/2025 10:30	39,50	2,50	5,60	7,90	0,00	0,00
2467	23/10/2025 10:25	39,00	2,50	5,70	7,90	0,00	0,00
2468	23/10/2025 10:20	38,60	2,50	5,30	7,90	0,00	1,70
2469	23/10/2025 10:15	37,90	2,50	4,90	7,90	0,00	0,10
2470	23/10/2025 10:10	37,70	2,40	4,80	7,90	0,00	0,00
2471	23/10/2025 10:05	37,20	2,50	4,50	7,90	0,00	1,40
2472	23/10/2025 10:00	36,90	2,50	4,10	7,90	38,40	1,50
2473	23/10/2025 09:55	36,20	2,20	3,80	7,90	38,50	0,10
2474	23/10/2025 09:50	36,90	2,30	4,00	8,00	38,60	50,40
2475	23/10/2025 09:45	36,60	2,20	3,80	8,00	38,60	50,20
2476	23/10/2025 09:40	36,10	2,20	3,30	8,00	38,70	50,60
2477	23/10/2025 09:35	35,60	2,10	3,20	8,00	38,80	50,20
2478	23/10/2025 09:30	35,90	2,00	2,80	8,00	0,00	49,90
2479	23/10/2025 09:25	35,30	2,00	2,70	8,00	0,00	50,30
2480	23/10/2025 09:20	34,70	1,90	2,50	8,00	0,00	50,90
2481	23/10/2025 09:15	34,10	1,90	2,30	8,00	0,00	50,20
2482	23/10/2025 09:10	41,70	1,80	5,60	8,00	38,40	0,00
2483	23/10/2025 09:05	41,00	1,80	5,30	8,00	38,20	0,00
2484	23/10/2025 09:00	40,20	1,70	5,10	8,00	38,30	0,00
2485	23/10/2025 08:55	39,70	1,70	4,90	8,00	38,40	0,60
2486	23/10/2025 08:50	38,70	1,70	4,70	8,00	38,30	0,00
2487	23/10/2025 08:45	37,90	1,70	4,30	8,00	38,40	1,60
2488	23/10/2025 08:40	37,00	1,60	4,00	8,00	38,40	0,00
2489	23/10/2025 08:35	36,30	1,60	3,80	8,00	38,40	0,30
2490	23/10/2025 08:30	35,40	1,60	3,60	8,00	38,60	0,00
2491	23/10/2025 08:25	34,60	1,60	3,40	7,90	39,80	0,00
2492	23/10/2025 08:20	33,80	1,60	3,40	8,00	39,20	0,00
2493	23/10/2025 08:15	39,10	1,60	3,40	8,00	39,40	0,00
2494	23/10/2025 08:10	38,30	1,60	3,20	8,00	39,40	43,70
2495	23/10/2025 08:05	37,60	1,60	2,90	7,90	39,10	44,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2496	23/10/2025 08:00	36,90	1,60	2,80	7,80	39,10	43,10
2497	23/10/2025 07:55	32,59	1,60	2,40	7,90	39,10	42,80
2498	23/10/2025 07:50	32,20	1,60	2,20	7,90	39,20	0,00
2499	23/10/2025 07:45	31,30	1,60	1,90	7,90	38,40	0,00
2500	23/10/2025 07:40	30,80	1,40	1,60	7,90	38,30	0,00
2501	23/10/2025 07:35	30,70	1,00	1,30	7,80	38,20	0,00
2502	23/10/2025 07:30	27,10	1,00	1,20	7,70	38,00	40,80
2503	23/10/2025 07:25	26,40	1,00	0,90	7,70	38,10	41,50
2504	23/10/2025 07:20	26,00	1,00	0,80	7,70	38,30	0,00
2505	23/10/2025 07:15	26,00	1,00	0,70	7,70	38,20	0,00
2506	23/10/2025 07:10	25,50	1,00	0,60	7,70	38,30	0,00
2507	23/10/2025 07:05	24,20	1,00	0,30	7,80	38,30	40,80
2508	23/10/2025 07:00	24,00	1,00	0,30	7,80	38,20	0,00
2509	23/10/2025 06:55	24,00	1,00	0,30	7,80	38,20	0,00
2510	23/10/2025 06:50	24,10	1,00	0,30	7,80	38,00	0,00
2511	23/10/2025 06:45	24,00	1,00	0,30	7,80	38,00	0,00
2512	23/10/2025 06:40	24,10	1,00	0,30	7,80	38,00	0,00
2513	23/10/2025 06:35	24,00	1,00	0,30	7,80	38,00	0,00
2514	23/10/2025 06:30	24,00	1,00	0,30	7,80	38,20	0,00
2515	23/10/2025 06:25	24,10	1,00	0,30	7,80	38,10	0,00
2516	23/10/2025 06:20	24,00	1,00	0,30	7,80	38,10	0,00
2517	23/10/2025 06:15	24,00	1,00	0,30	7,80	38,20	0,00
2518	23/10/2025 06:10	24,00	1,00	0,30	7,80	38,20	0,00
2519	23/10/2025 06:05	24,00	1,00	0,30	7,80	38,20	0,00
2520	23/10/2025 06:00	24,10	1,00	0,30	7,80	38,20	0,00
2521	23/10/2025 05:55	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2522	23/10/2025 05:50	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2523	23/10/2025 05:45	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2524	23/10/2025 05:40	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2525	23/10/2025 05:35	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2526	23/10/2025 05:30	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2527	23/10/2025 05:25	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2528	23/10/2025 05:20	24,00	1,00	0,40	7,80	0,00	0,00
2529	23/10/2025 05:15	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2530	23/10/2025 05:10	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2531	23/10/2025 05:05	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2532	23/10/2025 05:00	24,00	1,00	0,30	7,80	36,60	0,00
2533	23/10/2025 04:55	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2534	23/10/2025 04:50	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2535	23/10/2025 04:45	24,00	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
2536	23/10/2025 04:40	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2537	23/10/2025 04:35	24,10	1,00	0,30	7,80	34,00	0,00
2538	23/10/2025 04:30	24,10	1,00	0,30	7,80	34,60	44,00
2539	23/10/2025 04:25	24,00	1,00	0,40	7,80	0,00	0,00
2540	23/10/2025 04:20	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2541	23/10/2025 04:15	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2542	23/10/2025 04:10	24,00	1,00	0,30	7,80	35,90	0,00
2543	23/10/2025 04:05	24,20	1,00	0,30	7,80	36,30	0,00
2544	23/10/2025 04:00	24,10	1,00	0,30	7,80	36,70	43,40
2545	23/10/2025 03:55	24,10	0,90	0,30	7,80	37,20	43,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2546	23/10/2025 03:50	24,10	0,90	0,30	7,80	37,30	0,00
2547	23/10/2025 03:45	24,10	1,00	0,30	7,80	38,10	0,00
2548	23/10/2025 03:40	24,10	0,90	0,30	7,80	38,60	43,50
2549	23/10/2025 03:35	23,90	1,00	0,30	7,80	38,40	44,00
2550	23/10/2025 03:30	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	44,00
2551	23/10/2025 03:25	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2552	23/10/2025 03:20	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	43,40
2553	23/10/2025 03:15	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	43,90
2554	23/10/2025 03:10	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	44,30
2555	23/10/2025 03:05	24,10	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
2556	23/10/2025 03:00	24,00	1,00	0,30	7,80	0,00	1,80
2557	23/10/2025 02:55	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	43,40
2558	23/10/2025 02:50	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	44,10
2559	23/10/2025 02:45	24,20	0,90	0,30	7,80	0,00	44,30
2560	23/10/2025 02:40	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2561	23/10/2025 02:35	24,10	0,90	0,30	7,80	0,00	1,80
2562	23/10/2025 02:30	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	43,70
2563	23/10/2025 02:25	24,30	1,00	0,30	7,80	36,40	44,30
2564	23/10/2025 02:20	24,30	0,90	0,30	7,80	36,60	0,00
2565	23/10/2025 02:15	24,20	1,00	0,30	7,80	36,60	1,50
2566	23/10/2025 02:10	24,20	1,00	0,30	7,80	36,70	43,50
2567	23/10/2025 02:05	24,20	0,90	0,30	7,80	37,20	44,00
2568	23/10/2025 02:00	24,30	0,90	0,30	7,80	37,60	43,90
2569	23/10/2025 01:55	24,30	1,00	0,30	7,80	38,10	0,00
2570	23/10/2025 01:50	24,10	0,90	0,30	7,80	38,20	43,30
2571	23/10/2025 01:45	24,20	1,00	0,30	7,80	38,30	43,80
2572	23/10/2025 01:40	24,20	1,00	0,30	7,80	38,30	44,10
2573	23/10/2025 01:35	24,20	1,00	0,30	7,80	38,50	0,00
2574	23/10/2025 01:30	24,20	1,00	0,30	7,80	38,50	1,90
2575	23/10/2025 01:25	24,20	1,00	0,30	7,80	38,50	43,90
2576	23/10/2025 01:20	24,20	0,90	0,30	7,80	38,60	44,10
2577	23/10/2025 01:15	24,10	1,00	0,30	7,80	38,70	0,00
2578	23/10/2025 01:10	24,30	1,00	0,30	7,80	39,40	0,00
2579	23/10/2025 01:05	24,20	1,00	0,30	7,80	38,80	49,30
2580	23/10/2025 01:00	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	44,00
2581	23/10/2025 00:55	24,20	0,90	0,30	7,80	0,00	0,00
2582	23/10/2025 00:50	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2583	23/10/2025 00:45	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	49,70
2584	23/10/2025 00:40	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	44,30
2585	23/10/2025 00:35	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2586	23/10/2025 00:30	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	43,60
2587	23/10/2025 00:25	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	43,70
2588	23/10/2025 00:20	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	44,10
2589	23/10/2025 00:15	24,20	1,00	0,30	7,80	0,00	44,00
2590	23/10/2025 00:10	24,10	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2591	23/10/2025 00:05	24,20	1,00	0,30	7,80	37,30	43,50
2592	23/10/2025 00:00	24,20	1,00	0,30	7,80	37,70	44,10
2593	22/10/2025 23:55	24,30	1,00	0,30	7,80	38,20	44,30
2594	22/10/2025 23:50	24,20	1,00	0,30	7,80	38,80	44,70
2595	22/10/2025 23:45	24,30	1,00	0,30	7,80	38,70	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2596	22/10/2025 23:40	24,20	1,00	0,30	7,80	38,40	43,40
2597	22/10/2025 23:35	24,20	1,00	0,30	7,80	38,60	43,90
2598	22/10/2025 23:30	24,20	1,00	0,30	7,80	38,50	44,60
2599	22/10/2025 23:25	24,30	1,00	0,30	7,80	38,60	0,00
2600	22/10/2025 23:20	24,40	1,00	0,30	7,80	38,90	1,80
2601	22/10/2025 23:15	24,30	1,00	0,30	7,80	38,50	43,80
2602	22/10/2025 23:10	24,30	1,00	0,30	7,80	38,70	44,30
2603	22/10/2025 23:05	24,30	1,00	0,30	7,80	38,80	43,70
2604	22/10/2025 23:00	24,40	1,00	0,30	7,80	38,60	0,00
2605	22/10/2025 22:55	24,40	1,10	0,30	7,80	39,10	43,70
2606	22/10/2025 22:50	24,40	1,00	0,30	7,80	39,60	44,00
2607	22/10/2025 22:45	24,40	1,00	0,30	7,80	39,20	44,10
2608	22/10/2025 22:40	24,30	1,00	0,30	7,80	42,20	0,00
2609	22/10/2025 22:35	24,30	1,00	0,30	7,80	42,30	0,00
2610	22/10/2025 22:30	24,40	1,00	0,30	7,80	0,00	43,60
2611	22/10/2025 22:25	24,40	1,00	0,30	7,80	0,00	44,10
2612	22/10/2025 22:20	24,40	1,10	0,30	7,80	0,00	44,50
2613	22/10/2025 22:15	24,40	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2614	22/10/2025 22:10	24,30	1,00	0,30	7,80	0,00	0,00
2615	22/10/2025 22:05	24,30	1,10	0,40	7,80	0,00	51,00
2616	22/10/2025 22:00	24,40	1,10	0,30	7,80	0,00	43,90
2617	22/10/2025 21:55	24,40	1,10	0,30	7,80	0,00	0,00
2618	22/10/2025 21:50	24,40	1,10	0,30	7,80	0,00	1,70
2619	22/10/2025 21:45	24,40	1,10	0,30	7,80	0,00	43,60
2620	22/10/2025 21:40	24,40	1,20	0,30	7,80	0,00	44,10
2621	22/10/2025 21:35	24,40	1,20	0,30	7,80	0,00	0,00
2622	22/10/2025 21:30	24,40	1,20	0,30	7,80	0,00	43,20
2623	22/10/2025 21:25	24,40	1,10	0,40	7,80	39,90	43,70
2624	22/10/2025 21:20	24,40	1,10	0,40	7,80	40,70	44,30
2625	22/10/2025 21:15	24,40	1,10	0,40	7,80	40,90	44,40
2626	22/10/2025 21:10	24,40	1,10	0,30	7,80	41,50	15,60
2627	22/10/2025 21:05	24,40	1,20	0,30	7,80	41,90	49,10
2628	22/10/2025 21:00	24,40	1,10	0,30	7,80	42,20	50,20
2629	22/10/2025 20:55	24,40	1,10	0,30	7,80	42,30	44,10
2630	22/10/2025 20:50	24,40	1,20	0,30	7,80	42,40	0,00
2631	22/10/2025 20:45	24,40	1,10	0,30	7,80	42,40	43,30
2632	22/10/2025 20:40	24,30	1,10	0,30	7,80	42,50	43,80
2633	22/10/2025 20:35	24,40	1,20	0,30	7,80	42,50	44,10
2634	22/10/2025 20:30	24,40	1,10	0,30	7,80	42,50	12,30
2635	22/10/2025 20:25	24,40	1,10	0,30	7,80	42,50	6,50
2636	22/10/2025 20:20	24,40	1,10	0,30	7,80	42,60	49,30
2637	22/10/2025 20:15	24,40	1,10	0,30	7,80	42,70	43,90
2638	22/10/2025 20:10	24,40	1,10	0,30	7,80	42,60	44,00
2639	22/10/2025 20:05	24,80	1,20	0,30	7,80	42,80	49,50
2640	22/10/2025 20:00	26,30	1,20	23,40	7,80	0,00	3,60
2641	22/10/2025 19:55	26,20	1,20	22,50	7,80	0,00	49,20
2642	22/10/2025 19:50	26,10	1,20	24,30	7,80	0,00	44,00
2643	22/10/2025 19:45	25,90	1,20	22,60	7,80	0,00	44,00
2644	22/10/2025 19:40	26,00	1,20	22,40	7,80	0,00	44,20
2645	22/10/2025 19:35	26,00	1,20	20,20	7,70	0,00	44,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2646	22/10/2025 19:30	26,20	1,10	19,00	7,80	0,00	2,80
2647	22/10/2025 19:25	26,10	1,20	18,50	7,80	0,00	0,00
2648	22/10/2025 19:20	26,30	1,20	19,00	7,80	0,00	49,00
2649	22/10/2025 19:15	26,60	1,20	21,50	7,80	0,00	49,50
2650	22/10/2025 19:10	26,50	1,20	19,50	7,80	0,00	44,20
2651	22/10/2025 19:05	26,60	1,20	18,20	7,80	42,90	0,00
2652	22/10/2025 19:00	26,80	1,20	16,60	7,80	42,90	0,00
2653	22/10/2025 18:55	26,70	1,20	16,29	7,80	43,00	49,20
2654	22/10/2025 18:50	26,80	1,20	18,00	7,80	43,00	50,90
2655	22/10/2025 18:45	26,70	1,20	14,40	7,80	42,90	44,30
2656	22/10/2025 18:40	26,40	1,20	12,10	7,70	42,90	44,00
2657	22/10/2025 18:35	26,70	1,20	10,80	7,80	43,10	0,00
2658	22/10/2025 18:30	26,60	1,20	9,20	7,80	43,00	43,20
2659	22/10/2025 18:25	26,70	1,20	8,30	7,80	42,90	43,40
2660	22/10/2025 18:20	26,50	1,20	7,80	7,80	42,90	43,30
2661	22/10/2025 18:15	26,40	1,20	6,90	7,80	43,00	43,40
2662	22/10/2025 18:10	26,40	1,20	6,30	7,80	43,00	43,70
2663	22/10/2025 18:05	26,20	1,20	5,30	7,80	43,00	44,10
2664	22/10/2025 18:00	26,00	1,20	4,70	7,80	43,30	44,50
2665	22/10/2025 17:55	26,20	1,20	4,10	7,80	43,20	44,40
2666	22/10/2025 17:50	26,20	1,20	3,50	7,80	43,40	0,00
2667	22/10/2025 17:45	26,00	1,20	3,00	7,80	43,30	43,40
2668	22/10/2025 17:40	25,70	1,10	2,40	7,80	43,50	44,00
2669	22/10/2025 17:35	25,80	1,20	2,50	7,80	42,70	44,10
2670	22/10/2025 17:30	25,30	1,20	1,60	7,80	0,00	0,00
2671	22/10/2025 17:25	25,60	1,20	1,40	7,80	0,00	0,00
2672	22/10/2025 17:20	25,30	1,20	1,10	7,80	0,00	49,50
2673	22/10/2025 17:15	25,10	1,10	1,00	7,80	0,00	50,00
2674	22/10/2025 17:10	25,20	1,20	0,70	7,80	0,00	51,30
2675	22/10/2025 17:05	24,90	1,20	0,70	7,80	0,00	46,50
2676	22/10/2025 17:00	24,30	1,20	0,40	7,80	0,00	0,00
2677	22/10/2025 16:55	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	46,20
2678	22/10/2025 16:50	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	46,30
2679	22/10/2025 16:45	24,30	1,20	0,40	7,80	0,00	46,30
2680	22/10/2025 16:40	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	46,60
2681	22/10/2025 16:35	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	46,60
2682	22/10/2025 16:30	24,30	1,20	0,40	7,80	0,00	46,50
2683	22/10/2025 16:25	24,80	1,10	0,40	7,80	0,00	46,50
2684	22/10/2025 16:20	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	46,40
2685	22/10/2025 16:15	24,50	1,20	0,40	7,80	0,00	46,50
2686	22/10/2025 16:10	24,30	1,20	0,40	7,80	0,00	0,00
2687	22/10/2025 16:05	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	0,00
2688	22/10/2025 16:00	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	0,00
2689	22/10/2025 15:55	24,50	1,20	0,40	7,80	0,00	0,00
2690	22/10/2025 15:50	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	0,00
2691	22/10/2025 15:45	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	0,00
2692	22/10/2025 15:40	24,50	1,10	0,40	7,80	0,00	0,00
2693	22/10/2025 15:35	24,50	1,20	0,40	7,80	0,00	46,30
2694	22/10/2025 15:30	24,60	1,20	0,40	7,80	0,00	46,40
2695	22/10/2025 15:25	24,20	1,20	0,40	7,80	0,00	46,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2696	22/10/2025 15:20	24,30	1,20	0,40	7,80	0,00	46,40
2697	22/10/2025 15:15	24,30	1,20	0,40	7,80	0,00	46,40
2698	22/10/2025 15:10	24,40	1,20	0,40	7,80	0,00	46,40
2699	22/10/2025 15:05	24,40	1,20	0,60	7,80	0,00	46,40
2700	22/10/2025 15:00	24,40	1,10	0,50	7,80	0,00	46,40
2701	22/10/2025 14:55	24,70	1,10	0,50	7,80	0,00	46,40
2702	22/10/2025 14:50	24,70	1,10	0,50	7,80	0,00	0,00
2703	22/10/2025 14:45	24,60	1,10	0,50	7,80	0,00	0,00
2704	22/10/2025 14:40	24,60	1,20	0,50	7,80	0,00	50,10
2705	22/10/2025 14:35	24,50	1,10	0,50	7,80	0,00	50,10
2706	22/10/2025 14:30	24,60	1,10	0,50	7,80	0,00	50,10
2707	22/10/2025 14:25	31,30	1,10	1,80	7,70	0,00	50,10
2708	22/10/2025 14:20	31,20	1,10	1,50	7,70	0,00	50,10
2709	22/10/2025 14:15	30,70	1,10	1,30	7,70	0,00	50,10
2710	22/10/2025 14:10	30,40	1,10	1,10	7,70	0,00	50,10
2711	22/10/2025 14:05	29,90	1,20	0,90	7,70	0,00	0,00
2712	22/10/2025 14:00	29,30	1,10	0,80	7,70	0,00	0,00
2713	22/10/2025 13:55	28,90	1,10	0,70	7,70	0,00	0,00
2714	22/10/2025 13:50	28,10	1,10	0,60	7,70	0,00	0,00
2715	22/10/2025 13:45	27,50	1,10	0,60	7,70	0,00	0,00
2716	22/10/2025 13:40	26,80	1,10	0,50	7,80	0,00	0,00
2717	22/10/2025 13:35	25,90	1,10	0,50	7,80	0,00	0,00
2718	22/10/2025 13:30	25,90	1,20	0,50	7,80	0,00	0,00
2719	22/10/2025 13:25	25,00	1,10	0,50	7,80	0,00	0,00
2720	22/10/2025 13:20	24,60	1,20	0,60	7,80	0,00	0,00
2721	22/10/2025 13:15	24,90	1,20	0,60	7,80	0,00	0,00
2722	22/10/2025 13:10	24,80	1,20	0,60	7,80	0,00	50,00
2723	22/10/2025 13:05	24,80	1,20	0,60	7,80	0,00	50,10
2724	22/10/2025 13:00	24,90	1,20	0,60	7,80	0,00	50,00
2725	22/10/2025 12:55	24,90	1,20	0,60	7,80	0,00	50,10
2726	22/10/2025 12:50	25,00	1,20	0,60	7,80	0,00	50,10
2727	22/10/2025 12:45	24,80	1,30	0,60	7,80	0,00	50,10
2728	22/10/2025 12:40	24,90	1,30	0,60	7,80	0,00	0,00
2729	22/10/2025 12:35	25,00	1,30	0,70	7,80	0,00	0,00
2730	22/10/2025 12:30	25,10	1,30	0,70	7,80	0,00	0,00
2731	22/10/2025 12:25	24,90	1,40	0,70	7,80	0,00	0,00
2732	22/10/2025 12:20	25,00	1,30	0,80	7,80	0,00	0,00
2733	22/10/2025 12:15	28,60	1,50	0,80	7,70	0,00	0,00
2734	22/10/2025 12:10	27,90	1,50	0,80	7,70	0,00	0,00
2735	22/10/2025 12:05	26,50	1,60	0,60	7,80	0,00	0,00
2736	22/10/2025 12:00	25,70	1,50	0,50	7,70	0,00	0,00
2737	22/10/2025 11:55	25,00	1,60	0,80	7,80	0,00	0,00
2738	22/10/2025 11:50	25,00	1,50	0,80	7,80	0,00	0,00
2739	22/10/2025 11:45	25,00	1,60	0,80	7,80	0,00	0,00
2740	22/10/2025 11:40	25,00	1,50	0,80	7,80	0,00	0,00
2741	22/10/2025 11:35	25,00	1,50	0,80	7,80	0,00	0,00
2742	22/10/2025 11:30	25,10	1,60	0,80	7,80	0,00	0,00
2743	22/10/2025 11:25	25,10	1,60	0,80	7,80	0,00	0,00
2744	22/10/2025 11:20	25,10	1,60	0,80	7,80	0,00	0,00
2745	22/10/2025 11:15	25,20	1,50	0,80	7,70	0,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2746	22/10/2025 11:10	25,20	1,50	0,80	7,70	0,00	0,10
2747	22/10/2025 11:05	25,10	1,60	0,90	7,70	0,00	0,00
2748	22/10/2025 11:00	25,10	1,50	0,90	7,70	0,00	0,00
2749	22/10/2025 10:55	25,20	1,50	0,90	7,70	0,00	0,00
2750	22/10/2025 10:50	25,00	1,60	0,90	7,70	0,00	0,00
2751	22/10/2025 10:45	24,90	1,50	0,90	7,70	0,00	0,00
2752	22/10/2025 10:40	24,60	1,50	1,00	7,70	0,00	0,00
2753	22/10/2025 10:35	25,00	1,50	1,00	7,70	0,00	0,00
2754	22/10/2025 10:30	25,00	1,50	1,00	7,70	0,00	0,00
2755	22/10/2025 10:25	25,00	1,50	1,10	7,70	0,00	0,00
2756	22/10/2025 10:20	25,00	1,50	1,10	7,70	0,00	0,00
2757	22/10/2025 10:15	25,10	1,50	1,10	7,70	0,00	0,00
2758	22/10/2025 10:10	25,00	1,50	1,20	7,70	0,00	0,00
2759	22/10/2025 10:05	25,10	1,60	1,30	7,70	0,00	1,50
2760	22/10/2025 10:00	24,40	1,60	1,30	7,70	0,00	45,00
2761	22/10/2025 09:55	24,10	1,60	1,10	7,70	0,00	0,00
2762	22/10/2025 09:50	24,10	1,70	10,50	7,70	0,00	50,30
2763	22/10/2025 09:45	23,90	1,70	9,70	7,70	0,00	50,10
2764	22/10/2025 09:40	24,10	1,70	9,30	7,70	0,00	50,20
2765	22/10/2025 09:35	24,00	1,70	8,80	7,70	0,00	50,10
2766	22/10/2025 09:30	23,90	1,70	8,10	7,70	0,00	50,70
2767	22/10/2025 09:25	23,90	1,60	7,10	7,70	0,00	50,80
2768	22/10/2025 09:20	23,90	1,60	7,40	7,70	0,00	50,30
2769	22/10/2025 09:15	24,00	1,60	7,00	7,70	0,00	1,80
2770	22/10/2025 09:10	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	1,70
2771	22/10/2025 09:05	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	0,10
2772	22/10/2025 09:00	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	1,00
2773	22/10/2025 08:55	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	0,00
2774	22/10/2025 08:50	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	0,00
2775	22/10/2025 08:45	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	0,00
2776	22/10/2025 08:40	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	0,30
2777	22/10/2025 08:35	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	0,10
2778	22/10/2025 08:30	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	0,10
2779	22/10/2025 08:25	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	1,20
2780	22/10/2025 08:20	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	0,00
2781	22/10/2025 08:15	23,90	1,50	3,00	7,70	0,00	0,60
2782	22/10/2025 08:10	23,90	1,50	2,90	7,70	0,00	0,10
2783	22/10/2025 08:05	24,10	1,50	2,50	7,70	0,00	46,70
2784	22/10/2025 08:00	24,10	1,50	2,10	7,70	0,00	46,70
2785	22/10/2025 07:55	24,20	1,50	1,70	7,70	0,00	47,50
2786	22/10/2025 07:50	24,20	1,50	1,40	7,70	42,90	46,60
2787	22/10/2025 07:45	24,10	1,50	1,10	7,70	42,80	47,00
2788	22/10/2025 07:40	24,10	1,50	0,80	7,70	42,90	47,00
2789	22/10/2025 07:35	24,00	1,40	0,60	7,70	0,00	46,80
2790	22/10/2025 07:30	24,00	1,40	0,50	7,70	0,00	0,00
2791	22/10/2025 07:25	24,10	1,40	0,30	7,60	0,00	0,00
2792	22/10/2025 07:20	24,20	1,40	0,30	7,60	0,00	0,00
2793	22/10/2025 07:15	24,20	1,40	0,30	7,60	0,00	0,90
2794	22/10/2025 07:10	30,50	1,30	0,20	7,60	0,00	0,00
2795	22/10/2025 07:05	30,10	1,40	88,20	7,60	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2796	22/10/2025 07:00	30,90	1,40	87,90	7,60	0,00	0,00
2797	22/10/2025 06:55	30,90	1,40	85,60	7,60	0,00	0,00
2798	22/10/2025 06:50	31,00	1,30	86,50	7,70	0,00	40,60
2799	22/10/2025 06:45	30,30	1,30	85,90	7,60	0,00	0,40
2800	22/10/2025 06:40	30,50	1,30	88,90	7,60	42,60	43,40
2801	22/10/2025 06:35	30,40	1,30	80,50	7,60	42,60	0,00
2802	22/10/2025 06:30	30,40	1,30	88,20	7,60	42,50	42,90
2803	22/10/2025 06:25	30,70	1,30	87,90	7,60	42,50	0,00
2804	22/10/2025 06:20	30,60	1,30	85,60	7,60	42,30	43,10
2805	22/10/2025 06:15	30,60	1,30	86,50	7,60	42,30	0,00
2806	22/10/2025 06:10	30,60	1,30	85,90	7,60	42,20	1,90
2807	22/10/2025 06:05	30,60	1,30	88,90	7,60	42,30	0,00
2808	22/10/2025 06:00	30,70	1,30	80,50	7,60	42,40	0,00
2809	22/10/2025 05:55	30,60	1,30	75,40	7,60	42,50	42,70
2810	22/10/2025 05:50	30,70	1,30	68,60	7,60	42,30	0,00
2811	22/10/2025 05:45	30,60	1,30	69,30	7,60	42,30	0,00
2812	22/10/2025 05:40	30,60	1,30	69,40	7,60	42,50	42,40
2813	22/10/2025 05:35	30,80	1,30	74,40	7,60	42,50	0,00
2814	22/10/2025 05:30	30,80	1,30	83,50	7,60	42,50	0,00
2815	22/10/2025 05:25	30,90	1,30	79,00	7,60	42,60	43,00
2816	22/10/2025 05:20	30,90	1,30	78,80	7,60	42,50	0,00
2817	22/10/2025 05:15	30,90	1,30	78,20	7,60	42,50	0,00
2818	22/10/2025 05:10	31,00	1,30	76,80	7,60	41,80	42,20
2819	22/10/2025 05:05	31,00	1,30	74,80	7,60	0,00	1,50
2820	22/10/2025 05:00	31,00	1,30	75,80	7,60	0,00	42,40
2821	22/10/2025 04:55	31,00	1,30	69,90	7,60	0,00	0,20
2822	22/10/2025 04:50	31,20	1,30	69,00	7,60	0,00	42,30
2823	22/10/2025 04:45	31,10	1,30	66,50	7,60	0,00	0,00
2824	22/10/2025 04:40	31,40	1,30	70,30	7,60	0,00	42,70
2825	22/10/2025 04:35	31,30	1,30	69,60	7,60	0,00	0,00
2826	22/10/2025 04:30	31,20	1,30	68,60	7,60	0,00	42,90
2827	22/10/2025 04:25	31,40	1,30	67,40	7,60	0,00	0,00
2828	22/10/2025 04:20	31,20	1,30	62,20	7,60	0,00	0,00
2829	22/10/2025 04:15	31,40	1,30	61,10	7,60	0,00	42,60
2830	22/10/2025 04:10	31,40	1,30	60,00	7,60	42,60	0,00
2831	22/10/2025 04:05	31,40	1,30	59,20	7,60	42,60	0,00
2832	22/10/2025 04:00	31,50	1,30	56,40	7,60	42,70	42,60
2833	22/10/2025 03:55	31,50	1,30	55,50	7,60	42,70	0,00
2834	22/10/2025 03:50	31,30	1,30	54,60	7,60	42,60	0,00
2835	22/10/2025 03:45	31,40	1,30	53,90	7,60	42,60	43,00
2836	22/10/2025 03:40	31,40	1,30	52,80	7,60	42,70	0,00
2837	22/10/2025 03:35	31,40	1,30	56,80	7,60	42,60	42,70
2838	22/10/2025 03:30	31,40	1,30	53,90	7,60	42,70	0,00
2839	22/10/2025 03:25	31,40	1,30	55,40	7,60	42,60	42,70
2840	22/10/2025 03:20	31,50	1,30	48,20	7,60	42,60	0,00
2841	22/10/2025 03:15	31,70	1,30	47,60	7,60	42,50	42,60
2842	22/10/2025 03:10	31,80	1,30	45,00	7,60	42,70	0,00
2843	22/10/2025 03:05	31,90	1,30	44,50	7,60	42,70	1,90
2844	22/10/2025 03:00	31,80	1,30	44,00	7,60	42,60	0,00
2845	22/10/2025 02:55	32,59	1,30	43,20	7,60	42,80	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2846	22/10/2025 02:50	32,59	1,30	42,60	7,60	42,90	42,60
2847	22/10/2025 02:45	32,59	1,30	41,90	7,60	42,90	1,50
2848	22/10/2025 02:40	32,59	1,30	41,30	7,60	0,00	42,30
2849	22/10/2025 02:35	32,59	1,30	40,70	7,60	0,00	1,70
2850	22/10/2025 02:30	32,80	1,30	39,00	7,60	0,00	42,40
2851	22/10/2025 02:25	32,80	1,30	37,70	7,60	0,00	1,70
2852	22/10/2025 02:20	32,59	1,30	44,60	7,60	0,00	42,90
2853	22/10/2025 02:15	32,70	1,30	44,80	7,60	0,00	1,50
2854	22/10/2025 02:10	32,59	1,30	44,50	7,60	0,00	42,80
2855	22/10/2025 02:05	32,59	1,30	43,80	7,60	0,00	1,40
2856	22/10/2025 02:00	32,59	1,30	43,00	7,60	0,00	42,50
2857	22/10/2025 01:55	32,59	1,30	42,50	7,60	0,00	3,60
2858	22/10/2025 01:50	32,70	1,30	41,60	7,60	0,00	42,80
2859	22/10/2025 01:45	32,70	1,30	44,40	7,60	0,00	0,00
2860	22/10/2025 01:40	32,70	1,30	43,00	7,60	43,10	43,10
2861	22/10/2025 01:35	32,80	1,30	42,00	7,60	43,10	0,00
2862	22/10/2025 01:30	32,80	1,30	41,00	7,60	43,20	43,10
2863	22/10/2025 01:25	32,80	1,30	40,20	7,60	43,20	0,00
2864	22/10/2025 01:20	32,90	1,30	38,00	7,60	43,20	42,90
2865	22/10/2025 01:15	33,00	1,30	37,60	7,60	43,30	0,00
2866	22/10/2025 01:10	33,00	1,30	35,90	7,60	43,20	2,00
2867	22/10/2025 01:05	33,00	1,30	33,00	7,60	43,10	42,60
2868	22/10/2025 01:00	33,10	1,30	31,60	7,60	43,10	1,40
2869	22/10/2025 00:55	33,10	1,30	32,09	7,60	43,10	42,80
2870	22/10/2025 00:50	33,10	1,30	32,30	7,60	43,30	1,40
2871	22/10/2025 00:45	33,30	1,30	31,70	7,60	43,40	42,40
2872	22/10/2025 00:40	33,40	1,30	31,30	7,60	43,80	1,50
2873	22/10/2025 00:35	33,30	1,30	30,70	7,60	43,70	42,50
2874	22/10/2025 00:30	33,40	1,30	28,60	7,60	43,70	1,50
2875	22/10/2025 00:25	33,40	1,30	26,90	7,60	43,60	42,80
2876	22/10/2025 00:20	33,70	1,30	26,40	7,60	43,70	0,00
2877	22/10/2025 00:15	33,70	1,30	26,00	7,60	43,70	42,70
2878	22/10/2025 00:10	33,90	1,30	26,20	7,60	0,00	0,00
2879	22/10/2025 00:05	33,80	1,30	25,80	7,60	0,00	42,70
2880	22/10/2025 00:00	33,90	1,30	24,60	7,60	0,00	0,00
2881	21/10/2025 23:55	33,80	1,30	24,00	7,60	0,00	43,10
2882	21/10/2025 23:50	33,80	1,30	23,40	7,60	0,00	0,00
2883	21/10/2025 23:45	33,90	1,30	22,80	7,60	0,00	42,80
2884	21/10/2025 23:40	34,10	1,30	22,40	7,60	0,00	0,00
2885	21/10/2025 23:35	34,00	1,30	21,90	7,60	0,00	42,80
2886	21/10/2025 23:30	34,00	1,30	20,50	7,60	0,00	0,00
2887	21/10/2025 23:25	33,80	1,30	20,10	7,60	0,00	42,80
2888	21/10/2025 23:20	34,10	1,30	19,60	7,60	0,00	0,00
2889	21/10/2025 23:15	34,00	1,30	19,20	7,60	43,80	42,80
2890	21/10/2025 23:10	34,00	1,30	19,60	7,60	44,00	0,00
2891	21/10/2025 23:05	34,00	1,30	19,10	7,60	44,10	43,00
2892	21/10/2025 23:00	33,90	1,30	18,60	7,60	44,10	0,00
2893	21/10/2025 22:55	33,80	1,30	17,80	7,60	44,20	42,90
2894	21/10/2025 22:50	33,90	1,30	18,80	7,60	44,20	0,00
2895	21/10/2025 22:45	34,40	1,30	17,30	7,60	44,20	42,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2896	21/10/2025 22:40	34,20	1,30	14,50	7,60	44,30	0,00
2897	21/10/2025 22:35	34,20	1,30	14,00	7,60	44,20	42,90
2898	21/10/2025 22:30	34,30	1,30	13,50	7,60	44,30	0,00
2899	21/10/2025 22:25	34,60	1,30	13,40	7,60	44,40	43,00
2900	21/10/2025 22:20	34,40	1,30	12,40	7,60	44,30	0,00
2901	21/10/2025 22:15	34,40	1,30	12,00	7,60	44,30	43,00
2902	21/10/2025 22:10	34,30	1,30	11,10	7,60	44,40	0,00
2903	21/10/2025 22:05	34,40	1,30	10,60	7,60	44,30	42,80
2904	21/10/2025 22:00	34,50	1,30	9,90	7,60	44,30	0,00
2905	21/10/2025 21:55	34,70	1,30	9,40	7,60	44,30	42,90
2906	21/10/2025 21:50	34,80	1,30	8,60	7,60	44,40	42,80
2907	21/10/2025 21:45	34,70	1,40	7,60	7,60	44,70	1,60
2908	21/10/2025 21:40	34,80	1,40	7,10	7,60	0,00	42,80
2909	21/10/2025 21:35	34,90	1,40	6,40	7,60	0,00	1,60
2910	21/10/2025 21:30	34,80	1,40	6,00	7,60	0,00	43,00
2911	21/10/2025 21:25	34,80	1,40	5,80	7,60	0,00	0,00
2912	21/10/2025 21:20	34,80	1,40	5,30	7,60	0,00	42,70
2913	21/10/2025 21:15	34,70	1,50	4,90	7,60	0,00	0,00
2914	21/10/2025 21:10	34,60	1,50	4,70	7,60	0,00	42,90
2915	21/10/2025 21:05	34,60	1,50	4,20	7,60	0,00	0,00
2916	21/10/2025 21:00	34,60	1,50	3,70	7,60	0,00	42,80
2917	21/10/2025 20:55	34,60	1,60	3,30	7,60	0,00	0,00
2918	21/10/2025 20:50	34,80	1,60	3,10	7,60	0,00	42,50
2919	21/10/2025 20:45	34,80	1,60	2,70	7,60	43,90	0,00
2920	21/10/2025 20:40	34,90	1,60	2,20	7,60	43,70	42,80
2921	21/10/2025 20:35	34,90	1,70	1,80	7,60	43,70	0,00
2922	21/10/2025 20:30	34,90	1,70	1,40	7,60	43,60	42,70
2923	21/10/2025 20:25	34,90	1,70	1,10	7,60	43,80	0,00
2924	21/10/2025 20:20	34,90	1,70	0,80	7,60	43,70	43,00
2925	21/10/2025 20:15	34,90	1,70	0,60	7,60	43,70	0,10
2926	21/10/2025 20:10	34,90	1,70	0,50	7,60	43,90	42,70
2927	21/10/2025 20:05	35,00	1,70	0,40	7,60	43,70	0,00
2928	21/10/2025 20:00	35,10	1,70	0,30	7,60	43,90	43,20
2929	21/10/2025 19:55	35,10	1,70	0,30	7,60	44,20	0,00
2930	21/10/2025 19:50	35,20	1,70	0,30	7,60	44,00	21,80
2931	21/10/2025 19:45	35,30	1,70	0,30	7,60	44,20	0,00
2932	21/10/2025 19:40	35,10	1,70	25,70	7,60	44,10	1,70
2933	21/10/2025 19:35	35,00	1,70	24,90	7,60	44,30	8,50
2934	21/10/2025 19:30	35,10	1,70	23,00	7,60	44,20	2,10
2935	21/10/2025 19:25	35,10	1,70	22,30	7,60	44,50	42,80
2936	21/10/2025 19:20	35,00	1,70	24,60	7,60	44,90	1,60
2937	21/10/2025 19:15	35,20	1,70	23,70	7,60	45,00	42,70
2938	21/10/2025 19:10	35,10	1,80	22,90	7,60	0,00	0,70
2939	21/10/2025 19:05	35,30	1,80	22,00	7,60	0,00	43,10
2940	21/10/2025 19:00	35,20	1,80	21,80	7,60	0,00	0,00
2941	21/10/2025 18:55	35,20	1,80	21,10	7,60	0,00	43,00
2942	21/10/2025 18:50	35,30	1,80	16,90	7,60	0,00	0,10
2943	21/10/2025 18:45	35,30	1,80	16,00	7,60	0,00	42,90
2944	21/10/2025 18:40	35,40	1,80	14,90	7,60	0,00	0,00
2945	21/10/2025 18:35	35,30	1,80	14,00	7,60	0,00	42,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2946	21/10/2025 18:30	35,30	1,80	13,20	7,60	0,00	0,00
2947	21/10/2025 18:25	35,40	1,80	12,60	7,60	0,00	43,00
2948	21/10/2025 18:20	35,40	1,80	11,80	7,60	0,00	0,10
2949	21/10/2025 18:15	35,50	1,80	11,20	7,60	43,20	1,70
2950	21/10/2025 18:10	35,40	1,80	10,40	7,60	43,30	42,80
2951	21/10/2025 18:05	35,40	1,80	9,60	7,60	43,30	0,10
2952	21/10/2025 18:00	35,50	1,90	9,10	7,60	43,50	43,20
2953	21/10/2025 17:55	35,40	1,90	8,40	7,60	43,60	0,00
2954	21/10/2025 17:50	35,40	1,90	7,70	7,60	43,50	42,90
2955	21/10/2025 17:45	35,60	1,90	7,00	7,60	43,20	0,00
2956	21/10/2025 17:40	35,50	1,90	6,30	7,60	43,10	1,40
2957	21/10/2025 17:35	35,50	1,90	5,40	7,60	43,50	0,00
2958	21/10/2025 17:30	35,50	1,90	4,70	7,50	43,20	0,20
2959	21/10/2025 17:25	35,50	1,90	4,10	7,50	43,40	42,20
2960	21/10/2025 17:20	35,50	1,90	3,30	7,60	43,80	1,80
2961	21/10/2025 17:15	35,50	1,90	2,70	7,60	43,60	0,10
2962	21/10/2025 17:10	35,60	1,90	2,30	7,60	43,80	47,80
2963	21/10/2025 17:05	35,60	1,90	1,70	7,60	43,80	49,30
2964	21/10/2025 17:00	35,70	2,00	1,30	7,60	44,10	45,70
2965	21/10/2025 16:55	35,70	2,00	1,00	7,60	44,20	0,00
2966	21/10/2025 16:50	35,80	2,00	0,70	7,60	44,30	0,00
2967	21/10/2025 16:45	35,60	2,00	0,50	7,50	39,00	0,00
2968	21/10/2025 16:40	35,50	2,00	0,40	7,50	0,00	0,30
2969	21/10/2025 16:35	35,70	2,00	0,30	7,60	0,00	0,20
2970	21/10/2025 16:30	35,60	2,00	0,30	7,60	0,00	0,10
2971	21/10/2025 16:25	35,60	2,00	0,30	7,60	0,00	0,30
2972	21/10/2025 16:20	35,70	2,00	0,30	7,60	0,00	0,20
2973	21/10/2025 16:15	35,60	2,00	46,60	7,50	0,00	49,80
2974	21/10/2025 16:10	35,60	2,10	41,40	7,50	0,00	50,40
2975	21/10/2025 16:05	35,60	2,10	41,90	7,50	0,00	50,40
2976	21/10/2025 16:00	35,50	2,10	41,70	7,50	0,00	50,20
2977	21/10/2025 15:55	35,50	2,10	41,20	7,50	0,00	50,10
2978	21/10/2025 15:50	35,40	2,10	38,30	7,50	0,00	49,90
2979	21/10/2025 15:45	35,40	2,10	30,30	7,50	44,40	50,80
2980	21/10/2025 15:40	35,40	2,10	29,00	7,50	44,30	50,80
2981	21/10/2025 15:35	35,40	2,10	27,00	7,50	46,40	50,60
2982	21/10/2025 15:30	35,40	2,10	25,70	7,50	45,60	50,80
2983	21/10/2025 15:25	35,30	2,10	24,70	7,50	45,70	50,70
2984	21/10/2025 15:20	35,30	2,10	23,80	7,50	45,80	50,40
2985	21/10/2025 15:15	35,30	2,10	24,30	7,50	45,70	50,50
2986	21/10/2025 15:10	35,40	2,10	21,80	7,50	45,70	51,00
2987	21/10/2025 15:05	35,40	2,10	19,60	7,50	45,70	50,70
2988	21/10/2025 15:00	35,40	2,10	17,20	7,50	46,20	49,90
2989	21/10/2025 14:55	35,30	2,10	15,20	7,50	46,50	50,90
2990	21/10/2025 14:50	35,20	2,10	14,50	7,50	46,60	50,60
2991	21/10/2025 14:45	35,20	2,10	10,80	7,50	46,90	50,60
2992	21/10/2025 14:40	35,10	2,20	6,60	7,50	46,40	50,40
2993	21/10/2025 14:35	35,10	2,20	5,70	7,50	46,70	50,30
2994	21/10/2025 14:30	35,10	2,20	5,30	7,50	46,30	50,40
2995	21/10/2025 14:25	35,00	2,20	4,30	7,50	46,70	50,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
2996	21/10/2025 14:20	35,00	2,20	3,50	7,50	47,10	50,40
2997	21/10/2025 14:15	34,90	2,20	2,80	7,50	0,00	50,20
2998	21/10/2025 14:10	34,90	2,30	2,20	7,50	0,00	50,80
2999	21/10/2025 14:05	34,90	2,30	1,80	7,50	0,00	50,70
3000	21/10/2025 14:00	34,90	2,30	1,30	7,50	0,00	50,30
3001	21/10/2025 13:55	34,90	2,30	0,90	7,50	0,00	50,20
3002	21/10/2025 13:50	34,70	2,30	0,70	7,50	0,00	50,30
3003	21/10/2025 13:45	34,70	2,30	0,40	7,50	0,00	50,90
3004	21/10/2025 13:40	34,70	2,30	0,30	7,50	0,00	50,70
3005	21/10/2025 13:35	34,40	2,40	0,30	7,50	0,00	50,10
3006	21/10/2025 13:30	34,60	2,30	0,30	7,50	0,00	0,00
3007	21/10/2025 13:25	34,60	2,30	32,30	7,50	0,00	0,00
3008	21/10/2025 13:20	34,40	2,30	37,10	7,50	8,90	0,00
3009	21/10/2025 13:15	34,40	2,30	35,00	7,50	45,10	1,50
3010	21/10/2025 13:10	34,00	2,30	32,30	7,50	45,10	0,90
3011	21/10/2025 13:05	34,10	2,20	36,00	7,50	45,10	2,10
3012	21/10/2025 13:00	34,20	2,20	41,50	7,50	44,70	1,40
3013	21/10/2025 12:55	33,80	2,20	38,20	7,50	44,50	0,00
3014	21/10/2025 12:50	33,60	2,20	37,20	7,50	43,80	0,20
3015	21/10/2025 12:45	33,50	2,10	35,90	7,50	44,20	0,00
3016	21/10/2025 12:40	33,40	2,10	34,80	7,50	44,30	0,00
3017	21/10/2025 12:35	33,50	2,20	32,59	7,50	44,60	0,00
3018	21/10/2025 12:30	33,40	2,20	32,00	7,50	0,00	12,40
3019	21/10/2025 12:25	33,30	2,20	30,70	7,50	0,00	3,60
3020	21/10/2025 12:20	33,30	2,20	28,50	7,50	42,60	53,60
3021	21/10/2025 12:15	33,20	2,20	25,50	7,50	42,50	55,10
3022	21/10/2025 12:10	32,90	2,20	25,40	7,50	43,30	56,50
3023	21/10/2025 12:05	33,30	2,20	25,20	7,50	43,10	59,60
3024	21/10/2025 12:00	32,90	2,30	26,10	7,50	0,00	0,20
3025	21/10/2025 11:55	33,00	2,30	21,80	7,50	0,00	0,00
3026	21/10/2025 11:50	32,59	2,30	15,70	7,50	0,00	0,20
3027	21/10/2025 11:45	32,40	2,30	13,50	7,50	0,00	0,10
3028	21/10/2025 11:40	32,30	2,30	12,40	7,50	0,00	0,00
3029	21/10/2025 11:35	32,59	2,30	11,30	7,50	0,00	0,00
3030	21/10/2025 11:30	31,90	2,30	11,30	7,50	0,00	0,10
3031	21/10/2025 11:25	31,80	2,30	10,20	7,50	0,00	0,00
3032	21/10/2025 11:20	32,20	2,30	9,40	7,50	0,00	1,20
3033	21/10/2025 11:15	31,80	2,30	8,80	7,50	0,00	0,00
3034	21/10/2025 11:10	31,30	2,30	8,30	7,50	0,00	0,10
3035	21/10/2025 11:05	31,10	2,40	19,50	7,50	0,00	0,00
3036	21/10/2025 11:00	31,00	2,40	18,50	7,50	0,00	0,10
3037	21/10/2025 10:55	30,90	2,40	13,30	7,50	0,00	0,00
3038	21/10/2025 10:50	30,70	2,40	14,10	7,50	0,00	0,10
3039	21/10/2025 10:45	30,60	2,40	12,60	7,50	0,00	0,20
3040	21/10/2025 10:40	30,60	2,40	11,10	7,50	0,00	0,00
3041	21/10/2025 10:35	30,40	2,40	8,60	7,50	0,00	0,00
3042	21/10/2025 10:30	30,60	2,40	7,10	7,50	0,00	0,10
3043	21/10/2025 10:25	30,30	2,40	6,40	7,50	0,00	1,00
3044	21/10/2025 10:20	29,90	2,40	5,30	7,50	0,00	1,60
3045	21/10/2025 10:15	29,40	2,30	4,60	7,50	45,30	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3046	21/10/2025 10:10	29,40	2,30	3,90	7,50	0,00	1,30
3047	21/10/2025 10:05	29,20	2,30	3,10	7,50	0,00	1,90
3048	21/10/2025 10:00	29,10	2,30	3,10	7,50	0,00	2,20
3049	21/10/2025 09:55	29,10	2,30	2,50	7,50	0,00	2,30
3050	21/10/2025 09:50	29,10	2,30	1,90	7,50	0,00	1,60
3051	21/10/2025 09:45	28,40	2,30	1,40	7,50	0,00	0,10
3052	21/10/2025 09:40	28,20	2,20	1,00	7,50	0,00	0,20
3053	21/10/2025 09:35	27,90	2,20	0,80	7,50	0,00	2,50
3054	21/10/2025 09:30	27,70	2,10	0,60	7,50	0,00	2,10
3055	21/10/2025 09:25	38,60	2,10	1,80	7,50	0,00	2,00
3056	21/10/2025 09:20	37,90	2,10	1,70	7,50	0,00	2,00
3057	21/10/2025 09:15	37,80	2,00	10,90	7,50	0,00	1,70
3058	21/10/2025 09:10	37,50	2,00	9,80	7,50	0,00	3,10
3059	21/10/2025 09:05	37,40	1,90	9,00	7,50	0,00	2,00
3060	21/10/2025 09:00	37,00	1,90	8,10	7,50	0,00	1,90
3061	21/10/2025 08:55	36,80	1,90	7,70	7,50	0,00	1,90
3062	21/10/2025 08:50	36,40	1,90	7,30	7,50	0,00	0,30
3063	21/10/2025 08:45	36,20	1,90	9,30	7,50	0,00	2,10
3064	21/10/2025 08:40	35,90	1,80	7,70	7,50	0,00	0,10
3065	21/10/2025 08:35	35,50	1,80	6,30	7,50	0,00	2,60
3066	21/10/2025 08:30	35,00	1,70	5,60	7,50	0,00	1,70
3067	21/10/2025 08:25	28,80	1,50	0,40	7,50	0,00	1,80
3068	21/10/2025 08:20	28,80	1,50	0,40	7,50	43,20	1,70
3069	21/10/2025 08:15	28,80	1,50	0,40	7,50	43,40	0,00
3070	21/10/2025 08:10	28,80	1,50	0,40	7,50	43,50	2,60
3071	21/10/2025 08:05	28,80	1,50	0,40	7,50	43,60	1,80
3072	21/10/2025 08:00	28,80	1,50	0,40	7,50	43,70	2,40
3073	21/10/2025 07:55	28,80	1,50	0,40	7,50	43,70	2,20
3074	21/10/2025 07:50	28,80	1,50	0,40	7,50	43,90	2,30
3075	21/10/2025 07:45	28,80	1,50	0,40	7,50	43,80	31,60
3076	21/10/2025 07:40	28,80	1,50	0,40	7,50	43,80	41,70
3077	21/10/2025 07:35	28,70	1,50	26,00	7,50	43,90	2,00
3078	21/10/2025 07:30	28,40	1,50	29,00	7,50	44,10	2,00
3079	21/10/2025 07:25	25,80	1,50	26,90	7,50	44,20	43,20
3080	21/10/2025 07:20	24,70	1,50	24,10	7,60	44,50	44,20
3081	21/10/2025 07:15	24,70	1,50	23,90	7,60	44,30	1,90
3082	21/10/2025 07:10	24,80	1,40	23,10	7,60	44,30	0,00
3083	21/10/2025 07:05	24,70	1,40	22,70	7,60	44,10	45,40
3084	21/10/2025 07:00	24,80	1,40	21,60	7,60	44,60	46,00
3085	21/10/2025 06:55	24,80	1,40	18,90	7,60	44,90	0,70
3086	21/10/2025 06:50	24,90	1,40	17,20	7,60	45,20	0,10
3087	21/10/2025 06:45	24,70	1,40	16,29	7,60	0,00	0,00
3088	21/10/2025 06:40	24,90	1,40	15,10	7,60	0,00	47,10
3089	21/10/2025 06:35	24,90	1,40	14,70	7,60	0,00	3,30
3090	21/10/2025 06:30	25,00	1,40	14,90	7,60	0,00	2,70
3091	21/10/2025 06:25	24,90	1,40	14,90	7,60	0,00	0,30
3092	21/10/2025 06:20	25,00	1,40	14,50	7,60	0,00	52,50
3093	21/10/2025 06:15	24,90	1,40	14,10	7,60	0,00	47,30
3094	21/10/2025 06:10	25,00	1,40	14,30	7,60	0,00	0,00
3095	21/10/2025 06:05	24,80	1,40	12,10	7,60	0,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3096	21/10/2025 06:00	24,90	1,40	11,00	7,60	0,00	1,90
3097	21/10/2025 05:55	24,90	1,40	10,60	7,60	0,00	47,20
3098	21/10/2025 05:50	24,90	1,40	9,30	7,60	40,70	0,00
3099	21/10/2025 05:45	25,10	1,40	12,30	7,60	0,00	0,00
3100	21/10/2025 05:40	24,90	1,40	10,00	7,60	0,00	1,90
3101	21/10/2025 05:35	24,70	1,40	8,50	7,60	0,00	47,30
3102	21/10/2025 05:30	24,80	1,40	8,40	7,60	39,40	0,10
3103	21/10/2025 05:25	24,80	1,40	7,80	7,60	40,30	0,00
3104	21/10/2025 05:20	24,80	1,40	6,00	7,60	0,00	1,30
3105	21/10/2025 05:15	24,70	1,40	12,50	7,60	0,00	47,10
3106	21/10/2025 05:10	24,70	1,40	23,30	7,60	0,00	1,10
3107	21/10/2025 05:05	24,80	1,40	22,10	7,60	42,70	0,00
3108	21/10/2025 05:00	24,90	1,40	19,50	7,60	43,40	9,10
3109	21/10/2025 04:55	24,90	1,40	18,70	7,60	0,00	55,20
3110	21/10/2025 04:50	24,90	1,40	18,70	7,60	0,00	47,30
3111	21/10/2025 04:45	24,70	1,40	17,70	7,60	0,00	0,00
3112	21/10/2025 04:40	24,90	1,40	72,50	7,60	41,80	0,00
3113	21/10/2025 04:35	24,90	1,40	91,10	7,60	42,40	46,80
3114	21/10/2025 04:30	24,90	1,40	94,70	7,60	43,40	47,00
3115	21/10/2025 04:25	24,90	1,40	93,50	7,60	44,40	1,90
3116	21/10/2025 04:20	24,80	1,40	94,30	7,60	28,90	5,70
3117	21/10/2025 04:15	24,90	1,40	93,70	7,60	0,00	52,80
3118	21/10/2025 04:10	24,90	1,40	91,10	7,60	0,00	55,00
3119	21/10/2025 04:05	25,00	1,40	95,50	7,60	0,00	0,00
3120	21/10/2025 04:00	25,10	1,40	96,50	7,60	0,00	0,00
3121	21/10/2025 03:55	25,00	1,40	95,50	7,60	0,00	47,40
3122	21/10/2025 03:50	24,80	1,40	93,20	7,60	0,00	47,90
3123	21/10/2025 03:45	24,70	1,40	91,10	7,60	0,00	0,00
3124	21/10/2025 03:40	24,90	1,40	93,70	7,60	0,00	0,00
3125	21/10/2025 03:35	25,00	1,40	91,10	7,60	0,00	0,00
3126	21/10/2025 03:30	25,00	1,40	94,70	7,60	0,00	47,40
3127	21/10/2025 03:25	24,90	1,40	93,50	7,60	0,00	47,20
3128	21/10/2025 03:20	24,90	1,40	94,30	7,60	0,00	0,00
3129	21/10/2025 03:15	24,90	1,40	93,70	7,60	0,00	0,00
3130	21/10/2025 03:10	24,90	1,40	91,10	7,60	42,30	47,00
3131	21/10/2025 03:05	25,00	1,40	86,90	7,60	29,00	47,30
3132	21/10/2025 03:00	24,90	1,40	86,80	7,60	0,00	0,10
3133	21/10/2025 02:55	24,90	1,40	81,80	7,60	0,00	0,00
3134	21/10/2025 02:50	25,10	1,40	80,90	7,60	0,00	47,30
3135	21/10/2025 02:45	25,00	1,40	71,40	7,60	0,00	47,60
3136	21/10/2025 02:40	24,90	1,40	70,50	7,60	43,50	0,00
3137	21/10/2025 02:35	24,90	1,40	68,60	7,60	41,40	0,00
3138	21/10/2025 02:30	25,00	1,50	65,19	7,60	0,00	47,10
3139	21/10/2025 02:25	25,00	1,50	74,30	7,60	0,00	47,50
3140	21/10/2025 02:20	25,00	1,50	77,00	7,60	0,00	0,00
3141	21/10/2025 02:15	24,90	1,50	71,00	7,60	0,00	0,00
3142	21/10/2025 02:10	24,90	1,50	70,20	7,60	0,00	1,70
3143	21/10/2025 02:05	25,10	1,50	69,60	7,60	45,10	47,50
3144	21/10/2025 02:00	24,90	1,50	68,10	7,60	48,20	0,00
3145	21/10/2025 01:55	24,90	1,50	63,50	7,60	47,90	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3146	21/10/2025 01:50	25,00	1,50	63,80	7,60	0,00	1,60
3147	21/10/2025 01:45	25,10	1,50	60,80	7,60	0,00	47,30
3148	21/10/2025 01:40	24,90	1,50	68,00	7,60	0,00	0,00
3149	21/10/2025 01:35	25,00	1,50	62,70	7,60	0,00	0,00
3150	21/10/2025 01:30	24,90	1,50	72,50	7,60	0,00	0,00
3151	21/10/2025 01:25	25,10	1,50	72,10	7,60	0,00	47,10
3152	21/10/2025 01:20	25,00	1,50	71,60	7,60	0,00	47,10
3153	21/10/2025 01:15	25,10	1,50	75,00	7,60	0,00	0,00
3154	21/10/2025 01:10	25,10	1,50	74,00	7,60	0,00	0,00
3155	21/10/2025 01:05	25,10	1,50	70,70	7,60	0,00	47,20
3156	21/10/2025 01:00	25,10	1,50	85,90	7,60	0,00	47,30
3157	21/10/2025 00:55	25,10	1,50	82,30	7,60	14,50	0,00
3158	21/10/2025 00:50	25,20	1,50	79,50	7,60	42,70	0,00
3159	21/10/2025 00:45	25,10	1,50	78,80	7,60	43,30	1,60
3160	21/10/2025 00:40	25,10	1,50	78,10	7,60	43,70	47,40
3161	21/10/2025 00:35	25,10	1,50	69,40	7,60	44,00	0,00
3162	21/10/2025 00:30	25,20	1,50	65,19	7,60	44,10	0,00
3163	21/10/2025 00:25	25,10	1,50	63,90	7,60	44,20	1,50
3164	21/10/2025 00:20	25,10	1,50	63,30	7,60	44,10	50,00
3165	21/10/2025 00:15	25,20	1,50	61,30	7,60	44,20	38,20
3166	21/10/2025 00:10	25,20	1,50	57,80	7,60	44,40	0,00
3167	21/10/2025 00:05	25,20	1,50	54,20	7,60	44,40	3,30
3168	21/10/2025 00:00	25,20	1,50	54,50	7,60	44,50	53,70
3169	20/10/2025 23:55	25,20	1,50	52,20	7,60	44,40	46,60
3170	20/10/2025 23:50	25,10	1,50	48,80	7,60	44,50	0,00
3171	20/10/2025 23:45	25,20	1,50	47,60	7,60	44,60	1,50
3172	20/10/2025 23:40	25,30	1,50	45,70	7,60	44,50	47,20
3173	20/10/2025 23:35	25,30	1,50	43,90	7,60	44,80	47,00
3174	20/10/2025 23:30	25,30	1,50	42,50	7,60	44,70	0,00
3175	20/10/2025 23:25	25,20	1,50	41,00	7,60	44,90	0,00
3176	20/10/2025 23:20	25,20	1,40	37,70	7,60	0,00	46,60
3177	20/10/2025 23:15	25,20	1,40	35,30	7,60	0,00	47,00
3178	20/10/2025 23:10	25,30	1,50	35,80	7,60	0,00	0,10
3179	20/10/2025 23:05	25,40	1,50	58,40	7,60	0,00	0,00
3180	20/10/2025 23:00	24,90	1,50	57,20	7,60	0,00	46,90
3181	20/10/2025 22:55	25,30	1,50	54,30	7,60	0,00	47,60
3182	20/10/2025 22:50	25,30	1,50	43,90	7,60	0,00	0,00
3183	20/10/2025 22:45	24,80	1,50	43,50	7,60	0,00	0,00
3184	20/10/2025 22:40	25,20	1,50	43,70	7,60	0,00	46,80
3185	20/10/2025 22:35	24,80	1,40	41,10	7,60	0,00	47,50
3186	20/10/2025 22:30	24,80	1,40	39,80	7,60	0,00	0,00
3187	20/10/2025 22:25	25,10	1,40	38,30	7,60	44,90	0,00
3188	20/10/2025 22:20	25,10	1,50	36,20	7,60	44,90	46,50
3189	20/10/2025 22:15	24,80	1,40	35,60	7,60	44,80	47,10
3190	20/10/2025 22:10	25,00	1,40	35,80	7,60	44,90	0,00
3191	20/10/2025 22:05	25,20	1,40	34,40	7,60	44,90	0,00
3192	20/10/2025 22:00	25,20	1,40	32,80	7,60	45,00	0,10
3193	20/10/2025 21:55	25,20	1,40	33,70	7,60	45,10	47,00
3194	20/10/2025 21:50	25,20	1,40	34,80	7,60	45,10	46,70
3195	20/10/2025 21:45	25,40	1,40	34,20	7,60	45,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3196	20/10/2025 21:40	25,30	1,40	29,50	7,60	45,00	0,00
3197	20/10/2025 21:35	25,40	1,40	27,20	7,60	45,00	46,40
3198	20/10/2025 21:30	25,40	1,40	26,60	7,60	45,00	47,10
3199	20/10/2025 21:25	25,40	1,40	24,70	7,60	45,10	12,40
3200	20/10/2025 21:20	25,40	1,40	28,50	7,60	45,10	7,10
3201	20/10/2025 21:15	25,40	1,40	27,40	7,60	45,20	52,90
3202	20/10/2025 21:10	25,60	1,40	29,40	7,60	45,20	54,20
3203	20/10/2025 21:05	25,60	1,40	27,10	7,60	45,40	0,00
3204	20/10/2025 21:00	25,40	1,40	25,20	7,60	45,40	1,40
3205	20/10/2025 20:55	25,30	1,40	24,00	7,60	45,50	47,00
3206	20/10/2025 20:50	25,50	1,40	23,60	7,60	0,00	47,50
3207	20/10/2025 20:45	25,40	1,40	22,30	7,60	0,00	0,00
3208	20/10/2025 20:40	25,30	1,40	20,40	7,60	0,00	0,10
3209	20/10/2025 20:35	25,20	1,40	19,80	7,60	0,00	47,10
3210	20/10/2025 20:30	25,30	1,40	15,90	7,60	0,00	46,90
3211	20/10/2025 20:25	25,30	1,40	15,80	7,60	0,00	0,00
3212	20/10/2025 20:20	25,50	1,40	13,80	7,60	0,00	0,00
3213	20/10/2025 20:15	25,60	1,40	12,70	7,50	0,00	46,50
3214	20/10/2025 20:10	25,60	1,40	11,30	7,60	0,00	46,90
3215	20/10/2025 20:05	25,50	1,40	8,70	7,60	0,00	0,00
3216	20/10/2025 20:00	25,60	1,40	6,30	7,60	0,00	0,00
3217	20/10/2025 19:55	25,70	1,50	5,30	7,60	45,60	46,50
3218	20/10/2025 19:50	25,30	1,50	4,40	7,60	45,50	47,50
3219	20/10/2025 19:45	25,50	1,50	3,70	7,60	45,50	0,00
3220	20/10/2025 19:40	25,60	1,50	2,90	7,60	45,50	0,00
3221	20/10/2025 19:35	25,50	1,50	2,20	7,60	45,50	46,40
3222	20/10/2025 19:30	25,40	1,60	1,60	7,60	45,60	47,40
3223	20/10/2025 19:25	25,40	1,60	1,10	7,60	45,50	1,60
3224	20/10/2025 19:20	25,50	1,60	0,80	7,60	45,40	0,00
3225	20/10/2025 19:15	25,50	1,60	0,50	7,60	45,50	4,40
3226	20/10/2025 19:10	25,60	1,70	0,40	7,50	45,40	47,40
3227	20/10/2025 19:05	25,30	1,70	0,30	7,60	45,30	3,40
3228	20/10/2025 19:00	25,50	1,80	0,30	7,60	45,40	0,00
3229	20/10/2025 18:55	25,50	1,80	12,70	7,50	45,50	0,00
3230	20/10/2025 18:50	25,60	1,80	29,00	7,60	45,60	47,10
3231	20/10/2025 18:45	25,50	1,90	30,60	7,50	45,60	47,80
3232	20/10/2025 18:40	25,70	1,80	32,70	7,60	45,50	0,30
3233	20/10/2025 18:35	25,70	1,90	30,30	7,60	45,60	17,10
3234	20/10/2025 18:30	25,70	1,80	30,70	7,50	45,70	53,60
3235	20/10/2025 18:25	25,60	1,80	42,60	7,60	45,80	47,60
3236	20/10/2025 18:20	25,70	1,80	32,80	7,60	0,00	0,00
3237	20/10/2025 18:15	25,60	1,80	32,20	7,50	0,00	0,10
3238	20/10/2025 18:10	25,60	1,90	30,70	7,60	0,00	47,00
3239	20/10/2025 18:05	25,60	1,90	28,50	7,50	0,00	47,50
3240	20/10/2025 18:00	25,60	1,90	24,80	7,60	0,00	0,00
3241	20/10/2025 17:55	25,60	1,90	23,10	7,50	0,00	0,00
3242	20/10/2025 17:50	25,60	1,90	21,30	7,50	0,00	46,50
3243	20/10/2025 17:45	25,60	1,90	19,40	7,50	0,00	46,60
3244	20/10/2025 17:40	25,50	1,90	18,00	7,50	0,00	3,70
3245	20/10/2025 17:35	25,50	1,90	16,10	7,50	0,00	2,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3246	20/10/2025 17:30	25,50	1,90	14,30	7,50	0,00	0,20
3247	20/10/2025 17:25	25,40	1,90	13,00	7,50	45,40	0,00
3248	20/10/2025 17:20	25,50	2,00	11,40	7,50	45,40	0,00
3249	20/10/2025 17:15	25,50	2,00	10,30	7,50	45,30	0,20
3250	20/10/2025 17:10	25,40	2,00	9,30	7,60	45,60	53,70
3251	20/10/2025 17:05	25,40	2,00	8,60	7,60	45,50	55,00
3252	20/10/2025 17:00	25,50	2,10	7,30	7,60	45,60	56,70
3253	20/10/2025 16:55	25,40	2,10	67,90	7,50	45,20	58,60
3254	20/10/2025 16:50	36,20	2,10	92,80	7,50	45,30	46,40
3255	20/10/2025 16:45	36,30	2,20	96,50	7,50	45,40	46,50
3256	20/10/2025 16:40	36,30	2,10	94,20	7,50	45,70	46,40
3257	20/10/2025 16:35	36,20	2,20	87,80	7,50	45,60	46,70
3258	20/10/2025 16:30	36,20	2,20	86,30	7,60	45,40	46,60
3259	20/10/2025 16:25	36,40	2,20	84,40	7,60	45,40	46,50
3260	20/10/2025 16:20	36,30	2,20	83,20	7,50	45,40	46,50
3261	20/10/2025 16:15	36,10	2,20	82,30	7,60	45,30	46,60
3262	20/10/2025 16:10	36,30	2,20	92,30	7,60	45,40	46,40
3263	20/10/2025 16:05	35,90	2,20	86,70	7,60	45,30	46,80
3264	20/10/2025 16:00	35,90	2,20	86,10	7,60	45,70	46,30
3265	20/10/2025 15:55	36,00	2,20	84,90	7,60	0,00	46,50
3266	20/10/2025 15:50	36,10	2,20	83,50	7,50	0,00	46,50
3267	20/10/2025 15:45	36,00	2,20	80,80	7,50	0,00	46,40
3268	20/10/2025 15:40	36,00	2,30	76,60	7,50	0,00	46,20
3269	20/10/2025 15:35	36,00	2,30	69,70	7,60	0,00	46,60
3270	20/10/2025 15:30	36,00	2,30	70,00	7,60	0,00	46,80
3271	20/10/2025 15:25	35,90	2,30	70,00	7,50	0,00	46,70
3272	20/10/2025 15:20	34,90	2,30	69,20	7,50	0,00	46,80
3273	20/10/2025 15:15	34,80	2,40	69,50	7,60	0,00	46,90
3274	20/10/2025 15:10	34,90	2,40	67,60	7,50	0,00	46,60
3275	20/10/2025 15:05	35,10	2,40	65,40	7,50	0,00	46,60
3276	20/10/2025 15:00	35,30	2,40	61,30	7,50	0,00	46,20
3277	20/10/2025 14:55	35,40	2,40	74,90	7,50	45,00	46,70
3278	20/10/2025 14:50	35,30	2,50	31,90	7,50	45,50	46,60
3279	20/10/2025 14:45	35,60	2,50	30,90	7,50	45,20	46,50
3280	20/10/2025 14:40	35,60	2,50	30,10	7,50	45,20	46,60
3281	20/10/2025 14:35	35,60	2,50	31,00	7,50	45,20	46,70
3282	20/10/2025 14:30	35,70	2,50	25,80	7,50	45,30	46,40
3283	20/10/2025 14:25	35,70	2,50	21,60	7,60	45,20	47,10
3284	20/10/2025 14:20	35,60	2,50	18,90	7,50	45,10	46,40
3285	20/10/2025 14:15	35,70	2,60	18,60	7,60	45,10	46,60
3286	20/10/2025 14:10	35,50	2,60	16,10	7,50	45,00	46,50
3287	20/10/2025 14:05	35,50	2,60	13,00	7,50	45,00	46,70
3288	20/10/2025 14:00	35,50	2,60	12,30	7,50	45,30	46,80
3289	20/10/2025 13:55	35,40	2,60	11,70	7,50	45,10	0,10
3290	20/10/2025 13:50	35,50	2,60	10,50	7,50	45,10	0,10
3291	20/10/2025 13:45	35,20	2,70	10,80	7,60	45,40	0,00
3292	20/10/2025 13:40	35,30	2,70	10,60	7,60	45,50	0,00
3293	20/10/2025 13:35	35,50	2,70	7,80	7,50	45,50	0,10
3294	20/10/2025 13:30	35,20	2,70	6,30	7,50	45,60	0,20
3295	20/10/2025 13:25	35,20	2,70	3,80	7,50	0,00	0,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3296	20/10/2025 13:20	35,30	2,70	3,30	7,60	0,00	0,10
3297	20/10/2025 13:15	35,10	2,70	2,50	7,50	0,00	0,00
3298	20/10/2025 13:10	35,30	2,70	1,90	7,50	0,00	0,00
3299	20/10/2025 13:05	35,20	2,70	1,30	7,50	0,00	0,00
3300	20/10/2025 13:00	35,20	2,60	0,80	7,60	0,00	0,00
3301	20/10/2025 12:55	35,20	2,60	0,60	7,50	0,00	0,20
3302	20/10/2025 12:50	35,00	2,50	0,40	7,50	0,00	0,00
3303	20/10/2025 12:45	34,90	2,40	0,30	7,50	0,00	0,00
3304	20/10/2025 12:40	34,50	2,40	37,50	7,50	0,00	50,30
3305	20/10/2025 12:35	34,50	2,40	36,50	7,50	0,00	50,30
3306	20/10/2025 12:30	34,90	2,30	37,90	7,50	45,30	50,20
3307	20/10/2025 12:25	34,70	2,30	37,10	7,50	43,10	50,40
3308	20/10/2025 12:20	34,40	2,30	36,20	7,50	43,00	50,30
3309	20/10/2025 12:15	34,30	2,30	35,30	7,60	43,00	50,20
3310	20/10/2025 12:10	34,20	2,30	38,50	7,60	43,10	50,20
3311	20/10/2025 12:05	34,10	2,30	37,60	7,50	43,00	50,30
3312	20/10/2025 12:00	33,90	2,30	38,00	7,50	43,50	50,00
3313	20/10/2025 11:55	33,90	2,30	31,20	7,60	43,50	50,00
3314	20/10/2025 11:50	33,70	2,30	29,90	7,60	43,60	50,30
3315	20/10/2025 11:45	33,60	2,30	29,00	7,60	43,40	50,60
3316	20/10/2025 11:40	33,60	2,30	27,50	7,50	43,70	50,10
3317	20/10/2025 11:35	33,40	2,30	26,60	7,50	43,70	50,30
3318	20/10/2025 11:30	33,40	2,30	27,90	7,50	44,50	50,00
3319	20/10/2025 11:25	33,20	2,30	25,80	7,60	44,60	50,50
3320	20/10/2025 11:20	32,90	2,30	25,20	7,60	44,50	50,40
3321	20/10/2025 11:15	32,80	2,40	22,60	7,60	44,60	50,30
3322	20/10/2025 11:10	32,59	2,50	19,80	7,60	44,70	50,10
3323	20/10/2025 11:05	32,50	2,50	18,60	7,60	44,70	1,60
3324	20/10/2025 11:00	32,30	2,50	16,60	7,60	44,80	1,60
3325	20/10/2025 10:55	32,30	2,50	15,30	7,60	0,00	1,70
3326	20/10/2025 10:50	32,09	2,60	11,80	7,60	0,00	1,90
3327	20/10/2025 10:45	32,20	2,60	10,60	7,50	0,00	1,90
3328	20/10/2025 10:40	31,80	2,70	9,50	7,60	0,00	1,50
3329	20/10/2025 10:35	31,50	2,70	8,70	7,60	0,00	2,10
3330	20/10/2025 10:30	31,50	2,70	7,60	7,60	0,00	2,10
3331	20/10/2025 10:25	31,10	2,70	6,30	7,60	0,00	2,30
3332	20/10/2025 10:20	31,10	2,80	4,90	7,60	0,00	2,00
3333	20/10/2025 10:15	30,80	2,80	3,80	7,60	0,00	2,40
3334	20/10/2025 10:10	30,50	2,80	3,20	7,60	0,00	2,30
3335	20/10/2025 10:05	30,40	2,80	2,60	7,60	0,00	2,30
3336	20/10/2025 10:00	30,20	2,80	2,20	7,60	44,30	1,80
3337	20/10/2025 09:55	30,00	2,90	1,80	7,60	44,20	1,90
3338	20/10/2025 09:50	29,60	2,90	1,40	7,60	44,30	2,00
3339	20/10/2025 09:45	29,50	2,90	1,10	7,50	44,20	2,10
3340	20/10/2025 09:40	29,30	2,90	0,80	7,60	44,30	2,20
3341	20/10/2025 09:35	29,10	2,80	0,70	7,60	44,30	2,30
3342	20/10/2025 09:30	29,00	2,70	0,50	7,60	44,40	2,00
3343	20/10/2025 09:25	37,20	2,50	2,30	7,60	44,40	2,00
3344	20/10/2025 09:20	37,20	2,50	2,30	7,60	44,50	2,20
3345	20/10/2025 09:15	37,20	2,50	2,30	7,60	44,20	1,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3346	20/10/2025 09:10	36,70	2,50	1,80	7,60	44,30	2,00
3347	20/10/2025 09:05	36,70	2,40	1,30	7,60	44,40	1,40
3348	20/10/2025 09:00	36,00	2,30	1,00	7,60	44,90	1,70
3349	20/10/2025 08:55	35,90	2,20	0,80	7,60	45,00	2,00
3350	20/10/2025 08:50	35,70	2,10	0,60	7,60	44,90	2,30
3351	20/10/2025 08:45	35,20	2,10	0,50	7,60	44,60	2,00
3352	20/10/2025 08:40	34,60	1,90	0,50	7,60	44,40	2,30
3353	20/10/2025 08:35	34,40	1,80	44,60	7,60	44,60	2,10
3354	20/10/2025 08:30	33,80	1,80	43,60	7,60	44,90	2,00
3355	20/10/2025 08:25	33,50	1,70	41,80	7,60	0,00	2,30
3356	20/10/2025 08:20	33,30	1,70	39,70	7,60	0,00	2,20
3357	20/10/2025 08:15	32,90	1,60	37,90	7,60	0,00	2,60
3358	20/10/2025 08:10	32,40	1,60	37,10	7,60	0,00	1,90
3359	20/10/2025 08:05	31,80	1,60	35,80	7,60	0,00	1,90
3360	20/10/2025 08:00	31,50	1,50	34,20	7,60	0,00	1,40
3361	20/10/2025 07:55	30,90	1,50	38,10	7,60	0,00	0,20
3362	20/10/2025 07:50	29,40	1,50	37,00	7,60	0,00	44,10
3363	20/10/2025 07:45	27,20	1,50	35,40	7,60	0,00	44,50
3364	20/10/2025 07:40	24,80	1,40	32,90	7,60	0,00	45,60
3365	20/10/2025 07:35	23,30	1,40	30,50	7,60	0,00	46,70
3366	20/10/2025 07:30	23,30	1,40	28,60	7,60	42,20	2,00
3367	20/10/2025 07:25	23,20	1,50	28,80	7,60	42,20	2,40
3368	20/10/2025 07:20	23,20	1,40	27,90	7,60	41,50	49,10
3369	20/10/2025 07:15	23,30	1,40	27,80	7,60	41,90	49,40
3370	20/10/2025 07:10	23,20	1,40	25,80	7,60	42,10	1,50
3371	20/10/2025 07:05	23,30	1,40	20,90	7,60	42,20	1,60
3372	20/10/2025 07:00	23,30	1,40	27,80	7,60	42,20	2,90
3373	20/10/2025 06:55	23,20	1,40	28,50	7,60	42,20	50,20
3374	20/10/2025 06:50	23,30	1,30	27,80	7,60	0,00	1,60
3375	20/10/2025 06:45	23,30	1,40	27,40	7,60	45,50	1,50
3376	20/10/2025 06:40	23,40	1,40	27,50	7,60	45,30	7,10
3377	20/10/2025 06:35	23,40	1,40	26,80	7,60	45,10	49,70
3378	20/10/2025 06:30	23,50	1,40	26,10	7,60	0,00	1,50
3379	20/10/2025 06:25	23,40	1,40	24,70	7,60	44,20	1,50
3380	20/10/2025 06:20	23,40	1,40	24,00	7,60	44,40	56,80
3381	20/10/2025 06:15	23,40	1,40	24,60	7,60	44,60	49,80
3382	20/10/2025 06:10	23,40	1,40	24,40	7,60	0,00	1,40
3383	20/10/2025 06:05	23,40	1,40	27,00	7,60	29,40	2,10
3384	20/10/2025 06:00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	49,50
3385	20/10/2025 05:55	23,20	1,40	25,90	7,70	0,00	1,60
3386	20/10/2025 05:50	23,10	1,40	25,30	7,70	0,00	1,60
3387	20/10/2025 05:45	23,20	1,40	22,30	7,60	49,50	2,30
3388	20/10/2025 05:40	23,30	1,40	23,10	7,60	49,50	48,70
3389	20/10/2025 05:35	23,30	1,40	21,00	7,70	50,20	1,50
3390	20/10/2025 05:30	23,40	1,40	23,80	7,60	51,60	1,70
3391	20/10/2025 05:25	23,30	1,40	21,60	7,60	51,50	2,60
3392	20/10/2025 05:20	23,20	1,40	21,30	7,60	0,00	49,40
3393	20/10/2025 05:15	23,40	1,40	25,50	7,60	0,00	7,70
3394	20/10/2025 05:10	23,20	1,40	24,20	7,60	0,00	3,00
3395	20/10/2025 05:05	23,30	1,40	24,20	7,60	0,00	0,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3396	20/10/2025 05:00	23,40	1,40	19,90	7,60	0,00	49,50
3397	20/10/2025 04:55	23,20	1,40	19,50	7,60	0,00	1,60
3398	20/10/2025 04:50	23,20	1,40	17,70	7,60	0,00	1,60
3399	20/10/2025 04:45	23,40	1,40	16,80	7,70	0,00	1,60
3400	20/10/2025 04:40	23,20	1,40	16,10	7,60	0,00	2,40
3401	20/10/2025 04:35	23,10	1,40	15,50	7,60	0,00	49,60
3402	20/10/2025 04:30	23,20	1,40	12,60	7,60	0,00	1,60
3403	20/10/2025 04:25	23,20	1,40	11,40	7,70	0,00	1,50
3404	20/10/2025 04:20	23,20	1,40	10,90	7,60	0,00	0,20
3405	20/10/2025 04:15	23,20	1,40	11,70	7,60	0,00	1,50
3406	20/10/2025 04:10	23,20	1,40	7,40	7,60	0,00	2,10
3407	20/10/2025 04:05	23,20	1,40	7,40	7,60	47,30	49,50
3408	20/10/2025 04:00	23,20	1,40	8,20	7,60	0,00	1,50
3409	20/10/2025 03:55	23,20	1,40	10,80	7,60	0,00	1,50
3410	20/10/2025 03:50	22,90	1,40	10,30	7,60	0,00	1,80
3411	20/10/2025 03:45	22,90	1,40	8,50	7,60	0,00	49,40
3412	20/10/2025 03:40	22,90	1,40	8,50	7,60	43,50	49,80
3413	20/10/2025 03:35	23,10	1,40	32,80	7,60	0,00	1,60
3414	20/10/2025 03:30	23,00	1,40	33,40	7,60	0,00	1,60
3415	20/10/2025 03:25	23,00	1,40	32,59	7,60	0,00	3,10
3416	20/10/2025 03:20	23,00	1,40	30,90	7,60	0,00	49,60
3417	20/10/2025 03:15	23,00	1,40	30,20	7,60	0,00	1,90
3418	20/10/2025 03:10	23,30	1,40	33,30	7,60	40,10	1,30
3419	20/10/2025 03:05	23,00	1,40	36,50	7,60	41,00	1,40
3420	20/10/2025 03:00	23,20	1,40	34,60	7,60	52,00	57,20
3421	20/10/2025 02:55	23,20	1,40	33,10	7,60	0,00	48,80
3422	20/10/2025 02:50	23,00	1,40	32,40	7,60	0,00	1,50
3423	20/10/2025 02:45	23,10	1,40	30,10	7,60	0,00	1,50
3424	20/10/2025 02:40	22,90	1,40	29,60	7,60	0,00	1,50
3425	20/10/2025 02:35	23,10	1,40	27,70	7,60	0,00	1,80
3426	20/10/2025 02:30	23,00	1,40	28,10	7,60	0,00	49,40
3427	20/10/2025 02:25	23,10	1,40	28,50	7,60	0,00	1,40
3428	20/10/2025 02:20	23,20	1,40	27,30	7,60	0,00	1,50
3429	20/10/2025 02:15	23,10	1,40	26,40	7,60	0,00	1,60
3430	20/10/2025 02:10	23,20	1,40	26,80	7,60	0,00	3,00
3431	20/10/2025 02:05	23,20	1,40	26,20	7,60	0,00	49,60
3432	20/10/2025 02:00	23,20	1,40	25,60	7,60	0,00	7,50
3433	20/10/2025 01:55	23,30	1,40	24,80	7,60	0,00	0,00
3434	20/10/2025 01:50	23,30	1,40	23,80	7,60	2,40	0,80
3435	20/10/2025 01:45	23,30	1,40	22,30	7,60	43,20	56,00
3436	20/10/2025 01:40	23,40	1,40	55,40	7,60	0,00	1,30
3437	20/10/2025 01:35	23,10	1,40	54,10	7,60	0,00	1,40
3438	20/10/2025 01:30	23,30	1,40	54,60	7,60	0,00	1,90
3439	20/10/2025 01:25	23,30	1,40	49,30	7,60	0,00	49,70
3440	20/10/2025 01:20	23,40	1,40	51,90	7,60	0,00	1,50
3441	20/10/2025 01:15	23,20	1,40	48,00	7,60	42,20	1,50
3442	20/10/2025 01:10	23,20	1,40	49,30	7,60	41,20	1,50
3443	20/10/2025 01:05	23,20	1,40	47,50	7,60	0,00	1,70
3444	20/10/2025 01:00	23,20	1,40	46,60	7,60	0,00	57,90
3445	20/10/2025 00:55	23,40	1,40	44,60	7,60	0,00	1,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3446	20/10/2025 00:50	23,30	1,40	43,10	7,60	0,00	9,80
3447	20/10/2025 00:45	23,40	1,40	42,10	7,60	42,60	1,10
3448	20/10/2025 00:40	23,20	1,40	41,20	7,60	43,30	0,60
3449	20/10/2025 00:35	23,30	1,40	45,30	7,60	44,20	56,20
3450	20/10/2025 00:30	23,40	1,40	42,30	7,60	44,50	0,10
3451	20/10/2025 00:25	23,40	1,40	42,00	7,60	0,00	1,70
3452	20/10/2025 00:20	23,30	1,40	39,00	7,60	0,00	2,20
3453	20/10/2025 00:15	23,50	1,40	37,30	7,60	0,00	49,30
3454	20/10/2025 00:10	23,40	1,40	37,70	7,60	0,00	1,80
3455	20/10/2025 00:05	23,50	1,40	36,80	7,60	0,00	2,90
3456	20/10/2025 00:00	23,60	1,40	34,90	7,60	0,00	55,90
3457	19/10/2025 23:55	23,50	1,40	34,00	7,60	0,00	49,70
3458	19/10/2025 23:50	23,60	1,40	37,80	7,60	0,00	1,90
3459	19/10/2025 23:45	23,60	1,40	35,50	7,60	0,00	1,70
3460	19/10/2025 23:40	23,60	1,40	34,00	7,60	0,00	1,80
3461	19/10/2025 23:35	23,60	1,40	31,60	7,60	0,00	1,90
3462	19/10/2025 23:30	23,70	1,40	31,40	7,60	0,00	2,20
3463	19/10/2025 23:25	23,70	1,40	39,50	7,60	43,30	2,00
3464	19/10/2025 23:20	23,60	1,40	38,30	7,60	43,80	2,00
3465	19/10/2025 23:15	23,70	1,40	37,40	7,60	0,00	2,30
3466	19/10/2025 23:10	23,60	1,40	34,70	7,60	0,00	2,70
3467	19/10/2025 23:05	23,70	1,40	34,40	7,60	41,50	2,20
3468	19/10/2025 23:00	23,70	1,40	31,50	7,60	42,60	2,10
3469	19/10/2025 22:55	23,80	1,40	30,50	7,60	0,00	2,00
3470	19/10/2025 22:50	23,70	1,40	23,90	7,60	0,00	2,00
3471	19/10/2025 22:45	23,70	1,40	22,30	7,60	0,00	2,10
3472	19/10/2025 22:40	23,90	1,40	17,50	7,60	42,90	2,10
3473	19/10/2025 22:35	23,80	1,40	16,50	7,60	0,00	2,00
3474	19/10/2025 22:30	23,90	1,40	16,50	7,60	0,00	1,80
3475	19/10/2025 22:25	23,90	1,40	15,50	7,60	0,00	1,70
3476	19/10/2025 22:20	23,80	1,40	14,80	7,60	47,80	2,20
3477	19/10/2025 22:15	23,80	1,40	11,70	7,60	42,50	1,60
3478	19/10/2025 22:10	23,80	1,40	11,20	7,60	43,00	2,10
3479	19/10/2025 22:05	23,70	1,40	9,20	7,60	47,00	1,90
3480	19/10/2025 22:00	23,70	1,40	9,30	7,60	46,60	1,60
3481	19/10/2025 21:55	23,70	1,40	7,30	7,60	0,00	1,50
3482	19/10/2025 21:50	23,80	1,40	6,70	7,60	0,00	1,40
3483	19/10/2025 21:45	23,70	1,40	6,00	7,60	0,00	1,70
3484	19/10/2025 21:40	23,70	1,40	4,70	7,60	0,00	1,20
3485	19/10/2025 21:35	23,70	1,40	8,70	7,60	0,00	1,50
3486	19/10/2025 21:30	23,60	1,40	7,50	7,60	0,00	1,50
3487	19/10/2025 21:25	23,50	1,40	6,80	7,60	0,00	1,50
3488	19/10/2025 21:20	23,60	1,40	6,40	7,60	0,00	1,60
3489	19/10/2025 21:15	23,50	1,40	5,90	7,60	0,00	1,60
3490	19/10/2025 21:10	23,50	1,40	5,10	7,60	0,00	1,10
3491	19/10/2025 21:05	23,60	1,40	4,40	7,60	0,00	1,60
3492	19/10/2025 21:00	23,60	1,40	3,50	7,60	43,80	1,60
3493	19/10/2025 20:55	23,80	1,40	2,60	7,60	43,40	1,70
3494	19/10/2025 20:50	23,70	1,40	2,30	7,60	43,40	1,50
3495	19/10/2025 20:45	23,70	1,40	1,50	7,60	43,50	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3496	19/10/2025 20:40	23,80	1,40	1,00	7,60	43,60	1,60
3497	19/10/2025 20:35	23,90	1,30	0,70	7,60	43,80	1,50
3498	19/10/2025 20:30	23,90	1,40	0,50	7,60	43,80	1,60
3499	19/10/2025 20:25	23,90	1,40	0,40	7,60	43,90	1,60
3500	19/10/2025 20:20	23,90	1,40	0,30	7,60	43,80	1,60
3501	19/10/2025 20:15	24,00	1,40	0,30	7,60	43,70	1,80
3502	19/10/2025 20:10	23,90	1,40	0,30	7,40	43,60	0,90
3503	19/10/2025 20:05	24,00	1,30	0,30	7,50	43,60	1,60
3504	19/10/2025 20:00	24,00	1,40	0,30	7,60	43,60	1,50
3505	19/10/2025 19:55	23,80	1,40	0,30	7,60	43,50	1,60
3506	19/10/2025 19:50	31,80	1,40	26,50	7,40	43,40	50,30
3507	19/10/2025 19:45	31,70	1,30	26,40	7,40	43,70	50,00
3508	19/10/2025 19:40	31,70	1,30	26,20	7,40	43,60	49,90
3509	19/10/2025 19:35	31,70	1,30	26,00	7,40	43,70	50,20
3510	19/10/2025 19:30	31,50	1,30	25,80	7,60	44,00	50,20
3511	19/10/2025 19:25	31,40	1,30	25,60	7,60	0,00	50,20
3512	19/10/2025 19:20	31,40	1,30	25,40	7,50	0,00	50,10
3513	19/10/2025 19:15	31,50	1,30	25,20	7,50	0,00	50,10
3514	19/10/2025 19:10	31,40	1,30	25,00	7,60	0,00	50,20
3515	19/10/2025 19:05	31,30	1,30	24,80	7,60	0,00	50,10
3516	19/10/2025 19:00	31,20	1,30	25,30	7,60	0,00	50,20
3517	19/10/2025 18:55	31,20	1,40	24,90	7,60	0,00	50,20
3518	19/10/2025 18:50	31,40	1,40	24,60	7,60	0,00	50,20
3519	19/10/2025 18:45	31,60	1,40	23,80	7,60	0,00	50,20
3520	19/10/2025 18:40	31,70	1,40	22,40	7,60	0,00	50,10
3521	19/10/2025 18:35	31,40	1,40	20,60	7,60	0,00	1,60
3522	19/10/2025 18:30	31,40	1,40	24,20	7,60	39,90	1,60
3523	19/10/2025 18:25	31,50	1,40	23,60	7,50	40,00	1,60
3524	19/10/2025 18:20	31,50	1,40	23,20	7,50	40,20	1,70
3525	19/10/2025 18:15	31,60	1,40	22,30	7,50	40,50	1,50
3526	19/10/2025 18:10	31,60	1,40	21,10	7,50	0,00	3,10
3527	19/10/2025 18:05	31,50	1,40	19,00	7,50	0,00	2,20
3528	19/10/2025 18:00	31,40	1,40	19,50	7,50	36,20	1,20
3529	19/10/2025 17:55	31,60	1,40	18,60	7,50	36,50	1,90
3530	19/10/2025 17:50	31,60	1,40	17,60	7,50	36,70	1,60
3531	19/10/2025 17:45	31,60	1,40	17,10	7,50	37,00	1,50
3532	19/10/2025 17:40	31,60	1,40	16,40	7,50	37,20	1,50
3533	19/10/2025 17:35	31,80	1,40	15,10	7,50	37,30	1,90
3534	19/10/2025 17:30	31,60	1,50	14,00	7,50	37,50	0,80
3535	19/10/2025 17:25	31,90	1,40	12,10	7,50	37,70	53,20
3536	19/10/2025 17:20	31,70	1,50	12,10	7,50	37,90	54,60
3537	19/10/2025 17:15	31,70	1,50	11,10	7,50	37,90	56,20
3538	19/10/2025 17:10	31,80	1,50	10,10	7,50	37,90	51,80
3539	19/10/2025 17:05	31,60	1,50	8,90	7,50	38,00	1,70
3540	19/10/2025 17:00	31,50	1,50	7,30	7,50	38,20	50,00
3541	19/10/2025 16:55	31,50	1,50	6,10	7,50	38,20	50,80
3542	19/10/2025 16:50	31,60	1,60	5,30	7,50	38,20	50,20
3543	19/10/2025 16:45	31,50	1,60	3,70	7,50	38,40	50,10
3544	19/10/2025 16:40	31,40	1,60	2,90	7,50	38,50	50,20
3545	19/10/2025 16:35	31,50	1,60	2,40	7,50	38,60	50,20

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3546	19/10/2025 16:30	31,70	1,60	1,60	7,50	0,00	1,40
3547	19/10/2025 16:25	31,60	1,60	1,00	7,50	0,00	0,80
3548	19/10/2025 16:20	31,60	1,50	0,60	7,50	0,00	1,20
3549	19/10/2025 16:15	31,70	1,50	0,40	7,50	0,00	1,40
3550	19/10/2025 16:10	31,50	1,40	0,30	7,50	0,00	1,40
3551	19/10/2025 16:05	31,60	1,40	0,30	7,50	0,00	1,60
3552	19/10/2025 16:00	33,40	1,40	24,20	7,50	0,00	0,00
3553	19/10/2025 15:55	33,30	1,40	22,90	7,50	36,30	1,40
3554	19/10/2025 15:50	33,40	1,40	22,50	7,50	36,60	1,60
3555	19/10/2025 15:45	33,40	1,40	20,90	7,50	36,80	0,70
3556	19/10/2025 15:40	33,20	1,40	19,80	7,50	36,90	1,60
3557	19/10/2025 15:35	33,30	1,40	16,90	7,50	0,00	1,70
3558	19/10/2025 15:30	33,30	1,40	16,10	7,50	0,00	1,60
3559	19/10/2025 15:25	33,20	1,50	14,30	7,50	36,30	1,50
3560	19/10/2025 15:20	33,00	1,50	13,30	7,50	36,60	50,40
3561	19/10/2025 15:15	33,00	1,50	13,50	7,50	36,50	50,20
3562	19/10/2025 15:10	32,90	1,50	12,90	7,50	37,30	50,20
3563	19/10/2025 15:05	32,90	1,50	11,50	7,50	37,30	50,20
3564	19/10/2025 15:00	32,90	1,50	10,60	7,50	37,60	50,20
3565	19/10/2025 14:55	33,00	1,50	11,00	7,50	37,80	50,30
3566	19/10/2025 14:50	33,10	1,50	10,10	7,50	38,10	50,40
3567	19/10/2025 14:45	33,10	1,50	9,60	7,50	38,50	50,20
3568	19/10/2025 14:40	33,20	1,60	9,00	7,50	38,50	50,00
3569	19/10/2025 14:35	33,10	1,60	8,40	7,50	38,50	50,40
3570	19/10/2025 14:30	33,20	1,60	8,30	7,50	0,00	50,40
3571	19/10/2025 14:25	33,00	1,60	8,20	7,50	0,00	50,30
3572	19/10/2025 14:20	33,00	1,60	7,50	7,50	0,00	50,30
3573	19/10/2025 14:15	33,00	1,60	12,80	7,50	0,00	50,40
3574	19/10/2025 14:10	33,20	1,70	16,60	7,50	0,00	1,80
3575	19/10/2025 14:05	33,10	1,70	14,70	7,50	0,00	2,00
3576	19/10/2025 14:00	32,90	1,70	13,50	7,50	0,00	1,80
3577	19/10/2025 13:55	32,90	1,70	12,70	7,50	0,00	2,20
3578	19/10/2025 13:50	32,90	1,70	11,40	7,50	0,00	1,90
3579	19/10/2025 13:45	32,90	1,70	10,60	7,50	0,00	2,00
3580	19/10/2025 13:40	32,80	1,70	9,80	7,50	0,00	2,10
3581	19/10/2025 13:35	32,80	1,80	9,20	7,50	0,00	2,20
3582	19/10/2025 13:30	32,80	1,80	8,60	7,50	0,00	2,10
3583	19/10/2025 13:25	32,59	1,80	8,80	7,40	4,00	2,00
3584	19/10/2025 13:20	32,70	1,80	8,30	7,50	36,40	2,10
3585	19/10/2025 13:15	32,50	1,80	7,50	7,50	36,70	2,70
3586	19/10/2025 13:10	32,59	1,80	6,60	7,40	36,70	2,40
3587	19/10/2025 13:05	32,70	1,90	6,00	7,50	36,90	2,70
3588	19/10/2025 13:00	32,30	1,90	5,10	7,40	0,00	2,80
3589	19/10/2025 12:55	32,30	1,90	4,40	7,40	0,00	2,30
3590	19/10/2025 12:50	32,09	1,90	3,80	7,40	0,00	2,50
3591	19/10/2025 12:45	32,09	1,90	3,00	7,40	39,10	2,20
3592	19/10/2025 12:40	32,09	2,00	2,30	7,40	39,50	1,90
3593	19/10/2025 12:35	31,90	2,00	1,70	7,40	40,00	2,50
3594	19/10/2025 12:30	32,00	2,00	1,20	7,40	40,70	50,90
3595	19/10/2025 12:25	31,80	2,00	0,80	7,40	38,00	2,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3596	19/10/2025 12:20	31,60	2,00	0,60	7,40	38,30	3,00
3597	19/10/2025 12:15	31,80	2,00	0,50	7,40	38,80	2,90
3598	19/10/2025 12:10	31,70	2,00	0,40	7,40	38,90	51,30
3599	19/10/2025 12:05	39,40	2,00	22,10	7,40	38,60	51,20
3600	19/10/2025 12:00	39,30	2,10	21,70	7,40	0,00	51,50
3601	19/10/2025 11:55	39,20	2,00	21,90	7,40	0,00	51,50
3602	19/10/2025 11:50	38,90	2,00	21,40	7,40	0,00	51,60
3603	19/10/2025 11:45	39,00	2,00	20,70	7,40	0,00	51,80
3604	19/10/2025 11:40	38,90	2,10	19,90	7,40	0,00	50,80
3605	19/10/2025 11:35	38,50	2,00	19,20	7,40	0,00	51,60
3606	19/10/2025 11:30	38,50	2,00	18,50	7,40	0,00	50,80
3607	19/10/2025 11:25	38,30	2,00	17,60	7,40	0,00	52,30
3608	19/10/2025 11:20	37,90	2,00	16,60	7,40	0,00	50,30
3609	19/10/2025 11:15	37,50	2,00	16,29	7,40	0,00	52,30
3610	19/10/2025 11:10	37,30	2,00	16,00	7,40	0,00	51,40
3611	19/10/2025 11:05	36,80	2,00	16,20	7,40	37,50	51,60
3612	19/10/2025 11:00	36,40	2,00	15,60	7,40	37,70	51,10
3613	19/10/2025 10:55	36,20	2,10	13,50	7,40	38,10	51,10
3614	19/10/2025 10:50	35,80	2,10	13,20	7,40	38,30	51,20
3615	19/10/2025 10:45	35,40	2,10	12,80	7,40	38,30	51,20
3616	19/10/2025 10:40	35,30	2,10	12,50	7,40	37,80	51,30
3617	19/10/2025 10:35	35,00	2,10	12,00	7,40	38,00	51,20
3618	19/10/2025 10:30	34,50	2,10	11,70	7,40	38,30	50,90
3619	19/10/2025 10:25	34,20	2,20	11,30	7,40	38,40	51,60
3620	19/10/2025 10:20	33,70	2,20	11,00	7,40	38,40	51,50
3621	19/10/2025 10:15	33,60	2,20	10,60	7,40	38,60	51,90
3622	19/10/2025 10:10	33,30	2,20	10,20	7,40	38,60	51,00
3623	19/10/2025 10:05	32,90	2,20	11,60	7,40	38,70	51,50
3624	19/10/2025 10:00	32,59	2,20	11,30	7,40	38,80	51,80
3625	19/10/2025 09:55	32,20	2,20	10,70	7,40	0,00	51,70
3626	19/10/2025 09:50	31,80	2,20	10,30	7,40	0,00	51,30
3627	19/10/2025 09:45	31,50	2,20	9,90	7,40	0,00	51,80
3628	19/10/2025 09:40	31,00	2,10	9,60	7,40	0,00	51,40
3629	19/10/2025 09:35	30,70	2,10	9,20	7,40	0,00	51,40
3630	19/10/2025 09:30	30,50	2,10	8,90	7,40	0,00	51,10
3631	19/10/2025 09:25	30,10	2,00	8,60	7,40	0,00	50,10
3632	19/10/2025 09:20	29,70	2,00	8,30	7,40	0,00	50,30
3633	19/10/2025 09:15	29,20	2,00	7,90	7,40	0,00	50,80
3634	19/10/2025 09:10	28,90	1,90	7,80	7,40	0,00	50,60
3635	19/10/2025 09:05	28,50	1,90	7,80	7,40	0,00	2,00
3636	19/10/2025 09:00	37,60	1,80	7,00	7,40	0,00	1,60
3637	19/10/2025 08:55	37,20	1,80	6,80	7,40	0,00	1,60
3638	19/10/2025 08:50	36,70	1,70	6,50	7,40	0,00	2,00
3639	19/10/2025 08:45	36,30	1,60	6,00	7,40	0,00	1,60
3640	19/10/2025 08:40	36,00	1,60	5,80	7,40	0,00	1,80
3641	19/10/2025 08:35	35,70	1,60	5,60	7,40	0,00	1,80
3642	19/10/2025 08:30	35,10	1,50	5,30	7,40	0,00	1,90
3643	19/10/2025 08:25	34,60	1,50	5,20	7,40	0,00	1,90
3644	19/10/2025 08:20	34,20	1,50	4,90	7,40	0,00	1,50
3645	19/10/2025 08:15	33,40	1,40	4,90	7,40	0,00	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3646	19/10/2025 08:10	33,10	1,30	4,70	7,40	0,00	1,50
3647	19/10/2025 08:05	32,50	1,30	4,30	7,40	0,00	1,60
3648	19/10/2025 08:00	32,20	1,30	4,10	7,40	0,00	1,60
3649	19/10/2025 07:55	32,00	1,30	3,80	7,40	0,00	1,70
3650	19/10/2025 07:50	31,50	1,30	3,70	7,40	43,20	1,80
3651	19/10/2025 07:45	30,20	1,20	3,40	7,40	43,40	1,70
3652	19/10/2025 07:40	27,10	1,20	3,10	7,50	43,80	44,60
3653	19/10/2025 07:35	26,20	1,20	2,40	7,50	44,30	45,20
3654	19/10/2025 07:30	25,80	1,20	2,10	7,50	44,70	1,60
3655	19/10/2025 07:25	25,40	1,20	2,60	7,50	44,70	1,80
3656	19/10/2025 07:20	23,50	1,20	1,90	7,50	45,10	45,20
3657	19/10/2025 07:15	22,30	1,20	2,00	7,60	45,20	5,30
3658	19/10/2025 07:10	22,30	1,20	1,40	7,60	45,40	1,60
3659	19/10/2025 07:05	22,30	1,20	1,00	7,60	44,90	1,60
3660	19/10/2025 07:00	22,30	1,10	2,20	7,60	0,00	2,20
3661	19/10/2025 06:55	22,40	1,10	1,70	7,60	0,00	47,50
3662	19/10/2025 06:50	22,40	1,10	6,10	7,60	0,00	1,50
3663	19/10/2025 06:45	22,40	1,10	4,10	7,60	0,00	1,70
3664	19/10/2025 06:40	22,40	1,10	3,60	7,60	0,00	46,80
3665	19/10/2025 06:35	22,40	1,10	2,90	7,60	0,00	47,10
3666	19/10/2025 06:30	22,40	1,10	2,30	7,60	0,00	47,70
3667	19/10/2025 06:25	22,40	1,10	1,80	7,60	0,00	48,00
3668	19/10/2025 06:20	22,40	1,10	1,90	7,60	0,00	1,60
3669	19/10/2025 06:15	22,50	1,10	2,60	7,60	0,00	2,80
3670	19/10/2025 06:10	22,40	1,10	2,80	7,70	0,00	47,20
3671	19/10/2025 06:05	22,40	1,10	2,10	7,60	0,00	47,70
3672	19/10/2025 06:00	22,40	1,10	1,40	7,60	43,10	47,90
3673	19/10/2025 05:55	22,40	1,10	1,10	7,60	43,10	1,60
3674	19/10/2025 05:50	22,40	1,10	4,80	7,70	0,00	46,70
3675	19/10/2025 05:45	22,40	1,10	3,90	7,70	0,00	47,60
3676	19/10/2025 05:40	22,40	1,10	3,90	7,60	44,20	1,60
3677	19/10/2025 05:35	22,30	1,10	3,90	7,60	44,60	1,70
3678	19/10/2025 05:30	22,50	1,10	2,80	7,70	0,00	1,70
3679	19/10/2025 05:25	22,50	1,10	2,50	7,60	0,00	1,50
3680	19/10/2025 05:20	22,40	1,10	2,00	7,60	50,30	47,30
3681	19/10/2025 05:15	22,30	1,10	4,50	7,60	0,00	47,50
3682	19/10/2025 05:10	22,40	1,10	3,80	7,60	0,00	1,80
3683	19/10/2025 05:05	22,50	1,10	3,00	7,60	0,00	46,90
3684	19/10/2025 05:00	22,40	1,10	4,00	7,60	0,00	47,30
3685	19/10/2025 04:55	22,40	1,10	3,30	7,60	42,50	47,30
3686	19/10/2025 04:50	22,30	1,10	2,60	7,60	43,40	47,70
3687	19/10/2025 04:45	22,40	1,10	1,90	7,70	44,80	47,70
3688	19/10/2025 04:40	22,30	1,10	1,50	7,60	45,90	2,20
3689	19/10/2025 04:35	22,20	1,10	1,10	7,60	46,30	47,10
3690	19/10/2025 04:30	22,30	1,10	3,30	7,60	0,00	47,10
3691	19/10/2025 04:25	22,30	1,10	7,80	7,60	0,00	47,90
3692	19/10/2025 04:20	22,30	1,10	6,90	7,60	0,00	47,70
3693	19/10/2025 04:15	22,30	1,10	5,20	7,60	0,00	1,80
3694	19/10/2025 04:10	22,40	1,10	4,40	7,60	0,00	47,50
3695	19/10/2025 04:05	22,30	1,10	4,10	7,70	0,00	47,20

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3696	19/10/2025 04:00	22,30	1,10	3,50	7,70	0,00	1,50
3697	19/10/2025 03:55	22,40	1,10	4,20	7,60	0,00	1,80
3698	19/10/2025 03:50	22,40	1,10	3,60	7,70	0,00	1,50
3699	19/10/2025 03:45	22,30	1,10	2,60	7,70	0,00	2,20
3700	19/10/2025 03:40	22,40	1,10	2,40	7,60	0,00	47,60
3701	19/10/2025 03:35	22,40	1,10	6,40	7,60	0,00	1,70
3702	19/10/2025 03:30	22,40	1,10	5,60	7,60	0,00	1,90
3703	19/10/2025 03:25	22,40	1,10	5,30	7,70	0,00	47,10
3704	19/10/2025 03:20	22,40	1,10	4,40	7,60	43,60	47,10
3705	19/10/2025 03:15	22,40	1,10	2,20	7,60	0,00	47,50
3706	19/10/2025 03:10	22,40	1,10	1,70	7,60	0,00	47,80
3707	19/10/2025 03:05	22,40	1,10	6,10	7,60	0,00	47,80
3708	19/10/2025 03:00	22,40	1,10	5,50	7,60	0,00	2,00
3709	19/10/2025 02:55	22,40	1,10	4,70	7,60	0,00	46,80
3710	19/10/2025 02:50	22,40	1,10	5,10	7,60	44,10	47,10
3711	19/10/2025 02:45	22,60	1,10	4,10	7,60	0,00	47,80
3712	19/10/2025 02:40	22,50	1,10	3,50	7,60	0,00	47,60
3713	19/10/2025 02:35	22,60	1,10	3,10	7,60	0,00	1,60
3714	19/10/2025 02:30	22,60	1,10	2,50	7,60	0,00	2,10
3715	19/10/2025 02:25	22,50	1,10	2,00	7,60	0,00	47,20
3716	19/10/2025 02:20	22,50	1,10	4,60	7,60	42,90	1,70
3717	19/10/2025 02:15	22,50	1,10	3,70	7,60	43,80	1,70
3718	19/10/2025 02:10	22,50	1,10	3,80	7,60	45,00	1,80
3719	19/10/2025 02:05	22,50	1,20	3,00	7,60	0,00	2,70
3720	19/10/2025 02:00	22,50	1,20	3,90	7,60	0,00	47,60
3721	19/10/2025 01:55	22,60	1,20	3,90	7,60	0,00	9,00
3722	19/10/2025 01:50	22,50	1,20	3,30	7,60	0,00	13,50
3723	19/10/2025 01:45	22,60	1,20	2,50	7,60	0,00	53,40
3724	19/10/2025 01:40	22,60	1,20	1,70	7,60	0,00	53,80
3725	19/10/2025 01:35	22,40	1,20	1,20	7,60	0,00	54,90
3726	19/10/2025 01:30	22,40	1,20	2,80	7,60	0,00	47,70
3727	19/10/2025 01:25	22,50	1,20	2,20	7,60	0,00	2,70
3728	19/10/2025 01:20	22,50	1,20	1,60	7,60	0,00	47,00
3729	19/10/2025 01:15	22,40	1,20	1,60	7,60	0,00	47,70
3730	19/10/2025 01:10	22,50	1,20	12,10	7,60	0,00	47,90
3731	19/10/2025 01:05	22,40	1,20	11,10	7,60	0,00	1,60
3732	19/10/2025 01:00	22,50	1,20	10,10	7,60	0,00	2,00
3733	19/10/2025 00:55	22,50	1,20	8,30	7,60	0,00	47,90
3734	19/10/2025 00:50	22,30	1,20	7,30	7,60	0,00	1,70
3735	19/10/2025 00:45	22,30	1,20	6,20	7,60	43,60	1,60
3736	19/10/2025 00:40	22,30	1,20	5,50	7,60	11,20	1,70
3737	19/10/2025 00:35	22,30	1,20	4,80	7,60	0,00	4,20
3738	19/10/2025 00:30	22,40	1,20	7,50	7,60	0,00	47,80
3739	19/10/2025 00:25	22,30	1,20	8,00	7,60	43,40	1,50
3740	19/10/2025 00:20	22,50	1,20	6,90	7,60	43,80	2,20
3741	19/10/2025 00:15	22,50	1,20	5,60	7,60	0,00	47,60
3742	19/10/2025 00:10	22,50	1,20	5,20	7,60	0,00	47,70
3743	19/10/2025 00:05	22,60	1,20	4,40	7,60	0,00	48,10
3744	19/10/2025 00:00	22,60	1,20	3,90	7,60	0,00	48,50
3745	18/10/2025 23:55	22,60	1,20	3,50	7,60	43,10	48,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3746	18/10/2025 23:50	22,60	1,20	2,80	7,60	43,90	1,80
3747	18/10/2025 23:45	22,50	1,20	2,20	7,60	48,90	47,40
3748	18/10/2025 23:40	22,70	1,20	1,70	7,60	49,30	47,90
3749	18/10/2025 23:35	22,60	1,20	3,90	7,60	0,00	48,20
3750	18/10/2025 23:30	22,60	1,20	3,30	7,60	0,00	1,70
3751	18/10/2025 23:25	22,70	1,20	2,70	7,60	0,00	16,50
3752	18/10/2025 23:20	22,70	1,20	2,50	7,60	0,00	48,30
3753	18/10/2025 23:15	22,80	1,20	2,00	7,60	0,00	1,60
3754	18/10/2025 23:10	22,70	1,20	1,40	7,60	0,00	1,60
3755	18/10/2025 23:05	22,70	1,20	1,00	7,60	0,00	2,30
3756	18/10/2025 23:00	22,90	1,20	0,90	7,60	0,00	48,00
3757	18/10/2025 22:55	22,80	1,20	1,40	7,60	0,00	1,50
3758	18/10/2025 22:50	22,70	1,20	2,80	7,60	0,00	1,80
3759	18/10/2025 22:45	22,90	1,20	5,90	7,60	0,00	2,90
3760	18/10/2025 22:40	22,80	1,20	4,10	7,60	0,00	47,40
3761	18/10/2025 22:35	22,80	1,20	3,80	7,60	47,50	48,30
3762	18/10/2025 22:30	22,80	1,20	4,30	7,50	47,20	48,50
3763	18/10/2025 22:25	22,90	1,20	3,20	7,60	0,00	29,60
3764	18/10/2025 22:20	22,80	1,20	2,80	7,60	0,00	0,30
3765	18/10/2025 22:15	22,90	1,20	2,60	7,50	53,30	47,60
3766	18/10/2025 22:10	22,90	1,20	2,30	7,50	53,40	47,80
3767	18/10/2025 22:05	23,10	1,20	2,70	7,60	53,80	36,80
3768	18/10/2025 22:00	23,10	1,20	3,90	7,60	44,60	2,00
3769	18/10/2025 21:55	23,00	1,20	7,70	7,60	45,00	47,60
3770	18/10/2025 21:50	23,10	1,20	6,80	7,60	45,00	48,00
3771	18/10/2025 21:45	22,90	1,20	7,70	7,60	45,30	48,00
3772	18/10/2025 21:40	23,00	1,20	6,50	7,60	45,40	1,60
3773	18/10/2025 21:35	23,00	1,20	5,80	7,60	45,40	47,70
3774	18/10/2025 21:30	23,00	1,20	5,10	7,60	45,10	48,20
3775	18/10/2025 21:25	22,90	1,20	4,90	7,60	45,40	1,50
3776	18/10/2025 21:20	22,90	1,30	4,10	7,60	45,30	1,70
3777	18/10/2025 21:15	22,80	1,30	4,80	7,60	45,00	2,20
3778	18/10/2025 21:10	23,00	1,30	4,10	7,60	45,50	47,70
3779	18/10/2025 21:05	23,00	1,30	3,60	7,60	0,00	47,80
3780	18/10/2025 21:00	23,00	1,30	3,00	7,60	0,00	5,60
3781	18/10/2025 20:55	22,90	1,30	2,30	7,60	0,00	53,60
3782	18/10/2025 20:50	23,00	1,30	1,80	7,60	0,00	53,80
3783	18/10/2025 20:45	23,00	1,20	1,40	7,60	0,00	47,90
3784	18/10/2025 20:40	23,00	1,30	0,80	7,60	0,00	47,00
3785	18/10/2025 20:35	22,90	1,20	0,50	7,60	0,00	5,50
3786	18/10/2025 20:30	22,90	1,20	0,30	7,60	0,00	56,00
3787	18/10/2025 20:25	22,90	1,30	0,30	7,60	0,00	47,60
3788	18/10/2025 20:20	22,90	1,30	0,30	7,60	0,00	48,10
3789	18/10/2025 20:15	23,40	1,30	56,10	7,60	0,00	1,60
3790	18/10/2025 20:10	23,10	1,30	50,30	7,60	48,80	2,30
3791	18/10/2025 20:05	23,10	1,30	50,60	7,60	48,40	47,40
3792	18/10/2025 20:00	22,90	1,30	49,50	7,60	48,30	48,00
3793	18/10/2025 19:55	23,00	1,30	53,80	7,60	48,60	1,70
3794	18/10/2025 19:50	23,10	1,30	50,60	7,60	48,60	1,60
3795	18/10/2025 19:45	23,20	1,30	49,20	7,60	48,30	2,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3796	18/10/2025 19:40	23,30	1,30	48,80	7,60	48,30	48,10
3797	18/10/2025 19:35	23,20	1,30	54,60	7,60	48,30	1,70
3798	18/10/2025 19:30	23,50	1,30	47,80	7,60	48,20	2,20
3799	18/10/2025 19:25	23,50	1,30	47,60	7,60	48,10	47,50
3800	18/10/2025 19:20	23,30	1,30	43,40	7,60	48,10	48,00
3801	18/10/2025 19:15	23,00	1,30	36,60	7,60	48,40	1,80
3802	18/10/2025 19:10	23,10	1,30	34,70	7,60	48,50	2,30
3803	18/10/2025 19:05	23,10	1,30	35,30	7,60	48,40	47,30
3804	18/10/2025 19:00	23,10	1,30	32,30	7,60	48,80	47,80
3805	18/10/2025 18:55	23,20	1,30	34,20	7,60	49,10	48,20
3806	18/10/2025 18:50	23,10	1,30	32,59	7,60	47,40	47,70
3807	18/10/2025 18:45	22,90	1,30	29,90	7,60	42,70	2,00
3808	18/10/2025 18:40	22,90	1,30	27,60	7,60	42,90	46,30
3809	18/10/2025 18:35	23,00	1,30	24,80	7,60	0,00	47,70
3810	18/10/2025 18:30	22,90	1,30	19,90	7,60	0,00	48,20
3811	18/10/2025 18:25	23,20	1,30	18,30	7,60	0,00	1,50
3812	18/10/2025 18:20	23,20	1,30	17,30	7,60	0,00	2,10
3813	18/10/2025 18:15	23,20	1,30	16,40	7,60	0,00	47,30
3814	18/10/2025 18:10	23,10	1,30	13,40	7,50	0,00	0,90
3815	18/10/2025 18:05	23,20	1,30	11,80	7,50	0,00	1,80
3816	18/10/2025 18:00	23,00	1,30	11,00	7,50	0,00	1,60
3817	18/10/2025 17:55	23,40	1,30	14,90	7,50	0,00	47,70
3818	18/10/2025 17:50	23,30	1,30	13,20	7,50	0,00	47,60
3819	18/10/2025 17:45	23,40	1,30	9,80	7,50	0,00	1,60
3820	18/10/2025 17:40	23,40	1,30	8,10	7,50	42,70	46,70
3821	18/10/2025 17:35	23,40	1,30	5,90	7,50	42,50	47,30
3822	18/10/2025 17:30	23,20	1,30	4,70	7,50	42,50	47,30
3823	18/10/2025 17:25	23,40	1,30	3,90	7,50	42,70	47,80
3824	18/10/2025 17:20	23,40	1,30	2,90	7,50	42,60	47,90
3825	18/10/2025 17:15	23,40	1,30	2,20	7,50	42,70	48,10
3826	18/10/2025 17:10	23,60	1,30	1,60	7,50	42,70	1,80
3827	18/10/2025 17:05	23,70	1,30	1,10	7,50	42,80	47,00
3828	18/10/2025 17:00	23,60	1,30	0,60	7,50	42,70	47,50
3829	18/10/2025 16:55	23,60	1,30	0,40	7,50	42,50	47,90
3830	18/10/2025 16:50	23,90	1,30	2,30	7,50	42,60	48,20
3831	18/10/2025 16:45	23,70	1,30	1,80	7,50	42,50	47,50
3832	18/10/2025 16:40	23,80	1,30	1,40	7,50	42,60	1,10
3833	18/10/2025 16:35	23,90	1,30	0,80	7,50	42,70	49,10
3834	18/10/2025 16:30	24,10	1,30	0,50	7,50	42,80	44,30
3835	18/10/2025 16:25	37,30	1,30	8,50	7,50	42,90	2,90
3836	18/10/2025 16:20	37,40	1,30	8,10	7,50	42,90	3,00
3837	18/10/2025 16:15	37,40	1,30	7,70	7,50	43,00	0,00
3838	18/10/2025 16:10	37,60	1,30	7,40	7,50	42,80	49,30
3839	18/10/2025 16:05	37,60	1,30	7,10	7,40	0,00	50,50
3840	18/10/2025 16:00	37,80	1,30	6,70	7,30	0,00	53,60
3841	18/10/2025 15:55	37,80	1,30	6,10	7,40	43,10	1,60
3842	18/10/2025 15:50	37,60	1,40	5,90	7,40	43,40	50,00
3843	18/10/2025 15:45	37,60	1,40	5,80	7,50	44,00	50,00
3844	18/10/2025 15:40	37,70	1,40	5,60	7,50	43,80	49,90
3845	18/10/2025 15:35	37,70	1,40	5,40	7,50	43,90	49,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3846	18/10/2025 15:30	37,50	1,50	5,30	7,30	43,90	50,10
3847	18/10/2025 15:25	37,60	1,50	5,10	7,30	43,80	50,30
3848	18/10/2025 15:20	37,40	1,50	5,00	7,10	44,10	50,00
3849	18/10/2025 15:15	37,30	1,50	4,90	7,20	44,00	50,00
3850	18/10/2025 15:10	37,20	1,50	4,80	7,40	44,00	50,00
3851	18/10/2025 15:05	36,90	1,60	4,60	7,40	44,00	50,10
3852	18/10/2025 15:00	36,90	1,70	4,40	7,40	43,80	50,30
3853	18/10/2025 14:55	36,70	1,70	3,30	7,20	43,90	1,50
3854	18/10/2025 14:50	36,70	1,80	3,20	7,40	44,20	1,50
3855	18/10/2025 14:45	36,60	1,80	3,00	7,40	44,00	1,60
3856	18/10/2025 14:40	36,30	1,90	2,90	7,40	44,30	1,40
3857	18/10/2025 14:35	36,30	1,90	2,80	7,30	44,30	0,00
3858	18/10/2025 14:30	36,00	1,90	2,80	7,40	44,10	1,50
3859	18/10/2025 14:25	36,10	2,00	2,50	7,50	44,00	0,40
3860	18/10/2025 14:20	36,00	2,00	2,30	7,60	43,80	1,50
3861	18/10/2025 14:15	35,80	2,00	1,80	7,50	43,80	1,50
3862	18/10/2025 14:10	35,70	2,10	1,60	7,50	43,60	1,60
3863	18/10/2025 14:05	35,60	2,10	1,50	7,50	46,50	1,70
3864	18/10/2025 14:00	35,40	2,10	1,30	7,50	43,80	1,70
3865	18/10/2025 13:55	35,30	2,10	1,10	7,50	44,50	1,50
3866	18/10/2025 13:50	35,20	2,10	1,00	7,50	44,70	1,50
3867	18/10/2025 13:45	35,00	2,10	0,90	7,50	45,10	1,90
3868	18/10/2025 13:40	34,90	2,10	0,80	7,50	0,00	50,10
3869	18/10/2025 13:35	34,80	2,10	0,80	7,50	0,00	50,30
3870	18/10/2025 13:30	34,90	2,10	0,70	7,50	0,00	50,10
3871	18/10/2025 13:25	34,80	2,10	0,60	7,50	0,00	49,90
3872	18/10/2025 13:20	34,80	2,10	0,50	7,50	0,00	50,40
3873	18/10/2025 13:15	34,40	2,10	0,50	7,50	0,00	50,40
3874	18/10/2025 13:10	34,50	2,10	0,40	7,50	0,00	50,10
3875	18/10/2025 13:05	34,10	2,10	0,40	7,50	0,00	50,10
3876	18/10/2025 13:00	34,20	2,10	0,40	7,50	0,00	50,40
3877	18/10/2025 12:55	34,30	2,10	0,30	7,50	0,00	50,10
3878	18/10/2025 12:50	34,20	2,00	0,30	7,50	0,00	50,10
3879	18/10/2025 12:45	33,90	2,00	0,30	7,50	2,60	50,30
3880	18/10/2025 12:40	33,90	2,00	0,30	7,50	42,30	50,10
3881	18/10/2025 12:35	34,60	2,00	69,90	7,50	41,90	1,80
3882	18/10/2025 12:30	34,50	2,00	69,80	7,50	42,10	0,10
3883	18/10/2025 12:25	34,30	1,90	64,69	7,50	42,00	1,70
3884	18/10/2025 12:20	34,40	1,90	70,60	7,50	42,20	0,10
3885	18/10/2025 12:15	34,10	1,90	67,30	7,50	42,40	1,90
3886	18/10/2025 12:10	34,10	1,90	68,00	7,50	42,80	2,20
3887	18/10/2025 12:05	34,00	1,90	58,20	7,50	43,70	1,90
3888	18/10/2025 12:00	33,90	1,90	58,30	7,50	43,80	1,50
3889	18/10/2025 11:55	33,70	1,90	53,90	7,50	44,00	50,60
3890	18/10/2025 11:50	33,90	1,90	46,90	7,50	44,00	50,20
3891	18/10/2025 11:45	33,70	1,90	46,00	7,50	38,20	50,10
3892	18/10/2025 11:40	33,50	1,90	43,00	7,50	38,30	50,00
3893	18/10/2025 11:35	33,50	1,90	41,00	7,50	38,30	50,30
3894	18/10/2025 11:30	33,10	1,90	34,70	7,50	38,60	50,30
3895	18/10/2025 11:25	33,10	1,80	36,00	7,50	38,50	50,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3896	18/10/2025 11:20	33,20	1,80	33,80	7,50	38,60	50,10
3897	18/10/2025 11:15	32,90	1,80	32,20	7,50	38,70	50,10
3898	18/10/2025 11:10	32,80	1,80	28,70	7,50	0,00	50,20
3899	18/10/2025 11:05	32,80	1,90	28,30	7,40	0,00	1,80
3900	18/10/2025 11:00	32,59	1,90	29,30	7,40	0,00	1,70
3901	18/10/2025 10:55	32,30	1,90	24,70	7,50	0,00	1,60
3902	18/10/2025 10:50	32,30	1,90	22,80	7,50	0,00	1,60
3903	18/10/2025 10:45	32,09	1,90	21,60	7,50	0,00	1,50
3904	18/10/2025 10:40	32,09	1,90	19,70	7,50	0,00	1,50
3905	18/10/2025 10:35	31,90	1,90	19,80	7,50	0,00	50,60
3906	18/10/2025 10:30	31,80	1,90	17,70	7,50	0,00	50,60
3907	18/10/2025 10:25	31,50	2,00	16,00	7,50	0,00	1,80
3908	18/10/2025 10:20	31,30	2,00	15,50	7,50	0,00	1,90
3909	18/10/2025 10:15	31,20	1,90	11,00	7,50	37,70	2,40
3910	18/10/2025 10:10	30,90	2,00	8,40	7,50	38,00	44,30
3911	18/10/2025 10:05	30,80	2,00	7,60	7,40	38,40	45,50
3912	18/10/2025 10:00	30,60	1,90	6,40	7,50	38,30	45,90
3913	18/10/2025 09:55	30,40	1,90	8,60	7,50	38,50	1,60
3914	18/10/2025 09:50	30,00	1,90	6,60	7,50	38,30	1,90
3915	18/10/2025 09:45	30,00	2,00	5,70	7,50	38,40	2,10
3916	18/10/2025 09:40	29,90	2,00	4,80	7,50	38,20	2,00
3917	18/10/2025 09:35	29,60	2,00	4,10	7,50	37,90	2,00
3918	18/10/2025 09:30	29,30	2,00	3,50	7,50	38,10	50,40
3919	18/10/2025 09:25	29,20	2,00	2,90	7,50	38,20	50,30
3920	18/10/2025 09:20	26,30	2,00	15,10	7,50	38,30	42,10
3921	18/10/2025 09:15	25,00	1,90	14,60	7,50	38,20	43,60
3922	18/10/2025 09:10	23,10	1,70	14,10	7,50	38,40	44,50
3923	18/10/2025 09:05	22,30	1,70	14,00	7,60	38,50	50,60
3924	18/10/2025 09:00	22,40	1,70	13,80	7,60	39,00	50,50
3925	18/10/2025 08:55	22,30	1,70	12,90	7,60	40,30	50,70
3926	18/10/2025 08:50	22,40	1,70	12,20	7,50	40,30	50,60
3927	18/10/2025 08:45	22,40	1,70	12,30	7,50	40,60	50,60
3928	18/10/2025 08:40	22,40	1,60	14,80	7,60	38,70	50,40
3929	18/10/2025 08:35	22,40	1,60	11,30	7,60	0,00	50,10
3930	18/10/2025 08:30	22,40	1,70	9,70	7,50	38,60	50,40
3931	18/10/2025 08:25	22,40	1,60	8,60	7,60	38,40	50,20
3932	18/10/2025 08:20	22,40	1,50	7,60	7,50	38,60	50,10
3933	18/10/2025 08:15	22,60	1,40	6,90	7,60	38,70	50,10
3934	18/10/2025 08:10	22,50	1,40	6,20	7,60	38,70	50,40
3935	18/10/2025 08:05	22,50	1,30	5,50	7,60	0,00	46,70
3936	18/10/2025 08:00	22,40	1,30	4,90	7,60	0,00	46,60
3937	18/10/2025 07:55	22,50	1,30	4,40	7,60	0,00	47,20
3938	18/10/2025 07:50	22,60	1,30	3,90	7,60	0,00	46,40
3939	18/10/2025 07:45	22,50	1,30	3,40	7,60	36,80	1,50
3940	18/10/2025 07:40	22,70	1,30	6,80	7,60	36,70	38,20
3941	18/10/2025 07:35	22,70	1,30	5,30	7,60	36,80	2,00
3942	18/10/2025 07:30	22,60	1,20	4,50	7,60	36,90	2,40
3943	18/10/2025 07:25	22,70	1,20	10,80	7,60	37,10	43,40
3944	18/10/2025 07:20	22,70	1,20	7,40	7,60	37,40	2,40
3945	18/10/2025 07:15	22,70	1,20	7,50	7,60	37,20	2,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3946	18/10/2025 07:10	22,60	1,20	6,00	7,60	37,20	41,70
3947	18/10/2025 07:05	22,50	1,20	4,80	7,60	37,50	43,40
3948	18/10/2025 07:00	22,50	1,20	4,20	7,60	0,00	2,20
3949	18/10/2025 06:55	22,50	1,20	3,60	7,60	36,20	0,40
3950	18/10/2025 06:50	22,60	1,10	10,10	7,60	36,60	1,80
3951	18/10/2025 06:45	22,60	1,20	9,20	7,60	36,70	1,60
3952	18/10/2025 06:40	22,60	1,20	8,50	7,60	37,00	1,60
3953	18/10/2025 06:35	22,50	1,10	8,00	7,60	0,00	43,20
3954	18/10/2025 06:30	22,80	1,20	7,10	7,60	0,00	1,50
3955	18/10/2025 06:25	22,70	1,10	6,60	7,60	36,20	1,70
3956	18/10/2025 06:20	22,70	1,10	26,70	7,60	36,70	1,70
3957	18/10/2025 06:15	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	1,10
3958	18/10/2025 06:10	22,80	1,10	24,30	7,60	37,10	43,50
3959	18/10/2025 06:05	22,80	1,10	23,90	7,60	0,00	43,50
3960	18/10/2025 06:00	22,70	1,10	22,80	7,60	0,00	0,10
3961	18/10/2025 05:55	22,90	1,10	23,30	7,60	36,20	42,30
3962	18/10/2025 05:50	22,70	1,10	23,30	7,60	36,70	42,60
3963	18/10/2025 05:45	22,80	1,10	23,00	7,60	0,00	42,90
3964	18/10/2025 05:40	22,80	1,10	24,60	7,60	0,00	39,60
3965	18/10/2025 05:35	22,80	1,20	26,30	7,60	0,00	1,60
3966	18/10/2025 05:30	22,90	1,10	25,60	7,60	0,00	43,20
3967	18/10/2025 05:25	22,90	1,20	25,80	7,60	36,50	43,50
3968	18/10/2025 05:20	22,90	1,10	27,20	7,60	36,80	0,10
3969	18/10/2025 05:15	22,90	1,10	25,20	7,60	37,50	1,50
3970	18/10/2025 05:10	22,90	1,20	24,00	7,60	38,10	43,60
3971	18/10/2025 05:05	22,90	1,20	24,00	7,60	38,50	0,70
3972	18/10/2025 05:00	22,80	1,20	22,80	7,60	0,00	1,50
3973	18/10/2025 04:55	22,90	1,10	29,10	7,60	0,00	0,00
3974	18/10/2025 04:50	22,80	1,10	25,50	7,60	0,00	2,20
3975	18/10/2025 04:45	22,70	1,20	24,60	7,60	0,00	43,60
3976	18/10/2025 04:40	22,80	1,20	23,90	7,60	0,00	1,30
3977	18/10/2025 04:35	22,80	1,20	18,70	7,60	0,00	0,00
3978	18/10/2025 04:30	22,70	1,20	18,70	7,60	0,00	2,20
3979	18/10/2025 04:25	22,90	1,20	21,00	7,60	0,00	43,40
3980	18/10/2025 04:20	22,60	1,20	17,80	7,60	0,00	43,90
3981	18/10/2025 04:15	22,60	1,20	17,70	7,60	0,00	0,00
3982	18/10/2025 04:10	22,60	1,20	13,60	7,60	0,00	42,70
3983	18/10/2025 04:05	22,60	1,20	11,60	7,60	0,00	43,60
3984	18/10/2025 04:00	22,70	1,20	7,30	7,60	0,00	43,90
3985	18/10/2025 03:55	22,70	1,20	21,70	7,60	0,00	0,50
3986	18/10/2025 03:50	22,80	1,20	16,70	7,60	36,40	2,10
3987	18/10/2025 03:45	22,70	1,20	17,00	7,60	0,00	43,50
3988	18/10/2025 03:40	22,80	1,20	16,00	7,60	0,00	1,50
3989	18/10/2025 03:35	22,80	1,20	14,20	7,60	0,00	0,10
3990	18/10/2025 03:30	22,90	1,20	10,40	7,60	0,00	43,10
3991	18/10/2025 03:25	22,90	1,20	9,40	7,60	36,10	43,70
3992	18/10/2025 03:20	22,80	1,20	7,40	7,60	37,60	1,80
3993	18/10/2025 03:15	22,90	1,20	6,50	7,60	0,00	1,80
3994	18/10/2025 03:10	22,90	1,20	5,80	7,60	0,00	0,00
3995	18/10/2025 03:05	22,70	1,20	4,80	7,60	0,00	2,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
3996	18/10/2025 03:00	22,60	1,20	4,80	7,60	0,00	43,70
3997	18/10/2025 02:55	22,80	1,20	3,70	7,60	37,50	0,00
3998	18/10/2025 02:50	22,80	1,20	3,00	7,60	38,10	1,80
3999	18/10/2025 02:45	22,90	1,20	2,40	7,60	38,80	43,10
4000	18/10/2025 02:40	22,90	1,20	1,80	7,60	39,60	43,70
4001	18/10/2025 02:35	22,80	1,20	1,50	7,60	39,80	31,70
4002	18/10/2025 02:30	22,90	1,20	8,40	7,60	0,00	1,40
4003	18/10/2025 02:25	22,90	1,20	8,00	7,60	0,00	43,20
4004	18/10/2025 02:20	22,90	1,20	8,40	7,60	0,00	43,80
4005	18/10/2025 02:15	22,90	1,20	10,10	7,60	0,00	0,00
4006	18/10/2025 02:10	22,90	1,20	9,40	7,60	0,00	1,90
4007	18/10/2025 02:05	22,80	1,20	9,90	7,60	0,00	43,70
4008	18/10/2025 02:00	22,80	1,20	8,80	7,60	0,00	43,40
4009	18/10/2025 01:55	22,90	1,20	8,20	7,60	0,00	1,50
4010	18/10/2025 01:50	22,90	1,20	6,70	7,60	0,00	43,60
4011	18/10/2025 01:45	22,90	1,20	11,40	7,60	0,00	43,20
4012	18/10/2025 01:40	22,90	1,20	9,10	7,60	0,00	1,90
4013	18/10/2025 01:35	22,90	1,20	8,00	7,60	0,00	1,60
4014	18/10/2025 01:30	22,90	1,20	8,70	7,60	37,60	1,40
4015	18/10/2025 01:25	22,90	1,20	8,80	7,60	39,00	43,60
4016	18/10/2025 01:20	23,00	1,20	16,00	7,60	0,00	43,50
4017	18/10/2025 01:15	23,00	1,20	14,80	7,60	0,00	1,40
4018	18/10/2025 01:10	22,90	1,20	13,40	7,60	0,00	2,40
4019	18/10/2025 01:05	22,90	1,20	12,60	7,60	0,00	43,70
4020	18/10/2025 01:00	23,00	1,20	12,90	7,60	38,30	43,40
4021	18/10/2025 00:55	23,00	1,20	10,60	7,60	38,90	0,00
4022	18/10/2025 00:50	23,00	1,20	10,10	7,60	0,00	0,30
4023	18/10/2025 00:45	22,90	1,20	9,10	7,60	0,00	43,90
4024	18/10/2025 00:40	23,10	1,20	6,20	7,60	0,00	1,80
4025	18/10/2025 00:35	22,90	1,20	5,60	7,60	0,00	1,50
4026	18/10/2025 00:30	23,10	1,20	4,60	7,60	37,80	43,30
4027	18/10/2025 00:25	22,90	1,20	3,40	7,60	38,40	44,00
4028	18/10/2025 00:20	22,90	1,20	4,10	7,60	39,10	1,60
4029	18/10/2025 00:15	22,90	1,20	9,10	7,60	39,70	1,50
4030	18/10/2025 00:10	22,90	1,20	15,30	7,60	39,80	43,80
4031	18/10/2025 00:05	22,80	1,30	13,50	7,60	40,10	1,80
4032	18/10/2025 00:00	22,90	1,20	11,30	7,60	0,00	2,10
4033	17/10/2025 23:55	22,80	1,20	25,80	7,60	0,00	1,90
4034	17/10/2025 23:50	22,80	1,20	24,80	7,60	0,00	1,50
4035	17/10/2025 23:45	22,90	1,20	22,20	7,60	0,00	43,60
4036	17/10/2025 23:40	22,90	1,20	19,10	7,60	0,00	1,90
4037	17/10/2025 23:35	22,90	1,20	17,80	7,60	0,00	1,80
4038	17/10/2025 23:30	22,90	1,20	17,40	7,60	0,00	1,80
4039	17/10/2025 23:25	23,00	1,20	13,40	7,60	0,00	43,60
4040	17/10/2025 23:20	22,90	1,20	11,20	7,60	0,00	43,40
4041	17/10/2025 23:15	23,10	1,20	10,10	7,60	0,00	1,50
4042	17/10/2025 23:10	22,90	1,20	8,40	7,60	0,00	43,20
4043	17/10/2025 23:05	23,10	1,20	5,20	7,60	40,20	43,60
4044	17/10/2025 23:00	23,00	1,20	9,20	7,60	40,40	43,30
4045	17/10/2025 22:55	23,00	1,20	8,80	7,60	40,50	1,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4046	17/10/2025 22:50	23,00	1,30	7,40	7,60	40,60	43,40
4047	17/10/2025 22:45	23,00	1,30	8,20	7,60	40,50	44,00
4048	17/10/2025 22:40	23,10	1,20	38,90	7,60	40,40	2,00
4049	17/10/2025 22:35	23,10	1,30	37,60	7,60	40,50	1,50
4050	17/10/2025 22:30	23,20	1,20	34,70	7,60	40,70	43,20
4051	17/10/2025 22:25	23,30	1,30	36,80	7,60	40,80	43,60
4052	17/10/2025 22:20	23,10	1,20	37,30	7,60	40,70	2,30
4053	17/10/2025 22:15	23,00	1,30	34,10	7,60	40,70	2,20
4054	17/10/2025 22:10	23,00	1,20	32,80	7,60	40,50	1,90
4055	17/10/2025 22:05	23,10	1,20	31,50	7,60	41,20	43,10
4056	17/10/2025 22:00	23,10	1,30	30,70	7,60	40,90	43,20
4057	17/10/2025 21:55	23,10	1,30	30,00	7,60	40,90	1,90
4058	17/10/2025 21:50	23,00	1,30	29,90	7,60	40,80	2,00
4059	17/10/2025 21:45	23,20	1,30	28,50	7,60	40,80	43,60
4060	17/10/2025 21:40	23,00	1,20	27,30	7,60	40,80	43,60
4061	17/10/2025 21:35	23,10	1,30	26,10	7,60	39,60	2,00
4062	17/10/2025 21:30	23,00	1,20	22,70	7,60	0,00	1,90
4063	17/10/2025 21:25	23,10	1,30	21,10	7,60	0,00	43,60
4064	17/10/2025 21:20	23,00	1,20	25,50	7,60	0,00	44,10
4065	17/10/2025 21:15	23,10	1,30	23,90	7,60	0,00	2,30
4066	17/10/2025 21:10	23,10	1,30	23,50	7,60	0,00	1,80
4067	17/10/2025 21:05	23,00	1,30	23,10	7,60	0,00	43,60
4068	17/10/2025 21:00	23,00	1,30	21,30	7,60	0,00	43,80
4069	17/10/2025 20:55	23,10	1,30	24,60	7,60	0,00	2,50
4070	17/10/2025 20:50	23,20	1,30	23,70	7,60	0,00	2,20
4071	17/10/2025 20:45	23,20	1,30	21,80	7,60	0,00	1,90
4072	17/10/2025 20:40	23,30	1,30	21,10	7,60	0,00	43,80
4073	17/10/2025 20:35	23,30	1,30	17,40	7,60	40,70	2,40
4074	17/10/2025 20:30	23,30	1,30	11,70	7,60	40,50	2,40
4075	17/10/2025 20:25	23,20	1,30	10,60	7,60	40,50	2,10
4076	17/10/2025 20:20	23,30	1,30	8,90	7,60	40,60	43,00
4077	17/10/2025 20:15	23,40	1,30	7,80	7,60	40,70	43,80
4078	17/10/2025 20:10	23,40	1,30	6,30	7,60	40,60	43,50
4079	17/10/2025 20:05	23,30	1,30	9,60	7,60	40,70	1,80
4080	17/10/2025 20:00	23,30	1,30	45,90	7,60	40,70	43,10
4081	17/10/2025 19:55	23,30	1,20	47,30	7,60	40,60	43,70
4082	17/10/2025 19:50	23,40	1,30	46,30	7,60	40,80	43,60
4083	17/10/2025 19:45	23,40	1,20	45,70	7,60	40,70	1,90
4084	17/10/2025 19:40	23,50	1,30	42,70	7,60	40,60	43,20
4085	17/10/2025 19:35	23,50	1,30	43,70	7,60	40,80	43,90
4086	17/10/2025 19:30	23,50	1,30	42,20	7,60	40,50	43,70
4087	17/10/2025 19:25	23,60	1,30	47,90	7,60	40,60	2,00
4088	17/10/2025 19:20	23,70	1,30	46,70	7,60	39,40	2,00
4089	17/10/2025 19:15	23,50	1,30	48,40	7,60	39,50	43,80
4090	17/10/2025 19:10	23,50	1,30	43,00	7,50	39,70	2,20
4091	17/10/2025 19:05	23,40	1,30	41,50	7,50	0,00	2,20
4092	17/10/2025 19:00	23,40	1,30	39,60	7,50	0,00	2,20
4093	17/10/2025 18:55	23,40	1,30	35,50	7,50	0,00	1,60
4094	17/10/2025 18:50	23,50	1,30	31,10	7,60	0,00	43,50
4095	17/10/2025 18:45	23,30	1,30	27,80	7,60	0,00	43,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4096	17/10/2025 18:40	23,40	1,30	25,00	7,60	0,00	1,80
4097	17/10/2025 18:35	23,40	1,30	22,70	7,60	0,00	2,10
4098	17/10/2025 18:30	23,50	1,30	21,20	7,60	0,00	43,40
4099	17/10/2025 18:25	23,50	1,30	24,00	7,60	0,00	43,80
4100	17/10/2025 18:20	23,50	1,30	23,80	7,60	0,00	43,80
4101	17/10/2025 18:15	23,60	1,40	20,50	7,60	0,00	1,60
4102	17/10/2025 18:10	23,70	1,40	18,20	7,60	1,00	43,30
4103	17/10/2025 18:05	23,60	1,40	16,50	7,60	39,70	43,90
4104	17/10/2025 18:00	23,50	1,40	15,60	7,60	39,60	44,00
4105	17/10/2025 17:55	23,60	1,40	13,40	7,60	39,70	2,10
4106	17/10/2025 17:50	23,60	1,40	11,00	7,60	39,50	1,70
4107	17/10/2025 17:45	23,40	1,40	13,50	7,60	39,70	43,00
4108	17/10/2025 17:40	23,40	1,40	11,30	7,60	39,70	2,90
4109	17/10/2025 17:35	23,50	1,50	9,80	7,60	39,80	3,60
4110	17/10/2025 17:30	23,60	1,50	7,40	7,60	39,80	1,10
4111	17/10/2025 17:25	23,40	1,40	5,70	7,60	39,90	7,30
4112	17/10/2025 17:20	23,70	1,40	4,80	7,60	39,70	48,70
4113	17/10/2025 17:15	23,60	1,40	3,90	7,60	39,70	49,20
4114	17/10/2025 17:10	23,50	1,40	3,10	7,60	39,80	50,10
4115	17/10/2025 17:05	23,50	1,40	2,30	7,60	39,90	50,80
4116	17/10/2025 17:00	23,40	1,40	1,60	7,60	40,00	51,50
4117	17/10/2025 16:55	23,40	1,40	1,10	7,60	39,80	51,70
4118	17/10/2025 16:50	23,20	1,40	0,60	7,60	39,70	51,70
4119	17/10/2025 16:45	23,60	1,40	0,40	7,70	39,80	51,70
4120	17/10/2025 16:40	23,40	1,40	0,30	7,60	39,80	51,70
4121	17/10/2025 16:35	35,00	1,40	66,40	7,70	0,00	53,80
4122	17/10/2025 16:30	34,90	1,40	61,10	7,70	0,00	53,90
4123	17/10/2025 16:25	34,90	1,50	62,30	7,70	0,00	53,50
4124	17/10/2025 16:20	34,60	1,50	59,90	7,70	0,00	53,40
4125	17/10/2025 16:15	34,60	1,50	58,70	7,70	0,00	53,40
4126	17/10/2025 16:10	34,60	1,40	58,30	7,70	0,00	53,50
4127	17/10/2025 16:05	34,50	1,50	51,70	7,70	0,00	54,00
4128	17/10/2025 16:00	34,40	1,40	51,00	7,60	0,00	53,60
4129	17/10/2025 15:55	34,50	1,60	48,70	7,60	0,00	54,30
4130	17/10/2025 15:50	34,40	1,60	47,80	7,70	0,00	54,30
4131	17/10/2025 15:45	34,40	1,60	48,30	7,70	0,00	56,60
4132	17/10/2025 15:40	34,40	1,60	47,00	7,60	39,80	0,10
4133	17/10/2025 15:35	34,30	1,60	46,50	7,70	40,00	1,50
4134	17/10/2025 15:30	34,10	1,50	43,80	7,60	39,90	0,30
4135	17/10/2025 15:25	34,10	1,70	42,90	7,60	40,00	1,60
4136	17/10/2025 15:20	34,10	1,70	39,30	7,60	39,90	51,60
4137	17/10/2025 15:15	34,00	1,70	40,20	7,60	40,20	53,20
4138	17/10/2025 15:10	34,00	1,70	38,60	7,60	40,20	54,80
4139	17/10/2025 15:05	34,00	1,70	35,80	7,60	40,10	1,60
4140	17/10/2025 15:00	34,00	1,90	33,80	7,70	39,90	46,50
4141	17/10/2025 14:55	33,70	1,90	31,20	7,70	40,20	46,90
4142	17/10/2025 14:50	33,80	1,90	32,30	7,60	40,30	46,20
4143	17/10/2025 14:45	33,70	1,90	32,90	7,70	40,20	46,20
4144	17/10/2025 14:40	33,60	1,90	30,70	7,70	40,20	46,20
4145	17/10/2025 14:35	33,50	1,90	23,30	7,70	40,20	46,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4146	17/10/2025 14:30	33,30	1,90	22,60	7,70	40,20	46,70
4147	17/10/2025 14:25	33,20	2,00	22,10	7,70	39,90	46,40
4148	17/10/2025 14:20	33,10	1,90	20,80	7,70	40,20	2,30
4149	17/10/2025 14:15	33,00	2,00	23,00	7,70	40,00	1,80
4150	17/10/2025 14:10	32,80	1,90	21,60	7,70	40,90	2,50
4151	17/10/2025 14:05	32,80	2,00	17,10	7,70	0,00	1,70
4152	17/10/2025 14:00	32,59	2,10	16,50	7,70	0,00	1,90
4153	17/10/2025 13:55	32,70	2,00	15,70	7,70	0,00	2,40
4154	17/10/2025 13:50	32,40	2,00	15,90	7,70	0,00	2,20
4155	17/10/2025 13:45	32,30	2,00	14,80	7,70	0,00	2,30
4156	17/10/2025 13:40	32,09	2,00	13,80	7,70	0,00	1,80
4157	17/10/2025 13:35	32,00	2,00	14,00	7,70	0,00	1,40
4158	17/10/2025 13:30	32,00	2,10	13,70	7,70	0,00	47,10
4159	17/10/2025 13:25	31,70	2,20	12,80	7,70	0,00	47,20
4160	17/10/2025 13:20	31,60	2,10	12,20	7,70	0,00	46,70
4161	17/10/2025 13:15	31,40	2,10	11,60	7,70	0,00	47,00
4162	17/10/2025 13:10	31,40	2,10	11,30	7,70	40,00	46,60
4163	17/10/2025 13:05	31,30	2,00	11,00	7,70	39,80	46,70
4164	17/10/2025 13:00	31,30	2,10	10,60	7,70	39,80	46,60
4165	17/10/2025 12:55	31,10	2,00	9,80	7,70	39,90	46,20
4166	17/10/2025 12:50	30,90	2,00	8,90	7,70	39,70	46,40
4167	17/10/2025 12:45	30,70	2,00	8,50	7,70	39,70	46,30
4168	17/10/2025 12:40	30,40	2,00	8,90	7,70	39,60	46,70
4169	17/10/2025 12:35	30,30	2,00	8,50	7,70	39,60	46,50
4170	17/10/2025 12:30	30,20	1,90	9,90	7,70	39,60	46,50
4171	17/10/2025 12:25	29,90	2,00	9,60	7,70	39,90	46,10
4172	17/10/2025 12:20	29,80	2,00	9,30	7,70	39,60	1,70
4173	17/10/2025 12:15	29,70	2,00	9,10	7,70	39,90	1,40
4174	17/10/2025 12:10	29,60	2,00	8,80	7,80	39,90	1,50
4175	17/10/2025 12:05	29,20	2,00	8,40	7,70	39,80	1,60
4176	17/10/2025 12:00	29,10	1,90	8,00	7,80	39,80	1,70
4177	17/10/2025 11:55	28,80	2,00	6,80	7,80	39,80	1,70
4178	17/10/2025 11:50	28,80	1,90	6,50	7,80	39,90	1,50
4179	17/10/2025 11:45	28,50	1,90	6,20	7,80	39,70	1,70
4180	17/10/2025 11:40	28,20	1,90	5,50	7,80	39,70	1,80
4181	17/10/2025 11:35	28,00	2,00	5,10	7,80	0,00	46,40
4182	17/10/2025 11:30	27,70	2,00	4,50	7,80	0,00	46,40
4183	17/10/2025 11:25	27,60	2,20	4,90	7,80	0,00	46,50
4184	17/10/2025 11:20	27,20	2,10	5,60	7,80	0,00	46,30
4185	17/10/2025 11:15	27,20	1,90	3,20	7,80	0,00	46,60
4186	17/10/2025 11:10	41,50	1,90	30,50	7,80	0,00	46,30
4187	17/10/2025 11:05	40,90	2,10	27,70	7,80	0,00	46,20
4188	17/10/2025 11:00	40,50	2,00	27,20	7,80	0,00	46,50
4189	17/10/2025 10:55	39,90	2,10	27,80	7,80	0,00	46,50
4190	17/10/2025 10:50	39,70	2,10	24,40	7,80	0,00	46,30
4191	17/10/2025 10:45	39,20	2,10	22,40	7,80	0,00	46,40
4192	17/10/2025 10:40	39,00	2,00	22,00	7,80	39,50	46,60
4193	17/10/2025 10:35	38,40	2,10	22,10	7,80	39,60	1,50
4194	17/10/2025 10:30	38,20	2,20	18,60	7,80	39,10	1,80
4195	17/10/2025 10:25	37,70	2,00	17,70	7,80	39,20	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4196	17/10/2025 10:20	37,70	2,00	17,50	7,80	39,50	1,50
4197	17/10/2025 10:15	37,20	2,10	17,00	7,80	39,40	56,10
4198	17/10/2025 10:10	36,40	1,90	13,40	7,90	39,20	1,50
4199	17/10/2025 10:05	36,00	2,00	13,10	7,90	39,10	1,90
4200	17/10/2025 10:00	35,20	2,00	12,90	7,90	0,00	1,70
4201	17/10/2025 09:55	34,70	2,00	12,40	7,90	0,00	1,60
4202	17/10/2025 09:50	34,70	2,10	11,90	7,90	0,00	1,40
4203	17/10/2025 09:45	33,80	2,10	11,50	7,90	0,00	1,50
4204	17/10/2025 09:40	33,40	2,10	12,20	7,90	0,00	1,60
4205	17/10/2025 09:35	32,90	2,00	10,70	7,90	0,00	1,50
4206	17/10/2025 09:30	32,20	2,00	9,80	7,90	0,00	1,50
4207	17/10/2025 09:25	31,40	1,90	9,30	7,90	0,00	1,60
4208	17/10/2025 09:20	39,00	2,00	18,90	7,90	0,00	46,30
4209	17/10/2025 09:15	38,60	1,90	19,20	7,90	0,00	46,40
4210	17/10/2025 09:10	37,70	1,90	18,90	7,90	0,00	46,40
4211	17/10/2025 09:05	36,90	1,80	18,30	7,90	0,00	46,50
4212	17/10/2025 09:00	35,00	1,80	18,50	7,90	0,00	46,70
4213	17/10/2025 08:55	33,40	1,80	19,00	7,80	0,00	43,80
4214	17/10/2025 08:50	29,50	1,80	15,70	7,80	0,00	45,10
4215	17/10/2025 08:45	26,30	1,70	12,10	7,70	0,00	46,40
4216	17/10/2025 08:40	26,00	1,60	11,50	7,70	0,00	46,40
4217	17/10/2025 08:35	25,90	1,50	12,40	7,70	0,00	1,40
4218	17/10/2025 08:30	25,90	1,60	11,90	7,70	0,00	1,70
4219	17/10/2025 08:25	25,60	1,40	11,50	7,70	0,00	1,80
4220	17/10/2025 08:20	25,40	1,60	10,80	7,70	0,00	46,30
4221	17/10/2025 08:15	25,30	1,60	10,50	7,70	0,00	46,50
4222	17/10/2025 08:10	25,40	1,50	11,30	7,70	0,00	46,60
4223	17/10/2025 08:05	25,30	1,40	10,30	7,70	38,90	46,50
4224	17/10/2025 08:00	24,90	1,40	9,90	7,70	38,80	46,50
4225	17/10/2025 07:55	24,40	1,20	9,70	7,70	39,10	46,40
4226	17/10/2025 07:50	23,60	1,20	9,70	7,70	38,90	1,50
4227	17/10/2025 07:45	23,30	1,40	8,80	7,60	38,90	1,70
4228	17/10/2025 07:40	21,70	1,40	7,30	7,60	38,80	41,70
4229	17/10/2025 07:35	21,80	1,40	5,90	7,60	38,80	1,90
4230	17/10/2025 07:30	21,70	1,20	5,50	7,60	38,50	1,70
4231	17/10/2025 07:25	21,70	1,30	5,30	7,60	38,80	1,60
4232	17/10/2025 07:20	21,80	1,20	4,60	7,60	38,90	2,00
4233	17/10/2025 07:15	21,80	1,30	84,80	7,60	38,90	46,00
4234	17/10/2025 07:10	21,80	1,20	85,30	7,60	38,70	1,80
4235	17/10/2025 07:05	21,90	1,30	82,80	7,60	38,80	1,60
4236	17/10/2025 07:00	21,80	1,20	81,60	7,60	38,80	43,90
4237	17/10/2025 06:55	21,80	1,20	81,50	7,60	39,00	45,40
4238	17/10/2025 06:50	21,80	1,20	82,10	7,60	39,00	1,60
4239	17/10/2025 06:45	21,90	1,30	81,10	7,60	39,10	1,90
4240	17/10/2025 06:40	21,90	1,30	80,80	7,60	0,00	45,80
4241	17/10/2025 06:35	21,80	1,20	81,20	7,60	0,00	45,80
4242	17/10/2025 06:30	21,80	1,20	79,30	7,60	0,00	1,50
4243	17/10/2025 06:25	21,80	1,20	80,90	7,60	0,00	1,60
4244	17/10/2025 06:20	21,70	1,20	80,10	7,60	0,00	45,60
4245	17/10/2025 06:15	21,80	1,20	78,80	7,60	0,00	45,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4246	17/10/2025 06:10	21,60	1,10	79,40	7,60	0,00	1,50
4247	17/10/2025 06:05	21,70	1,20	78,50	7,60	0,00	1,70
4248	17/10/2025 06:00	21,70	1,20	80,50	7,60	0,00	1,70
4249	17/10/2025 05:55	22,00	1,20	78,80	7,60	0,00	1,70
4250	17/10/2025 05:50	21,90	1,20	78,80	7,60	0,00	2,00
4251	17/10/2025 05:45	22,00	1,20	77,50	7,60	2,20	45,70
4252	17/10/2025 05:40	21,90	1,20	76,80	7,60	37,40	1,50
4253	17/10/2025 05:35	21,90	1,10	75,20	7,60	0,00	1,80
4254	17/10/2025 05:30	22,10	1,20	75,60	7,60	0,00	44,30
4255	17/10/2025 05:25	22,00	1,20	75,10	7,60	36,70	45,80
4256	17/10/2025 05:20	22,10	1,20	76,30	7,60	37,10	1,50
4257	17/10/2025 05:15	21,90	1,20	76,20	7,60	0,00	1,90
4258	17/10/2025 05:10	21,90	1,20	74,20	7,60	0,00	45,60
4259	17/10/2025 05:05	21,90	1,20	72,50	7,60	0,00	45,70
4260	17/10/2025 05:00	22,10	1,20	72,10	7,60	36,30	1,80
4261	17/10/2025 04:55	21,90	1,20	70,10	7,60	37,00	1,70
4262	17/10/2025 04:50	21,90	1,20	71,60	7,60	37,30	45,80
4263	17/10/2025 04:45	21,90	1,20	66,90	7,60	0,00	1,70
4264	17/10/2025 04:40	21,90	1,20	76,50	7,60	0,00	1,70
4265	17/10/2025 04:35	21,90	1,20	72,80	7,60	36,40	1,80
4266	17/10/2025 04:30	22,10	1,20	71,20	7,60	37,30	1,50
4267	17/10/2025 04:25	21,90	1,20	76,30	7,60	37,60	1,70
4268	17/10/2025 04:20	22,00	1,20	64,80	7,60	38,30	1,80
4269	17/10/2025 04:15	22,20	1,20	63,40	7,60	38,60	45,50
4270	17/10/2025 04:10	22,10	1,20	61,90	7,60	0,00	1,60
4271	17/10/2025 04:05	22,20	1,20	60,50	7,60	0,00	1,70
4272	17/10/2025 04:00	22,00	1,20	58,40	7,60	0,00	2,20
4273	17/10/2025 03:55	22,00	1,20	60,40	7,60	0,00	45,90
4274	17/10/2025 03:50	22,10	1,20	54,50	7,60	0,00	18,50
4275	17/10/2025 03:45	22,10	1,20	53,70	7,60	0,00	1,50
4276	17/10/2025 03:40	22,00	1,30	55,80	7,60	0,00	45,30
4277	17/10/2025 03:35	22,10	1,30	55,00	7,60	0,00	45,80
4278	17/10/2025 03:30	22,00	1,20	53,40	7,60	0,00	1,50
4279	17/10/2025 03:25	22,20	1,20	52,70	7,60	0,00	1,70
4280	17/10/2025 03:20	22,00	1,20	52,10	7,60	0,00	45,70
4281	17/10/2025 03:15	22,10	1,20	50,00	7,60	0,00	17,30
4282	17/10/2025 03:10	22,20	1,20	51,80	7,60	0,00	1,80
4283	17/10/2025 03:05	22,20	1,20	48,30	7,60	0,00	1,40
4284	17/10/2025 03:00	22,10	1,30	52,70	7,60	36,70	1,50
4285	17/10/2025 02:55	22,10	1,30	50,10	7,60	0,00	1,50
4286	17/10/2025 02:50	22,20	1,30	54,60	7,60	0,00	2,20
4287	17/10/2025 02:45	22,20	1,30	51,10	7,60	0,00	45,90
4288	17/10/2025 02:40	22,10	1,30	50,00	7,60	3,60	1,50
4289	17/10/2025 02:35	22,10	1,30	48,40	7,60	36,90	1,60
4290	17/10/2025 02:30	22,40	1,20	47,30	7,60	37,50	1,60
4291	17/10/2025 02:25	22,20	1,30	46,00	7,60	0,00	45,70
4292	17/10/2025 02:20	22,20	1,20	40,40	7,60	0,00	46,20
4293	17/10/2025 02:15	22,30	1,30	39,80	7,60	0,00	1,80
4294	17/10/2025 02:10	22,30	1,30	38,00	7,60	36,60	1,90
4295	17/10/2025 02:05	22,20	1,30	35,80	7,60	37,10	45,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4296	17/10/2025 02:00	22,30	1,30	38,00	7,60	37,70	45,70
4297	17/10/2025 01:55	22,20	1,30	33,90	7,60	38,00	1,80
4298	17/10/2025 01:50	22,20	1,20	32,40	7,60	38,60	2,40
4299	17/10/2025 01:45	22,20	1,30	32,70	7,60	38,90	45,90
4300	17/10/2025 01:40	22,30	1,30	32,70	7,60	0,00	1,50
4301	17/10/2025 01:35	22,40	1,30	29,70	7,60	0,00	1,70
4302	17/10/2025 01:30	22,30	1,30	28,10	7,60	0,00	1,50
4303	17/10/2025 01:25	22,30	1,30	23,80	7,60	0,00	1,80
4304	17/10/2025 01:20	22,30	1,30	21,90	7,60	0,00	45,60
4305	17/10/2025 01:15	22,40	1,30	22,50	7,60	0,00	45,90
4306	17/10/2025 01:10	22,40	1,30	22,90	7,60	0,00	1,70
4307	17/10/2025 01:05	22,40	1,30	25,50	7,60	0,00	1,60
4308	17/10/2025 01:00	22,50	1,30	19,90	7,60	0,00	1,60
4309	17/10/2025 00:55	22,50	1,30	18,90	7,60	0,00	2,70
4310	17/10/2025 00:50	22,40	1,20	14,40	7,60	0,00	46,00
4311	17/10/2025 00:45	22,40	1,20	13,80	7,60	38,70	1,80
4312	17/10/2025 00:40	22,50	1,40	13,40	7,60	38,70	2,20
4313	17/10/2025 00:35	22,40	1,30	12,80	7,60	38,90	45,70
4314	17/10/2025 00:30	22,50	1,30	14,70	7,60	38,90	45,90
4315	17/10/2025 00:25	22,50	1,40	12,30	7,60	38,80	1,80
4316	17/10/2025 00:20	22,50	1,30	15,70	7,60	38,90	2,40
4317	17/10/2025 00:15	22,40	1,30	15,20	7,60	39,00	45,90
4318	17/10/2025 00:10	22,60	1,30	18,10	7,60	39,00	1,70
4319	17/10/2025 00:05	22,40	1,30	17,50	7,60	39,00	1,70
4320	17/10/2025 00:00	22,40	1,30	16,40	7,60	39,20	1,50
4321	16/10/2025 23:55	22,50	1,30	15,70	7,60	39,10	1,70
4322	16/10/2025 23:50	22,40	1,30	14,90	7,60	39,10	46,10
4323	16/10/2025 23:45	22,50	1,30	14,80	7,60	39,20	1,50
4324	16/10/2025 23:40	22,50	1,30	13,00	7,60	39,20	1,50
4325	16/10/2025 23:35	22,40	1,30	19,00	7,60	39,10	1,80
4326	16/10/2025 23:30	22,50	1,30	17,80	7,60	39,30	1,80
4327	16/10/2025 23:25	22,40	1,30	15,90	7,60	39,20	45,90
4328	16/10/2025 23:20	22,60	1,30	12,40	7,60	39,20	1,50
4329	16/10/2025 23:15	22,40	1,30	13,10	7,60	39,20	1,60
4330	16/10/2025 23:10	22,60	1,30	12,30	7,60	0,00	2,40
4331	16/10/2025 23:05	22,50	1,30	10,80	7,60	0,00	46,20
4332	16/10/2025 23:00	22,40	1,30	9,10	7,60	0,00	46,40
4333	16/10/2025 22:55	22,30	1,30	8,80	7,60	0,00	1,60
4334	16/10/2025 22:50	22,40	1,30	7,30	7,60	0,00	2,00
4335	16/10/2025 22:45	22,40	1,30	7,30	7,60	0,00	45,80
4336	16/10/2025 22:40	22,40	1,40	5,70	7,60	0,00	1,70
4337	16/10/2025 22:35	22,40	1,30	4,70	7,60	0,00	1,80
4338	16/10/2025 22:30	22,50	1,40	3,90	7,60	0,00	2,10
4339	16/10/2025 22:25	22,40	1,40	3,50	7,60	0,00	45,40
4340	16/10/2025 22:20	22,40	1,40	3,10	7,60	0,00	45,20
4341	16/10/2025 22:15	22,50	1,30	2,70	7,60	39,30	1,80
4342	16/10/2025 22:10	22,40	1,30	2,30	7,60	39,40	45,60
4343	16/10/2025 22:05	22,50	1,40	1,70	7,60	39,40	46,10
4344	16/10/2025 22:00	22,50	1,30	1,40	7,60	39,30	1,60
4345	16/10/2025 21:55	22,40	1,40	1,00	7,60	39,50	1,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4346	16/10/2025 21:50	22,40	1,50	0,70	7,60	39,50	45,80
4347	16/10/2025 21:45	22,40	1,40	0,50	7,60	39,40	46,40
4348	16/10/2025 21:40	22,30	1,40	0,40	7,60	39,40	1,70
4349	16/10/2025 21:35	22,40	1,40	0,30	7,60	39,40	2,50
4350	16/10/2025 21:30	22,20	1,40	0,30	7,60	39,40	46,00
4351	16/10/2025 21:25	22,30	1,30	0,20	7,60	39,50	46,00
4352	16/10/2025 21:20	22,40	1,00	72,30	7,60	39,40	1,60
4353	16/10/2025 21:15	22,40	1,40	69,90	7,60	39,30	2,20
4354	16/10/2025 21:10	22,50	1,30	69,20	7,60	39,50	46,00
4355	16/10/2025 21:05	22,80	1,40	64,30	7,60	39,50	46,30
4356	16/10/2025 21:00	22,80	1,40	70,40	7,60	39,50	1,50
4357	16/10/2025 20:55	22,40	1,40	67,30	7,60	39,40	2,30
4358	16/10/2025 20:50	22,40	1,40	78,40	7,60	39,40	45,80
4359	16/10/2025 20:45	22,30	1,40	74,90	7,60	23,60	46,00
4360	16/10/2025 20:40	22,20	1,40	74,00	7,60	0,00	1,80
4361	16/10/2025 20:35	22,50	1,40	72,40	7,60	0,00	45,00
4362	16/10/2025 20:30	22,00	1,30	71,60	7,60	0,00	45,30
4363	16/10/2025 20:25	22,10	1,40	70,40	7,60	0,00	1,60
4364	16/10/2025 20:20	22,00	1,40	67,90	7,60	0,00	1,90
4365	16/10/2025 20:15	22,00	1,30	63,90	7,60	0,00	45,60
4366	16/10/2025 20:10	22,30	1,40	61,40	7,60	0,00	46,40
4367	16/10/2025 20:05	22,40	1,40	60,20	7,60	0,00	1,60
4368	16/10/2025 20:00	22,30	1,40	59,50	7,60	0,00	2,00
4369	16/10/2025 19:55	22,10	1,40	59,00	7,60	0,00	46,20
4370	16/10/2025 19:50	21,90	1,40	58,30	7,60	0,00	45,70
4371	16/10/2025 19:45	22,40	1,40	56,80	7,60	39,60	1,50
4372	16/10/2025 19:40	22,10	1,40	55,10	7,60	39,60	2,20
4373	16/10/2025 19:35	22,40	1,50	50,50	7,60	39,60	46,10
4374	16/10/2025 19:30	22,60	1,30	47,50	7,60	39,70	44,30
4375	16/10/2025 19:25	22,70	1,30	44,70	7,60	39,70	1,70
4376	16/10/2025 19:20	22,90	1,40	43,70	7,60	39,70	45,80
4377	16/10/2025 19:15	22,80	1,40	38,00	7,60	39,60	46,40
4378	16/10/2025 19:10	23,10	1,40	39,30	7,60	39,60	1,70
4379	16/10/2025 19:05	23,20	1,40	38,50	7,60	39,80	1,90
4380	16/10/2025 19:00	23,10	1,40	36,80	7,60	39,70	46,00
4381	16/10/2025 18:55	23,40	1,40	37,50	7,60	39,70	46,10
4382	16/10/2025 18:50	23,40	1,40	33,80	7,60	39,70	1,70
4383	16/10/2025 18:45	23,70	1,40	34,00	7,60	39,70	2,40
4384	16/10/2025 18:40	23,40	1,40	33,70	7,60	39,60	46,50
4385	16/10/2025 18:35	23,40	1,50	34,30	7,60	39,70	1,50
4386	16/10/2025 18:30	23,50	1,40	32,70	7,60	39,50	1,70
4387	16/10/2025 18:25	23,40	1,50	30,00	7,60	39,80	1,80
4388	16/10/2025 18:20	23,50	1,40	27,30	7,60	39,60	45,90
4389	16/10/2025 18:15	23,40	1,40	28,50	7,60	0,00	45,90
4390	16/10/2025 18:10	23,30	1,40	33,80	7,60	0,00	1,50
4391	16/10/2025 18:05	23,30	1,40	27,50	7,60	0,00	2,20
4392	16/10/2025 18:00	23,40	1,50	21,70	7,60	0,00	46,00
4393	16/10/2025 17:55	23,40	1,50	21,80	7,60	0,00	46,40
4394	16/10/2025 17:50	23,20	1,40	17,20	7,60	0,00	1,80
4395	16/10/2025 17:45	23,30	1,40	14,60	7,60	0,00	2,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4396	16/10/2025 17:40	23,10	1,50	12,90	7,60	0,00	45,70
4397	16/10/2025 17:35	23,10	1,50	13,10	7,60	0,00	46,10
4398	16/10/2025 17:30	23,20	1,50	12,20	7,60	0,00	1,80
4399	16/10/2025 17:25	23,20	1,50	11,30	7,60	0,00	2,30
4400	16/10/2025 17:20	23,20	1,50	11,00	7,60	30,00	46,10
4401	16/10/2025 17:15	23,10	1,40	10,60	7,60	39,40	47,30
4402	16/10/2025 17:10	23,10	1,40	10,20	7,60	39,70	9,20
4403	16/10/2025 17:05	23,20	1,40	6,50	7,60	39,90	5,50
4404	16/10/2025 17:00	23,20	1,50	5,00	7,60	39,60	0,70
4405	16/10/2025 16:55	23,20	1,40	4,30	7,60	39,80	0,50
4406	16/10/2025 16:50	23,20	1,60	3,80	7,60	39,60	51,40
4407	16/10/2025 16:45	23,10	1,60	3,60	7,60	39,60	53,50
4408	16/10/2025 16:40	22,90	1,60	3,30	7,60	39,80	48,30
4409	16/10/2025 16:35	23,10	1,40	3,00	7,60	39,70	46,30
4410	16/10/2025 16:30	22,90	1,30	2,60	7,60	39,60	1,60
4411	16/10/2025 16:25	23,00	1,70	2,00	7,60	39,70	1,80
4412	16/10/2025 16:20	35,00	1,60	28,50	7,60	39,60	46,50
4413	16/10/2025 16:15	35,20	1,60	30,30	7,60	39,80	46,20
4414	16/10/2025 16:10	34,90	1,80	27,30	7,60	40,00	46,10
4415	16/10/2025 16:05	35,20	1,80	24,50	7,60	39,60	46,60
4416	16/10/2025 16:00	35,10	1,80	23,50	7,60	40,10	46,10
4417	16/10/2025 15:55	35,20	1,80	19,30	7,60	40,00	46,00
4418	16/10/2025 15:50	35,00	1,80	16,70	7,60	40,00	1,20
4419	16/10/2025 15:45	35,20	1,80	16,50	7,60	0,00	1,60
4420	16/10/2025 15:40	35,40	1,80	15,30	7,60	0,00	1,70
4421	16/10/2025 15:35	35,50	1,80	13,60	7,60	0,00	46,00
4422	16/10/2025 15:30	35,80	1,80	12,30	7,60	0,00	46,30
4423	16/10/2025 15:25	35,30	1,70	13,10	7,60	0,00	46,40
4424	16/10/2025 15:20	35,50	1,80	10,20	7,60	0,00	46,50
4425	16/10/2025 15:15	35,50	1,70	9,80	7,60	0,00	46,60
4426	16/10/2025 15:10	35,70	1,90	9,70	7,60	0,00	46,90
4427	16/10/2025 15:05	35,80	1,80	9,20	7,60	0,00	46,80
4428	16/10/2025 15:00	35,80	1,80	7,60	7,60	0,00	2,00
4429	16/10/2025 14:55	35,70	1,80	4,20	7,60	0,00	3,70
4430	16/10/2025 14:50	35,80	1,80	3,40	7,60	39,30	3,40
4431	16/10/2025 14:45	35,90	1,70	2,80	7,60	39,00	7,00
4432	16/10/2025 14:40	35,80	1,90	2,30	7,60	38,90	0,30
4433	16/10/2025 14:35	35,90	1,90	1,70	7,60	39,30	0,00
4434	16/10/2025 14:30	35,90	1,90	1,00	7,60	39,00	53,90
4435	16/10/2025 14:25	36,20	1,90	0,50	7,60	38,90	55,90
4436	16/10/2025 14:20	36,40	1,80	13,10	7,60	39,10	1,60
4437	16/10/2025 14:15	36,40	1,80	12,90	7,70	39,00	46,50
4438	16/10/2025 14:10	36,40	1,90	11,90	7,70	39,30	46,60
4439	16/10/2025 14:05	36,40	1,80	9,20	7,70	39,10	47,00
4440	16/10/2025 14:00	36,40	1,80	12,10	7,70	39,10	46,80
4441	16/10/2025 13:55	36,20	1,80	13,40	7,70	39,00	46,30
4442	16/10/2025 13:50	36,40	1,80	12,10	7,70	39,30	46,40
4443	16/10/2025 13:45	36,30	1,80	10,90	7,60	39,00	1,90
4444	16/10/2025 13:40	36,20	1,60	9,60	7,70	39,10	1,70
4445	16/10/2025 13:35	36,30	1,70	8,30	7,70	39,00	2,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4446	16/10/2025 13:30	36,40	1,70	6,40	7,70	38,90	1,70
4447	16/10/2025 13:25	36,30	1,90	5,40	7,70	39,20	1,80
4448	16/10/2025 13:20	36,10	1,80	4,40	7,70	39,00	1,90
4449	16/10/2025 13:15	36,20	1,70	3,30	7,60	0,00	2,20
4450	16/10/2025 13:10	36,60	1,90	2,50	7,60	0,00	1,40
4451	16/10/2025 13:05	36,70	2,00	2,00	7,70	0,00	1,70
4452	16/10/2025 13:00	36,30	1,90	1,80	7,70	0,00	1,20
4453	16/10/2025 12:55	36,20	2,00	1,50	7,70	0,00	46,40
4454	16/10/2025 12:50	36,30	1,90	1,10	7,70	0,00	46,30
4455	16/10/2025 12:45	35,90	1,90	0,90	7,70	0,00	46,20
4456	16/10/2025 12:40	35,80	1,90	0,80	7,70	0,00	46,30
4457	16/10/2025 12:35	35,70	1,90	0,70	7,70	0,00	46,10
4458	16/10/2025 12:30	35,60	2,00	0,60	7,70	0,00	46,20
4459	16/10/2025 12:25	35,30	1,80	0,50	7,70	0,00	46,40
4460	16/10/2025 12:20	35,10	1,90	0,50	7,70	39,10	46,40
4461	16/10/2025 12:15	34,90	2,00	0,40	7,70	39,30	46,40
4462	16/10/2025 12:10	34,70	1,90	0,50	7,70	39,00	46,70
4463	16/10/2025 12:05	33,90	1,80	23,70	7,70	39,60	46,40
4464	16/10/2025 12:00	33,70	1,70	23,00	7,70	38,70	46,60
4465	16/10/2025 11:55	33,60	1,60	22,80	7,70	38,90	46,30
4466	16/10/2025 11:50	33,40	1,80	21,70	7,70	38,60	46,70
4467	16/10/2025 11:45	33,30	1,70	20,60	7,70	38,60	46,60
4468	16/10/2025 11:40	33,00	1,60	20,30	7,70	38,60	1,80
4469	16/10/2025 11:35	32,90	1,70	18,60	7,70	38,60	1,90
4470	16/10/2025 11:30	32,80	1,70	15,60	7,70	38,60	1,90
4471	16/10/2025 11:25	32,80	1,50	14,80	7,70	38,60	47,70
4472	16/10/2025 11:20	32,59	1,60	15,00	7,70	38,60	44,10
4473	16/10/2025 11:15	32,40	1,70	16,40	7,70	38,80	1,40
4474	16/10/2025 11:10	32,09	1,70	16,10	7,70	38,70	1,20
4475	16/10/2025 11:05	31,80	1,60	14,90	7,70	38,60	1,50
4476	16/10/2025 11:00	31,50	1,70	15,30	7,70	38,80	1,50
4477	16/10/2025 10:55	31,10	1,70	13,70	7,60	38,60	4,80
4478	16/10/2025 10:50	31,10	1,80	12,80	7,70	38,90	0,00
4479	16/10/2025 10:45	30,80	1,70	12,10	7,60	0,00	47,80
4480	16/10/2025 10:40	30,50	1,70	10,70	7,70	0,00	48,60
4481	16/10/2025 10:35	30,10	1,60	9,90	7,60	0,00	49,50
4482	16/10/2025 10:30	29,50	1,70	9,30	7,60	0,00	58,40
4483	16/10/2025 10:25	29,40	1,80	8,40	7,60	0,00	1,60
4484	16/10/2025 10:20	29,20	1,70	9,40	7,60	0,00	1,50
4485	16/10/2025 10:15	29,10	1,70	8,50	7,60	0,00	46,70
4486	16/10/2025 10:10	28,80	1,70	7,80	7,60	0,00	46,70
4487	16/10/2025 10:05	28,40	1,70	11,00	7,60	0,00	46,80
4488	16/10/2025 10:00	28,30	1,60	10,40	7,70	0,00	1,80
4489	16/10/2025 09:55	27,90	1,60	20,00	7,70	0,00	1,90
4490	16/10/2025 09:50	27,80	1,60	19,30	7,60	44,50	54,10
4491	16/10/2025 09:45	27,40	1,50	18,30	7,70	43,80	54,90
4492	16/10/2025 09:40	27,10	1,80	17,60	7,70	44,10	56,00
4493	16/10/2025 09:35	31,30	1,80	11,80	7,60	44,30	58,60
4494	16/10/2025 09:30	31,30	1,80	11,10	7,60	45,00	1,60
4495	16/10/2025 09:25	30,80	1,70	9,90	7,70	45,20	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4496	16/10/2025 09:20	30,70	1,50	9,30	7,70	44,70	1,80
4497	16/10/2025 09:15	30,30	1,50	8,80	7,70	45,50	1,50
4498	16/10/2025 09:10	30,20	1,60	8,30	7,70	0,00	46,30
4499	16/10/2025 09:05	29,90	1,50	8,00	7,70	0,00	46,50
4500	16/10/2025 09:00	29,50	1,50	7,60	7,70	0,00	46,60
4501	16/10/2025 08:55	29,50	1,40	7,10	7,70	0,00	46,30
4502	16/10/2025 08:50	29,10	1,30	6,70	7,70	0,00	46,20
4503	16/10/2025 08:45	28,60	1,30	6,10	7,70	0,00	2,90
4504	16/10/2025 08:40	28,10	1,30	5,60	7,70	0,00	47,20
4505	16/10/2025 08:35	27,50	1,10	5,20	7,60	0,00	47,90
4506	16/10/2025 08:30	25,90	1,40	4,90	7,60	0,00	46,10
4507	16/10/2025 08:25	24,60	1,40	4,30	7,60	0,00	47,80
4508	16/10/2025 08:20	26,70	1,30	3,20	7,50	0,00	46,30
4509	16/10/2025 08:15	26,70	1,30	3,20	7,50	0,00	46,50
4510	16/10/2025 08:10	26,40	1,30	5,30	7,50	0,00	46,60
4511	16/10/2025 08:05	26,10	1,20	4,80	7,50	0,00	2,60
4512	16/10/2025 08:00	25,80	1,10	4,30	7,50	0,00	48,80
4513	16/10/2025 07:55	25,50	1,10	4,00	7,50	0,00	1,50
4514	16/10/2025 07:50	25,30	1,30	6,60	7,50	0,00	1,50
4515	16/10/2025 07:45	24,40	1,30	5,70	7,50	0,00	0,20
4516	16/10/2025 07:40	22,90	1,10	4,60	7,50	0,00	47,00
4517	16/10/2025 07:35	22,60	1,30	3,70	7,50	0,00	10,10
4518	16/10/2025 07:30	22,60	1,20	3,20	7,50	0,00	50,10
4519	16/10/2025 07:25	22,60	1,20	2,70	7,50	0,00	50,30
4520	16/10/2025 07:20	22,70	1,20	2,20	7,50	45,00	50,20
4521	16/10/2025 07:15	22,60	1,10	1,70	7,50	45,40	49,90
4522	16/10/2025 07:10	22,70	1,20	1,20	7,50	44,80	50,50
4523	16/10/2025 07:05	22,70	1,10	0,80	7,50	45,20	50,10
4524	16/10/2025 07:00	22,60	1,10	0,50	7,50	44,50	1,50
4525	16/10/2025 06:55	21,60	1,20	23,10	7,50	45,10	1,50
4526	16/10/2025 06:50	21,50	1,20	22,30	7,50	45,50	1,50
4527	16/10/2025 06:45	21,60	1,10	18,90	7,50	45,40	1,90
4528	16/10/2025 06:40	21,60	1,10	16,10	7,50	45,30	1,90
4529	16/10/2025 06:35	21,40	1,10	14,70	7,50	45,60	1,60
4530	16/10/2025 06:30	21,40	1,10	13,70	7,50	45,60	1,50
4531	16/10/2025 06:25	21,40	1,10	11,10	7,50	45,50	1,60
4532	16/10/2025 06:20	21,30	1,10	9,90	7,50	45,40	1,80
4533	16/10/2025 06:15	21,60	1,10	8,70	7,50	45,40	1,60
4534	16/10/2025 06:10	21,40	1,10	9,10	7,50	45,20	1,90
4535	16/10/2025 06:05	21,40	1,10	8,00	7,50	45,70	1,50
4536	16/10/2025 06:00	21,40	1,20	6,80	7,50	45,60	1,60
4537	16/10/2025 05:55	21,40	1,10	16,40	7,50	39,50	1,70
4538	16/10/2025 05:50	21,50	1,10	13,70	7,50	0,00	1,50
4539	16/10/2025 05:45	21,40	1,10	13,60	7,50	0,00	1,70
4540	16/10/2025 05:40	21,40	1,10	11,50	7,50	0,00	1,80
4541	16/10/2025 05:35	21,50	1,10	10,90	7,50	0,00	1,90
4542	16/10/2025 05:30	21,60	1,10	9,50	7,50	0,00	1,90
4543	16/10/2025 05:25	21,70	1,20	10,50	7,50	0,00	1,80
4544	16/10/2025 05:20	21,60	1,20	7,80	7,50	0,00	1,80
4545	16/10/2025 05:15	21,70	1,10	9,60	7,50	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4546	16/10/2025 05:10	21,70	1,10	7,50	7,50	0,00	1,40
4547	16/10/2025 05:05	21,60	1,10	45,60	7,50	0,00	1,40
4548	16/10/2025 05:00	21,70	1,10	41,00	7,50	0,00	1,50
4549	16/10/2025 04:55	21,70	1,20	39,40	7,50	39,60	1,40
4550	16/10/2025 04:50	21,70	1,10	28,60	7,50	39,30	1,80
4551	16/10/2025 04:45	21,80	1,10	28,30	7,50	39,30	1,80
4552	16/10/2025 04:40	21,70	1,10	33,30	7,50	39,30	1,80
4553	16/10/2025 04:35	21,90	1,10	34,20	7,50	39,20	1,70
4554	16/10/2025 04:30	21,70	1,20	31,10	7,50	39,30	1,80
4555	16/10/2025 04:25	21,80	1,10	30,70	7,50	39,40	3,30
4556	16/10/2025 04:20	21,40	1,10	29,30	7,50	39,40	0,00
4557	16/10/2025 04:15	21,60	1,10	27,40	7,50	39,40	4,40
4558	16/10/2025 04:10	21,60	1,10	22,90	7,50	39,40	7,40
4559	16/10/2025 04:05	21,60	1,20	21,40	7,50	39,30	8,50
4560	16/10/2025 04:00	21,70	1,20	20,40	7,50	39,20	1,80
4561	16/10/2025 03:55	21,50	1,20	18,70	7,60	39,30	1,70
4562	16/10/2025 03:50	21,70	1,20	16,70	7,50	39,30	1,60
4563	16/10/2025 03:45	21,70	1,20	15,10	7,60	39,50	1,50
4564	16/10/2025 03:40	21,60	1,20	23,90	7,50	39,30	1,80
4565	16/10/2025 03:35	21,70	1,20	19,80	7,60	39,50	1,60
4566	16/10/2025 03:30	21,60	1,10	16,40	7,60	39,40	1,80
4567	16/10/2025 03:25	21,70	1,20	16,20	7,60	39,40	1,80
4568	16/10/2025 03:20	21,70	1,20	15,10	7,50	0,00	1,40
4569	16/10/2025 03:15	21,80	1,20	13,30	7,50	0,00	1,50
4570	16/10/2025 03:10	21,90	1,20	16,80	7,60	0,00	1,50
4571	16/10/2025 03:05	21,80	1,20	14,60	7,60	0,00	1,80
4572	16/10/2025 03:00	21,90	1,20	13,10	7,60	0,00	1,60
4573	16/10/2025 02:55	22,00	1,20	12,30	7,50	0,00	1,80
4574	16/10/2025 02:50	22,00	1,20	10,80	7,60	0,00	1,60
4575	16/10/2025 02:45	22,00	1,20	10,10	7,60	0,00	1,70
4576	16/10/2025 02:40	22,10	1,20	7,60	7,60	0,00	1,80
4577	16/10/2025 02:35	22,10	1,20	7,00	7,60	0,00	1,40
4578	16/10/2025 02:30	22,10	1,20	6,60	7,60	0,00	1,50
4579	16/10/2025 02:25	22,00	1,20	6,70	7,60	39,40	1,90
4580	16/10/2025 02:20	22,20	1,20	6,30	7,60	39,40	1,80
4581	16/10/2025 02:15	22,30	1,20	6,10	7,60	39,40	1,80
4582	16/10/2025 02:10	22,30	1,20	5,30	7,60	39,70	1,60
4583	16/10/2025 02:05	22,30	1,20	33,00	7,60	39,60	1,60
4584	16/10/2025 02:00	22,40	1,20	30,00	7,60	39,50	1,80
4585	16/10/2025 01:55	22,40	1,20	29,20	7,60	39,50	1,70
4586	16/10/2025 01:50	22,40	1,20	28,80	7,60	39,40	1,80
4587	16/10/2025 01:45	22,40	1,20	85,90	7,60	39,60	1,40
4588	16/10/2025 01:40	22,40	1,20	90,30	7,60	39,30	1,90
4589	16/10/2025 01:35	22,40	1,20	87,80	7,60	39,60	1,40
4590	16/10/2025 01:30	22,30	1,20	76,30	7,60	39,40	1,80
4591	16/10/2025 01:25	22,50	1,20	78,30	7,60	39,50	1,60
4592	16/10/2025 01:20	22,20	1,20	74,70	7,60	39,40	1,80
4593	16/10/2025 01:15	22,30	1,20	73,20	7,60	39,20	1,90
4594	16/10/2025 01:10	22,40	1,20	71,50	7,60	39,60	1,50
4595	16/10/2025 01:05	22,30	1,20	74,10	7,60	39,60	1,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4596	16/10/2025 01:00	22,50	1,20	68,80	7,60	39,50	1,70
4597	16/10/2025 00:55	22,30	1,20	62,60	7,60	39,60	1,60
4598	16/10/2025 00:50	22,50	1,30	64,69	7,60	0,00	1,50
4599	16/10/2025 00:45	22,60	1,20	63,10	7,60	0,00	1,50
4600	16/10/2025 00:40	22,60	1,20	59,80	7,60	0,00	1,80
4601	16/10/2025 00:35	22,80	1,30	58,60	7,60	0,00	1,50
4602	16/10/2025 00:30	22,80	1,30	52,50	7,60	0,00	1,80
4603	16/10/2025 00:25	22,70	1,30	49,80	7,60	0,00	1,60
4604	16/10/2025 00:20	22,70	1,20	46,10	7,60	0,00	1,70
4605	16/10/2025 00:15	22,70	1,20	55,40	7,60	0,00	1,60
4606	16/10/2025 00:10	23,00	1,20	52,30	7,60	0,00	1,80
4607	16/10/2025 00:05	22,90	1,30	49,60	7,60	0,00	1,80
4608	16/10/2025 00:00	22,90	1,30	48,30	7,60	0,00	1,60
4609	15/10/2025 23:55	22,90	1,20	47,40	7,60	39,50	1,60
4610	15/10/2025 23:50	23,00	1,20	48,90	7,60	39,60	1,80
4611	15/10/2025 23:45	23,00	1,30	42,00	7,60	39,80	1,50
4612	15/10/2025 23:40	23,00	1,20	42,80	7,60	39,40	1,70
4613	15/10/2025 23:35	23,10	1,20	43,80	7,60	39,30	1,80
4614	15/10/2025 23:30	23,20	1,20	42,10	7,60	39,60	1,50
4615	15/10/2025 23:25	23,30	1,20	44,50	7,60	39,50	1,70
4616	15/10/2025 23:20	23,30	1,30	42,80	7,60	39,60	1,60
4617	15/10/2025 23:15	23,40	1,20	36,40	7,60	39,40	1,80
4618	15/10/2025 23:10	23,30	1,30	37,20	7,60	39,50	1,60
4619	15/10/2025 23:05	23,20	1,30	31,20	7,60	39,40	1,80
4620	15/10/2025 23:00	23,40	1,20	29,70	7,60	39,60	1,50
4621	15/10/2025 22:55	23,50	1,20	28,70	7,60	39,40	1,80
4622	15/10/2025 22:50	23,50	1,20	25,20	7,60	39,50	1,70
4623	15/10/2025 22:45	23,40	1,30	26,00	7,60	39,60	1,50
4624	15/10/2025 22:40	23,40	1,30	26,70	7,60	39,80	1,50
4625	15/10/2025 22:35	23,40	1,30	26,10	7,60	39,80	1,80
4626	15/10/2025 22:30	23,60	1,30	26,10	7,60	39,70	1,80
4627	15/10/2025 22:25	23,50	1,30	24,50	7,60	39,80	1,80
4628	15/10/2025 22:20	23,50	1,30	23,10	7,60	0,00	1,80
4629	15/10/2025 22:15	23,50	1,30	23,20	7,60	0,00	56,70
4630	15/10/2025 22:10	23,50	1,30	23,80	7,60	0,00	1,80
4631	15/10/2025 22:05	23,60	1,30	23,30	7,60	0,00	1,80
4632	15/10/2025 22:00	23,60	1,30	23,50	7,60	0,00	1,70
4633	15/10/2025 21:55	23,50	1,30	22,30	7,60	0,00	1,60
4634	15/10/2025 21:50	23,60	1,30	21,00	7,60	0,00	1,60
4635	15/10/2025 21:45	23,60	1,30	18,30	7,60	0,00	1,70
4636	15/10/2025 21:40	23,60	1,30	16,90	7,60	0,00	1,70
4637	15/10/2025 21:35	23,60	1,30	15,60	7,60	0,00	1,80
4638	15/10/2025 21:30	23,60	1,30	14,10	7,60	0,00	1,50
4639	15/10/2025 21:25	23,60	1,20	14,20	7,60	39,80	1,60
4640	15/10/2025 21:20	23,60	1,30	12,40	7,60	39,80	1,50
4641	15/10/2025 21:15	23,60	1,30	11,20	7,60	39,70	1,80
4642	15/10/2025 21:10	23,70	1,30	12,40	7,60	39,80	1,70
4643	15/10/2025 21:05	23,70	1,30	12,30	7,60	39,90	1,50
4644	15/10/2025 21:00	23,90	1,30	7,30	7,60	40,00	1,50
4645	15/10/2025 20:55	23,80	1,20	6,50	7,60	39,70	1,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4646	15/10/2025 20:50	23,80	1,20	5,40	7,60	39,60	1,80
4647	15/10/2025 20:45	23,90	1,30	4,20	7,60	39,70	1,90
4648	15/10/2025 20:40	23,90	1,30	3,60	7,60	39,80	1,50
4649	15/10/2025 20:35	23,80	1,30	3,20	7,60	39,70	1,80
4650	15/10/2025 20:30	23,90	1,20	2,70	7,60	39,90	1,60
4651	15/10/2025 20:25	23,90	1,30	2,20	7,60	39,80	1,70
4652	15/10/2025 20:20	23,80	1,30	1,70	7,60	39,80	1,70
4653	15/10/2025 20:15	23,90	1,30	1,30	7,60	39,70	1,80
4654	15/10/2025 20:10	23,80	1,30	0,90	7,60	39,90	1,50
4655	15/10/2025 20:05	23,50	1,40	0,50	7,60	39,80	1,60
4656	15/10/2025 20:00	23,80	1,40	0,30	7,60	40,00	1,50
4657	15/10/2025 19:55	23,20	1,30	35,30	7,60	39,80	1,70
4658	15/10/2025 19:50	23,10	1,40	34,20	7,60	39,90	1,60
4659	15/10/2025 19:45	23,00	1,30	32,80	7,60	39,80	1,70
4660	15/10/2025 19:40	23,10	1,30	34,10	7,60	39,80	1,60
4661	15/10/2025 19:35	23,10	1,30	32,40	7,60	39,90	1,60
4662	15/10/2025 19:30	22,80	1,30	33,20	7,60	39,80	1,80
4663	15/10/2025 19:25	22,90	1,30	29,70	7,60	40,00	1,60
4664	15/10/2025 19:20	22,70	1,40	31,40	7,60	39,80	1,60
4665	15/10/2025 19:15	22,70	1,40	29,30	7,60	39,80	1,70
4666	15/10/2025 19:10	22,90	1,30	23,30	7,60	39,90	1,60
4667	15/10/2025 19:05	22,90	1,30	17,90	7,60	39,90	1,60
4668	15/10/2025 19:00	23,00	1,30	17,10	7,60	39,90	2,60
4669	15/10/2025 18:55	23,00	1,30	16,00	7,60	39,90	49,20
4670	15/10/2025 18:50	23,00	1,30	16,29	7,60	39,80	1,80
4671	15/10/2025 18:45	23,00	1,30	16,29	7,60	39,80	1,60
4672	15/10/2025 18:40	23,10	1,30	14,50	7,60	39,90	1,60
4673	15/10/2025 18:35	23,00	1,30	11,90	7,60	39,80	1,70
4674	15/10/2025 18:30	23,00	1,30	10,10	7,60	39,80	1,70
4675	15/10/2025 18:25	23,10	1,40	11,00	7,60	39,80	1,70
4676	15/10/2025 18:20	23,20	1,30	8,80	7,60	39,70	1,70
4677	15/10/2025 18:15	23,00	1,40	7,90	7,60	39,90	1,60
4678	15/10/2025 18:10	23,00	1,40	5,90	7,60	39,90	1,70
4679	15/10/2025 18:05	23,00	1,30	4,60	7,60	39,80	3,30
4680	15/10/2025 18:00	23,00	1,40	3,50	7,60	39,80	49,20
4681	15/10/2025 17:55	22,90	1,30	3,00	7,60	39,80	1,60
4682	15/10/2025 17:50	23,00	1,30	2,30	7,60	39,70	1,70
4683	15/10/2025 17:45	23,10	1,30	1,80	7,60	39,60	1,80
4684	15/10/2025 17:40	23,00	1,30	1,30	7,60	39,50	1,60
4685	15/10/2025 17:35	23,00	1,40	0,90	7,60	39,50	55,00
4686	15/10/2025 17:30	23,10	1,30	0,70	7,60	39,80	1,60
4687	15/10/2025 17:25	23,00	1,30	0,50	7,60	39,70	1,80
4688	15/10/2025 17:20	23,10	1,40	0,40	7,60	39,80	1,50
4689	15/10/2025 17:15	23,10	1,30	0,40	7,60	39,50	1,80
4690	15/10/2025 17:10	22,90	1,30	0,30	7,60	39,80	1,60
4691	15/10/2025 17:05	22,80	1,40	0,30	7,60	39,80	1,60
4692	15/10/2025 17:00	23,00	1,40	8,00	7,60	39,80	50,30
4693	15/10/2025 16:55	22,70	1,40	7,50	7,60	39,80	50,20
4694	15/10/2025 16:50	22,70	1,40	7,00	7,60	39,80	50,20
4695	15/10/2025 16:45	22,60	1,50	5,90	7,60	39,90	50,30

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4696	15/10/2025 16:40	33,90	1,40	9,40	7,60	0,00	50,30
4697	15/10/2025 16:35	34,00	1,40	8,00	7,60	0,00	0,20
4698	15/10/2025 16:30	33,70	1,40	7,00	7,60	0,00	16,60
4699	15/10/2025 16:25	33,70	1,40	22,40	7,60	0,00	2,90
4700	15/10/2025 16:20	33,60	1,40	28,40	7,60	0,00	0,40
4701	15/10/2025 16:15	33,20	1,40	25,00	7,60	0,00	50,10
4702	15/10/2025 16:10	33,30	1,40	23,40	7,60	0,00	50,00
4703	15/10/2025 16:05	33,20	1,40	20,20	7,60	0,00	1,50
4704	15/10/2025 16:00	33,30	1,50	18,20	7,60	0,00	3,50
4705	15/10/2025 15:55	33,10	1,60	14,50	7,60	0,00	0,40
4706	15/10/2025 15:50	33,00	1,60	16,50	7,60	0,00	50,30
4707	15/10/2025 15:45	33,20	1,70	14,30	7,60	0,00	50,30
4708	15/10/2025 15:40	32,80	1,70	14,00	7,60	0,00	50,10
4709	15/10/2025 15:35	32,80	1,70	12,70	7,60	0,00	50,00
4710	15/10/2025 15:30	32,70	1,70	12,30	7,60	0,00	50,30
4711	15/10/2025 15:25	32,59	1,80	39,90	7,60	0,00	50,40
4712	15/10/2025 15:20	32,50	1,70	34,70	7,60	0,00	1,50
4713	15/10/2025 15:15	32,50	1,80	32,70	7,60	0,00	1,80
4714	15/10/2025 15:10	32,40	1,80	31,70	7,60	0,00	2,20
4715	15/10/2025 15:05	32,40	1,80	27,90	7,60	0,00	1,80
4716	15/10/2025 15:00	32,20	1,80	26,80	7,60	0,00	1,50
4717	15/10/2025 14:55	32,20	1,80	25,10	7,60	39,60	54,90
4718	15/10/2025 14:50	32,09	1,80	25,10	7,60	39,60	56,80
4719	15/10/2025 14:45	32,09	1,80	22,00	7,60	39,40	50,40
4720	15/10/2025 14:40	31,90	1,80	21,20	7,60	39,40	50,90
4721	15/10/2025 14:35	31,70	1,80	19,30	7,60	39,30	50,60
4722	15/10/2025 14:30	31,60	1,90	17,30	7,60	39,70	50,60
4723	15/10/2025 14:25	31,40	1,90	19,70	7,60	39,50	50,90
4724	15/10/2025 14:20	31,10	1,90	17,10	7,60	39,80	50,30
4725	15/10/2025 14:15	31,20	1,90	17,40	7,60	0,00	50,50
4726	15/10/2025 14:10	30,90	1,80	14,40	7,60	0,00	1,40
4727	15/10/2025 14:05	30,90	1,90	12,60	7,60	0,00	1,70
4728	15/10/2025 14:00	30,90	1,90	11,30	7,50	39,30	2,00
4729	15/10/2025 13:55	30,90	2,00	11,80	7,60	39,50	2,10
4730	15/10/2025 13:50	30,60	2,00	7,90	7,60	39,40	2,00
4731	15/10/2025 13:45	30,40	2,00	6,50	7,50	39,40	2,20
4732	15/10/2025 13:40	30,30	2,00	5,10	7,50	39,30	2,50
4733	15/10/2025 13:35	30,10	2,00	4,40	7,60	39,60	2,20
4734	15/10/2025 13:30	30,00	2,00	3,90	7,50	39,40	2,20
4735	15/10/2025 13:25	29,80	2,10	3,30	7,50	39,40	2,20
4736	15/10/2025 13:20	29,80	2,10	2,60	7,60	39,30	2,10
4737	15/10/2025 13:15	29,30	2,20	2,10	7,60	39,30	2,10
4738	15/10/2025 13:10	29,10	2,10	1,50	7,60	39,50	2,20
4739	15/10/2025 13:05	29,00	2,10	1,00	7,60	39,70	2,30
4740	15/10/2025 13:00	28,80	2,10	0,70	7,50	39,60	2,50
4741	15/10/2025 12:55	28,70	2,20	0,50	7,50	39,50	2,30
4742	15/10/2025 12:50	28,50	2,10	0,40	7,50	39,70	2,40
4743	15/10/2025 12:45	28,30	2,10	3,30	7,60	39,60	0,20
4744	15/10/2025 12:40	28,00	2,20	3,00	7,60	39,40	50,10
4745	15/10/2025 12:35	27,70	2,10	2,80	7,60	39,40	50,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4746	15/10/2025 12:30	27,50	2,20	2,70	7,60	39,40	50,20
4747	15/10/2025 12:25	27,00	1,90	3,00	7,60	0,00	50,10
4748	15/10/2025 12:20	48,80	2,10	21,10	7,60	0,00	1,60
4749	15/10/2025 12:15	48,30	2,00	25,00	7,60	0,00	1,70
4750	15/10/2025 12:10	47,80	2,00	22,80	7,60	0,00	1,70
4751	15/10/2025 12:05	47,40	1,90	22,40	7,60	0,00	1,90
4752	15/10/2025 12:00	46,70	1,90	21,60	7,60	0,00	1,70
4753	15/10/2025 11:55	46,40	1,90	20,80	7,60	0,00	1,80
4754	15/10/2025 11:50	46,30	1,80	18,10	7,60	0,00	2,00
4755	15/10/2025 11:45	45,90	1,80	17,60	7,50	0,00	50,50
4756	15/10/2025 11:40	45,40	1,80	16,50	7,50	0,00	51,00
4757	15/10/2025 11:35	44,80	1,90	15,70	7,50	0,00	50,70
4758	15/10/2025 11:30	44,70	1,80	14,10	7,50	39,10	50,50
4759	15/10/2025 11:25	44,20	1,80	12,50	7,50	39,00	50,60
4760	15/10/2025 11:20	44,10	1,80	9,90	7,60	38,90	50,50
4761	15/10/2025 11:15	44,10	1,90	8,90	7,50	38,90	2,30
4762	15/10/2025 11:10	44,00	2,00	8,00	7,50	38,80	2,50
4763	15/10/2025 11:05	43,70	2,00	24,50	7,50	38,90	2,50
4764	15/10/2025 11:00	42,80	2,00	21,90	7,50	38,80	2,80
4765	15/10/2025 10:55	42,40	2,00	21,60	7,50	38,80	2,80
4766	15/10/2025 10:50	42,00	2,00	20,50	7,50	38,60	2,00
4767	15/10/2025 10:45	41,80	2,00	21,20	7,50	38,70	2,40
4768	15/10/2025 10:40	41,20	2,00	20,20	7,50	38,50	2,20
4769	15/10/2025 10:35	41,00	1,90	20,70	7,50	38,60	2,20
4770	15/10/2025 10:30	40,70	2,00	19,60	7,50	38,50	2,50
4771	15/10/2025 10:25	40,40	2,00	18,70	7,50	38,50	2,50
4772	15/10/2025 10:20	40,00	2,00	19,20	7,50	38,90	2,60
4773	15/10/2025 10:15	39,40	2,00	19,00	7,50	39,20	50,90
4774	15/10/2025 10:10	39,00	2,00	17,70	7,50	39,00	50,90
4775	15/10/2025 10:05	38,40	2,00	15,90	7,50	38,80	51,20
4776	15/10/2025 10:00	38,00	2,00	15,00	7,60	38,70	51,10
4777	15/10/2025 09:55	37,40	2,10	14,30	7,60	0,00	51,20
4778	15/10/2025 09:50	36,90	2,10	13,40	7,60	0,00	2,60
4779	15/10/2025 09:45	36,40	2,10	14,70	7,60	0,00	2,70
4780	15/10/2025 09:40	35,60	2,00	13,50	7,50	0,00	2,80
4781	15/10/2025 09:35	34,90	2,00	12,80	7,60	0,00	3,50
4782	15/10/2025 09:30	34,10	2,00	12,30	7,60	0,00	2,60
4783	15/10/2025 09:25	33,70	2,10	11,60	7,60	38,40	2,70
4784	15/10/2025 09:20	33,30	2,00	10,90	7,50	38,30	2,90
4785	15/10/2025 09:15	32,40	2,00	10,50	7,60	38,20	2,70
4786	15/10/2025 09:10	31,70	1,90	9,70	7,60	38,20	2,70
4787	15/10/2025 09:05	30,90	1,80	8,90	7,60	38,30	3,30
4788	15/10/2025 09:00	29,90	2,00	8,10	7,60	38,40	3,30
4789	15/10/2025 08:55	28,80	1,70	7,60	7,60	38,40	1,80
4790	15/10/2025 08:50	36,40	1,80	14,10	7,60	38,40	4,50
4791	15/10/2025 08:45	35,80	1,70	13,20	7,60	38,40	2,00
4792	15/10/2025 08:40	35,30	1,70	12,00	7,60	38,50	2,30
4793	15/10/2025 08:35	34,50	1,60	11,10	7,50	38,40	1,10
4794	15/10/2025 08:30	34,10	1,70	10,40	7,60	38,40	0,20
4795	15/10/2025 08:25	33,40	1,60	8,80	7,60	38,30	3,20

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4796	15/10/2025 08:20	32,50	1,50	8,20	7,50	38,50	4,40
4797	15/10/2025 08:15	31,50	1,50	7,30	7,60	38,50	5,40
4798	15/10/2025 08:10	29,90	1,80	6,50	7,50	38,30	2,30
4799	15/10/2025 08:05	29,40	1,60	5,80	7,60	38,30	4,00
4800	15/10/2025 08:00	28,90	1,40	4,80	7,50	38,30	3,50
4801	15/10/2025 07:55	28,50	1,60	4,10	7,50	38,50	3,00
4802	15/10/2025 07:50	28,20	1,60	3,20	7,50	38,20	2,70
4803	15/10/2025 07:45	27,80	1,00	2,60	7,60	38,40	3,30
4804	15/10/2025 07:40	31,90	1,40	5,80	7,50	38,40	2,40
4805	15/10/2025 07:35	31,20	1,30	5,40	7,60	38,50	4,70
4806	15/10/2025 07:30	30,70	1,20	4,90	7,60	38,50	3,00
4807	15/10/2025 07:25	30,30	1,20	4,20	7,60	38,60	3,10
4808	15/10/2025 07:20	29,80	1,10	3,40	7,60	38,50	3,10
4809	15/10/2025 07:15	29,30	0,90	3,00	7,60	38,70	4,10
4810	15/10/2025 07:10	28,20	1,20	2,40	7,50	38,70	1,70
4811	15/10/2025 07:05	26,40	1,20	1,80	7,60	0,00	45,80
4812	15/10/2025 07:00	24,20	1,20	1,10	7,60	0,00	3,50
4813	15/10/2025 06:55	24,20	1,10	0,80	7,50	0,00	4,40
4814	15/10/2025 06:50	24,30	1,00	0,90	7,60	0,00	1,70
4815	15/10/2025 06:45	24,30	1,10	0,80	7,60	0,00	52,80
4816	15/10/2025 06:40	24,40	1,10	0,70	7,60	0,00	52,90
4817	15/10/2025 06:35	24,40	1,10	29,20	7,50	0,00	53,60
4818	15/10/2025 06:30	23,20	1,10	27,90	7,60	36,60	56,00
4819	15/10/2025 06:25	23,20	1,00	28,10	7,60	36,60	56,20
4820	15/10/2025 06:20	23,20	1,00	22,90	7,50	36,70	56,20
4821	15/10/2025 06:15	23,00	1,20	21,90	7,60	37,00	56,10
4822	15/10/2025 06:10	23,20	1,20	35,90	7,50	0,00	56,30
4823	15/10/2025 06:05	23,10	1,20	33,20	7,50	0,00	57,50
4824	15/10/2025 06:00	23,30	1,20	31,60	7,60	36,10	1,90
4825	15/10/2025 05:55	23,30	1,10	30,30	7,60	36,50	1,90
4826	15/10/2025 05:50	23,50	1,10	26,30	7,60	36,40	1,80
4827	15/10/2025 05:45	23,40	1,00	24,60	7,50	36,70	1,70
4828	15/10/2025 05:40	23,40	1,10	24,10	7,60	0,00	1,50
4829	15/10/2025 05:35	23,40	1,20	25,10	7,60	0,00	48,80
4830	15/10/2025 05:30	23,50	1,20	23,60	7,60	36,30	49,10
4831	15/10/2025 05:25	23,50	1,20	24,10	7,60	36,80	0,60
4832	15/10/2025 05:20	23,40	1,20	17,20	7,50	37,30	21,20
4833	15/10/2025 05:15	23,50	1,10	14,90	7,60	37,80	8,10
4834	15/10/2025 05:10	23,60	1,10	15,40	7,60	38,20	55,00
4835	15/10/2025 05:05	23,50	1,10	13,70	7,60	38,20	55,60
4836	15/10/2025 05:00	23,50	1,20	14,10	7,50	0,00	56,30
4837	15/10/2025 04:55	23,40	1,20	12,60	7,50	0,00	56,60
4838	15/10/2025 04:50	23,50	1,20	11,30	7,50	0,00	56,60
4839	15/10/2025 04:45	23,70	1,20	10,40	7,50	0,00	57,10
4840	15/10/2025 04:40	23,40	1,20	7,20	7,60	0,00	50,80
4841	15/10/2025 04:35	23,40	1,20	17,10	7,60	0,00	49,80
4842	15/10/2025 04:30	23,40	1,20	21,80	7,60	0,00	2,20
4843	15/10/2025 04:25	23,70	1,20	19,00	7,60	0,00	2,20
4844	15/10/2025 04:20	23,60	1,20	17,80	7,60	0,00	3,30
4845	15/10/2025 04:15	23,40	1,20	23,20	7,60	0,00	1,20

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4846	15/10/2025 04:10	23,60	1,20	22,00	7,60	0,00	55,90
4847	15/10/2025 04:05	23,70	1,20	19,70	7,60	0,00	1,70
4848	15/10/2025 04:00	23,70	1,20	17,70	7,60	0,00	1,60
4849	15/10/2025 03:55	23,70	1,10	44,70	7,60	6,30	49,40
4850	15/10/2025 03:50	23,70	1,10	43,90	7,60	36,60	49,20
4851	15/10/2025 03:45	23,80	1,10	42,20	7,60	0,00	0,20
4852	15/10/2025 03:40	23,80	1,20	41,30	7,60	0,00	2,30
4853	15/10/2025 03:35	23,90	1,20	40,30	7,60	0,00	54,60
4854	15/10/2025 03:30	24,00	1,20	38,50	7,60	0,00	55,20
4855	15/10/2025 03:25	23,90	1,20	37,30	7,60	36,10	55,90
4856	15/10/2025 03:20	23,90	1,20	35,70	7,60	36,70	55,90
4857	15/10/2025 03:15	23,90	1,20	34,30	7,60	0,00	55,70
4858	15/10/2025 03:10	23,90	1,30	32,09	7,50	0,00	56,60
4859	15/10/2025 03:05	23,90	1,20	30,80	7,60	0,00	49,80
4860	15/10/2025 03:00	23,90	1,20	29,70	7,60	0,00	49,60
4861	15/10/2025 02:55	24,00	1,10	27,80	7,60	41,80	2,60
4862	15/10/2025 02:50	23,90	1,20	25,00	7,60	42,60	2,40
4863	15/10/2025 02:45	23,90	1,20	23,30	7,60	43,40	2,40
4864	15/10/2025 02:40	23,90	1,20	25,40	7,50	43,70	0,30
4865	15/10/2025 02:35	24,10	1,20	25,20	7,60	44,20	55,00
4866	15/10/2025 02:30	24,10	1,20	23,80	7,60	0,00	56,10
4867	15/10/2025 02:25	24,00	1,20	23,40	7,60	0,00	0,10
4868	15/10/2025 02:20	24,10	1,10	19,90	7,60	0,00	3,40
4869	15/10/2025 02:15	24,20	1,10	16,20	7,60	0,00	55,60
4870	15/10/2025 02:10	24,10	1,20	14,50	7,60	0,00	5,30
4871	15/10/2025 02:05	24,10	1,20	15,60	7,60	0,00	20,70
4872	15/10/2025 02:00	24,20	1,20	13,20	7,60	0,00	0,70
4873	15/10/2025 01:55	24,00	1,20	15,90	7,60	0,00	55,00
4874	15/10/2025 01:50	24,20	1,20	14,60	7,60	0,00	55,40
4875	15/10/2025 01:45	24,20	1,20	13,80	7,60	0,00	55,70
4876	15/10/2025 01:40	24,20	1,20	12,50	7,60	0,00	55,40
4877	15/10/2025 01:35	24,30	1,20	13,30	7,60	42,30	55,30
4878	15/10/2025 01:30	24,30	1,20	10,70	7,60	38,70	56,60
4879	15/10/2025 01:25	24,40	1,20	9,80	7,60	38,70	1,60
4880	15/10/2025 01:20	24,40	1,20	19,20	7,60	38,60	1,50
4881	15/10/2025 01:15	24,20	1,20	14,20	7,60	38,70	2,30
4882	15/10/2025 01:10	24,40	1,20	13,40	7,60	38,60	49,20
4883	15/10/2025 01:05	24,40	1,20	14,00	7,60	38,90	32,70
4884	15/10/2025 01:00	24,50	1,20	23,90	7,60	38,80	25,20
4885	15/10/2025 00:55	24,40	1,20	22,00	7,60	38,90	55,90
4886	15/10/2025 00:50	24,40	1,20	23,10	7,60	39,00	48,90
4887	15/10/2025 00:45	24,50	1,20	17,00	7,60	39,00	1,90
4888	15/10/2025 00:40	24,40	1,20	14,60	7,60	39,00	4,30
4889	15/10/2025 00:35	24,40	1,20	13,70	7,60	38,90	57,40
4890	15/10/2025 00:30	24,70	1,20	13,00	7,60	39,10	13,20
4891	15/10/2025 00:25	24,70	1,20	11,70	7,60	39,10	14,50
4892	15/10/2025 00:20	24,60	1,20	10,70	7,60	39,10	55,20
4893	15/10/2025 00:15	24,70	1,20	9,80	7,60	39,10	55,20
4894	15/10/2025 00:10	24,60	1,20	10,40	7,60	39,00	55,60
4895	15/10/2025 00:05	24,70	1,20	8,30	7,60	39,00	55,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4896	15/10/2025 00:00	24,70	1,20	8,00	7,60	0,00	58,20
4897	14/10/2025 23:55	24,70	1,20	39,00	7,60	0,00	1,70
4898	14/10/2025 23:50	24,70	1,20	42,20	7,60	0,00	1,90
4899	14/10/2025 23:45	24,70	1,20	37,80	7,60	0,00	49,30
4900	14/10/2025 23:40	24,60	1,20	32,90	7,60	0,00	10,40
4901	14/10/2025 23:35	24,70	1,20	32,00	7,60	0,00	0,20
4902	14/10/2025 23:30	24,70	1,20	35,20	7,50	0,00	54,80
4903	14/10/2025 23:25	24,70	1,20	31,90	7,60	0,00	49,20
4904	14/10/2025 23:20	24,70	1,20	24,20	7,60	0,00	49,30
4905	14/10/2025 23:15	24,70	1,20	23,40	7,60	0,00	0,50
4906	14/10/2025 23:10	24,60	1,20	29,80	7,60	0,00	0,00
4907	14/10/2025 23:05	24,60	1,20	29,60	7,60	40,20	55,70
4908	14/10/2025 23:00	24,70	1,10	30,20	7,60	39,40	1,70
4909	14/10/2025 22:55	24,70	1,20	28,00	7,60	39,40	1,90
4910	14/10/2025 22:50	24,60	1,10	38,70	7,60	39,40	56,30
4911	14/10/2025 22:45	24,80	1,20	36,70	7,60	39,30	49,60
4912	14/10/2025 22:40	24,70	1,10	35,50	7,50	39,40	49,00
4913	14/10/2025 22:35	24,40	1,20	30,10	7,50	39,20	5,60
4914	14/10/2025 22:30	24,60	1,10	25,80	7,60	39,30	55,00
4915	14/10/2025 22:25	24,70	1,20	27,50	7,60	39,30	48,80
4916	14/10/2025 22:20	24,70	1,10	23,20	7,50	39,30	1,40
4917	14/10/2025 22:15	24,70	1,20	20,60	7,60	39,30	1,70
4918	14/10/2025 22:10	24,70	1,20	16,70	7,60	39,40	48,90
4919	14/10/2025 22:05	24,70	1,10	15,00	7,50	39,50	48,70
4920	14/10/2025 22:00	24,70	1,20	14,50	7,60	39,60	27,00
4921	14/10/2025 21:55	24,50	1,20	11,80	7,60	39,70	54,80
4922	14/10/2025 21:50	24,80	1,20	11,40	7,50	39,60	55,70
4923	14/10/2025 21:45	24,80	1,10	10,30	7,60	39,60	49,10
4924	14/10/2025 21:40	24,60	1,10	15,00	7,60	39,60	1,40
4925	14/10/2025 21:35	24,80	1,20	13,00	7,60	39,70	56,60
4926	14/10/2025 21:30	24,90	1,20	9,90	7,50	0,00	49,90
4927	14/10/2025 21:25	24,60	1,20	7,50	7,60	0,00	1,40
4928	14/10/2025 21:20	24,90	1,10	6,50	7,60	0,00	2,00
4929	14/10/2025 21:15	24,80	1,10	4,50	7,50	0,00	49,30
4930	14/10/2025 21:10	24,70	1,20	4,10	7,50	0,00	49,60
4931	14/10/2025 21:05	24,70	1,10	3,40	7,60	0,00	1,40
4932	14/10/2025 21:00	24,70	1,10	2,90	7,60	0,00	1,40
4933	14/10/2025 20:55	24,70	1,10	2,20	7,60	0,00	57,70
4934	14/10/2025 20:50	24,90	1,10	1,60	7,60	0,00	0,10
4935	14/10/2025 20:45	24,70	1,10	1,20	7,60	0,00	1,40
4936	14/10/2025 20:40	24,70	1,10	0,90	7,60	0,00	0,70
4937	14/10/2025 20:35	24,70	1,10	0,60	7,60	39,70	55,00
4938	14/10/2025 20:30	24,70	1,10	0,40	7,60	39,80	55,50
4939	14/10/2025 20:25	24,80	1,10	0,30	7,60	41,50	1,00
4940	14/10/2025 20:20	24,70	1,20	0,30	7,60	41,80	0,00
4941	14/10/2025 20:15	27,00	1,20	0,30	7,60	0,00	54,60
4942	14/10/2025 20:10	26,90	1,20	23,90	7,60	0,00	55,10
4943	14/10/2025 20:05	27,00	1,20	24,60	7,60	0,00	49,60
4944	14/10/2025 20:00	26,90	1,10	22,50	7,60	0,00	0,10
4945	14/10/2025 19:55	26,90	1,10	21,90	7,60	0,00	55,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4946	14/10/2025 19:50	27,00	1,20	21,10	7,60	0,00	49,80
4947	14/10/2025 19:45	26,90	1,20	20,30	7,60	0,00	1,60
4948	14/10/2025 19:40	27,00	1,20	20,30	7,60	0,00	2,70
4949	14/10/2025 19:35	27,00	1,10	20,10	7,60	0,00	55,10
4950	14/10/2025 19:30	27,00	1,20	19,10	7,60	0,00	48,80
4951	14/10/2025 19:25	27,00	1,10	20,90	7,60	0,00	1,40
4952	14/10/2025 19:20	27,10	1,10	20,30	7,60	0,00	1,60
4953	14/10/2025 19:15	26,90	1,20	23,10	7,60	0,00	2,70
4954	14/10/2025 19:10	26,90	1,20	21,70	7,60	0,00	49,40
4955	14/10/2025 19:05	26,90	1,10	19,30	7,60	0,00	49,80
4956	14/10/2025 19:00	27,00	1,10	18,60	7,60	0,00	49,50
4957	14/10/2025 18:55	26,90	1,10	18,10	7,60	0,00	1,60
4958	14/10/2025 18:50	26,90	1,20	18,60	7,60	0,00	54,50
4959	14/10/2025 18:45	26,80	1,20	16,40	7,60	0,00	54,60
4960	14/10/2025 18:40	26,90	1,20	15,50	7,60	0,00	54,70
4961	14/10/2025 18:35	26,90	1,20	14,00	7,60	0,00	55,00
4962	14/10/2025 18:30	26,90	1,20	11,00	7,60	0,00	55,50
4963	14/10/2025 18:25	26,90	1,20	12,30	7,60	0,00	57,60
4964	14/10/2025 18:20	26,80	1,20	10,40	7,60	0,00	1,60
4965	14/10/2025 18:15	26,90	1,30	8,90	7,60	0,00	1,50
4966	14/10/2025 18:10	26,90	1,30	8,30	7,60	0,00	55,50
4967	14/10/2025 18:05	26,80	1,30	7,20	7,60	0,00	1,60
4968	14/10/2025 18:00	26,80	1,30	6,60	7,60	0,00	1,60
4969	14/10/2025 17:55	26,80	1,30	5,60	7,60	0,00	1,60
4970	14/10/2025 17:50	26,90	1,30	5,00	7,60	0,00	1,60
4971	14/10/2025 17:45	26,70	1,30	4,60	7,60	0,00	1,60
4972	14/10/2025 17:40	26,80	1,40	4,20	7,60	0,00	1,60
4973	14/10/2025 17:35	26,90	1,40	3,80	7,60	0,00	55,90
4974	14/10/2025 17:30	26,60	1,40	3,30	7,60	0,00	1,60
4975	14/10/2025 17:25	26,60	1,50	3,00	7,60	0,00	1,60
4976	14/10/2025 17:20	26,70	1,50	2,70	7,60	0,00	55,10
4977	14/10/2025 17:15	26,50	1,50	2,50	7,60	0,00	56,70
4978	14/10/2025 17:10	26,40	1,50	2,10	7,60	0,00	51,50
4979	14/10/2025 17:05	26,50	1,50	2,10	7,60	0,00	1,60
4980	14/10/2025 17:00	26,10	1,50	18,30	7,60	40,00	50,10
4981	14/10/2025 16:55	26,40	1,60	17,80	7,60	39,90	50,00
4982	14/10/2025 16:50	26,10	1,60	18,60	7,60	39,70	50,00
4983	14/10/2025 16:45	26,10	1,60	18,10	7,60	39,70	50,10
4984	14/10/2025 16:40	26,20	1,60	16,40	7,60	39,80	50,10
4985	14/10/2025 16:35	26,00	1,70	15,20	7,60	0,00	1,50
4986	14/10/2025 16:30	26,00	1,60	13,30	7,60	0,00	1,60
4987	14/10/2025 16:25	26,10	1,70	10,60	7,60	0,00	50,20
4988	14/10/2025 16:20	26,10	1,70	9,80	7,60	0,00	50,10
4989	14/10/2025 16:15	26,00	1,70	14,40	7,60	0,00	50,00
4990	14/10/2025 16:10	25,90	1,70	13,60	7,60	0,00	50,00
4991	14/10/2025 16:05	25,90	1,70	11,80	7,60	0,00	1,40
4992	14/10/2025 16:00	25,90	1,80	11,00	7,60	0,00	1,40
4993	14/10/2025 15:55	25,80	1,70	10,40	7,60	0,00	0,20
4994	14/10/2025 15:50	25,80	1,80	9,80	7,60	0,00	1,40
4995	14/10/2025 15:45	25,70	1,80	8,70	7,60	0,00	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
4996	14/10/2025 15:40	25,80	1,80	6,80	7,60	39,60	1,60
4997	14/10/2025 15:35	25,70	1,70	6,10	7,60	39,70	1,50
4998	14/10/2025 15:30	25,50	1,60	5,80	7,60	39,70	1,60
4999	14/10/2025 15:25	38,90	1,80	4,30	7,60	39,70	1,40
5000	14/10/2025 15:20	38,80	1,70	3,30	7,60	39,80	50,00
5001	14/10/2025 15:15	38,90	1,80	2,90	7,60	39,80	49,90
5002	14/10/2025 15:10	38,90	1,80	2,50	7,60	39,80	50,10
5003	14/10/2025 15:05	38,90	1,90	2,10	7,60	39,70	50,20
5004	14/10/2025 15:00	38,90	1,90	1,70	7,60	39,70	50,40
5005	14/10/2025 14:55	38,90	1,90	1,30	7,60	39,60	1,50
5006	14/10/2025 14:50	38,80	1,90	1,10	7,60	39,80	1,60
5007	14/10/2025 14:45	38,90	1,90	0,90	7,60	40,30	1,90
5008	14/10/2025 14:40	38,90	1,90	0,70	7,60	40,40	1,60
5009	14/10/2025 14:35	38,90	1,90	0,60	7,60	40,20	1,50
5010	14/10/2025 14:30	38,80	1,90	0,50	7,60	40,30	59,90
5011	14/10/2025 14:25	38,90	1,90	44,50	7,60	39,90	1,70
5012	14/10/2025 14:20	39,30	2,00	43,40	7,60	40,10	1,50
5013	14/10/2025 14:15	38,70	2,00	48,90	7,60	40,20	1,50
5014	14/10/2025 14:10	38,60	1,80	46,90	7,60	39,70	1,60
5015	14/10/2025 14:05	38,70	2,00	49,10	7,60	0,00	1,80
5016	14/10/2025 14:00	38,80	2,20	53,30	7,70	0,00	1,50
5017	14/10/2025 13:55	38,90	2,10	49,60	7,70	0,00	50,30
5018	14/10/2025 13:50	38,70	2,10	48,30	7,60	0,00	50,30
5019	14/10/2025 13:45	38,70	2,20	43,80	7,70	0,00	50,30
5020	14/10/2025 13:40	38,50	2,20	44,60	7,70	0,00	50,30
5021	14/10/2025 13:35	38,60	2,10	42,80	7,70	0,00	1,90
5022	14/10/2025 13:30	38,50	2,30	41,30	7,70	0,00	2,20
5023	14/10/2025 13:25	38,20	2,30	40,80	7,70	0,00	2,30
5024	14/10/2025 13:20	38,10	2,30	40,30	7,70	0,00	2,30
5025	14/10/2025 13:15	38,10	2,40	32,20	7,70	0,00	2,50
5026	14/10/2025 13:10	37,90	2,30	31,60	7,60	39,50	2,10
5027	14/10/2025 13:05	37,70	2,30	31,10	7,70	39,50	2,20
5028	14/10/2025 13:00	37,70	2,40	30,40	7,60	39,20	2,10
5029	14/10/2025 12:55	37,40	2,30	30,20	7,60	39,50	2,10
5030	14/10/2025 12:50	37,40	2,30	29,60	7,70	39,60	2,00
5031	14/10/2025 12:45	37,00	2,30	29,10	7,60	39,50	50,70
5032	14/10/2025 12:40	36,80	2,30	27,60	7,70	39,60	50,90
5033	14/10/2025 12:35	36,60	2,30	27,20	7,70	39,60	51,30
5034	14/10/2025 12:30	36,50	2,30	26,60	7,70	39,40	50,70
5035	14/10/2025 12:25	36,30	2,20	27,10	7,60	39,40	50,50
5036	14/10/2025 12:20	36,40	2,10	21,30	7,60	39,60	50,60
5037	14/10/2025 12:15	36,30	2,00	20,10	7,60	39,60	3,50
5038	14/10/2025 12:10	36,20	2,20	17,10	7,60	39,60	2,80
5039	14/10/2025 12:05	36,10	2,30	18,40	7,60	39,60	2,70
5040	14/10/2025 12:00	35,90	2,20	16,70	7,60	39,60	2,80
5041	14/10/2025 11:55	35,90	2,20	16,20	7,60	39,60	3,10
5042	14/10/2025 11:50	35,80	2,20	15,30	7,60	39,40	2,50
5043	14/10/2025 11:45	35,80	2,00	14,80	7,60	39,50	51,40
5044	14/10/2025 11:40	35,50	2,00	14,60	7,60	39,50	50,70
5045	14/10/2025 11:35	35,20	2,10	13,60	7,60	0,00	50,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5046	14/10/2025 11:30	35,20	2,00	13,40	7,60	0,00	50,90
5047	14/10/2025 11:25	35,30	2,00	13,00	7,60	0,00	51,30
5048	14/10/2025 11:20	35,00	2,10	13,00	7,60	0,00	2,00
5049	14/10/2025 11:15	35,00	2,10	10,50	7,70	0,00	2,10
5050	14/10/2025 11:10	34,90	2,10	10,50	7,60	0,00	4,40
5051	14/10/2025 11:05	34,60	2,20	15,80	7,70	0,00	4,00
5052	14/10/2025 11:00	34,40	2,20	14,90	7,70	0,00	3,00
5053	14/10/2025 10:55	34,10	2,20	13,50	7,60	0,00	2,80
5054	14/10/2025 10:50	33,90	2,20	11,30	7,60	0,00	2,90
5055	14/10/2025 10:45	33,50	2,10	10,70	7,70	0,00	4,20
5056	14/10/2025 10:40	33,40	2,30	8,90	7,60	39,00	51,10
5057	14/10/2025 10:35	33,10	2,30	7,30	7,70	39,10	49,40
5058	14/10/2025 10:30	32,90	2,40	7,00	7,70	39,10	56,90
5059	14/10/2025 10:25	32,40	2,50	6,50	7,70	39,10	4,00
5060	14/10/2025 10:20	32,30	2,40	6,00	7,70	39,10	3,60
5061	14/10/2025 10:15	32,00	2,40	5,40	7,60	39,10	2,60
5062	14/10/2025 10:10	31,70	2,50	5,40	7,70	39,00	3,10
5063	14/10/2025 10:05	31,30	2,40	5,00	7,70	39,00	2,60
5064	14/10/2025 10:00	31,00	2,40	4,60	7,70	39,10	57,10
5065	14/10/2025 09:55	30,80	2,50	4,20	7,70	38,90	2,40
5066	14/10/2025 09:50	30,10	2,50	3,90	7,70	39,00	2,70
5067	14/10/2025 09:45	29,40	2,40	3,50	7,70	39,00	8,90
5068	14/10/2025 09:40	28,10	2,30	3,20	7,60	38,90	2,30
5069	14/10/2025 09:35	26,00	1,80	2,90	7,60	0,00	48,70
5070	14/10/2025 09:30	25,10	2,50	7,50	7,60	0,00	50,50
5071	14/10/2025 09:25	24,80	2,50	7,10	7,60	0,00	50,80
5072	14/10/2025 09:20	24,80	2,30	7,50	7,60	0,00	51,90
5073	14/10/2025 09:15	24,60	2,60	6,90	7,60	0,00	50,40
5074	14/10/2025 09:10	23,90	2,20	6,20	7,60	0,00	50,00
5075	14/10/2025 09:05	23,50	2,40	12,90	7,50	0,00	2,10
5076	14/10/2025 09:00	23,50	2,30	11,60	7,50	0,00	1,80
5077	14/10/2025 08:55	23,70	2,20	10,30	7,50	0,00	3,10
5078	14/10/2025 08:50	23,70	2,10	8,50	7,50	0,00	1,80
5079	14/10/2025 08:45	23,70	2,30	7,60	7,50	0,00	2,10
5080	14/10/2025 08:40	23,60	2,30	7,40	7,60	0,00	2,90
5081	14/10/2025 08:35	23,70	2,20	4,90	7,50	0,00	51,50
5082	14/10/2025 08:30	23,60	2,10	4,30	7,50	0,00	2,30
5083	14/10/2025 08:25	23,80	2,00	3,30	7,50	0,00	1,80
5084	14/10/2025 08:20	23,70	1,90	2,70	7,50	0,00	2,60
5085	14/10/2025 08:15	23,60	1,80	2,00	7,50	0,00	2,70
5086	14/10/2025 08:10	23,70	1,70	1,50	7,60	0,00	2,50
5087	14/10/2025 08:05	23,50	1,60	1,30	7,50	0,00	2,50
5088	14/10/2025 08:00	23,70	1,50	0,80	7,60	0,00	2,80
5089	14/10/2025 07:55	23,70	1,50	0,60	7,60	0,00	2,60
5090	14/10/2025 07:50	23,60	1,30	0,40	7,60	0,00	2,40
5091	14/10/2025 07:45	23,60	1,40	0,30	7,60	38,10	2,50
5092	14/10/2025 07:40	23,70	1,40	0,20	7,60	38,10	2,70
5093	14/10/2025 07:35	23,80	1,30	0,20	7,60	38,20	50,90
5094	14/10/2025 07:30	24,30	1,30	4,80	7,60	38,20	50,10
5095	14/10/2025 07:25	24,30	1,20	6,50	7,60	38,20	50,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5096	14/10/2025 07:20	24,40	1,20	5,20	7,60	38,20	90,30
5097	14/10/2025 07:15	23,40	1,20	4,40	7,60	38,30	92,60
5098	14/10/2025 07:10	23,40	1,20	4,00	7,60	38,30	1,50
5099	14/10/2025 07:05	23,60	1,20	3,50	7,60	38,20	1,80
5100	14/10/2025 07:00	23,50	1,20	2,60	7,60	38,40	1,90
5101	14/10/2025 06:55	23,50	1,10	2,20	7,60	38,40	1,50
5102	14/10/2025 06:50	23,50	1,10	1,70	7,60	38,40	1,50
5103	14/10/2025 06:45	23,50	1,10	2,80	7,60	38,50	1,40
5104	14/10/2025 06:40	23,50	1,10	2,20	7,60	0,00	1,50
5105	14/10/2025 06:35	23,50	1,10	1,90	7,60	0,00	50,60
5106	14/10/2025 06:30	23,60	1,10	24,40	7,60	0,00	43,80
5107	14/10/2025 06:25	23,60	1,00	23,30	7,60	0,00	0,30
5108	14/10/2025 06:20	23,70	1,10	21,10	7,60	0,00	0,00
5109	14/10/2025 06:15	23,70	1,10	18,60	7,60	0,00	49,30
5110	14/10/2025 06:10	23,70	1,10	17,10	7,60	0,00	50,80
5111	14/10/2025 06:05	23,70	0,70	15,80	7,60	0,00	44,40
5112	14/10/2025 06:00	23,80	1,10	14,40	7,60	0,00	1,60
5113	14/10/2025 05:55	23,80	1,10	13,10	7,60	0,00	49,30
5114	14/10/2025 05:50	23,80	1,10	12,40	7,60	0,00	44,00
5115	14/10/2025 05:45	23,80	1,10	8,60	7,60	0,00	0,00
5116	14/10/2025 05:40	23,80	1,10	7,30	7,60	36,40	0,00
5117	14/10/2025 05:35	23,90	1,10	6,30	7,60	36,40	1,50
5118	14/10/2025 05:30	23,60	1,10	9,60	7,60	36,80	2,10
5119	14/10/2025 05:25	23,60	1,10	8,50	7,60	0,00	44,00
5120	14/10/2025 05:20	23,60	1,10	7,30	7,60	0,00	44,10
5121	14/10/2025 05:15	23,90	1,10	5,90	7,60	36,00	1,50
5122	14/10/2025 05:10	23,90	1,10	5,60	7,60	36,30	1,50
5123	14/10/2025 05:05	23,70	1,10	11,60	7,60	0,00	1,80
5124	14/10/2025 05:00	23,80	1,00	11,00	7,60	0,00	43,80
5125	14/10/2025 04:55	23,80	1,10	10,30	7,60	0,00	1,70
5126	14/10/2025 04:50	23,90	1,10	9,40	7,60	37,00	1,50
5127	14/10/2025 04:45	23,90	1,10	8,70	7,60	36,60	48,60
5128	14/10/2025 04:40	23,90	1,10	7,80	7,60	36,90	43,80
5129	14/10/2025 04:35	24,10	1,10	6,30	7,60	37,10	44,00
5130	14/10/2025 04:30	23,90	1,10	6,30	7,60	37,30	44,20
5131	14/10/2025 04:25	23,60	1,00	4,90	7,60	37,80	1,50
5132	14/10/2025 04:20	23,40	1,10	3,90	7,60	38,00	1,40
5133	14/10/2025 04:15	23,50	1,10	6,80	7,60	38,20	1,50
5134	14/10/2025 04:10	23,60	1,10	6,60	7,60	0,00	49,20
5135	14/10/2025 04:05	23,60	1,10	5,60	7,60	0,00	1,50
5136	14/10/2025 04:00	23,60	1,10	7,60	7,60	0,00	1,50
5137	14/10/2025 03:55	23,50	1,10	7,90	7,60	0,00	0,00
5138	14/10/2025 03:50	23,50	1,10	12,20	7,60	0,00	49,40
5139	14/10/2025 03:45	23,50	1,10	11,00	7,60	0,00	1,50
5140	14/10/2025 03:40	23,80	1,00	10,20	7,60	0,00	1,50
5141	14/10/2025 03:35	23,70	1,10	9,20	7,60	0,00	1,70
5142	14/10/2025 03:30	23,80	1,10	9,20	7,60	0,00	43,60
5143	14/10/2025 03:25	23,80	1,10	8,30	7,60	0,00	17,30
5144	14/10/2025 03:20	23,70	1,10	7,90	7,60	0,00	1,40
5145	14/10/2025 03:15	23,60	1,10	11,40	7,60	38,20	1,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5146	14/10/2025 03:10	23,70	1,10	10,20	7,60	38,20	49,10
5147	14/10/2025 03:05	23,80	1,10	8,70	7,60	38,20	51,00
5148	14/10/2025 03:00	23,80	1,10	27,30	7,60	38,10	1,60
5149	14/10/2025 02:55	23,80	1,10	25,80	7,60	38,30	2,80
5150	14/10/2025 02:50	23,90	1,10	24,30	7,60	38,20	43,90
5151	14/10/2025 02:45	23,90	1,10	22,70	7,60	38,20	1,50
5152	14/10/2025 02:40	23,90	1,10	20,40	7,60	38,20	1,50
5153	14/10/2025 02:35	23,80	1,10	18,80	7,60	38,40	1,60
5154	14/10/2025 02:30	23,90	1,10	15,10	7,60	38,30	22,20
5155	14/10/2025 02:25	24,00	1,10	10,70	7,60	38,40	44,00
5156	14/10/2025 02:20	24,10	1,10	9,80	7,60	38,50	43,50
5157	14/10/2025 02:15	23,90	1,10	9,00	7,60	38,50	1,50
5158	14/10/2025 02:10	23,90	1,20	7,90	7,60	38,30	2,80
5159	14/10/2025 02:05	23,90	1,10	9,30	7,60	38,40	43,80
5160	14/10/2025 02:00	23,90	1,20	8,70	7,60	38,60	1,50
5161	14/10/2025 01:55	23,90	1,20	8,10	7,60	38,60	1,40
5162	14/10/2025 01:50	23,90	1,20	7,00	7,60	38,70	1,50
5163	14/10/2025 01:45	23,90	1,10	6,50	7,60	38,70	49,70
5164	14/10/2025 01:40	23,90	1,10	4,10	7,60	0,00	43,60
5165	14/10/2025 01:35	24,00	1,10	2,40	7,60	0,00	1,50
5166	14/10/2025 01:30	24,00	1,10	2,00	7,60	0,00	50,40
5167	14/10/2025 01:25	24,10	1,10	27,10	7,60	0,00	44,10
5168	14/10/2025 01:20	24,10	1,10	42,00	7,60	0,00	1,50
5169	14/10/2025 01:15	24,10	1,20	45,40	7,60	0,00	1,50
5170	14/10/2025 01:10	24,00	1,10	44,80	7,60	0,00	1,50
5171	14/10/2025 01:05	24,30	1,10	44,20	7,60	0,00	49,80
5172	14/10/2025 01:00	24,40	1,00	42,80	7,60	0,00	43,70
5173	14/10/2025 00:55	24,20	1,10	41,30	7,60	0,00	1,90
5174	14/10/2025 00:50	24,30	1,10	57,00	7,60	0,00	43,70
5175	14/10/2025 00:45	24,20	1,10	52,60	7,60	38,90	44,00
5176	14/10/2025 00:40	24,30	1,10	51,50	7,60	38,60	1,50
5177	14/10/2025 00:35	24,30	1,20	50,00	7,60	38,80	1,50
5178	14/10/2025 00:30	24,30	1,20	48,10	7,60	39,00	51,40
5179	14/10/2025 00:25	24,20	1,10	47,90	7,60	39,00	43,90
5180	14/10/2025 00:20	24,40	1,20	43,30	7,60	39,00	1,50
5181	14/10/2025 00:15	24,30	1,10	41,70	7,60	39,10	1,50
5182	14/10/2025 00:10	24,50	1,20	39,40	7,60	39,10	51,50
5183	14/10/2025 00:05	24,40	1,20	37,70	7,60	39,10	43,80
5184	14/10/2025 00:00	24,50	1,20	33,90	7,60	39,20	1,30
5185	13/10/2025 23:55	24,50	1,20	32,50	7,60	39,10	44,00
5186	13/10/2025 23:50	24,50	1,20	27,80	7,60	39,10	43,60
5187	13/10/2025 23:45	24,40	1,20	32,90	7,60	39,00	0,70
5188	13/10/2025 23:40	24,50	1,20	33,10	7,60	39,10	1,30
5189	13/10/2025 23:35	24,50	1,20	31,10	7,60	39,00	0,10
5190	13/10/2025 23:30	24,60	1,20	32,40	7,60	39,10	49,00
5191	13/10/2025 23:25	24,60	1,20	29,50	7,60	39,60	50,30
5192	13/10/2025 23:20	24,50	1,20	27,00	7,60	39,00	1,00
5193	13/10/2025 23:15	24,50	1,20	25,90	7,60	39,10	2,50
5194	13/10/2025 23:10	24,50	1,20	24,20	7,60	0,00	44,00
5195	13/10/2025 23:05	24,50	1,20	22,50	7,60	0,00	44,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5196	13/10/2025 23:00	24,50	1,20	20,70	7,60	0,00	1,90
5197	13/10/2025 22:55	24,50	1,20	22,00	7,60	0,00	43,90
5198	13/10/2025 22:50	24,60	1,20	19,30	7,60	0,00	44,50
5199	13/10/2025 22:45	24,70	1,20	18,80	7,60	0,00	1,50
5200	13/10/2025 22:40	24,90	1,20	17,40	7,60	0,00	1,50
5201	13/10/2025 22:35	24,80	1,20	16,00	7,60	0,00	50,90
5202	13/10/2025 22:30	24,80	1,20	14,80	7,60	0,00	44,10
5203	13/10/2025 22:25	24,90	1,20	13,40	7,60	0,00	1,50
5204	13/10/2025 22:20	24,80	1,10	10,10	7,60	0,00	0,00
5205	13/10/2025 22:15	24,90	1,20	9,20	7,60	39,30	0,00
5206	13/10/2025 22:10	24,90	1,20	8,40	7,60	39,10	0,00
5207	13/10/2025 22:05	24,90	1,20	10,10	7,60	39,20	50,30
5208	13/10/2025 22:00	24,90	1,20	9,10	7,60	39,30	44,20
5209	13/10/2025 21:55	24,90	1,10	8,20	7,60	39,30	1,40
5210	13/10/2025 21:50	24,80	1,20	6,30	7,60	39,30	43,70
5211	13/10/2025 21:45	24,90	1,20	9,30	7,60	39,30	44,50
5212	13/10/2025 21:40	24,90	1,20	6,40	7,60	39,50	44,30
5213	13/10/2025 21:35	24,90	1,20	5,60	7,60	39,50	1,80
5214	13/10/2025 21:30	24,90	1,10	5,00	7,60	39,40	43,70
5215	13/10/2025 21:25	24,90	1,10	4,40	7,60	39,50	44,40
5216	13/10/2025 21:20	25,00	1,20	3,60	7,60	39,50	0,00
5217	13/10/2025 21:15	25,20	1,20	2,60	7,60	39,50	0,40
5218	13/10/2025 21:10	25,30	1,20	2,10	7,60	39,50	1,40
5219	13/10/2025 21:05	25,20	1,20	1,60	7,60	39,60	1,40
5220	13/10/2025 21:00	25,20	1,20	1,20	7,60	39,80	1,40
5221	13/10/2025 20:55	25,30	1,20	0,90	7,60	39,70	0,10
5222	13/10/2025 20:50	25,30	1,20	0,60	7,60	39,70	0,10
5223	13/10/2025 20:45	25,10	1,20	0,50	7,60	44,10	1,50
5224	13/10/2025 20:40	25,20	1,20	0,30	7,60	0,00	1,50
5225	13/10/2025 20:35	25,30	1,10	0,30	7,60	0,00	1,50
5226	13/10/2025 20:30	25,20	1,20	0,30	7,60	0,00	1,50
5227	13/10/2025 20:25	25,30	1,10	0,30	7,60	0,00	1,50
5228	13/10/2025 20:20	25,40	1,10	0,30	7,60	0,00	50,00
5229	13/10/2025 20:15	25,40	1,10	52,40	7,60	0,00	1,40
5230	13/10/2025 20:10	25,30	1,20	48,90	7,60	0,00	1,40
5231	13/10/2025 20:05	25,40	1,10	48,70	7,60	0,00	1,50
5232	13/10/2025 20:00	25,40	1,10	46,70	7,60	0,00	1,50
5233	13/10/2025 19:55	25,40	1,20	35,00	7,60	0,00	1,50
5234	13/10/2025 19:50	25,40	1,10	36,30	7,60	0,00	1,50
5235	13/10/2025 19:45	25,30	1,10	34,80	7,60	39,70	1,50
5236	13/10/2025 19:40	25,30	1,10	33,20	7,60	39,80	1,50
5237	13/10/2025 19:35	25,40	1,20	30,80	7,60	39,90	0,70
5238	13/10/2025 19:30	25,20	1,20	27,00	7,60	39,80	1,50
5239	13/10/2025 19:25	25,20	1,10	37,40	7,60	39,60	1,90
5240	13/10/2025 19:20	25,30	1,10	34,40	7,60	39,70	44,00
5241	13/10/2025 19:15	25,40	1,10	32,09	7,60	39,70	1,50
5242	13/10/2025 19:10	25,30	1,10	33,00	7,60	39,70	1,50
5243	13/10/2025 19:05	25,40	1,10	27,40	7,60	39,90	0,30
5244	13/10/2025 19:00	25,40	1,10	25,90	7,60	39,90	1,50
5245	13/10/2025 18:55	25,40	1,20	29,90	7,60	39,90	0,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5246	13/10/2025 18:50	25,30	1,20	27,80	7,60	39,90	1,60
5247	13/10/2025 18:45	25,10	1,20	26,40	7,60	39,90	1,50
5248	13/10/2025 18:40	25,40	1,20	21,50	7,60	39,80	0,10
5249	13/10/2025 18:35	25,10	1,20	20,90	7,60	39,80	1,50
5250	13/10/2025 18:30	25,10	1,20	18,10	7,60	39,80	1,50
5251	13/10/2025 18:25	25,20	1,20	15,40	7,60	39,70	1,50
5252	13/10/2025 18:20	25,10	1,20	14,50	7,60	39,80	2,90
5253	13/10/2025 18:15	25,20	1,20	13,60	7,60	0,00	1,80
5254	13/10/2025 18:10	25,20	1,30	13,30	7,60	0,00	2,40
5255	13/10/2025 18:05	25,30	1,20	10,40	7,60	0,00	3,30
5256	13/10/2025 18:00	25,10	1,20	8,10	7,60	0,00	2,00
5257	13/10/2025 17:55	25,20	1,20	6,90	7,60	0,00	2,00
5258	13/10/2025 17:50	25,30	1,20	6,00	7,60	0,00	4,20
5259	13/10/2025 17:45	25,10	1,20	4,50	7,60	0,00	3,80
5260	13/10/2025 17:40	25,00	1,20	3,90	7,60	0,00	4,00
5261	13/10/2025 17:35	25,00	1,20	3,90	7,60	0,00	2,50
5262	13/10/2025 17:30	25,10	1,20	3,10	7,60	0,00	3,00
5263	13/10/2025 17:25	25,00	1,30	2,80	7,60	0,00	49,00
5264	13/10/2025 17:20	25,00	1,20	2,20	7,60	0,00	50,50
5265	13/10/2025 17:15	24,90	1,30	1,80	7,60	39,60	2,20
5266	13/10/2025 17:10	24,90	1,00	1,00	7,60	39,60	50,50
5267	13/10/2025 17:05	24,90	1,20	0,80	7,60	39,60	51,40
5268	13/10/2025 17:00	24,90	1,20	0,50	7,60	39,70	50,30
5269	13/10/2025 16:55	24,80	1,20	0,40	7,60	39,70	50,70
5270	13/10/2025 16:50	24,90	1,30	0,30	7,60	39,50	50,90
5271	13/10/2025 16:45	24,80	1,10	0,30	7,60	39,50	49,90
5272	13/10/2025 16:40	25,00	1,30	7,00	7,60	39,50	50,10
5273	13/10/2025 16:35	24,90	0,90	6,20	7,60	39,90	49,30
5274	13/10/2025 16:30	24,90	1,30	5,30	7,60	39,90	1,50
5275	13/10/2025 16:25	25,00	1,20	4,30	7,60	40,10	1,50
5276	13/10/2025 16:20	24,80	1,10	3,70	7,60	40,20	1,50
5277	13/10/2025 16:15	24,80	1,30	3,00	7,60	40,40	1,50
5278	13/10/2025 16:10	35,20	1,20	2,30	7,60	40,20	1,50
5279	13/10/2025 16:05	34,90	1,30	1,90	7,60	40,20	1,50
5280	13/10/2025 16:00	35,00	1,30	1,40	7,60	40,60	50,10
5281	13/10/2025 15:55	35,10	1,30	0,90	7,60	40,80	50,00
5282	13/10/2025 15:50	35,40	1,30	0,60	7,60	39,60	50,10
5283	13/10/2025 15:45	35,30	1,30	0,40	7,60	0,00	50,00
5284	13/10/2025 15:40	35,20	1,20	0,30	7,60	0,00	50,00
5285	13/10/2025 15:35	35,90	1,30	20,20	7,70	0,00	1,50
5286	13/10/2025 15:30	36,00	1,30	20,00	7,60	0,00	1,50
5287	13/10/2025 15:25	35,70	1,30	19,90	7,60	0,00	1,50
5288	13/10/2025 15:20	35,80	1,30	19,40	7,70	0,00	1,40
5289	13/10/2025 15:15	35,40	1,30	19,30	7,60	0,00	1,50
5290	13/10/2025 15:10	35,40	1,30	19,00	7,70	0,00	1,50
5291	13/10/2025 15:05	35,20	1,20	18,40	7,60	0,00	1,50
5292	13/10/2025 15:00	35,20	1,20	18,80	7,60	0,00	1,50
5293	13/10/2025 14:55	34,90	1,20	22,50	7,70	0,00	1,50
5294	13/10/2025 14:50	35,00	1,30	22,20	7,70	39,40	1,50
5295	13/10/2025 14:45	34,80	1,30	22,00	7,70	39,30	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5296	13/10/2025 14:40	34,90	1,20	21,00	7,70	39,10	1,50
5297	13/10/2025 14:35	35,00	1,20	20,00	7,60	39,00	1,50
5298	13/10/2025 14:30	35,00	1,20	18,50	7,60	39,10	1,50
5299	13/10/2025 14:25	35,00	1,20	17,90	7,60	39,10	50,10
5300	13/10/2025 14:20	35,20	1,20	16,70	7,60	39,10	50,00
5301	13/10/2025 14:15	35,10	1,30	17,10	7,60	39,10	50,10
5302	13/10/2025 14:10	35,10	1,20	14,90	7,60	39,10	50,00
5303	13/10/2025 14:05	35,10	1,20	14,10	7,60	39,10	50,10
5304	13/10/2025 14:00	35,00	1,20	16,70	7,70	39,10	2,00
5305	13/10/2025 13:55	35,10	1,20	15,30	7,60	39,10	49,70
5306	13/10/2025 13:50	35,10	1,20	14,00	7,60	38,90	51,20
5307	13/10/2025 13:45	35,20	1,20	12,30	7,60	39,00	45,90
5308	13/10/2025 13:40	35,10	1,20	11,60	7,70	39,00	1,50
5309	13/10/2025 13:35	35,30	1,20	9,70	7,60	38,90	1,50
5310	13/10/2025 13:30	35,30	1,20	7,20	7,60	38,90	1,50
5311	13/10/2025 13:25	35,10	1,20	6,50	7,70	39,00	1,50
5312	13/10/2025 13:20	35,20	1,20	5,50	7,70	38,70	1,50
5313	13/10/2025 13:15	35,20	1,20	4,80	7,70	38,70	1,50
5314	13/10/2025 13:10	35,20	1,20	4,30	7,70	38,80	1,50
5315	13/10/2025 13:05	35,30	1,20	3,40	7,70	38,90	1,50
5316	13/10/2025 13:00	35,30	1,20	2,70	7,70	38,70	1,50
5317	13/10/2025 12:55	35,20	1,20	2,10	7,60	0,00	1,50
5318	13/10/2025 12:50	35,40	1,20	1,60	7,70	0,00	1,50
5319	13/10/2025 12:45	35,40	1,20	1,20	7,70	0,00	1,50
5320	13/10/2025 12:40	35,40	1,10	0,80	7,70	0,00	1,40
5321	13/10/2025 12:35	35,20	1,10	0,60	7,70	0,00	1,50
5322	13/10/2025 12:30	34,90	1,20	0,50	7,70	0,00	1,40
5323	13/10/2025 12:25	35,20	1,30	0,40	7,60	0,00	51,60
5324	13/10/2025 12:20	36,20	1,20	23,40	7,70	0,00	1,50
5325	13/10/2025 12:15	36,00	1,20	20,00	7,70	0,00	1,50
5326	13/10/2025 12:10	35,80	1,30	19,30	7,70	0,00	1,50
5327	13/10/2025 12:05	35,60	1,20	19,10	7,70	0,00	1,40
5328	13/10/2025 12:00	35,40	1,20	18,80	7,70	0,00	50,00
5329	13/10/2025 11:55	35,00	1,30	18,50	7,70	0,00	50,00
5330	13/10/2025 11:50	34,80	1,40	18,50	7,70	0,00	50,00
5331	13/10/2025 11:45	34,40	1,40	17,30	7,70	0,00	50,00
5332	13/10/2025 11:40	34,30	1,50	16,70	7,70	0,00	1,50
5333	13/10/2025 11:35	33,80	1,50	15,70	7,70	0,00	1,50
5334	13/10/2025 11:30	33,70	1,50	15,70	7,70	0,00	1,40
5335	13/10/2025 11:25	33,70	1,60	14,80	7,70	0,00	1,50
5336	13/10/2025 11:20	33,80	1,60	11,30	7,70	0,00	1,50
5337	13/10/2025 11:15	33,60	1,60	7,20	7,70	0,00	1,40
5338	13/10/2025 11:10	33,40	1,60	6,60	7,70	0,00	1,50
5339	13/10/2025 11:05	33,50	1,60	5,90	7,70	0,00	1,40
5340	13/10/2025 11:00	33,70	1,70	5,20	7,70	0,00	1,60
5341	13/10/2025 10:55	33,60	1,60	4,40	7,70	0,00	43,60
5342	13/10/2025 10:50	33,40	1,60	3,90	7,70	0,00	1,50
5343	13/10/2025 10:45	33,50	1,70	3,40	7,70	0,00	1,50
5344	13/10/2025 10:40	33,40	1,70	3,00	7,70	0,00	1,40
5345	13/10/2025 10:35	33,10	1,70	2,50	7,70	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5346	13/10/2025 10:30	32,90	1,80	2,00	7,70	0,00	1,50
5347	13/10/2025 10:25	33,00	1,90	1,70	7,70	0,00	1,60
5348	13/10/2025 10:20	32,50	1,90	1,10	7,70	0,00	1,50
5349	13/10/2025 10:15	32,50	1,90	0,70	7,70	0,00	1,50
5350	13/10/2025 10:10	32,40	1,80	0,50	7,70	0,00	1,60
5351	13/10/2025 10:05	32,50	1,80	0,40	7,70	0,00	50,30
5352	13/10/2025 10:00	31,90	1,80	20,80	7,70	38,20	45,60
5353	13/10/2025 09:55	31,50	1,70	20,50	7,70	38,20	1,60
5354	13/10/2025 09:50	31,50	1,60	19,70	7,70	38,40	50,40
5355	13/10/2025 09:45	31,30	1,70	15,40	7,70	38,10	50,10
5356	13/10/2025 09:40	31,30	1,90	11,80	7,70	38,30	49,90
5357	13/10/2025 09:35	31,30	1,80	11,20	7,70	38,50	1,50
5358	13/10/2025 09:30	31,10	1,70	12,30	7,70	38,50	1,70
5359	13/10/2025 09:25	30,80	1,70	10,10	7,70	38,50	1,50
5360	13/10/2025 09:20	30,50	1,70	10,00	7,70	38,50	1,50
5361	13/10/2025 09:15	30,30	1,60	9,20	7,80	38,40	1,50
5362	13/10/2025 09:10	30,10	1,50	7,10	7,80	38,40	1,50
5363	13/10/2025 09:05	29,90	1,60	9,80	7,80	39,00	1,50
5364	13/10/2025 09:00	29,60	1,60	8,20	7,70	39,10	51,70
5365	13/10/2025 08:55	28,70	1,60	4,80	7,80	38,40	43,30
5366	13/10/2025 08:50	27,80	1,50	4,30	7,70	38,30	1,50
5367	13/10/2025 08:45	27,70	1,30	3,90	7,70	38,30	1,50
5368	13/10/2025 08:40	27,70	1,30	3,50	7,70	38,30	1,50
5369	13/10/2025 08:35	27,60	1,40	3,10	7,80	38,40	1,50
5370	13/10/2025 08:30	27,30	1,30	3,00	7,80	38,40	1,50
5371	13/10/2025 08:25	26,60	1,30	2,80	7,70	38,90	0,00
5372	13/10/2025 08:20	24,10	1,30	5,30	7,50	38,60	42,70
5373	13/10/2025 08:15	23,80	1,30	7,80	7,50	38,50	1,60
5374	13/10/2025 08:10	23,80	1,30	5,70	7,50	38,50	50,00
5375	13/10/2025 08:05	23,80	1,30	4,00	7,50	38,30	50,00
5376	13/10/2025 08:00	23,80	1,20	3,30	7,50	38,30	1,50
5377	13/10/2025 07:55	23,80	1,20	2,70	7,50	38,30	1,50
5378	13/10/2025 07:50	23,80	1,20	2,30	7,50	38,30	1,40
5379	13/10/2025 07:45	23,90	1,10	1,70	7,50	38,20	1,50
5380	13/10/2025 07:40	23,90	1,20	1,30	7,50	38,40	1,50
5381	13/10/2025 07:35	23,90	1,10	0,80	7,50	38,30	1,50
5382	13/10/2025 07:30	23,80	1,10	0,40	7,50	0,00	1,40
5383	13/10/2025 07:25	23,90	1,20	0,20	7,50	0,00	1,50
5384	13/10/2025 07:20	23,20	1,20	33,10	7,50	37,10	1,40
5385	13/10/2025 07:15	23,30	1,10	31,40	7,50	36,90	1,40
5386	13/10/2025 07:10	23,20	1,10	28,60	7,50	37,00	1,50
5387	13/10/2025 07:05	23,10	1,10	23,60	7,50	36,90	1,50
5388	13/10/2025 07:00	23,30	1,10	21,60	7,50	36,60	1,50
5389	13/10/2025 06:55	23,30	1,20	36,30	7,50	36,30	1,40
5390	13/10/2025 06:50	23,20	1,20	38,10	7,50	36,50	1,50
5391	13/10/2025 06:45	23,30	1,20	36,30	7,50	36,70	1,50
5392	13/10/2025 06:40	23,30	1,20	34,30	7,50	36,70	1,40
5393	13/10/2025 06:35	23,40	1,20	35,10	7,50	0,00	1,50
5394	13/10/2025 06:30	23,50	1,20	33,70	7,50	36,20	1,50
5395	13/10/2025 06:25	23,40	1,10	31,70	7,50	36,30	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5396	13/10/2025 06:20	23,40	1,10	29,30	7,50	36,60	2,40
5397	13/10/2025 06:15	23,50	1,10	26,90	7,50	36,90	44,00
5398	13/10/2025 06:10	23,30	1,10	25,00	7,50	37,10	1,40
5399	13/10/2025 06:05	23,40	1,20	22,40	7,50	37,40	1,50
5400	13/10/2025 06:00	23,30	1,20	20,10	7,50	37,80	1,50
5401	13/10/2025 05:55	23,30	1,10	18,80	7,50	38,20	1,50
5402	13/10/2025 05:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
5403	13/10/2025 05:45	23,30	1,20	24,40	7,50	38,30	43,30
5404	13/10/2025 05:40	23,20	1,10	23,60	7,50	0,00	1,50
5405	13/10/2025 05:35	23,10	1,20	21,00	7,50	0,00	2,20
5406	13/10/2025 05:30	22,20	1,20	19,30	7,50	0,00	43,60
5407	13/10/2025 05:25	22,00	1,20	18,60	7,50	0,00	43,40
5408	13/10/2025 05:20	22,10	1,20	20,50	7,50	0,00	1,50
5409	13/10/2025 05:15	22,20	1,20	18,90	7,50	0,00	1,60
5410	13/10/2025 05:10	22,10	1,20	18,60	7,50	0,00	2,40
5411	13/10/2025 05:05	22,10	1,20	18,30	7,50	0,00	43,80
5412	13/10/2025 05:00	22,10	1,20	16,80	7,50	0,00	1,50
5413	13/10/2025 04:55	22,10	1,20	15,90	7,50	0,00	1,60
5414	13/10/2025 04:50	21,70	1,20	11,50	7,50	0,00	42,80
5415	13/10/2025 04:45	21,80	1,10	10,10	7,50	0,00	43,30
5416	13/10/2025 04:40	21,70	1,10	9,70	7,50	0,00	43,40
5417	13/10/2025 04:35	21,80	1,20	9,00	7,50	36,30	1,50
5418	13/10/2025 04:30	21,90	1,10	8,10	7,50	0,00	48,40
5419	13/10/2025 04:25	21,90	1,20	5,50	7,50	0,00	49,00
5420	13/10/2025 04:20	21,70	1,20	4,80	7,50	0,00	44,00
5421	13/10/2025 04:15	21,80	1,20	4,60	7,50	36,30	1,50
5422	13/10/2025 04:10	21,90	1,20	4,40	7,50	0,00	50,00
5423	13/10/2025 04:05	22,00	1,20	49,70	7,50	0,00	44,00
5424	13/10/2025 04:00	21,90	1,20	60,70	7,50	0,00	43,80
5425	13/10/2025 03:55	21,90	1,10	60,10	7,50	36,00	1,50
5426	13/10/2025 03:50	21,90	1,20	58,80	7,50	36,40	1,40
5427	13/10/2025 03:45	22,00	1,20	56,50	7,50	0,00	50,60
5428	13/10/2025 03:40	22,00	1,20	61,90	7,50	0,00	1,50
5429	13/10/2025 03:35	22,10	1,10	57,40	7,50	36,00	1,40
5430	13/10/2025 03:30	22,00	1,20	54,20	7,50	36,50	1,50
5431	13/10/2025 03:25	22,20	1,20	52,80	7,50	37,20	2,20
5432	13/10/2025 03:20	22,10	1,20	50,40	7,50	37,80	43,60
5433	13/10/2025 03:15	22,30	1,20	49,40	7,50	38,20	1,50
5434	13/10/2025 03:10	22,30	1,20	53,00	7,50	0,00	1,50
5435	13/10/2025 03:05	22,30	1,20	48,30	7,50	0,00	48,70
5436	13/10/2025 03:00	22,10	1,20	46,70	7,50	0,00	50,50
5437	13/10/2025 02:55	22,30	1,20	42,20	7,50	0,00	44,00
5438	13/10/2025 02:50	22,40	1,20	37,80	7,50	0,00	1,50
5439	13/10/2025 02:45	22,30	1,20	35,00	7,50	0,00	48,60
5440	13/10/2025 02:40	22,20	1,20	35,30	7,50	0,00	49,00
5441	13/10/2025 02:35	22,40	1,20	35,10	7,50	0,00	43,90
5442	13/10/2025 02:30	22,30	1,20	32,40	7,50	0,00	1,50
5443	13/10/2025 02:25	22,40	1,20	27,00	7,50	0,00	49,40
5444	13/10/2025 02:20	22,40	1,20	36,80	7,50	0,00	44,10
5445	13/10/2025 02:15	22,40	1,20	31,80	7,50	36,40	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5446	13/10/2025 02:10	22,40	1,20	31,90	7,50	0,00	1,60
5447	13/10/2025 02:05	22,40	1,20	28,10	7,50	0,00	2,60
5448	13/10/2025 02:00	22,40	1,20	28,50	7,50	0,00	44,00
5449	13/10/2025 01:55	22,40	1,20	26,90	7,50	0,00	1,50
5450	13/10/2025 01:50	22,50	1,20	27,00	7,50	36,30	1,50
5451	13/10/2025 01:45	22,40	1,20	23,70	7,50	0,00	1,50
5452	13/10/2025 01:40	22,40	1,20	17,00	7,50	0,00	0,00
5453	13/10/2025 01:35	22,50	1,20	20,40	7,50	0,00	44,00
5454	13/10/2025 01:30	22,50	1,20	31,70	7,50	1,00	43,70
5455	13/10/2025 01:25	22,40	1,20	30,20	7,50	36,50	1,50
5456	13/10/2025 01:20	22,40	1,20	28,00	7,50	0,00	48,90
5457	13/10/2025 01:15	22,50	1,20	38,30	7,50	0,00	50,40
5458	13/10/2025 01:10	22,40	1,20	38,00	7,50	0,00	44,30
5459	13/10/2025 01:05	22,50	1,20	35,00	7,50	36,20	1,40
5460	13/10/2025 01:00	22,60	1,20	33,00	7,50	36,70	48,70
5461	13/10/2025 00:55	22,40	1,20	32,70	7,50	37,30	49,20
5462	13/10/2025 00:50	22,50	1,20	29,00	7,50	38,00	44,00
5463	13/10/2025 00:45	22,50	1,20	31,10	7,50	37,60	1,50
5464	13/10/2025 00:40	22,50	1,20	28,20	7,50	0,00	49,90
5465	13/10/2025 00:35	22,50	1,20	36,00	7,50	0,00	44,10
5466	13/10/2025 00:30	22,40	1,20	31,70	7,50	0,00	1,40
5467	13/10/2025 00:25	22,50	1,20	34,50	7,50	0,00	1,40
5468	13/10/2025 00:20	22,50	1,20	33,00	7,50	0,00	1,50
5469	13/10/2025 00:15	22,60	1,20	49,00	7,50	0,00	1,50
5470	13/10/2025 00:10	22,70	1,20	48,00	7,50	0,00	49,10
5471	13/10/2025 00:05	22,60	1,20	46,10	7,50	0,00	43,40
5472	13/10/2025 00:00	22,70	1,20	45,10	7,50	0,00	1,70
5473	12/10/2025 23:55	22,60	1,20	50,50	7,50	0,00	43,70
5474	12/10/2025 23:50	22,60	1,20	50,60	7,50	0,00	44,20
5475	12/10/2025 23:45	22,50	1,20	52,70	7,50	0,00	43,90
5476	12/10/2025 23:40	22,50	1,20	51,50	7,50	0,00	44,20
5477	12/10/2025 23:35	22,50	1,20	46,00	7,50	36,40	43,30
5478	12/10/2025 23:30	22,70	1,20	38,10	7,50	0,00	1,50
5479	12/10/2025 23:25	22,60	1,20	36,70	7,50	0,00	49,00
5480	12/10/2025 23:20	22,60	1,20	35,40	7,50	0,00	51,60
5481	12/10/2025 23:15	22,80	1,20	34,40	7,50	36,60	44,30
5482	12/10/2025 23:10	22,60	1,20	31,40	7,50	36,90	1,50
5483	12/10/2025 23:05	22,80	1,20	28,90	7,50	37,60	0,10
5484	12/10/2025 23:00	22,70	1,20	28,20	7,50	38,10	44,40
5485	12/10/2025 22:55	22,80	1,20	25,50	7,50	38,30	1,50
5486	12/10/2025 22:50	23,00	1,20	27,30	7,50	38,40	1,50
5487	12/10/2025 22:45	22,70	1,30	26,40	7,50	38,40	1,50
5488	12/10/2025 22:40	22,90	1,20	25,70	7,50	38,20	2,00
5489	12/10/2025 22:35	22,50	1,20	24,60	7,50	38,20	44,10
5490	12/10/2025 22:30	22,70	1,20	21,90	7,50	38,30	1,50
5491	12/10/2025 22:25	22,70	1,20	20,90	7,50	38,30	1,50
5492	12/10/2025 22:20	22,70	1,20	21,10	7,50	38,50	1,50
5493	12/10/2025 22:15	22,60	1,20	19,00	7,50	0,00	1,50
5494	12/10/2025 22:10	22,70	1,20	16,29	7,50	0,00	1,50
5495	12/10/2025 22:05	22,80	1,20	13,80	7,50	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5496	12/10/2025 22:00	22,80	1,20	12,70	7,50	0,00	1,50
5497	12/10/2025 21:55	22,60	1,20	12,10	7,50	0,00	1,40
5498	12/10/2025 21:50	22,70	1,20	10,90	7,50	0,00	1,40
5499	12/10/2025 21:45	22,90	1,20	10,00	7,50	0,00	1,50
5500	12/10/2025 21:40	22,80	1,20	9,50	7,50	0,00	1,50
5501	12/10/2025 21:35	22,90	1,20	8,50	7,50	0,00	1,50
5502	12/10/2025 21:30	22,90	1,20	6,20	7,50	0,00	1,50
5503	12/10/2025 21:25	22,90	1,20	5,20	7,50	0,00	1,50
5504	12/10/2025 21:20	23,00	1,20	4,20	7,50	0,90	1,50
5505	12/10/2025 21:15	23,00	1,20	3,40	7,50	38,80	1,50
5506	12/10/2025 21:10	23,00	1,20	2,90	7,50	38,80	1,50
5507	12/10/2025 21:05	22,90	1,20	2,40	7,50	38,90	1,40
5508	12/10/2025 21:00	23,00	1,20	1,80	7,50	38,80	1,50
5509	12/10/2025 20:55	22,80	1,20	1,30	7,50	38,80	1,50
5510	12/10/2025 20:50	22,80	1,20	0,80	7,50	38,80	1,40
5511	12/10/2025 20:45	22,80	1,20	0,40	7,50	38,80	1,40
5512	12/10/2025 20:40	22,90	1,20	0,30	7,50	38,80	50,00
5513	12/10/2025 20:35	22,90	1,20	0,20	7,50	38,60	50,90
5514	12/10/2025 20:30	22,90	1,20	0,20	7,50	38,80	92,40
5515	12/10/2025 20:25	22,80	1,20	0,70	7,30	38,90	50,00
5516	12/10/2025 20:20	22,80	1,20	0,70	7,30	38,90	50,00
5517	12/10/2025 20:15	22,90	1,30	0,60	7,30	38,90	50,00
5518	12/10/2025 20:10	22,80	1,30	0,60	7,30	38,70	50,10
5519	12/10/2025 20:05	22,60	1,30	0,50	7,20	38,90	50,00
5520	12/10/2025 20:00	22,80	1,20	0,50	7,30	38,80	50,00
5521	12/10/2025 19:55	22,70	1,20	0,50	7,20	39,00	1,50
5522	12/10/2025 19:50	22,90	1,20	0,40	7,20	39,10	1,50
5523	12/10/2025 19:45	22,90	1,30	0,40	7,30	39,00	1,50
5524	12/10/2025 19:40	22,90	1,30	0,50	7,30	39,10	1,40
5525	12/10/2025 19:35	22,80	1,20	0,30	7,40	39,10	1,50
5526	12/10/2025 19:30	22,90	1,30	0,20	7,50	39,10	1,50
5527	12/10/2025 19:25	22,90	1,20	14,80	7,20	39,10	50,00
5528	12/10/2025 19:20	22,80	1,30	14,70	7,20	39,20	50,00
5529	12/10/2025 19:15	22,90	1,30	14,40	7,40	39,10	50,00
5530	12/10/2025 19:10	22,90	1,20	14,30	7,30	39,20	50,00
5531	12/10/2025 19:05	22,90	1,20	14,00	7,30	39,20	50,00
5532	12/10/2025 19:00	22,80	1,30	19,40	7,40	39,10	50,00
5533	12/10/2025 18:55	22,70	1,30	19,40	7,40	39,10	50,00
5534	12/10/2025 18:50	22,80	1,20	19,00	7,50	39,10	50,00
5535	12/10/2025 18:45	22,90	1,20	18,80	7,50	39,10	50,00
5536	12/10/2025 18:40	22,90	1,20	17,00	7,50	39,20	50,00
5537	12/10/2025 18:35	22,90	1,20	13,20	7,50	39,00	50,00
5538	12/10/2025 18:30	23,00	1,30	14,10	7,50	39,20	1,50
5539	12/10/2025 18:25	22,90	1,30	14,40	7,50	39,30	1,50
5540	12/10/2025 18:20	22,90	1,20	13,00	7,50	39,40	1,50
5541	12/10/2025 18:15	23,10	1,20	11,80	7,50	39,40	1,40
5542	12/10/2025 18:10	22,90	1,20	9,70	7,50	39,40	1,50
5543	12/10/2025 18:05	22,90	1,20	8,30	7,50	39,50	1,50
5544	12/10/2025 18:00	23,00	1,20	7,80	7,50	39,30	1,50
5545	12/10/2025 17:55	23,00	1,20	6,90	7,50	39,50	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5546	12/10/2025 17:50	22,90	1,30	6,40	7,50	39,40	1,50
5547	12/10/2025 17:45	23,10	1,20	5,60	7,50	39,50	1,50
5548	12/10/2025 17:40	23,10	1,20	4,30	7,50	39,40	1,50
5549	12/10/2025 17:35	23,20	1,30	3,70	7,50	39,50	1,50
5550	12/10/2025 17:30	23,30	1,30	3,10	7,50	39,50	1,50
5551	12/10/2025 17:25	23,10	1,30	2,60	7,50	39,40	1,50
5552	12/10/2025 17:20	23,20	1,30	1,70	7,50	39,50	1,50
5553	12/10/2025 17:15	23,30	1,30	1,10	7,50	12,80	50,00
5554	12/10/2025 17:10	23,40	1,30	0,70	7,50	39,30	1,50
5555	12/10/2025 17:05	23,40	1,30	0,50	7,50	39,40	1,50
5556	12/10/2025 17:00	23,40	1,30	0,30	7,50	39,50	1,50
5557	12/10/2025 16:55	23,40	1,30	0,30	7,50	39,40	1,40
5558	12/10/2025 16:50	23,10	1,30	5,80	7,30	39,40	50,00
5559	12/10/2025 16:45	23,20	1,30	5,60	7,30	39,40	50,10
5560	12/10/2025 16:40	23,10	1,30	5,40	7,30	39,50	50,00
5561	12/10/2025 16:35	23,30	1,30	5,30	7,30	39,40	50,00
5562	12/10/2025 16:30	23,10	1,30	5,10	7,40	39,50	50,00
5563	12/10/2025 16:25	23,10	1,30	4,90	7,50	39,50	50,00
5564	12/10/2025 16:20	23,40	1,30	4,30	7,40	39,50	50,00
5565	12/10/2025 16:15	23,40	1,30	4,00	7,50	0,00	50,10
5566	12/10/2025 16:10	23,50	1,30	3,90	7,50	0,00	50,00
5567	12/10/2025 16:05	23,40	1,30	2,90	7,50	0,00	1,50
5568	12/10/2025 16:00	23,50	1,30	2,70	7,50	0,00	1,50
5569	12/10/2025 15:55	23,50	1,30	2,30	7,50	0,00	49,10
5570	12/10/2025 15:50	23,60	1,30	1,80	7,50	0,00	45,60
5571	12/10/2025 15:45	23,50	1,30	1,40	7,50	0,00	1,50
5572	12/10/2025 15:40	23,50	1,30	1,00	7,50	0,00	1,40
5573	12/10/2025 15:35	23,40	1,20	0,90	7,50	0,00	1,50
5574	12/10/2025 15:30	23,40	1,20	0,70	7,50	0,00	1,50
5575	12/10/2025 15:25	23,40	1,30	0,50	7,50	0,00	1,40
5576	12/10/2025 15:20	23,60	1,30	0,40	7,50	0,00	1,50
5577	12/10/2025 15:15	23,50	1,20	3,00	7,30	0,00	1,40
5578	12/10/2025 15:10	23,40	1,30	2,80	7,40	0,00	1,50
5579	12/10/2025 15:05	23,50	1,30	2,60	7,00	0,00	2,70
5580	12/10/2025 15:00	23,60	1,30	2,40	7,20	0,00	51,60
5581	12/10/2025 14:55	23,50	1,30	2,30	7,20	0,00	50,70
5582	12/10/2025 14:50	23,50	1,30	2,20	7,30	39,40	50,10
5583	12/10/2025 14:45	23,50	1,30	2,10	7,20	39,30	52,20
5584	12/10/2025 14:40	23,50	1,30	2,00	7,20	39,40	50,00
5585	12/10/2025 14:35	23,50	1,30	1,80	7,30	39,40	50,00
5586	12/10/2025 14:30	23,50	1,30	1,80	7,10	39,50	50,00
5587	12/10/2025 14:25	23,60	1,20	1,60	7,20	39,40	50,00
5588	12/10/2025 14:20	23,40	1,30	1,50	7,10	39,30	50,00
5589	12/10/2025 14:15	23,50	1,30	1,40	7,20	39,40	50,00
5590	12/10/2025 14:10	23,40	1,30	1,30	7,30	39,30	50,00
5591	12/10/2025 14:05	23,30	1,20	1,20	7,20	39,30	51,10
5592	12/10/2025 14:00	23,50	1,20	1,20	7,30	39,30	50,00
5593	12/10/2025 13:55	23,50	1,20	1,10	7,30	39,40	50,00
5594	12/10/2025 13:50	23,50	1,20	1,00	7,30	0,00	50,00
5595	12/10/2025 13:45	23,60	1,30	0,90	7,40	0,00	50,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5596	12/10/2025 13:40	23,50	1,30	0,80	7,30	0,00	50,00
5597	12/10/2025 13:35	23,40	1,20	0,70	7,30	0,00	50,00
5598	12/10/2025 13:30	23,50	1,20	0,70	7,40	0,00	50,00
5599	12/10/2025 13:25	23,50	1,20	0,60	7,50	0,00	50,00
5600	12/10/2025 13:20	23,60	1,20	0,50	7,50	0,00	50,00
5601	12/10/2025 13:15	23,60	1,30	0,50	7,50	0,00	50,00
5602	12/10/2025 13:10	23,60	1,20	0,40	7,50	0,00	50,00
5603	12/10/2025 13:05	23,70	1,30	0,30	7,50	0,00	49,90
5604	12/10/2025 13:00	23,60	1,20	0,30	7,50	0,00	49,60
5605	12/10/2025 12:55	23,70	1,30	0,20	7,50	0,00	50,40
5606	12/10/2025 12:50	23,70	1,20	0,20	7,50	0,00	33,50
5607	12/10/2025 12:45	23,10	1,20	62,80	7,50	0,00	1,50
5608	12/10/2025 12:40	23,20	1,30	59,80	7,50	0,00	0,00
5609	12/10/2025 12:35	23,10	1,30	58,30	7,50	0,00	1,20
5610	12/10/2025 12:30	23,20	1,30	58,80	7,50	0,00	0,60
5611	12/10/2025 12:25	23,00	1,30	61,00	7,50	39,00	1,40
5612	12/10/2025 12:20	23,30	1,30	53,60	7,50	39,10	1,40
5613	12/10/2025 12:15	23,10	1,30	49,20	7,50	38,90	1,40
5614	12/10/2025 12:10	23,30	1,30	56,10	7,50	38,80	1,00
5615	12/10/2025 12:05	23,30	1,30	53,00	7,50	38,90	1,50
5616	12/10/2025 12:00	23,20	1,30	49,50	7,50	38,90	1,20
5617	12/10/2025 11:55	23,20	1,30	44,10	7,50	38,90	1,50
5618	12/10/2025 11:50	23,20	1,40	42,80	7,50	38,80	1,10
5619	12/10/2025 11:45	23,20	1,40	35,10	7,50	38,80	1,40
5620	12/10/2025 11:40	23,40	1,40	23,80	7,50	38,80	1,40
5621	12/10/2025 11:35	23,30	1,50	20,70	7,50	38,80	1,40
5622	12/10/2025 11:30	23,30	1,50	20,80	7,60	0,00	0,40
5623	12/10/2025 11:25	23,20	1,60	21,00	7,60	0,00	1,50
5624	12/10/2025 11:20	23,20	1,60	20,10	7,60	0,00	1,60
5625	12/10/2025 11:15	23,30	1,60	18,40	7,60	0,00	1,30
5626	12/10/2025 11:10	23,10	1,70	15,90	7,60	0,00	1,60
5627	12/10/2025 11:05	23,20	1,70	14,90	7,60	0,00	1,50
5628	12/10/2025 11:00	23,30	1,70	14,10	7,60	0,00	1,30
5629	12/10/2025 10:55	23,30	1,70	14,60	7,60	0,00	1,50
5630	12/10/2025 10:50	23,30	1,80	14,90	7,60	0,00	1,40
5631	12/10/2025 10:45	23,30	1,80	13,10	7,60	0,00	1,30
5632	12/10/2025 10:40	23,30	1,80	12,10	7,60	0,00	1,60
5633	12/10/2025 10:35	23,30	1,80	11,20	7,60	0,00	1,40
5634	12/10/2025 10:30	23,20	1,80	15,80	7,60	0,00	1,50
5635	12/10/2025 10:25	23,20	1,70	14,10	7,60	0,00	49,90
5636	12/10/2025 10:20	23,30	1,70	11,50	7,50	0,00	50,00
5637	12/10/2025 10:15	23,20	1,70	9,40	7,50	0,00	49,90
5638	12/10/2025 10:10	23,40	1,70	6,70	7,50	0,00	50,00
5639	12/10/2025 10:05	23,40	1,70	5,10	7,50	25,80	49,90
5640	12/10/2025 10:00	23,40	1,60	4,50	7,60	36,10	49,90
5641	12/10/2025 09:55	23,40	1,60	3,80	7,60	36,20	1,40
5642	12/10/2025 09:50	23,50	1,50	2,30	7,60	36,20	1,50
5643	12/10/2025 09:45	23,30	1,50	1,80	7,60	36,40	1,40
5644	12/10/2025 09:40	23,20	1,50	1,30	7,60	36,20	1,40
5645	12/10/2025 09:35	23,40	1,50	0,80	7,60	36,20	1,30

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5646	12/10/2025 09:30	23,40	1,60	0,60	7,60	35,90	1,60
5647	12/10/2025 09:25	23,40	1,60	0,40	7,60	35,60	1,60
5648	12/10/2025 09:20	23,40	1,60	0,30	7,60	35,80	50,20
5649	12/10/2025 09:15	23,40	1,50	0,20	7,60	36,30	49,90
5650	12/10/2025 09:10	23,40	1,60	0,20	7,50	36,60	49,90
5651	12/10/2025 09:05	23,40	1,50	13,90	7,40	0,00	49,90
5652	12/10/2025 09:00	23,40	1,50	13,60	7,50	35,70	1,50
5653	12/10/2025 08:55	23,40	1,50	13,00	7,60	35,70	1,50
5654	12/10/2025 08:50	23,50	1,50	12,50	7,60	35,60	1,50
5655	12/10/2025 08:45	23,40	1,50	10,50	7,60	35,70	1,40
5656	12/10/2025 08:40	23,50	1,50	8,60	7,60	35,90	1,40
5657	12/10/2025 08:35	23,50	1,50	12,50	7,60	35,80	1,60
5658	12/10/2025 08:30	23,40	1,40	14,00	7,60	36,10	1,50
5659	12/10/2025 08:25	23,40	1,50	10,40	7,60	36,50	1,40
5660	12/10/2025 08:20	23,50	1,50	7,70	7,60	36,60	1,60
5661	12/10/2025 08:15	23,50	1,50	7,00	7,60	36,70	1,60
5662	12/10/2025 08:10	23,40	1,50	6,50	7,60	36,90	1,60
5663	12/10/2025 08:05	23,40	1,50	5,80	7,60	37,30	49,90
5664	12/10/2025 08:00	23,40	1,50	4,70	7,60	37,40	50,10
5665	12/10/2025 07:55	23,50	1,40	4,20	7,60	37,80	50,00
5666	12/10/2025 07:50	23,50	1,50	3,60	7,60	38,00	50,20
5667	12/10/2025 07:45	23,60	1,50	2,70	7,60	38,10	50,10
5668	12/10/2025 07:40	23,50	1,50	2,00	7,60	38,40	49,80
5669	12/10/2025 07:35	23,60	1,40	1,50	7,60	38,40	1,40
5670	12/10/2025 07:30	23,60	1,40	1,00	7,60	9,60	1,60
5671	12/10/2025 07:25	23,50	1,40	0,50	7,60	38,00	1,60
5672	12/10/2025 07:20	23,60	1,40	23,60	7,60	38,00	1,60
5673	12/10/2025 07:15	23,60	1,30	22,80	7,60	38,10	1,40
5674	12/10/2025 07:10	23,40	1,30	22,70	7,60	38,20	1,50
5675	12/10/2025 07:05	23,50	1,30	20,50	7,60	38,10	1,60
5676	12/10/2025 07:00	23,40	1,30	19,20	7,60	38,20	1,60
5677	12/10/2025 06:55	23,40	1,30	32,00	7,60	38,40	1,30
5678	12/10/2025 06:50	23,50	1,30	29,60	7,60	38,40	1,50
5679	12/10/2025 06:45	23,40	1,30	28,70	7,60	0,00	1,40
5680	12/10/2025 06:40	23,60	1,30	26,40	7,60	0,00	1,30
5681	12/10/2025 06:35	23,60	1,30	24,70	7,60	0,00	1,60
5682	12/10/2025 06:30	23,50	1,20	22,40	7,60	0,00	1,50
5683	12/10/2025 06:25	23,50	1,30	22,80	7,60	0,00	1,30
5684	12/10/2025 06:20	23,50	1,20	19,70	7,60	0,00	1,40
5685	12/10/2025 06:15	23,70	1,20	18,40	7,60	0,00	1,50
5686	12/10/2025 06:10	23,60	1,20	17,40	7,60	0,00	1,60
5687	12/10/2025 06:05	23,40	1,30	15,30	7,60	0,00	1,50
5688	12/10/2025 06:00	23,40	1,30	15,80	7,60	0,00	1,40
5689	12/10/2025 05:55	23,30	1,30	14,20	7,60	0,00	1,40
5690	12/10/2025 05:50	23,40	1,30	12,50	7,60	0,00	1,50
5691	12/10/2025 05:45	23,40	1,30	11,60	7,60	0,00	1,60
5692	12/10/2025 05:40	23,30	1,30	11,20	7,60	0,00	1,30
5693	12/10/2025 05:35	23,40	1,30	10,40	7,60	34,60	1,60
5694	12/10/2025 05:30	23,60	1,30	9,60	7,60	0,00	1,30
5695	12/10/2025 05:25	23,50	1,30	9,70	7,60	0,00	1,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5696	12/10/2025 05:20	23,50	1,30	8,20	7,60	0,00	1,30
5697	12/10/2025 05:15	23,50	1,30	7,80	7,60	0,00	1,50
5698	12/10/2025 05:10	23,60	1,30	4,30	7,60	0,00	43,60
5699	12/10/2025 05:05	23,40	1,30	4,30	7,60	0,00	1,30
5700	12/10/2025 05:00	23,40	1,30	2,70	7,60	40,60	1,30
5701	12/10/2025 04:55	23,40	1,20	2,20	7,60	0,00	1,70
5702	12/10/2025 04:50	23,40	1,30	13,80	7,60	39,60	1,20
5703	12/10/2025 04:45	23,40	1,30	9,30	7,60	0,00	1,30
5704	12/10/2025 04:40	23,60	1,30	5,70	7,60	0,00	1,30
5705	12/10/2025 04:35	23,60	1,30	4,20	7,60	0,00	1,40
5706	12/10/2025 04:30	23,60	1,30	3,30	7,60	0,00	1,60
5707	12/10/2025 04:25	23,70	1,30	1,60	7,60	1,70	1,30
5708	12/10/2025 04:20	23,50	1,30	10,50	7,60	39,00	1,30
5709	12/10/2025 04:15	23,50	1,30	42,20	7,60	39,70	1,30
5710	12/10/2025 04:10	23,60	1,30	39,90	7,60	40,60	1,30
5711	12/10/2025 04:05	23,70	1,30	40,20	7,60	41,70	50,10
5712	12/10/2025 04:00	23,70	1,30	39,70	7,60	0,00	43,70
5713	12/10/2025 03:55	23,40	1,30	40,20	7,60	0,00	1,40
5714	12/10/2025 03:50	23,50	1,30	39,70	7,60	0,00	1,40
5715	12/10/2025 03:45	23,50	1,30	40,80	7,60	0,00	1,90
5716	12/10/2025 03:40	23,50	1,30	39,90	7,60	0,00	43,60
5717	12/10/2025 03:35	23,60	1,30	39,50	7,60	0,00	1,40
5718	12/10/2025 03:30	23,60	1,30	35,00	7,60	0,00	1,70
5719	12/10/2025 03:25	23,50	1,30	31,80	7,60	0,00	48,50
5720	12/10/2025 03:20	23,60	1,30	29,50	7,60	0,00	48,90
5721	12/10/2025 03:15	23,60	1,30	27,90	7,60	0,00	49,70
5722	12/10/2025 03:10	23,50	1,30	29,70	7,60	0,00	1,60
5723	12/10/2025 03:05	23,50	1,30	28,30	7,60	0,00	2,40
5724	12/10/2025 03:00	23,50	1,30	25,50	7,60	0,00	43,70
5725	12/10/2025 02:55	23,50	1,40	24,90	7,60	31,30	1,70
5726	12/10/2025 02:50	23,60	1,40	23,80	7,60	38,00	1,30
5727	12/10/2025 02:45	23,70	1,30	24,10	7,60	0,00	1,70
5728	12/10/2025 02:40	23,80	1,40	23,80	7,60	0,00	43,70
5729	12/10/2025 02:35	23,60	1,40	26,50	7,60	0,00	44,00
5730	12/10/2025 02:30	23,60	1,40	24,20	7,60	0,00	1,60
5731	12/10/2025 02:25	23,60	1,30	24,80	7,60	0,00	2,00
5732	12/10/2025 02:20	23,60	1,30	18,80	7,60	0,00	43,80
5733	12/10/2025 02:15	23,50	1,40	15,00	7,60	0,00	43,50
5734	12/10/2025 02:10	23,70	1,40	11,40	7,60	0,00	1,60
5735	12/10/2025 02:05	23,70	1,40	10,70	7,60	0,00	1,70
5736	12/10/2025 02:00	23,80	1,30	10,30	7,60	0,00	2,80
5737	12/10/2025 01:55	23,60	1,30	8,90	7,60	0,00	43,80
5738	12/10/2025 01:50	23,70	1,40	7,50	7,60	0,00	43,00
5739	12/10/2025 01:45	23,80	1,30	25,20	7,60	0,00	2,00
5740	12/10/2025 01:40	23,70	1,30	62,90	7,60	6,00	43,60
5741	12/10/2025 01:35	23,70	1,40	58,10	7,60	35,50	43,50
5742	12/10/2025 01:30	23,80	1,40	40,90	7,60	36,00	1,60
5743	12/10/2025 01:25	23,70	1,40	42,20	7,60	36,80	1,50
5744	12/10/2025 01:20	23,80	1,40	80,70	7,60	37,20	43,20
5745	12/10/2025 01:15	23,60	1,40	75,00	7,60	0,00	43,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5746	12/10/2025 01:10	23,80	1,30	66,90	7,60	0,00	1,70
5747	12/10/2025 01:05	23,80	1,30	57,30	7,60	0,00	1,50
5748	12/10/2025 01:00	23,80	1,30	53,50	7,60	0,00	49,40
5749	12/10/2025 00:55	23,70	1,40	51,60	7,60	0,00	1,70
5750	12/10/2025 00:50	23,70	1,40	48,10	7,60	0,00	1,70
5751	12/10/2025 00:45	23,70	1,40	45,40	7,60	0,00	43,50
5752	12/10/2025 00:40	23,90	1,40	43,10	7,60	0,00	43,60
5753	12/10/2025 00:35	23,80	1,40	39,90	7,60	0,00	1,30
5754	12/10/2025 00:30	23,80	1,30	34,40	7,60	0,00	1,60
5755	12/10/2025 00:25	23,70	1,40	28,90	7,60	0,00	43,40
5756	12/10/2025 00:20	23,70	1,40	27,90	7,60	0,00	43,80
5757	12/10/2025 00:15	23,60	1,40	24,30	7,60	34,60	1,50
5758	12/10/2025 00:10	23,70	1,40	25,50	7,60	0,00	1,70
5759	12/10/2025 00:05	23,60	1,40	22,20	7,60	34,70	42,90
5760	12/10/2025 00:00	23,60	1,40	21,40	7,60	0,00	43,60
5761	11/10/2025 23:55	23,70	1,40	21,10	7,60	32,40	1,30
5762	11/10/2025 23:50	23,80	1,40	16,70	7,60	0,00	1,30
5763	11/10/2025 23:45	23,70	1,40	14,40	7,60	0,00	50,40
5764	11/10/2025 23:40	23,70	1,40	15,20	7,60	0,00	44,10
5765	11/10/2025 23:35	23,70	1,40	14,70	7,60	0,00	43,90
5766	11/10/2025 23:30	23,70	1,40	13,90	7,60	34,80	1,60
5767	11/10/2025 23:25	23,70	1,40	13,40	7,60	0,00	0,00
5768	11/10/2025 23:20	23,60	1,40	14,80	7,60	34,20	50,60
5769	11/10/2025 23:15	23,70	1,40	12,80	7,60	36,90	42,30
5770	11/10/2025 23:10	23,70	1,40	12,30	7,60	35,40	1,40
5771	11/10/2025 23:05	23,70	1,40	12,10	7,60	35,90	48,80
5772	11/10/2025 23:00	23,90	1,40	30,10	7,60	36,50	43,60
5773	11/10/2025 22:55	23,80	1,40	35,10	7,60	37,00	1,40
5774	11/10/2025 22:50	23,90	1,40	41,70	7,60	37,50	1,40
5775	11/10/2025 22:45	23,80	1,40	39,60	7,60	38,10	50,00
5776	11/10/2025 22:40	23,80	1,40	37,20	7,60	38,30	1,60
5777	11/10/2025 22:35	23,70	1,40	33,70	7,60	38,80	1,30
5778	11/10/2025 22:30	23,80	1,40	33,10	7,60	0,00	1,40
5779	11/10/2025 22:25	23,90	1,40	32,30	7,60	0,00	1,70
5780	11/10/2025 22:20	23,80	1,40	31,80	7,60	0,00	48,50
5781	11/10/2025 22:15	23,80	1,40	23,90	7,60	0,00	50,50
5782	11/10/2025 22:10	23,80	1,40	24,30	7,60	0,00	1,60
5783	11/10/2025 22:05	23,90	1,40	23,90	7,50	0,00	43,00
5784	11/10/2025 22:00	23,80	1,40	24,30	7,60	0,00	43,60
5785	11/10/2025 21:55	23,90	1,30	27,90	7,50	0,00	43,20
5786	11/10/2025 21:50	23,90	1,40	33,60	7,60	0,00	1,40
5787	11/10/2025 21:45	23,70	1,40	34,50	7,60	0,00	48,50
5788	11/10/2025 21:40	23,80	1,40	32,40	7,60	0,00	50,90
5789	11/10/2025 21:35	23,80	1,40	29,80	7,60	0,00	43,50
5790	11/10/2025 21:30	23,80	1,40	29,50	7,60	35,60	1,90
5791	11/10/2025 21:25	23,80	1,40	27,30	7,60	35,70	43,90
5792	11/10/2025 21:20	23,80	1,40	24,80	7,60	35,80	43,80
5793	11/10/2025 21:15	23,80	1,40	26,90	7,60	35,80	1,70
5794	11/10/2025 21:10	23,90	1,40	24,70	7,60	35,90	1,40
5795	11/10/2025 21:05	23,70	1,40	25,80	7,60	36,10	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5796	11/10/2025 21:00	23,90	1,40	26,20	7,60	36,30	1,60
5797	11/10/2025 20:55	23,80	1,40	25,50	7,60	37,00	1,20
5798	11/10/2025 20:50	23,90	1,40	24,70	7,60	36,90	48,60
5799	11/10/2025 20:45	23,90	1,40	23,10	7,60	37,00	47,80
5800	11/10/2025 20:40	23,80	1,40	21,30	7,50	37,70	1,20
5801	11/10/2025 20:35	23,90	1,40	20,30	7,50	37,90	43,30
5802	11/10/2025 20:30	23,80	1,40	19,20	7,50	38,20	43,70
5803	11/10/2025 20:25	23,90	1,40	16,80	7,50	38,20	43,20
5804	11/10/2025 20:20	23,90	1,40	15,40	7,60	38,40	2,00
5805	11/10/2025 20:15	23,80	1,50	14,20	7,50	38,50	43,20
5806	11/10/2025 20:10	23,80	1,50	13,80	7,50	38,60	43,60
5807	11/10/2025 20:05	23,90	1,50	13,00	7,50	38,70	43,80
5808	11/10/2025 20:00	23,70	1,50	12,60	7,50	38,60	1,60
5809	11/10/2025 19:55	23,80	1,50	11,80	7,50	39,00	0,00
5810	11/10/2025 19:50	23,70	1,40	11,30	7,50	39,00	49,30
5811	11/10/2025 19:45	28,40	1,50	6,70	7,50	0,00	27,70
5812	11/10/2025 19:40	28,40	1,40	5,70	7,50	0,00	1,60
5813	11/10/2025 19:35	28,40	1,40	5,20	7,50	0,00	1,40
5814	11/10/2025 19:30	28,60	1,40	5,00	7,50	0,00	1,30
5815	11/10/2025 19:25	28,40	1,40	6,70	7,50	0,00	1,60
5816	11/10/2025 19:20	28,50	1,50	27,40	7,50	0,00	1,40
5817	11/10/2025 19:15	28,80	1,50	30,10	7,50	0,00	1,40
5818	11/10/2025 19:10	28,80	1,50	32,90	7,50	0,00	48,90
5819	11/10/2025 19:05	28,50	1,50	24,90	7,50	0,00	44,10
5820	11/10/2025 19:00	28,40	1,50	25,60	7,50	0,00	42,90
5821	11/10/2025 18:55	28,40	1,50	24,90	7,50	0,00	1,60
5822	11/10/2025 18:50	28,50	1,50	22,40	7,50	0,00	48,70
5823	11/10/2025 18:45	28,50	1,50	21,00	7,50	39,10	49,20
5824	11/10/2025 18:40	28,40	1,50	18,10	7,50	39,20	43,10
5825	11/10/2025 18:35	28,50	1,50	20,00	7,50	39,30	1,30
5826	11/10/2025 18:30	28,70	1,50	19,60	7,50	39,20	48,60
5827	11/10/2025 18:25	28,60	1,50	18,70	7,50	39,10	49,50
5828	11/10/2025 18:20	28,80	1,50	15,90	7,50	39,10	3,10
5829	11/10/2025 18:15	28,80	1,50	14,70	7,50	39,30	1,30
5830	11/10/2025 18:10	28,90	1,50	13,50	7,50	39,10	1,70
5831	11/10/2025 18:05	28,80	1,50	15,90	7,50	39,40	1,40
5832	11/10/2025 18:00	28,80	1,50	14,40	7,50	39,10	1,60
5833	11/10/2025 17:55	28,90	1,50	13,30	7,50	39,50	1,30
5834	11/10/2025 17:50	28,80	1,50	26,00	7,50	39,00	1,90
5835	11/10/2025 17:45	28,90	1,50	25,20	7,50	39,10	43,60
5836	11/10/2025 17:40	29,00	1,50	23,80	7,50	39,00	1,70
5837	11/10/2025 17:35	28,90	1,50	21,60	7,50	39,10	1,70
5838	11/10/2025 17:30	29,00	1,50	20,70	7,50	39,30	1,30
5839	11/10/2025 17:25	28,90	1,50	19,80	7,50	39,20	44,00
5840	11/10/2025 17:20	28,90	1,50	18,30	7,50	40,40	1,40
5841	11/10/2025 17:15	28,80	1,50	18,10	7,50	39,30	1,50
5842	11/10/2025 17:10	28,90	1,50	17,60	7,50	39,40	1,30
5843	11/10/2025 17:05	28,70	1,60	15,90	7,50	39,60	1,40
5844	11/10/2025 17:00	28,80	1,60	14,90	7,50	0,00	1,60
5845	11/10/2025 16:55	28,80	1,60	14,30	7,50	0,00	2,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5846	11/10/2025 16:50	28,80	1,60	13,60	7,50	0,00	44,10
5847	11/10/2025 16:45	28,80	1,60	14,40	7,50	0,00	39,50
5848	11/10/2025 16:40	29,00	1,60	13,40	7,50	0,00	50,90
5849	11/10/2025 16:35	29,10	1,50	12,30	7,50	0,00	1,50
5850	11/10/2025 16:30	29,10	1,60	11,40	7,50	0,00	50,00
5851	11/10/2025 16:25	29,20	1,60	13,00	7,50	0,00	49,90
5852	11/10/2025 16:20	29,10	1,60	10,20	7,50	0,00	49,70
5853	11/10/2025 16:15	29,10	1,60	23,10	7,50	0,00	50,20
5854	11/10/2025 16:10	29,20	1,60	23,20	7,50	0,00	49,70
5855	11/10/2025 16:05	29,10	1,60	23,20	7,50	0,00	50,20
5856	11/10/2025 16:00	29,20	1,60	22,10	7,50	0,00	52,90
5857	11/10/2025 15:55	29,30	1,60	21,90	7,50	0,00	1,40
5858	11/10/2025 15:50	29,00	1,60	21,00	7,50	0,00	1,60
5859	11/10/2025 15:45	29,00	1,60	20,00	7,50	0,00	1,30
5860	11/10/2025 15:40	29,10	1,60	21,10	7,50	0,00	1,70
5861	11/10/2025 15:35	29,00	1,60	20,10	7,50	0,00	1,70
5862	11/10/2025 15:30	29,00	1,60	18,60	7,50	0,00	1,70
5863	11/10/2025 15:25	29,00	1,60	16,90	7,50	0,00	1,60
5864	11/10/2025 15:20	29,00	1,60	20,20	7,50	0,00	1,70
5865	11/10/2025 15:15	29,10	1,60	16,00	7,50	0,00	1,20
5866	11/10/2025 15:10	29,10	1,60	12,90	7,50	0,00	49,90
5867	11/10/2025 15:05	29,10	1,60	12,00	7,50	0,00	50,30
5868	11/10/2025 15:00	29,10	1,60	11,30	7,50	0,00	49,90
5869	11/10/2025 14:55	29,20	1,60	10,20	7,50	0,00	50,20
5870	11/10/2025 14:50	29,20	1,60	9,30	7,50	0,00	50,20
5871	11/10/2025 14:45	29,20	1,60	8,90	7,50	0,00	49,90
5872	11/10/2025 14:40	29,20	1,60	8,90	7,50	0,00	49,90
5873	11/10/2025 14:35	29,20	1,60	37,10	7,50	0,00	50,20
5874	11/10/2025 14:30	29,10	1,60	33,00	7,50	0,00	50,20
5875	11/10/2025 14:25	29,20	1,60	39,60	7,50	0,00	50,20
5876	11/10/2025 14:20	29,00	1,60	38,10	7,50	0,00	50,00
5877	11/10/2025 14:15	29,00	1,60	37,30	7,50	0,00	50,20
5878	11/10/2025 14:10	29,00	1,60	35,30	7,50	0,00	49,80
5879	11/10/2025 14:05	29,10	1,60	37,00	7,50	0,00	1,70
5880	11/10/2025 14:00	29,00	1,60	34,60	7,50	0,00	53,40
5881	11/10/2025 13:55	28,70	1,60	31,10	7,50	0,00	1,40
5882	11/10/2025 13:50	28,60	1,60	28,60	7,50	0,00	1,30
5883	11/10/2025 13:45	28,70	1,60	24,50	7,40	0,00	1,70
5884	11/10/2025 13:40	28,60	1,60	32,70	7,50	0,00	1,30
5885	11/10/2025 13:35	28,70	1,60	31,30	7,50	0,00	1,60
5886	11/10/2025 13:30	28,60	1,60	39,40	7,50	0,00	1,30
5887	11/10/2025 13:25	28,60	1,60	36,40	7,50	0,00	1,60
5888	11/10/2025 13:20	28,60	1,60	35,50	7,50	0,00	1,50
5889	11/10/2025 13:15	28,60	1,60	33,70	7,50	0,00	1,30
5890	11/10/2025 13:10	28,50	1,60	30,50	7,50	0,00	1,40
5891	11/10/2025 13:05	28,40	1,60	27,60	7,50	0,00	1,50
5892	11/10/2025 13:00	28,40	1,60	32,20	7,50	0,00	1,70
5893	11/10/2025 12:55	28,40	1,50	32,59	7,50	0,00	1,40
5894	11/10/2025 12:50	28,30	1,50	31,10	7,50	0,00	1,60
5895	11/10/2025 12:45	28,20	1,50	29,40	7,50	0,00	1,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5896	11/10/2025 12:40	28,20	1,50	28,10	7,50	0,00	1,40
5897	11/10/2025 12:35	28,10	1,50	26,80	7,50	0,00	1,50
5898	11/10/2025 12:30	28,20	1,50	25,70	7,50	0,00	1,50
5899	11/10/2025 12:25	28,20	1,50	24,10	7,50	0,00	1,50
5900	11/10/2025 12:20	28,00	1,50	23,10	7,50	0,00	1,50
5901	11/10/2025 12:15	28,00	1,50	21,60	7,50	0,00	1,40
5902	11/10/2025 12:10	27,90	1,50	19,10	7,50	0,00	1,50
5903	11/10/2025 12:05	27,80	1,50	18,40	7,50	0,00	1,40
5904	11/10/2025 12:00	27,60	1,50	16,50	7,50	0,00	1,40
5905	11/10/2025 11:55	27,70	1,50	14,80	7,50	0,00	1,40
5906	11/10/2025 11:50	27,60	1,50	13,70	7,50	0,00	1,60
5907	11/10/2025 11:45	27,40	1,50	12,30	7,50	0,00	45,90
5908	11/10/2025 11:40	27,40	1,50	10,20	7,50	0,00	1,40
5909	11/10/2025 11:35	27,30	1,50	9,30	7,50	0,00	1,40
5910	11/10/2025 11:30	27,20	1,50	8,40	7,50	0,00	49,90
5911	11/10/2025 11:25	27,00	1,50	7,90	7,50	0,00	49,90
5912	11/10/2025 11:20	27,00	1,50	5,60	7,50	0,00	50,00
5913	11/10/2025 11:15	27,00	1,50	3,70	7,50	0,00	49,90
5914	11/10/2025 11:10	26,70	1,50	3,00	7,50	0,00	50,10
5915	11/10/2025 11:05	26,60	1,50	2,40	7,50	0,00	1,40
5916	11/10/2025 11:00	26,60	1,50	2,00	7,50	0,00	1,40
5917	11/10/2025 10:55	26,30	1,50	1,50	7,50	0,00	1,50
5918	11/10/2025 10:50	26,20	1,50	1,10	7,50	0,00	1,20
5919	11/10/2025 10:45	26,20	1,50	0,90	7,50	0,00	1,60
5920	11/10/2025 10:40	26,00	1,50	0,70	7,50	0,00	1,30
5921	11/10/2025 10:35	25,90	1,40	0,50	7,50	0,00	1,20
5922	11/10/2025 10:30	25,70	1,40	0,40	7,50	0,00	1,20
5923	11/10/2025 10:25	25,60	1,40	0,40	7,50	0,00	1,60
5924	11/10/2025 10:20	25,60	1,40	0,30	7,50	0,00	1,60
5925	11/10/2025 10:15	25,50	1,40	0,30	7,50	0,00	1,60
5926	11/10/2025 10:10	25,10	1,40	0,40	7,50	0,00	1,40
5927	11/10/2025 10:05	24,80	1,40	0,30	7,60	0,00	52,20
5928	11/10/2025 10:00	25,70	1,40	0,30	7,50	0,00	49,90
5929	11/10/2025 09:55	26,30	1,40	23,60	7,50	0,00	1,80
5930	11/10/2025 09:50	26,40	1,40	23,30	7,50	0,00	1,30
5931	11/10/2025 09:45	26,20	1,40	22,30	7,50	0,00	1,20
5932	11/10/2025 09:40	26,20	1,40	20,50	7,50	0,00	1,40
5933	11/10/2025 09:35	26,10	1,40	18,60	7,50	0,00	1,50
5934	11/10/2025 09:30	26,10	1,40	17,90	7,50	0,00	1,60
5935	11/10/2025 09:25	26,00	1,40	16,20	7,50	0,00	1,60
5936	11/10/2025 09:20	26,00	1,40	15,00	7,50	0,00	1,40
5937	11/10/2025 09:15	25,80	1,40	17,80	7,50	0,00	1,20
5938	11/10/2025 09:10	25,80	1,40	19,00	7,50	0,00	1,30
5939	11/10/2025 09:05	25,80	1,40	16,70	7,50	0,00	49,90
5940	11/10/2025 09:00	25,70	1,40	14,00	7,50	0,00	49,80
5941	11/10/2025 08:55	25,60	1,40	11,40	7,50	0,00	49,80
5942	11/10/2025 08:50	25,40	1,40	10,40	7,50	0,00	49,80
5943	11/10/2025 08:45	25,30	1,40	9,30	7,50	0,00	49,90
5944	11/10/2025 08:40	25,30	1,40	8,40	7,50	0,00	1,30
5945	11/10/2025 08:35	25,20	1,40	7,10	7,50	0,00	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5946	11/10/2025 08:30	25,00	1,40	6,30	7,60	0,00	1,30
5947	11/10/2025 08:25	23,50	1,40	5,30	7,50	0,00	1,90
5948	11/10/2025 08:20	23,30	1,40	4,60	7,50	0,00	2,30
5949	11/10/2025 08:15	23,40	1,40	3,50	7,50	0,00	1,60
5950	11/10/2025 08:10	24,40	1,30	4,00	7,50	0,00	5,50
5951	11/10/2025 08:05	24,40	1,30	3,40	7,50	0,00	50,50
5952	11/10/2025 08:00	24,40	1,40	3,40	7,50	0,00	3,10
5953	11/10/2025 07:55	24,40	1,30	2,80	7,60	0,00	1,80
5954	11/10/2025 07:50	24,40	1,40	2,30	7,60	0,00	1,40
5955	11/10/2025 07:45	24,40	1,40	1,80	7,50	0,00	1,60
5956	11/10/2025 07:40	24,50	1,40	1,40	7,60	0,00	1,70
5957	11/10/2025 07:35	24,50	1,40	1,10	7,60	0,00	1,80
5958	11/10/2025 07:30	24,50	1,40	0,70	7,60	0,00	1,50
5959	11/10/2025 07:25	24,60	1,40	0,50	7,60	0,00	1,80
5960	11/10/2025 07:20	24,50	1,40	0,40	7,50	0,00	1,10
5961	11/10/2025 07:15	24,50	1,50	0,40	7,50	0,00	0,50
5962	11/10/2025 07:10	24,50	1,50	0,40	7,50	35,30	1,60
5963	11/10/2025 07:05	22,60	1,50	35,10	7,50	35,10	49,40
5964	11/10/2025 07:00	22,60	1,50	34,20	7,50	34,90	43,60
5965	11/10/2025 06:55	22,80	1,50	33,70	7,50	34,60	1,80
5966	11/10/2025 06:50	22,60	1,50	31,10	7,50	34,50	1,70
5967	11/10/2025 06:45	22,80	1,50	30,50	7,50	36,10	1,50
5968	11/10/2025 06:40	22,60	1,50	30,10	7,50	0,00	44,10
5969	11/10/2025 06:35	22,80	1,50	29,80	7,50	34,70	0,80
5970	11/10/2025 06:30	22,90	1,50	33,40	7,50	0,00	1,70
5971	11/10/2025 06:25	22,90	1,50	34,40	7,50	34,90	2,30
5972	11/10/2025 06:20	23,00	1,50	33,70	7,50	35,50	43,90
5973	11/10/2025 06:15	23,00	1,50	32,30	7,50	36,10	44,10
5974	11/10/2025 06:10	22,90	1,50	31,70	7,50	36,40	1,60
5975	11/10/2025 06:05	23,00	1,50	32,40	7,50	0,00	1,40
5976	11/10/2025 06:00	23,10	1,50	31,20	7,50	0,00	2,40
5977	11/10/2025 05:55	23,20	1,50	31,00	7,50	0,00	44,00
5978	11/10/2025 05:50	23,30	1,50	35,20	7,50	0,00	1,60
5979	11/10/2025 05:45	23,00	1,50	32,80	7,50	0,00	1,30
5980	11/10/2025 05:40	23,10	1,50	32,40	7,50	34,80	43,70
5981	11/10/2025 05:35	23,40	1,50	31,30	7,50	0,00	44,50
5982	11/10/2025 05:30	23,20	1,50	31,20	7,50	0,00	43,80
5983	11/10/2025 05:25	23,30	1,50	29,90	7,50	34,70	34,90
5984	11/10/2025 05:20	23,50	1,50	29,30	7,50	0,00	49,10
5985	11/10/2025 05:15	23,30	1,50	27,00	7,50	0,00	50,70
5986	11/10/2025 05:10	23,40	1,50	27,60	7,50	34,80	1,60
5987	11/10/2025 05:05	23,40	1,50	26,50	7,50	30,40	2,50
5988	11/10/2025 05:00	23,40	1,50	25,60	7,50	0,00	43,90
5989	11/10/2025 04:55	23,50	1,50	25,80	7,50	34,90	44,40
5990	11/10/2025 04:50	23,60	1,50	20,80	7,50	0,00	1,40
5991	11/10/2025 04:45	23,50	1,50	20,80	7,50	0,00	1,40
5992	11/10/2025 04:40	23,60	1,50	20,30	7,50	0,00	1,60
5993	11/10/2025 04:35	23,60	1,50	18,70	7,50	0,00	1,60
5994	11/10/2025 04:30	23,70	1,50	18,00	7,50	23,50	1,30
5995	11/10/2025 04:25	23,60	1,50	16,70	7,50	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
5996	11/10/2025 04:20	23,80	1,50	16,40	7,50	35,20	21,80
5997	11/10/2025 04:15	23,70	1,50	17,50	7,50	36,10	50,10
5998	11/10/2025 04:10	23,80	1,50	19,20	7,50	36,60	43,30
5999	11/10/2025 04:05	23,80	1,50	17,80	7,50	37,00	17,30
6000	11/10/2025 04:00	23,80	1,50	16,20	7,50	0,00	0,80
6001	11/10/2025 03:55	23,80	1,50	15,20	7,50	0,00	49,20
6002	11/10/2025 03:50	24,00	1,50	18,30	7,50	0,00	50,50
6003	11/10/2025 03:45	24,10	1,50	22,30	7,50	0,00	0,20
6004	11/10/2025 03:40	24,00	1,50	22,40	7,50	0,00	1,90
6005	11/10/2025 03:35	24,10	1,50	21,30	7,50	0,00	49,70
6006	11/10/2025 03:30	24,10	1,50	20,00	7,50	0,00	44,50
6007	11/10/2025 03:25	24,10	1,50	20,00	7,50	0,00	1,40
6008	11/10/2025 03:20	24,20	1,50	18,70	7,50	0,00	1,60
6009	11/10/2025 03:15	24,10	1,50	17,80	7,50	0,00	1,60
6010	11/10/2025 03:10	24,30	1,50	16,50	7,50	0,00	1,30
6011	11/10/2025 03:05	24,20	1,50	17,20	7,50	0,00	1,30
6012	11/10/2025 03:00	24,20	1,50	28,00	7,50	0,00	1,60
6013	11/10/2025 02:55	24,30	1,50	38,70	7,50	34,90	1,60
6014	11/10/2025 02:50	24,30	1,50	44,50	7,50	0,00	50,30
6015	11/10/2025 02:45	24,40	1,50	44,80	7,50	0,00	44,40
6016	11/10/2025 02:40	24,50	1,50	44,10	7,50	35,10	24,30
6017	11/10/2025 02:35	24,40	1,50	44,30	7,50	0,00	0,00
6018	11/10/2025 02:30	24,40	1,50	44,80	7,50	0,00	49,60
6019	11/10/2025 02:25	24,50	1,50	44,90	7,50	34,50	44,30
6020	11/10/2025 02:20	24,50	1,50	45,40	7,50	0,00	43,70
6021	11/10/2025 02:15	24,60	1,50	48,30	7,50	0,00	22,20
6022	11/10/2025 02:10	24,70	1,50	48,60	7,50	35,10	49,10
6023	11/10/2025 02:05	24,70	1,50	47,70	7,50	0,00	49,60
6024	11/10/2025 02:00	24,80	1,50	47,10	7,50	38,50	44,90
6025	11/10/2025 01:55	24,70	1,50	46,70	7,50	0,00	1,50
6026	11/10/2025 01:50	24,80	1,50	47,40	7,50	0,00	1,40
6027	11/10/2025 01:45	24,70	1,50	47,60	7,50	38,90	1,60
6028	11/10/2025 01:40	24,80	1,50	48,60	7,50	0,00	1,30
6029	11/10/2025 01:35	24,90	1,50	48,30	7,50	35,00	1,40
6030	11/10/2025 01:30	24,80	1,50	46,80	7,50	35,40	1,70
6031	11/10/2025 01:25	24,90	1,50	46,20	7,60	36,20	1,90
6032	11/10/2025 01:20	24,90	1,50	47,00	7,50	36,70	44,00
6033	11/10/2025 01:15	24,90	1,50	56,80	7,50	0,00	43,30
6034	11/10/2025 01:10	24,90	1,50	63,40	7,50	0,00	0,00
6035	11/10/2025 01:05	25,00	1,50	62,10	7,50	0,00	49,00
6036	11/10/2025 01:00	25,00	1,50	58,80	7,50	0,00	51,20
6037	11/10/2025 00:55	25,00	1,50	58,80	7,50	0,00	44,10
6038	11/10/2025 00:50	25,10	1,50	56,70	7,50	0,00	0,20
6039	11/10/2025 00:45	25,10	1,50	53,50	7,50	0,00	48,90
6040	11/10/2025 00:40	25,10	1,50	48,70	7,50	0,00	49,30
6041	11/10/2025 00:35	23,90	1,50	57,30	7,50	0,00	49,80
6042	11/10/2025 00:30	23,90	1,50	55,40	7,50	0,00	51,60
6043	11/10/2025 00:25	24,00	1,50	53,80	7,50	0,00	1,30
6044	11/10/2025 00:20	23,90	1,50	68,40	7,50	0,00	1,50
6045	11/10/2025 00:15	24,00	1,50	69,30	7,50	34,40	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6046	11/10/2025 00:10	24,00	1,50	62,00	7,50	35,70	1,20
6047	11/10/2025 00:05	24,20	1,50	71,20	7,50	35,90	1,70
6048	11/10/2025 00:00	24,20	1,50	69,70	7,50	36,50	0,00
6049	10/10/2025 23:55	24,30	1,50	68,30	7,50	36,60	1,60
6050	10/10/2025 23:50	24,20	1,50	66,50	7,50	36,90	1,30
6051	10/10/2025 23:45	24,40	1,50	65,00	7,50	36,80	0,10
6052	10/10/2025 23:40	24,30	1,50	64,00	7,50	37,00	1,20
6053	10/10/2025 23:35	24,20	1,50	62,40	7,50	37,30	51,80
6054	10/10/2025 23:30	24,10	1,50	66,00	7,50	37,60	43,60
6055	10/10/2025 23:25	24,10	1,50	63,90	7,50	38,10	0,60
6056	10/10/2025 23:20	24,30	1,50	63,80	7,50	38,20	49,20
6057	10/10/2025 23:15	24,30	1,50	61,70	7,50	38,30	49,20
6058	10/10/2025 23:10	24,20	1,50	61,20	7,50	38,50	50,00
6059	10/10/2025 23:05	24,30	1,50	56,50	7,50	38,60	44,80
6060	10/10/2025 23:00	24,50	1,50	55,10	7,50	38,80	45,20
6061	10/10/2025 22:55	24,40	1,50	52,60	7,50	38,90	44,30
6062	10/10/2025 22:50	24,40	1,50	50,80	7,50	39,00	1,40
6063	10/10/2025 22:45	24,30	1,50	50,40	7,50	38,80	0,60
6064	10/10/2025 22:40	24,40	1,50	48,60	7,50	39,00	50,00
6065	10/10/2025 22:35	24,50	1,50	46,30	7,50	38,90	1,40
6066	10/10/2025 22:30	24,60	1,50	44,90	7,50	0,00	1,20
6067	10/10/2025 22:25	24,70	1,50	43,80	7,50	0,00	1,60
6068	10/10/2025 22:20	24,60	1,50	38,50	7,50	0,00	1,50
6069	10/10/2025 22:15	24,70	1,50	37,20	7,50	0,00	1,30
6070	10/10/2025 22:10	24,80	1,50	37,80	7,50	0,00	0,00
6071	10/10/2025 22:05	24,80	1,50	38,30	7,50	0,00	49,30
6072	10/10/2025 22:00	24,90	1,50	43,80	7,50	0,00	43,60
6073	10/10/2025 21:55	24,90	1,50	42,80	7,50	0,00	0,40
6074	10/10/2025 21:50	24,80	1,50	42,70	7,50	0,00	49,10
6075	10/10/2025 21:45	25,20	1,50	41,30	7,50	0,00	49,40
6076	10/10/2025 21:40	25,10	1,50	39,40	7,50	0,00	49,50
6077	10/10/2025 21:35	25,20	1,50	37,90	7,50	0,00	49,60
6078	10/10/2025 21:30	25,20	1,50	36,50	7,50	39,20	50,20
6079	10/10/2025 21:25	25,30	1,50	35,80	7,50	39,30	45,00
6080	10/10/2025 21:20	25,40	1,50	34,30	7,50	39,40	1,20
6081	10/10/2025 21:15	25,40	1,50	31,10	7,50	39,40	1,40
6082	10/10/2025 21:10	25,40	1,50	30,90	7,50	39,30	1,60
6083	10/10/2025 21:05	25,20	1,50	29,50	7,50	39,40	1,60
6084	10/10/2025 21:00	25,30	1,50	28,30	7,50	39,50	1,70
6085	10/10/2025 20:55	25,40	1,50	24,40	7,50	39,50	44,00
6086	10/10/2025 20:50	25,50	1,50	23,00	7,50	39,50	43,60
6087	10/10/2025 20:45	25,50	1,50	21,70	7,50	39,60	1,30
6088	10/10/2025 20:40	25,70	1,50	21,20	7,50	39,30	1,70
6089	10/10/2025 20:35	25,70	1,50	20,20	7,50	39,70	1,40
6090	10/10/2025 20:30	25,70	1,50	18,50	7,50	39,70	44,20
6091	10/10/2025 20:25	25,90	1,50	17,90	7,50	39,60	43,70
6092	10/10/2025 20:20	25,80	1,50	20,40	7,50	39,80	0,10
6093	10/10/2025 20:15	25,80	1,50	19,20	7,50	39,60	49,10
6094	10/10/2025 20:10	25,80	1,60	15,90	7,50	39,50	49,30
6095	10/10/2025 20:05	25,80	1,50	15,00	7,50	39,40	49,30

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6096	10/10/2025 20:00	25,80	1,60	13,70	7,50	39,60	50,00
6097	10/10/2025 19:55	25,70	1,60	13,00	7,50	39,50	44,90
6098	10/10/2025 19:50	25,60	1,50	12,60	7,50	39,50	2,20
6099	10/10/2025 19:45	25,70	1,60	13,40	7,50	0,00	1,00
6100	10/10/2025 19:40	25,60	1,60	12,40	7,50	0,00	0,20
6101	10/10/2025 19:35	25,80	1,60	11,50	7,50	0,00	2,80
6102	10/10/2025 19:30	25,80	1,60	10,60	7,50	0,00	0,10
6103	10/10/2025 19:25	25,80	1,60	9,90	7,50	0,00	13,10
6104	10/10/2025 19:20	25,80	1,60	7,10	7,50	0,00	50,00
6105	10/10/2025 19:15	25,70	1,60	6,30	7,50	0,00	9,80
6106	10/10/2025 19:10	25,80	1,60	5,60	7,50	0,00	2,40
6107	10/10/2025 19:05	25,70	1,60	3,90	7,50	0,00	7,80
6108	10/10/2025 19:00	25,80	1,60	3,50	7,50	0,00	7,10
6109	10/10/2025 18:55	25,80	1,60	2,80	7,50	0,00	49,50
6110	10/10/2025 18:50	25,60	1,60	2,20	7,50	0,00	0,20
6111	10/10/2025 18:45	25,80	1,60	1,90	7,50	39,60	0,10
6112	10/10/2025 18:40	25,70	1,60	1,40	7,50	39,60	0,20
6113	10/10/2025 18:35	25,50	1,60	1,00	7,50	39,80	50,10
6114	10/10/2025 18:30	25,40	1,60	0,80	7,50	39,80	0,00
6115	10/10/2025 18:25	25,40	1,50	0,50	7,50	39,80	6,90
6116	10/10/2025 18:20	25,30	1,50	0,40	7,50	39,80	5,00
6117	10/10/2025 18:15	25,30	1,50	0,40	7,50	39,80	1,20
6118	10/10/2025 18:10	25,20	1,50	0,30	7,50	39,80	49,30
6119	10/10/2025 18:05	25,10	1,50	0,30	7,50	39,80	50,70
6120	10/10/2025 18:00	31,80	1,50	34,50	7,50	39,80	60,30
6121	10/10/2025 17:55	32,30	1,50	34,10	7,50	39,70	1,90
6122	10/10/2025 17:50	32,20	1,60	33,60	7,50	40,00	1,50
6123	10/10/2025 17:45	32,09	1,60	33,20	7,50	39,80	1,60
6124	10/10/2025 17:40	32,20	1,60	32,50	7,50	40,00	1,60
6125	10/10/2025 17:35	32,09	1,60	32,40	7,50	39,90	1,50
6126	10/10/2025 17:30	32,09	1,60	32,00	7,50	39,90	1,70
6127	10/10/2025 17:25	31,90	1,60	31,40	7,50	40,10	1,50
6128	10/10/2025 17:20	32,09	1,60	31,20	7,50	40,00	1,60
6129	10/10/2025 17:15	31,80	1,60	30,30	7,50	39,90	1,60
6130	10/10/2025 17:10	31,90	1,60	29,50	7,50	39,90	1,80
6131	10/10/2025 17:05	31,90	1,60	28,70	7,50	39,90	1,90
6132	10/10/2025 17:00	32,00	1,60	27,90	7,50	0,00	1,50
6133	10/10/2025 16:55	31,80	1,60	27,40	7,50	0,00	1,70
6134	10/10/2025 16:50	31,90	1,60	26,70	7,50	0,00	1,90
6135	10/10/2025 16:45	31,70	1,60	25,90	7,50	0,00	1,90
6136	10/10/2025 16:40	31,40	1,60	25,30	7,50	0,00	1,50
6137	10/10/2025 16:35	31,50	1,60	24,60	7,50	0,00	1,70
6138	10/10/2025 16:30	31,40	1,70	24,60	7,50	0,00	1,70
6139	10/10/2025 16:25	31,40	1,70	23,40	7,50	0,00	1,70
6140	10/10/2025 16:20	31,20	1,70	22,50	7,50	0,00	2,00
6141	10/10/2025 16:15	30,70	1,70	22,90	7,50	0,00	50,10
6142	10/10/2025 16:10	30,90	1,70	22,30	7,50	0,00	50,50
6143	10/10/2025 16:05	30,80	1,70	21,90	7,50	0,00	50,50
6144	10/10/2025 16:00	30,00	1,70	21,50	7,50	39,70	51,70
6145	10/10/2025 15:55	29,50	1,70	21,20	7,50	39,90	50,20

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6146	10/10/2025 15:50	29,50	1,70	20,00	7,50	39,80	1,60
6147	10/10/2025 15:45	29,40	1,70	18,30	7,50	39,60	2,00
6148	10/10/2025 15:40	29,30	1,80	20,60	7,40	39,90	1,50
6149	10/10/2025 15:35	29,40	1,80	19,90	7,50	39,80	1,60
6150	10/10/2025 15:30	29,30	1,80	17,50	7,50	39,90	1,40
6151	10/10/2025 15:25	29,40	1,80	19,10	7,50	39,30	2,00
6152	10/10/2025 15:20	29,10	1,80	17,20	7,40	39,90	49,90
6153	10/10/2025 15:15	29,20	1,80	16,10	7,50	39,50	50,50
6154	10/10/2025 15:10	29,10	1,80	15,60	7,50	39,80	50,10
6155	10/10/2025 15:05	28,80	1,90	15,00	7,50	39,90	50,10
6156	10/10/2025 15:00	28,90	1,90	14,60	7,50	39,60	1,80
6157	10/10/2025 14:55	28,60	1,90	14,30	7,50	39,70	1,60
6158	10/10/2025 14:50	28,50	1,90	14,70	7,40	39,70	1,80
6159	10/10/2025 14:45	28,30	1,90	15,90	7,50	39,70	1,60
6160	10/10/2025 14:40	28,50	1,90	16,00	7,40	39,90	1,50
6161	10/10/2025 14:35	28,30	1,90	15,40	7,40	40,20	50,10
6162	10/10/2025 14:30	28,20	1,90	15,10	7,50	39,80	50,10
6163	10/10/2025 14:25	28,10	1,90	14,80	7,40	39,90	50,00
6164	10/10/2025 14:20	28,30	1,90	14,60	7,50	39,70	50,20
6165	10/10/2025 14:15	28,00	1,90	14,30	7,50	0,00	50,30
6166	10/10/2025 14:10	28,10	1,90	14,10	7,50	0,00	50,40
6167	10/10/2025 14:05	27,90	1,90	13,80	7,50	0,00	50,40
6168	10/10/2025 14:00	27,70	1,90	24,10	7,40	0,00	1,80
6169	10/10/2025 13:55	27,60	1,90	25,20	7,50	0,00	1,70
6170	10/10/2025 13:50	27,50	1,90	25,10	7,50	0,00	1,70
6171	10/10/2025 13:45	27,30	1,90	24,70	7,50	0,00	1,80
6172	10/10/2025 13:40	27,50	1,90	26,80	7,50	0,00	1,60
6173	10/10/2025 13:35	41,80	1,90	29,20	7,50	0,00	1,90
6174	10/10/2025 13:30	41,60	1,80	28,80	7,50	0,00	1,60
6175	10/10/2025 13:25	41,00	1,80	28,20	7,60	0,00	1,70
6176	10/10/2025 13:20	40,70	1,80	28,60	7,50	0,00	1,50
6177	10/10/2025 13:15	40,60	1,80	28,00	7,50	39,30	1,90
6178	10/10/2025 13:10	40,40	1,80	27,60	7,50	39,40	1,80
6179	10/10/2025 13:05	40,50	1,80	27,20	7,60	39,20	1,60
6180	10/10/2025 13:00	39,80	1,80	26,50	7,50	39,10	1,80
6181	10/10/2025 12:55	39,40	1,70	25,90	7,50	39,50	1,50
6182	10/10/2025 12:50	38,90	1,70	25,50	7,50	38,90	2,00
6183	10/10/2025 12:45	38,70	1,70	22,20	7,50	39,30	1,60
6184	10/10/2025 12:40	38,40	1,70	21,50	7,50	39,00	1,90
6185	10/10/2025 12:35	37,80	1,70	20,10	7,50	39,30	1,60
6186	10/10/2025 12:30	37,60	1,70	16,70	7,50	39,20	1,60
6187	10/10/2025 12:25	37,40	1,60	15,80	7,50	39,20	1,40
6188	10/10/2025 12:20	36,70	1,60	15,30	7,50	38,90	2,00
6189	10/10/2025 12:15	36,30	1,60	14,30	7,50	38,90	1,80
6190	10/10/2025 12:10	36,20	1,60	13,50	7,50	39,00	58,60
6191	10/10/2025 12:05	35,60	1,60	13,30	7,50	39,00	52,90
6192	10/10/2025 12:00	35,80	1,60	12,70	7,50	39,10	50,10
6193	10/10/2025 11:55	35,10	1,60	12,70	7,40	39,20	50,10
6194	10/10/2025 11:50	34,50	1,60	13,10	7,50	38,80	1,80
6195	10/10/2025 11:45	34,40	1,60	12,40	7,50	38,80	1,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6196	10/10/2025 11:40	34,00	1,60	12,20	7,50	38,90	50,40
6197	10/10/2025 11:35	33,80	1,60	11,40	7,50	39,00	50,10
6198	10/10/2025 11:30	33,50	1,60	10,50	7,50	0,00	50,10
6199	10/10/2025 11:25	33,30	1,60	9,90	7,50	0,00	50,40
6200	10/10/2025 11:20	33,20	1,70	9,20	7,50	0,00	50,40
6201	10/10/2025 11:15	33,10	1,60	8,60	7,50	0,00	1,60
6202	10/10/2025 11:10	33,00	1,60	7,00	7,50	0,00	2,00
6203	10/10/2025 11:05	32,70	1,60	6,10	7,50	0,00	1,70
6204	10/10/2025 11:00	32,50	1,60	7,10	7,50	0,00	1,90
6205	10/10/2025 10:55	32,50	1,60	6,60	7,50	0,00	1,60
6206	10/10/2025 10:50	32,50	1,60	6,20	7,50	0,00	1,90
6207	10/10/2025 10:45	32,09	1,60	6,00	7,50	0,00	1,60
6208	10/10/2025 10:40	31,90	1,60	5,60	7,50	0,00	1,60
6209	10/10/2025 10:35	31,50	1,60	5,30	7,50	0,00	2,00
6210	10/10/2025 10:30	31,30	1,60	5,00	7,50	38,40	1,90
6211	10/10/2025 10:25	31,10	1,60	4,90	7,50	38,30	1,90
6212	10/10/2025 10:20	30,90	1,60	4,40	7,50	38,30	1,60
6213	10/10/2025 10:15	30,40	1,50	4,20	7,50	38,50	1,70
6214	10/10/2025 10:10	30,30	1,50	3,80	7,50	38,60	1,90
6215	10/10/2025 10:05	29,90	1,50	3,50	7,50	38,70	51,80
6216	10/10/2025 10:00	29,50	1,50	3,20	7,50	0,00	2,00
6217	10/10/2025 09:55	29,20	1,50	2,80	7,50	0,00	1,50
6218	10/10/2025 09:50	28,50	1,50	2,50	7,50	38,60	1,40
6219	10/10/2025 09:45	26,50	1,50	2,00	7,50	38,30	48,70
6220	10/10/2025 09:40	25,10	1,50	1,60	7,40	38,40	1,30
6221	10/10/2025 09:35	25,00	1,50	1,20	7,50	38,40	1,40
6222	10/10/2025 09:30	24,70	1,50	0,80	7,40	38,10	1,50
6223	10/10/2025 09:25	23,70	1,50	0,50	7,40	37,80	41,90
6224	10/10/2025 09:20	23,70	1,50	0,30	7,40	37,40	1,60
6225	10/10/2025 09:15	23,50	1,50	0,30	7,40	37,60	1,30
6226	10/10/2025 09:10	22,70	1,50	39,20	7,40	37,00	2,10
6227	10/10/2025 09:05	22,80	1,50	38,90	7,40	37,30	1,30
6228	10/10/2025 09:00	22,80	1,60	36,30	7,40	37,40	1,40
6229	10/10/2025 08:55	22,70	1,60	31,90	7,40	37,10	1,80
6230	10/10/2025 08:50	22,80	1,60	30,90	7,40	37,30	1,60
6231	10/10/2025 08:45	22,70	1,60	29,30	7,40	37,30	50,20
6232	10/10/2025 08:40	22,80	1,60	27,80	7,40	37,30	49,90
6233	10/10/2025 08:35	22,70	1,60	26,90	7,40	37,40	49,90
6234	10/10/2025 08:30	22,70	1,70	25,30	7,40	37,60	49,70
6235	10/10/2025 08:25	22,80	1,70	25,30	7,40	37,60	1,30
6236	10/10/2025 08:20	22,60	1,70	24,70	7,40	39,30	1,40
6237	10/10/2025 08:15	22,70	1,70	23,20	7,40	40,10	1,60
6238	10/10/2025 08:10	22,80	1,70	21,60	7,40	38,10	1,40
6239	10/10/2025 08:05	22,70	1,70	19,90	7,40	38,10	1,50
6240	10/10/2025 08:00	22,60	1,70	17,30	7,40	37,90	1,50
6241	10/10/2025 07:55	22,70	1,70	16,80	7,40	38,00	49,90
6242	10/10/2025 07:50	22,60	1,60	16,00	7,40	37,90	50,00
6243	10/10/2025 07:45	22,70	1,60	15,60	7,40	38,90	50,10
6244	10/10/2025 07:40	22,70	1,50	14,60	7,40	37,80	49,90
6245	10/10/2025 07:35	22,70	1,50	13,60	7,40	37,60	50,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6246	10/10/2025 07:30	22,70	1,50	12,60	7,40	37,70	50,10
6247	10/10/2025 07:25	22,70	1,40	12,00	7,40	40,80	50,20
6248	10/10/2025 07:20	22,70	1,40	14,50	7,40	41,00	1,40
6249	10/10/2025 07:15	22,70	1,40	13,90	7,40	41,10	1,70
6250	10/10/2025 07:10	22,80	1,30	20,20	7,40	40,80	1,70
6251	10/10/2025 07:05	22,80	1,30	16,40	7,40	40,60	1,70
6252	10/10/2025 07:00	22,80	1,30	12,50	7,40	39,30	1,70
6253	10/10/2025 06:55	22,90	1,30	11,40	7,40	39,30	1,50
6254	10/10/2025 06:50	22,90	1,30	9,60	7,40	38,20	1,40
6255	10/10/2025 06:45	22,90	1,20	8,90	7,40	38,00	1,60
6256	10/10/2025 06:40	22,90	1,20	6,70	7,40	38,20	1,60
6257	10/10/2025 06:35	22,90	1,20	9,20	7,40	38,30	1,40
6258	10/10/2025 06:30	23,00	1,20	7,70	7,40	38,30	1,50
6259	10/10/2025 06:25	22,90	1,20	11,80	7,40	38,50	1,50
6260	10/10/2025 06:20	23,00	1,20	9,90	7,40	38,40	1,60
6261	10/10/2025 06:15	23,00	1,20	8,70	7,40	38,40	1,70
6262	10/10/2025 06:10	22,70	1,20	6,20	7,40	38,40	1,60
6263	10/10/2025 06:05	22,70	1,20	3,80	7,40	38,40	1,60
6264	10/10/2025 06:00	22,60	1,20	3,10	7,40	0,00	1,60
6265	10/10/2025 05:55	22,70	1,20	3,20	7,40	0,00	1,90
6266	10/10/2025 05:50	22,70	1,20	1,80	7,40	0,00	43,00
6267	10/10/2025 05:45	22,90	1,20	5,20	7,40	0,00	1,80
6268	10/10/2025 05:40	22,90	1,20	3,90	7,40	0,00	1,30
6269	10/10/2025 05:35	23,00	1,20	33,80	7,40	0,00	1,50
6270	10/10/2025 05:30	22,90	1,20	31,30	7,40	0,00	49,10
6271	10/10/2025 05:25	22,90	1,20	29,70	7,40	0,00	1,60
6272	10/10/2025 05:20	23,00	1,20	30,10	7,40	0,00	1,30
6273	10/10/2025 05:15	23,10	1,20	31,90	7,40	0,00	49,30
6274	10/10/2025 05:10	23,10	1,20	31,40	7,40	0,00	43,90
6275	10/10/2025 05:05	23,00	1,20	29,90	7,40	0,00	1,20
6276	10/10/2025 05:00	23,10	1,20	29,40	7,40	34,70	50,10
6277	10/10/2025 04:55	23,20	1,20	31,00	7,40	0,00	44,00
6278	10/10/2025 04:50	23,20	1,20	29,30	7,40	0,00	1,50
6279	10/10/2025 04:45	23,10	1,20	26,80	7,40	34,90	1,30
6280	10/10/2025 04:40	23,20	1,20	26,50	7,40	0,00	1,30
6281	10/10/2025 04:35	23,20	1,20	31,90	7,40	0,00	1,40
6282	10/10/2025 04:30	23,30	1,20	36,00	7,40	34,70	1,70
6283	10/10/2025 04:25	23,20	1,20	36,50	7,40	0,00	1,30
6284	10/10/2025 04:20	23,30	1,20	33,30	7,30	0,00	1,30
6285	10/10/2025 04:15	23,20	1,20	32,20	7,40	35,20	1,40
6286	10/10/2025 04:10	23,20	1,20	30,10	7,40	0,00	1,40
6287	10/10/2025 04:05	23,30	1,20	28,50	7,40	0,00	49,00
6288	10/10/2025 04:00	23,30	1,20	26,80	7,40	0,00	44,10
6289	10/10/2025 03:55	23,50	1,20	23,80	7,40	0,00	1,60
6290	10/10/2025 03:50	23,40	1,30	19,60	7,30	34,60	43,20
6291	10/10/2025 03:45	23,60	1,30	19,60	7,40	0,00	43,70
6292	10/10/2025 03:40	23,40	1,30	17,70	7,40	0,00	44,00
6293	10/10/2025 03:35	23,50	1,30	17,10	7,40	35,60	1,30
6294	10/10/2025 03:30	23,50	1,30	16,29	7,40	36,20	48,90
6295	10/10/2025 03:25	23,60	1,30	19,20	7,40	36,70	51,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6296	10/10/2025 03:20	23,60	1,30	17,40	7,40	37,20	1,70
6297	10/10/2025 03:15	23,70	1,30	13,70	7,40	0,00	1,30
6298	10/10/2025 03:10	23,50	1,30	19,60	7,40	0,00	1,40
6299	10/10/2025 03:05	23,70	1,30	17,50	7,40	0,00	1,30
6300	10/10/2025 03:00	23,50	1,30	14,60	7,40	0,00	1,30
6301	10/10/2025 02:55	23,40	1,30	12,80	7,40	0,00	1,40
6302	10/10/2025 02:50	23,40	1,30	7,80	7,40	0,00	1,60
6303	10/10/2025 02:45	23,40	1,30	6,40	7,40	0,00	1,50
6304	10/10/2025 02:40	23,40	1,30	5,80	7,40	0,00	2,20
6305	10/10/2025 02:35	23,50	1,30	4,40	7,40	0,00	43,90
6306	10/10/2025 02:30	23,50	1,30	3,80	7,40	0,00	43,60
6307	10/10/2025 02:25	23,60	1,30	16,40	7,40	0,00	1,50
6308	10/10/2025 02:20	23,60	1,30	11,20	7,40	0,00	43,80
6309	10/10/2025 02:15	23,80	1,30	6,00	7,40	34,90	43,90
6310	10/10/2025 02:10	23,90	1,30	5,10	7,40	0,00	43,40
6311	10/10/2025 02:05	23,80	1,30	38,10	7,40	34,80	1,60
6312	10/10/2025 02:00	23,90	1,30	36,70	7,40	0,00	48,90
6313	10/10/2025 01:55	23,90	1,30	34,30	7,40	0,00	49,50
6314	10/10/2025 01:50	23,90	1,30	32,70	7,40	4,30	50,20
6315	10/10/2025 01:45	23,90	1,30	31,90	7,40	0,00	1,60
6316	10/10/2025 01:40	23,90	1,30	47,80	7,40	34,90	1,60
6317	10/10/2025 01:35	23,90	1,30	41,80	7,40	0,00	1,60
6318	10/10/2025 01:30	23,80	1,30	39,40	7,40	0,00	1,30
6319	10/10/2025 01:25	23,90	1,30	38,60	7,40	0,40	1,40
6320	10/10/2025 01:20	24,10	1,30	37,00	7,40	36,30	1,40
6321	10/10/2025 01:15	24,10	1,30	34,80	7,40	0,00	1,60
6322	10/10/2025 01:10	24,00	1,30	30,60	7,40	0,00	1,60
6323	10/10/2025 01:05	24,10	1,30	30,60	7,40	33,80	51,30
6324	10/10/2025 01:00	24,00	1,30	29,80	7,40	0,00	1,70
6325	10/10/2025 00:55	24,00	1,30	26,00	7,40	35,20	1,60
6326	10/10/2025 00:50	24,10	1,30	25,90	7,40	36,00	49,10
6327	10/10/2025 00:45	24,20	1,30	23,80	7,40	36,60	51,60
6328	10/10/2025 00:40	24,20	1,30	23,60	7,40	37,00	1,60
6329	10/10/2025 00:35	24,00	1,30	33,40	7,40	37,90	29,00
6330	10/10/2025 00:30	23,90	1,30	34,00	7,40	0,00	49,30
6331	10/10/2025 00:25	24,10	1,30	35,10	7,40	0,00	50,00
6332	10/10/2025 00:20	24,10	1,30	34,30	7,40	0,00	44,20
6333	10/10/2025 00:15	24,20	1,30	32,80	7,40	0,00	1,40
6334	10/10/2025 00:10	24,20	1,30	34,80	7,40	0,00	1,50
6335	10/10/2025 00:05	24,30	1,30	32,80	7,40	0,00	1,40
6336	10/10/2025 00:00	24,30	1,30	31,60	7,30	0,00	1,50
6337	09/10/2025 23:55	24,20	1,30	30,20	7,30	0,00	1,40
6338	09/10/2025 23:50	24,20	1,30	42,40	7,30	0,00	1,50
6339	09/10/2025 23:45	24,30	1,30	30,10	7,30	0,00	50,30
6340	09/10/2025 23:40	24,40	1,30	29,70	7,30	0,00	44,00
6341	09/10/2025 23:35	24,30	1,30	31,30	7,40	0,00	1,40
6342	09/10/2025 23:30	24,40	1,30	30,10	7,30	40,60	1,40
6343	09/10/2025 23:25	24,20	1,30	29,10	7,30	40,00	2,00
6344	09/10/2025 23:20	24,30	1,30	35,90	7,30	0,00	44,00
6345	09/10/2025 23:15	24,40	1,40	33,50	7,30	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6346	09/10/2025 23:10	24,40	1,40	29,30	7,30	0,00	1,50
6347	09/10/2025 23:05	24,50	1,40	25,40	7,30	0,00	48,90
6348	09/10/2025 23:00	24,50	1,40	23,70	7,30	35,50	49,40
6349	09/10/2025 22:55	24,60	1,40	22,10	7,30	36,00	51,40
6350	09/10/2025 22:50	24,70	1,40	28,20	7,40	36,40	44,00
6351	09/10/2025 22:45	24,60	1,40	25,90	7,30	36,80	1,50
6352	09/10/2025 22:40	24,80	1,40	23,60	7,40	37,10	1,60
6353	09/10/2025 22:35	24,70	1,40	22,20	7,40	37,10	1,50
6354	09/10/2025 22:30	24,60	1,40	19,70	7,40	37,40	1,60
6355	09/10/2025 22:25	24,70	1,40	16,80	7,40	37,80	1,60
6356	09/10/2025 22:20	24,60	1,40	15,60	7,40	38,40	1,50
6357	09/10/2025 22:15	24,80	1,40	13,80	7,40	38,60	49,20
6358	09/10/2025 22:10	24,80	1,40	11,90	7,40	38,80	1,40
6359	09/10/2025 22:05	24,70	1,40	10,60	7,40	38,90	1,40
6360	09/10/2025 22:00	24,70	1,40	8,30	7,40	39,10	1,50
6361	09/10/2025 21:55	24,70	1,40	7,00	7,40	38,90	2,30
6362	09/10/2025 21:50	24,80	1,40	5,20	7,40	39,00	43,80
6363	09/10/2025 21:45	24,90	1,40	4,20	7,40	0,00	1,40
6364	09/10/2025 21:40	24,80	1,40	3,40	7,40	0,00	1,60
6365	09/10/2025 21:35	24,90	1,40	2,50	7,40	0,00	48,90
6366	09/10/2025 21:30	24,80	1,40	1,60	7,40	0,00	49,50
6367	09/10/2025 21:25	24,80	1,40	1,20	7,40	0,00	51,50
6368	09/10/2025 21:20	24,90	1,40	0,80	7,40	0,00	44,40
6369	09/10/2025 21:15	24,90	1,40	0,50	7,40	0,00	1,60
6370	09/10/2025 21:10	24,70	1,40	0,30	7,40	0,00	1,40
6371	09/10/2025 21:05	24,80	1,40	0,30	7,40	0,00	50,90
6372	09/10/2025 21:00	24,80	1,40	0,30	7,40	0,00	1,50
6373	09/10/2025 20:55	25,00	1,40	17,00	7,40	0,00	1,50
6374	09/10/2025 20:50	25,10	1,40	24,60	7,30	0,00	1,40
6375	09/10/2025 20:45	24,90	1,40	27,20	7,30	0,00	1,60
6376	09/10/2025 20:40	24,90	1,40	24,20	7,30	0,00	50,30
6377	09/10/2025 20:35	25,10	1,40	22,30	7,30	0,00	44,00
6378	09/10/2025 20:30	25,00	1,40	31,60	7,30	0,00	1,40
6379	09/10/2025 20:25	25,10	1,40	32,30	7,40	0,00	1,60
6380	09/10/2025 20:20	25,00	1,40	28,10	7,40	0,00	1,30
6381	09/10/2025 20:15	24,80	1,40	24,40	7,30	0,00	0,00
6382	09/10/2025 20:10	24,90	1,40	24,80	7,30	0,00	50,20
6383	09/10/2025 20:05	24,90	1,40	22,30	7,40	0,00	1,60
6384	09/10/2025 20:00	24,90	1,40	19,60	7,40	0,00	48,70
6385	09/10/2025 19:55	24,80	1,50	17,90	7,40	0,00	49,20
6386	09/10/2025 19:50	25,10	1,50	16,20	7,30	0,00	50,80
6387	09/10/2025 19:45	24,90	1,50	21,70	7,30	0,00	44,00
6388	09/10/2025 19:40	25,00	1,50	21,30	7,40	0,00	1,40
6389	09/10/2025 19:35	25,00	1,50	19,50	7,30	0,00	1,50
6390	09/10/2025 19:30	25,10	1,50	17,80	7,40	0,00	1,60
6391	09/10/2025 19:25	25,00	1,50	17,00	7,40	0,00	50,70
6392	09/10/2025 19:20	25,10	1,50	15,80	7,30	0,00	1,40
6393	09/10/2025 19:15	25,00	1,50	14,80	7,40	0,00	1,50
6394	09/10/2025 19:10	25,10	1,50	12,90	7,40	0,00	49,70
6395	09/10/2025 19:05	25,10	1,50	11,80	7,40	0,00	43,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6396	09/10/2025 19:00	25,30	1,50	11,00	7,40	0,00	1,40
6397	09/10/2025 18:55	25,20	1,50	9,30	7,30	0,00	1,60
6398	09/10/2025 18:50	25,20	1,50	8,20	7,40	0,00	1,50
6399	09/10/2025 18:45	25,20	1,50	7,00	7,40	0,00	49,50
6400	09/10/2025 18:40	25,10	1,50	5,80	7,40	0,00	1,40
6401	09/10/2025 18:35	25,00	1,50	5,40	7,40	0,00	1,40
6402	09/10/2025 18:30	25,20	1,50	4,10	7,40	0,00	1,50
6403	09/10/2025 18:25	25,10	1,50	2,90	7,40	0,00	1,50
6404	09/10/2025 18:20	25,00	1,50	2,50	7,40	0,00	1,40
6405	09/10/2025 18:15	25,10	1,50	1,80	7,40	0,00	1,30
6406	09/10/2025 18:10	25,20	1,50	1,10	7,40	0,00	1,40
6407	09/10/2025 18:05	24,90	1,50	0,60	7,40	0,00	1,60
6408	09/10/2025 18:00	24,80	1,50	0,50	7,40	0,00	1,50
6409	09/10/2025 17:55	24,80	1,50	0,40	7,40	0,00	1,60
6410	09/10/2025 17:50	24,70	1,50	0,30	7,40	0,00	53,70
6411	09/10/2025 17:45	24,90	1,50	26,40	7,50	0,00	1,60
6412	09/10/2025 17:40	24,80	1,50	26,10	7,50	0,00	1,70
6413	09/10/2025 17:35	24,70	1,50	25,70	7,50	0,00	1,70
6414	09/10/2025 17:30	24,70	1,50	25,40	7,50	0,00	1,60
6415	09/10/2025 17:25	24,60	1,50	25,00	7,50	0,00	1,50
6416	09/10/2025 17:20	24,60	1,50	24,50	7,50	0,00	50,10
6417	09/10/2025 17:15	24,50	1,50	24,00	7,50	0,00	50,10
6418	09/10/2025 17:10	24,40	1,50	23,40	7,40	0,00	50,10
6419	09/10/2025 17:05	24,30	1,50	22,60	7,40	0,00	50,10
6420	09/10/2025 17:00	28,90	1,50	17,80	7,40	0,00	1,60
6421	09/10/2025 16:55	28,80	1,50	17,10	7,40	39,20	1,50
6422	09/10/2025 16:50	28,80	1,50	16,10	7,40	39,00	1,60
6423	09/10/2025 16:45	28,80	1,50	14,90	7,40	39,10	1,60
6424	09/10/2025 16:40	28,90	1,50	14,10	7,40	39,20	1,50
6425	09/10/2025 16:35	28,80	1,50	12,60	7,40	39,10	1,60
6426	09/10/2025 16:30	28,70	1,50	11,50	7,40	39,20	1,60
6427	09/10/2025 16:25	28,50	1,50	10,80	7,40	39,10	1,60
6428	09/10/2025 16:20	28,50	1,50	9,50	7,40	39,20	1,60
6429	09/10/2025 16:15	28,50	1,50	10,50	7,40	0,00	1,50
6430	09/10/2025 16:10	28,40	1,50	9,00	7,40	0,00	1,70
6431	09/10/2025 16:05	28,40	1,40	8,40	7,40	0,00	1,60
6432	09/10/2025 16:00	28,40	1,40	5,70	7,40	0,00	1,60
6433	09/10/2025 15:55	28,40	1,40	4,60	7,40	0,00	50,20
6434	09/10/2025 15:50	28,30	1,40	3,70	7,40	0,00	50,10
6435	09/10/2025 15:45	28,10	1,40	2,90	7,40	0,00	50,10
6436	09/10/2025 15:40	28,10	1,40	2,30	7,40	0,00	50,20
6437	09/10/2025 15:35	28,00	1,40	1,80	7,40	0,00	50,10
6438	09/10/2025 15:30	27,90	1,40	1,30	7,40	0,00	50,10
6439	09/10/2025 15:25	27,80	1,40	1,10	7,40	0,00	50,20
6440	09/10/2025 15:20	27,60	1,40	0,80	7,40	0,00	44,60
6441	09/10/2025 15:15	27,70	1,40	0,60	7,40	39,50	1,60
6442	09/10/2025 15:10	27,60	1,40	0,50	7,40	39,50	1,60
6443	09/10/2025 15:05	27,40	1,40	0,40	7,40	39,50	1,60
6444	09/10/2025 15:00	27,30	1,40	0,40	7,40	39,50	1,50
6445	09/10/2025 14:55	27,20	1,40	0,30	7,40	39,50	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6446	09/10/2025 14:50	27,10	1,40	0,30	7,40	39,50	1,60
6447	09/10/2025 14:45	26,80	1,40	5,40	7,50	39,60	1,60
6448	09/10/2025 14:40	26,90	1,40	5,00	7,50	39,40	1,60
6449	09/10/2025 14:35	26,80	1,50	4,60	7,40	39,50	1,60
6450	09/10/2025 14:30	26,60	1,50	4,00	7,40	39,70	50,10
6451	09/10/2025 14:25	26,50	1,50	3,40	7,40	39,70	50,10
6452	09/10/2025 14:20	26,40	1,50	2,90	7,40	39,70	50,10
6453	09/10/2025 14:15	26,20	1,50	2,30	7,40	39,60	50,10
6454	09/10/2025 14:10	26,20	1,60	1,90	7,40	39,50	50,30
6455	09/10/2025 14:05	26,20	1,60	1,60	7,40	39,70	50,00
6456	09/10/2025 14:00	26,10	1,60	1,20	7,40	39,60	50,10
6457	09/10/2025 13:55	25,90	1,70	1,00	7,40	39,60	50,10
6458	09/10/2025 13:50	25,90	1,70	0,80	7,40	39,80	50,00
6459	09/10/2025 13:45	42,50	1,70	32,00	7,50	39,60	1,60
6460	09/10/2025 13:40	42,60	1,70	31,70	7,50	39,70	1,60
6461	09/10/2025 13:35	42,40	1,70	29,90	7,50	44,00	1,60
6462	09/10/2025 13:30	42,20	1,70	28,30	7,50	0,00	50,60
6463	09/10/2025 13:25	42,10	1,70	29,00	7,50	0,00	52,60
6464	09/10/2025 13:20	41,80	1,70	32,00	7,40	0,00	1,60
6465	09/10/2025 13:15	41,80	1,70	38,50	7,50	0,00	1,60
6466	09/10/2025 13:10	41,70	1,70	39,80	7,40	0,00	1,60
6467	09/10/2025 13:05	41,40	1,80	39,70	7,40	0,00	1,60
6468	09/10/2025 13:00	41,20	1,80	36,40	7,50	0,00	1,60
6469	09/10/2025 12:55	41,00	1,70	47,00	7,40	0,00	1,60
6470	09/10/2025 12:50	41,00	1,70	45,50	7,40	0,00	1,60
6471	09/10/2025 12:45	40,80	1,80	42,90	7,40	0,00	1,60
6472	09/10/2025 12:40	40,50	1,80	40,70	7,40	0,00	1,60
6473	09/10/2025 12:35	40,30	1,80	39,50	7,50	0,00	1,70
6474	09/10/2025 12:30	40,10	1,80	36,00	7,40	42,40	1,60
6475	09/10/2025 12:25	40,00	1,80	31,90	7,50	42,20	1,60
6476	09/10/2025 12:20	39,80	1,80	30,20	7,50	42,20	1,80
6477	09/10/2025 12:15	39,40	1,80	29,70	7,40	42,20	48,00
6478	09/10/2025 12:10	39,30	1,80	28,30	7,50	42,40	1,60
6479	09/10/2025 12:05	38,90	1,80	29,80	7,50	42,40	1,60
6480	09/10/2025 12:00	39,00	1,80	33,80	7,50	42,70	1,50
6481	09/10/2025 11:55	38,50	1,80	32,30	7,50	42,60	1,60
6482	09/10/2025 11:50	38,40	1,80	30,30	7,50	42,80	1,60
6483	09/10/2025 11:45	38,10	1,80	29,10	7,50	43,40	1,60
6484	09/10/2025 11:40	37,90	1,80	27,60	7,50	46,60	1,60
6485	09/10/2025 11:35	37,80	1,80	25,40	7,50	0,00	1,60
6486	09/10/2025 11:30	37,70	1,90	23,70	7,50	0,00	1,60
6487	09/10/2025 11:25	37,10	1,90	23,50	7,50	0,00	1,70
6488	09/10/2025 11:20	36,90	1,90	22,00	7,50	0,00	1,60
6489	09/10/2025 11:15	36,80	1,90	19,50	7,50	0,00	1,60
6490	09/10/2025 11:10	36,50	1,90	17,50	7,50	0,00	1,60
6491	09/10/2025 11:05	36,20	1,90	15,50	7,50	0,00	2,00
6492	09/10/2025 11:00	35,80	1,90	15,60	7,50	0,00	1,90
6493	09/10/2025 10:55	35,60	1,90	14,30	7,50	0,00	1,50
6494	09/10/2025 10:50	35,40	2,00	11,40	7,50	0,00	1,60
6495	09/10/2025 10:45	34,90	2,00	10,10	7,50	0,00	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6496	09/10/2025 10:40	34,60	2,00	8,90	7,50	0,00	1,60
6497	09/10/2025 10:35	34,20	2,00	8,30	7,50	0,00	50,10
6498	09/10/2025 10:30	33,80	2,00	6,70	7,50	0,00	50,10
6499	09/10/2025 10:25	33,40	2,10	5,90	7,50	0,00	50,10
6500	09/10/2025 10:20	33,10	2,10	5,20	7,50	0,00	50,10
6501	09/10/2025 10:15	32,90	2,10	4,40	7,50	0,00	50,10
6502	09/10/2025 10:10	32,50	2,20	3,70	7,50	0,00	50,10
6503	09/10/2025 10:05	32,20	2,20	3,00	7,50	0,00	50,20
6504	09/10/2025 10:00	31,60	2,20	2,50	7,50	0,00	1,60
6505	09/10/2025 09:55	31,40	2,30	2,20	7,50	0,00	1,60
6506	09/10/2025 09:50	30,90	2,40	1,80	7,60	0,00	1,60
6507	09/10/2025 09:45	29,90	2,50	1,60	7,60	0,00	1,50
6508	09/10/2025 09:40	30,10	2,50	1,40	7,60	0,00	45,50
6509	09/10/2025 09:35	35,10	2,50	30,20	7,50	0,00	1,60
6510	09/10/2025 09:30	35,10	2,40	28,20	7,50	0,00	1,60
6511	09/10/2025 09:25	34,50	2,30	25,40	7,50	0,00	1,60
6512	09/10/2025 09:20	34,40	2,20	23,30	7,50	0,00	1,70
6513	09/10/2025 09:15	33,90	2,10	25,80	7,50	0,00	1,60
6514	09/10/2025 09:10	33,70	2,00	23,80	7,50	0,00	1,60
6515	09/10/2025 09:05	33,30	1,90	22,60	7,50	0,00	1,60
6516	09/10/2025 09:00	33,10	1,90	21,10	7,50	0,00	1,60
6517	09/10/2025 08:55	32,90	1,80	19,80	7,50	0,00	1,60
6518	09/10/2025 08:50	32,40	1,80	18,40	7,50	0,00	1,60
6519	09/10/2025 08:45	32,00	1,80	17,90	7,50	0,00	1,60
6520	09/10/2025 08:40	31,50	1,80	16,90	7,50	0,00	1,60
6521	09/10/2025 08:35	30,00	1,80	14,60	7,50	0,00	1,60
6522	09/10/2025 08:30	29,40	1,80	12,20	7,50	0,00	1,60
6523	09/10/2025 08:25	29,30	1,70	11,70	7,50	0,00	1,60
6524	09/10/2025 08:20	28,90	1,70	11,00	7,50	45,70	1,60
6525	09/10/2025 08:15	28,50	1,60	10,40	7,60	44,90	1,60
6526	09/10/2025 08:10	28,40	1,60	9,20	7,60	0,00	1,60
6527	09/10/2025 08:05	28,00	1,50	8,30	7,60	0,00	1,60
6528	09/10/2025 08:00	27,70	1,50	7,50	7,60	0,00	1,60
6529	09/10/2025 07:55	25,90	1,50	6,70	7,50	0,00	1,60
6530	09/10/2025 07:50	25,50	1,40	6,00	7,50	0,00	1,60
6531	09/10/2025 07:45	25,70	1,40	5,20	7,50	0,00	1,60
6532	09/10/2025 07:40	25,40	1,40	4,50	7,50	0,00	1,60
6533	09/10/2025 07:35	24,90	1,40	7,40	7,50	0,00	1,00
6534	09/10/2025 07:30	23,80	1,30	6,40	7,50	0,00	1,50
6535	09/10/2025 07:25	22,70	1,30	5,70	7,40	0,00	3,80
6536	09/10/2025 07:20	22,50	1,30	4,90	7,50	0,00	1,60
6537	09/10/2025 07:15	22,60	1,30	4,30	7,40	0,00	1,60
6538	09/10/2025 07:10	22,60	1,30	3,60	7,40	0,00	1,60
6539	09/10/2025 07:05	22,40	1,30	18,40	7,40	0,00	1,50
6540	09/10/2025 07:00	22,20	1,30	17,60	7,40	0,00	1,60
6541	09/10/2025 06:55	22,20	1,20	16,80	7,40	35,90	58,40
6542	09/10/2025 06:50	22,20	1,20	15,70	7,40	36,10	60,10
6543	09/10/2025 06:45	22,40	1,20	14,70	7,40	36,10	52,30
6544	09/10/2025 06:40	22,40	1,20	16,29	7,40	36,30	1,70
6545	09/10/2025 06:35	22,40	1,20	15,30	7,40	36,40	57,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6546	09/10/2025 06:30	22,50	1,20	13,50	7,40	36,40	58,00
6547	09/10/2025 06:25	22,30	1,20	12,80	7,40	36,40	58,60
6548	09/10/2025 06:20	22,30	1,20	44,00	7,40	36,40	52,20
6549	09/10/2025 06:15	22,40	1,20	40,40	7,40	36,30	2,30
6550	09/10/2025 06:10	22,30	1,20	39,00	7,40	36,10	51,60
6551	09/10/2025 06:05	22,40	1,20	37,30	7,40	36,00	52,30
6552	09/10/2025 06:00	22,30	1,20	35,00	7,40	36,00	44,70
6553	09/10/2025 05:55	22,30	1,20	34,40	7,40	36,10	1,80
6554	09/10/2025 05:50	22,40	1,20	33,30	7,40	36,40	2,10
6555	09/10/2025 05:45	22,40	1,20	32,00	7,40	36,90	52,00
6556	09/10/2025 05:40	22,40	1,20	34,60	7,40	37,30	10,90
6557	09/10/2025 05:35	22,60	1,20	34,50	7,40	37,70	1,80
6558	09/10/2025 05:30	22,60	1,20	35,10	7,40	38,30	1,70
6559	09/10/2025 05:25	22,40	1,20	41,10	7,40	38,70	57,80
6560	09/10/2025 05:20	22,60	1,20	42,70	7,40	0,00	58,20
6561	09/10/2025 05:15	22,60	1,20	47,20	7,40	0,00	58,30
6562	09/10/2025 05:10	22,60	1,20	53,00	7,40	0,00	58,30
6563	09/10/2025 05:05	22,60	1,20	52,50	7,40	0,00	58,40
6564	09/10/2025 05:00	22,00	1,20	50,70	7,40	0,00	58,70
6565	09/10/2025 04:55	22,10	1,20	50,10	7,50	0,00	58,80
6566	09/10/2025 04:50	22,00	1,20	49,50	7,40	0,00	60,50
6567	09/10/2025 04:45	22,00	1,20	51,20	7,40	0,00	52,80
6568	09/10/2025 04:40	22,20	1,20	47,70	7,40	0,00	49,60
6569	09/10/2025 04:35	22,40	1,20	46,70	7,40	0,00	3,40
6570	09/10/2025 04:30	22,40	1,20	45,70	7,50	0,00	52,10
6571	09/10/2025 04:25	22,40	1,20	43,40	7,50	0,00	52,50
6572	09/10/2025 04:20	22,10	1,20	42,40	7,50	35,70	38,90
6573	09/10/2025 04:15	22,30	1,20	39,80	7,40	35,90	1,90
6574	09/10/2025 04:10	21,80	1,20	36,70	7,40	36,20	1,90
6575	09/10/2025 04:05	22,00	1,20	36,10	7,40	36,30	3,00
6576	09/10/2025 04:00	21,90	1,20	37,00	7,40	36,50	52,20
6577	09/10/2025 03:55	22,00	1,20	37,10	7,40	36,70	1,80
6578	09/10/2025 03:50	22,00	1,20	35,00	7,50	36,80	1,80
6579	09/10/2025 03:45	22,10	1,20	34,40	7,50	37,10	57,90
6580	09/10/2025 03:40	22,20	1,20	34,70	7,50	37,60	58,30
6581	09/10/2025 03:35	22,10	1,20	32,09	7,50	38,10	58,50
6582	09/10/2025 03:30	22,10	1,20	30,40	7,50	38,60	58,40
6583	09/10/2025 03:25	22,40	1,20	27,50	7,50	38,60	58,50
6584	09/10/2025 03:20	22,20	1,20	25,40	7,50	38,80	58,60
6585	09/10/2025 03:15	22,20	1,20	33,70	7,50	38,90	58,80
6586	09/10/2025 03:10	22,40	1,20	32,00	7,50	39,00	58,80
6587	09/10/2025 03:05	22,80	1,20	30,00	7,50	39,00	59,40
6588	09/10/2025 03:00	22,80	1,20	27,90	7,50	39,10	52,80
6589	09/10/2025 02:55	22,80	1,20	27,00	7,50	39,10	1,90
6590	09/10/2025 02:50	22,90	1,20	25,70	7,50	39,20	58,30
6591	09/10/2025 02:45	22,80	1,20	24,60	7,50	39,20	60,90
6592	09/10/2025 02:40	22,80	1,20	22,80	7,50	39,20	1,80
6593	09/10/2025 02:35	22,90	1,20	20,40	7,50	0,00	1,80
6594	09/10/2025 02:30	22,90	1,20	25,20	7,50	0,00	1,80
6595	09/10/2025 02:25	22,80	1,20	22,40	7,50	0,00	52,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6596	09/10/2025 02:20	22,80	1,20	20,80	7,50	0,00	1,70
6597	09/10/2025 02:15	22,50	1,20	19,10	7,50	0,00	1,80
6598	09/10/2025 02:10	22,90	1,20	17,80	7,50	0,00	57,70
6599	09/10/2025 02:05	23,00	1,20	16,90	7,50	0,00	58,30
6600	09/10/2025 02:00	23,00	1,20	13,90	7,50	0,00	58,50
6601	09/10/2025 01:55	23,20	1,20	14,70	7,50	0,00	59,20
6602	09/10/2025 01:50	23,10	1,20	13,50	7,50	0,00	58,30
6603	09/10/2025 01:45	23,20	1,20	13,00	7,50	0,00	58,30
6604	09/10/2025 01:40	23,00	1,20	12,10	7,50	0,00	58,60
6605	09/10/2025 01:35	23,20	1,20	11,40	7,50	39,30	58,70
6606	09/10/2025 01:30	23,10	1,20	10,60	7,50	39,30	60,00
6607	09/10/2025 01:25	23,20	1,20	10,80	7,50	39,40	52,80
6608	09/10/2025 01:20	23,20	1,20	29,40	7,50	39,50	2,00
6609	09/10/2025 01:15	23,30	1,20	27,20	7,50	39,40	3,10
6610	09/10/2025 01:10	23,30	1,20	23,90	7,50	39,40	52,20
6611	09/10/2025 01:05	23,00	1,20	23,20	7,50	39,60	52,40
6612	09/10/2025 01:00	23,40	1,20	24,30	7,50	39,50	1,70
6613	09/10/2025 00:55	23,70	1,20	22,70	7,50	39,60	1,80
6614	09/10/2025 00:50	23,80	1,20	22,40	7,50	39,60	0,00
6615	09/10/2025 00:45	23,90	1,20	20,60	7,50	39,60	60,80
6616	09/10/2025 00:40	24,00	1,20	20,30	7,50	39,50	0,00
6617	09/10/2025 00:35	24,00	1,20	19,40	7,50	39,60	1,70
6618	09/10/2025 00:30	24,20	1,20	17,90	7,50	39,60	58,40
6619	09/10/2025 00:25	24,20	1,20	21,20	7,50	39,60	58,50
6620	09/10/2025 00:20	24,20	1,20	20,50	7,50	39,60	58,30
6621	09/10/2025 00:15	24,10	1,20	20,90	7,50	39,50	58,40
6622	09/10/2025 00:10	24,10	1,20	22,80	7,50	39,70	58,30
6623	09/10/2025 00:05	24,10	1,20	21,90	7,50	39,60	58,40
6624	09/10/2025 00:00	24,10	1,20	21,00	7,50	39,60	58,70
6625	08/10/2025 23:55	24,20	1,20	19,70	7,50	39,70	60,30
6626	08/10/2025 23:50	24,20	1,20	19,20	7,50	0,00	52,80
6627	08/10/2025 23:45	24,10	1,20	23,10	7,50	0,00	52,60
6628	08/10/2025 23:40	24,30	1,20	22,10	7,50	0,00	16,40
6629	08/10/2025 23:35	24,20	1,20	22,80	7,50	0,00	58,60
6630	08/10/2025 23:30	24,00	1,20	20,60	7,50	0,00	52,70
6631	08/10/2025 23:25	24,20	1,20	18,80	7,50	0,00	2,30
6632	08/10/2025 23:20	24,40	1,20	18,10	7,50	0,00	2,30
6633	08/10/2025 23:15	24,40	1,20	16,90	7,50	0,00	2,00
6634	08/10/2025 23:10	24,30	1,20	15,60	7,50	0,00	52,10
6635	08/10/2025 23:05	24,10	1,20	14,50	7,50	0,00	51,60
6636	08/10/2025 23:00	24,30	1,20	13,40	7,50	0,00	1,70
6637	08/10/2025 22:55	24,40	1,20	12,50	7,50	0,00	58,10
6638	08/10/2025 22:50	24,30	1,20	11,60	7,50	40,40	58,70
6639	08/10/2025 22:45	24,40	1,20	9,80	7,50	40,40	58,70
6640	08/10/2025 22:40	24,30	1,20	8,90	7,50	40,50	58,40
6641	08/10/2025 22:35	24,30	1,20	8,50	7,50	39,70	58,30
6642	08/10/2025 22:30	24,30	1,20	8,20	7,50	39,80	58,60
6643	08/10/2025 22:25	24,20	1,20	6,40	7,50	39,70	58,70
6644	08/10/2025 22:20	24,20	1,20	5,40	7,50	39,70	60,40
6645	08/10/2025 22:15	24,40	1,20	4,60	7,50	39,90	52,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6646	08/10/2025 22:10	24,20	1,20	3,70	7,50	39,90	1,70
6647	08/10/2025 22:05	24,30	1,20	3,00	7,50	39,80	57,50
6648	08/10/2025 22:00	24,20	1,20	2,50	7,50	40,00	60,00
6649	08/10/2025 21:55	24,20	1,20	1,80	7,50	40,10	1,70
6650	08/10/2025 21:50	24,20	1,20	1,40	7,50	40,10	1,70
6651	08/10/2025 21:45	24,30	1,20	1,10	7,50	40,10	1,80
6652	08/10/2025 21:40	24,10	1,20	0,80	7,50	40,10	2,50
6653	08/10/2025 21:35	24,30	1,20	0,60	7,50	40,20	53,00
6654	08/10/2025 21:30	24,20	1,20	0,50	7,50	40,20	1,70
6655	08/10/2025 21:25	24,20	1,20	0,30	7,50	40,10	1,70
6656	08/10/2025 21:20	24,30	1,20	0,30	7,50	40,10	1,70
6657	08/10/2025 21:15	24,20	1,20	0,30	7,50	40,10	1,80
6658	08/10/2025 21:10	24,30	1,20	0,30	7,50	40,20	1,70
6659	08/10/2025 21:05	24,90	1,20	27,20	7,50	0,00	1,70
6660	08/10/2025 21:00	25,00	1,20	22,40	7,50	40,20	1,80
6661	08/10/2025 20:55	25,00	1,20	21,50	7,50	0,00	1,90
6662	08/10/2025 20:50	24,80	1,20	20,30	7,50	0,00	3,20
6663	08/10/2025 20:45	24,90	1,20	18,70	7,50	0,00	36,30
6664	08/10/2025 20:40	24,90	1,20	17,20	7,50	0,00	0,00
6665	08/10/2025 20:35	24,90	1,30	16,60	7,50	0,00	1,50
6666	08/10/2025 20:30	25,00	1,30	17,30	7,50	0,00	1,50
6667	08/10/2025 20:25	25,10	1,30	15,90	7,50	0,00	1,30
6668	08/10/2025 20:20	25,00	1,30	14,80	7,50	0,00	1,50
6669	08/10/2025 20:15	25,10	1,30	13,40	7,50	0,00	1,50
6670	08/10/2025 20:10	25,20	1,30	12,60	7,50	0,00	0,10
6671	08/10/2025 20:05	25,20	1,30	11,80	7,50	0,00	1,50
6672	08/10/2025 20:00	25,20	1,30	13,20	7,50	0,00	2,50
6673	08/10/2025 19:55	25,20	1,30	13,90	7,50	0,00	45,70
6674	08/10/2025 19:50	25,10	1,30	12,80	7,50	0,00	1,50
6675	08/10/2025 19:45	25,10	1,30	11,80	7,50	0,00	1,50
6676	08/10/2025 19:40	25,20	1,30	14,00	7,50	0,00	1,50
6677	08/10/2025 19:35	25,10	1,30	12,80	7,50	0,00	0,00
6678	08/10/2025 19:30	25,20	1,30	11,90	7,50	0,00	1,50
6679	08/10/2025 19:25	25,20	1,30	11,20	7,50	0,00	1,50
6680	08/10/2025 19:20	25,20	1,30	10,40	7,50	0,00	53,20
6681	08/10/2025 19:15	25,30	1,30	10,60	7,50	0,00	1,50
6682	08/10/2025 19:10	25,10	1,30	9,50	7,50	0,00	1,50
6683	08/10/2025 19:05	25,00	1,30	8,00	7,50	0,00	1,50
6684	08/10/2025 19:00	25,10	1,30	7,20	7,50	0,00	0,20
6685	08/10/2025 18:55	25,00	1,30	6,60	7,50	0,00	46,10
6686	08/10/2025 18:50	24,90	1,30	6,10	7,50	0,00	1,50
6687	08/10/2025 18:45	25,00	1,30	5,30	7,50	0,00	1,50
6688	08/10/2025 18:40	25,00	1,30	4,60	7,50	0,00	50,80
6689	08/10/2025 18:35	24,90	1,30	3,80	7,60	0,00	46,00
6690	08/10/2025 18:30	24,90	1,40	3,10	7,60	0,00	1,50
6691	08/10/2025 18:25	24,80	1,40	2,40	7,60	0,00	1,50
6692	08/10/2025 18:20	24,80	1,40	1,80	7,50	0,00	1,50
6693	08/10/2025 18:15	24,70	1,40	1,30	7,50	0,00	1,50
6694	08/10/2025 18:10	24,80	1,40	0,90	7,50	0,00	1,50
6695	08/10/2025 18:05	24,60	1,40	0,70	7,50	0,00	0,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6696	08/10/2025 18:00	26,40	1,40	12,80	7,50	0,00	46,10
6697	08/10/2025 17:55	26,50	1,40	10,00	7,50	0,00	50,10
6698	08/10/2025 17:50	32,90	1,40	28,60	7,50	40,00	50,70
6699	08/10/2025 17:45	33,20	1,40	27,20	7,50	40,00	50,10
6700	08/10/2025 17:40	33,10	1,40	26,80	7,50	40,10	50,10
6701	08/10/2025 17:35	32,90	1,40	24,50	7,50	40,00	50,00
6702	08/10/2025 17:30	32,90	1,40	22,30	7,50	40,10	50,00
6703	08/10/2025 17:25	33,20	1,50	21,10	7,50	40,10	50,00
6704	08/10/2025 17:20	33,00	1,50	47,50	7,50	41,00	0,10
6705	08/10/2025 17:15	33,10	1,50	48,30	7,50	41,00	2,10
6706	08/10/2025 17:10	32,90	1,50	47,50	7,50	40,10	51,80
6707	08/10/2025 17:05	33,00	1,50	45,60	7,50	40,10	54,00
6708	08/10/2025 17:00	32,90	1,60	43,80	7,50	40,20	1,50
6709	08/10/2025 16:55	33,20	1,60	42,90	7,50	40,10	1,50
6710	08/10/2025 16:50	33,20	1,60	39,70	7,50	0,00	50,10
6711	08/10/2025 16:45	33,00	1,60	38,20	7,50	40,00	50,10
6712	08/10/2025 16:40	33,20	1,70	31,30	7,50	40,00	50,30
6713	08/10/2025 16:35	33,20	1,70	27,30	7,50	40,10	50,10
6714	08/10/2025 16:30	32,80	1,70	26,00	7,50	40,00	50,00
6715	08/10/2025 16:25	33,20	1,70	25,70	7,50	39,90	50,00
6716	08/10/2025 16:20	33,20	1,70	25,80	7,50	39,90	50,10
6717	08/10/2025 16:15	33,00	1,70	23,80	7,50	40,00	50,10
6718	08/10/2025 16:10	33,10	1,80	22,80	7,60	39,90	2,60
6719	08/10/2025 16:05	33,30	1,80	33,90	7,60	39,80	0,40
6720	08/10/2025 16:00	33,30	1,80	31,20	7,50	40,00	1,50
6721	08/10/2025 15:55	33,40	1,80	26,50	7,60	39,80	1,60
6722	08/10/2025 15:50	33,70	1,90	23,00	7,60	39,60	1,60
6723	08/10/2025 15:45	33,70	1,90	22,90	7,50	39,90	1,40
6724	08/10/2025 15:40	33,70	1,90	23,80	7,50	39,80	1,40
6725	08/10/2025 15:35	34,00	1,90	23,10	7,50	39,80	1,50
6726	08/10/2025 15:30	33,90	1,90	27,90	7,60	39,90	1,50
6727	08/10/2025 15:25	33,70	1,90	27,20	7,50	39,80	1,50
6728	08/10/2025 15:20	33,80	2,00	23,60	7,50	39,80	1,40
6729	08/10/2025 15:15	33,90	2,00	24,50	7,50	39,80	50,00
6730	08/10/2025 15:10	34,30	2,00	24,60	7,60	39,60	50,10
6731	08/10/2025 15:05	34,30	2,00	23,30	7,60	39,50	50,20
6732	08/10/2025 15:00	34,30	2,00	21,10	7,50	0,00	50,30
6733	08/10/2025 14:55	34,30	2,00	17,40	7,60	0,00	49,80
6734	08/10/2025 14:50	34,20	2,00	16,50	7,60	0,00	50,00
6735	08/10/2025 14:45	34,50	2,00	16,29	7,60	0,00	50,10
6736	08/10/2025 14:40	34,50	2,00	15,60	7,60	0,00	50,00
6737	08/10/2025 14:35	34,50	2,10	14,80	7,60	0,00	50,00
6738	08/10/2025 14:30	34,70	2,10	13,50	7,60	0,00	43,00
6739	08/10/2025 14:25	34,90	2,10	13,10	7,60	0,00	53,70
6740	08/10/2025 14:20	34,80	2,10	14,30	7,60	0,00	1,40
6741	08/10/2025 14:15	34,80	2,10	13,10	7,60	0,00	1,50
6742	08/10/2025 14:10	34,80	2,20	11,20	7,60	0,00	54,00
6743	08/10/2025 14:05	34,90	2,20	9,40	7,60	0,00	55,30
6744	08/10/2025 14:00	35,40	2,20	11,00	7,60	39,70	1,40
6745	08/10/2025 13:55	35,50	2,20	7,90	7,60	39,60	1,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6746	08/10/2025 13:50	35,60	2,30	6,80	7,60	39,70	1,60
6747	08/10/2025 13:45	35,70	2,30	23,10	7,60	39,90	1,40
6748	08/10/2025 13:40	35,70	2,30	17,90	7,60	39,70	1,50
6749	08/10/2025 13:35	35,80	2,30	16,70	7,60	39,80	50,00
6750	08/10/2025 13:30	35,70	2,30	16,29	7,60	39,70	50,30
6751	08/10/2025 13:25	35,70	2,30	15,40	7,60	39,80	50,00
6752	08/10/2025 13:20	36,50	2,30	11,50	7,60	39,80	50,20
6753	08/10/2025 13:15	36,40	2,20	11,00	7,60	39,60	50,20
6754	08/10/2025 13:10	36,70	2,10	7,20	7,60	39,60	50,30
6755	08/10/2025 13:05	36,20	2,10	6,50	7,60	39,60	50,30
6756	08/10/2025 13:00	37,50	2,10	4,90	7,60	39,60	50,20
6757	08/10/2025 12:55	36,50	2,20	25,00	7,70	39,80	1,70
6758	08/10/2025 12:50	36,40	2,20	35,10	7,70	39,90	52,90
6759	08/10/2025 12:45	36,20	2,20	33,40	7,70	40,00	1,50
6760	08/10/2025 12:40	36,30	2,20	34,00	7,60	40,00	1,50
6761	08/10/2025 12:35	36,20	2,20	36,10	7,70	39,90	1,70
6762	08/10/2025 12:30	35,70	2,20	28,50	7,70	39,90	1,50
6763	08/10/2025 12:25	36,50	2,10	29,90	7,70	40,50	1,60
6764	08/10/2025 12:20	36,30	2,00	29,00	7,70	40,20	1,60
6765	08/10/2025 12:15	35,90	1,90	30,20	7,60	0,00	46,60
6766	08/10/2025 12:10	35,90	1,80	29,50	7,70	0,00	1,60
6767	08/10/2025 12:05	35,90	1,70	27,50	7,70	0,00	1,50
6768	08/10/2025 12:00	35,70	1,70	26,80	7,70	0,00	1,50
6769	08/10/2025 11:55	35,40	1,70	18,60	7,70	0,00	53,30
6770	08/10/2025 11:50	35,70	1,70	16,00	7,70	0,00	46,30
6771	08/10/2025 11:45	35,70	1,70	14,40	7,70	0,00	1,00
6772	08/10/2025 11:40	35,70	1,70	13,30	7,70	0,00	1,50
6773	08/10/2025 11:35	35,60	1,70	30,50	7,70	0,00	50,90
6774	08/10/2025 11:30	35,70	1,70	27,90	7,70	0,00	51,50
6775	08/10/2025 11:25	35,80	1,80	25,30	7,80	0,00	52,10
6776	08/10/2025 11:20	35,70	1,80	26,10	7,70	0,00	52,80
6777	08/10/2025 11:15	35,80	1,80	25,60	7,80	0,00	53,70
6778	08/10/2025 11:10	35,80	1,80	25,60	7,80	0,00	1,60
6779	08/10/2025 11:05	35,70	1,80	24,40	7,80	0,00	1,50
6780	08/10/2025 11:00	35,70	1,80	23,70	7,80	0,00	1,60
6781	08/10/2025 10:55	35,80	1,80	24,00	7,80	0,00	3,30
6782	08/10/2025 10:50	35,70	1,70	20,70	6,80	0,00	3,60
6783	08/10/2025 10:45	35,60	1,70	19,50	6,90	0,00	0,30
6784	08/10/2025 10:40	35,70	1,70	21,30	6,90	0,00	2,90
6785	08/10/2025 10:35	35,90	1,60	26,50	7,20	0,00	0,30
6786	08/10/2025 10:30	36,40	1,60	21,30	7,20	0,00	3,40
6787	08/10/2025 10:25	36,30	1,60	26,30	7,20	0,00	3,50
6788	08/10/2025 10:20	36,10	1,60	24,30	7,20	0,00	2,00
6789	08/10/2025 10:15	36,00	1,60	23,30	7,30	0,00	2,80
6790	08/10/2025 10:10	35,90	1,50	22,80	7,30	0,00	3,10
6791	08/10/2025 10:05	35,80	1,50	19,90	7,40	0,00	50,10
6792	08/10/2025 10:00	35,60	1,50	19,20	7,30	0,00	50,10
6793	08/10/2025 09:55	35,50	1,50	17,70	7,30	0,00	50,20
6794	08/10/2025 09:50	35,20	1,50	15,30	7,40	0,00	50,10
6795	08/10/2025 09:45	35,30	1,50	14,30	7,30	0,00	50,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6796	08/10/2025 09:40	35,20	1,50	10,90	7,40	0,00	50,10
6797	08/10/2025 09:35	35,30	1,50	9,30	7,40	0,00	50,10
6798	08/10/2025 09:30	35,10	1,50	8,40	7,40	0,00	50,10
6799	08/10/2025 09:25	35,10	1,40	7,40	7,40	0,00	50,10
6800	08/10/2025 09:20	34,90	1,40	6,20	7,30	0,00	50,20
6801	08/10/2025 09:15	34,90	1,40	5,10	7,40	0,00	1,60
6802	08/10/2025 09:10	34,70	1,40	4,50	7,60	0,00	1,50
6803	08/10/2025 09:05	34,40	1,40	5,90	7,30	0,00	1,60
6804	08/10/2025 09:00	34,40	1,30	5,00	7,30	0,00	1,50
6805	08/10/2025 08:55	34,10	1,30	4,50	7,30	0,00	52,00
6806	08/10/2025 08:50	33,90	1,30	3,90	7,30	0,00	53,60
6807	08/10/2025 08:45	33,60	1,30	3,40	7,30	0,00	1,50
6808	08/10/2025 08:40	33,50	1,30	3,00	7,30	0,00	1,50
6809	08/10/2025 08:35	33,30	1,30	2,60	7,30	0,00	0,00
6810	08/10/2025 08:30	33,00	1,20	2,20	7,50	0,00	51,30
6811	08/10/2025 08:25	32,59	1,30	1,80	7,50	0,00	51,70
6812	08/10/2025 08:20	31,80	1,30	1,50	7,60	0,00	50,80
6813	08/10/2025 08:15	28,80	1,30	1,00	7,60	0,00	43,60
6814	08/10/2025 08:10	27,30	1,30	7,20	8,00	0,00	43,90
6815	08/10/2025 08:05	26,20	1,30	6,60	7,90	0,00	1,50
6816	08/10/2025 08:00	25,90	1,30	6,10	7,90	0,00	1,60
6817	08/10/2025 07:55	24,90	1,30	5,60	7,80	0,00	1,50
6818	08/10/2025 07:50	23,20	1,30	5,70	7,60	0,00	43,70
6819	08/10/2025 07:45	21,90	1,30	5,50	7,40	0,00	1,50
6820	08/10/2025 07:40	22,70	1,30	4,00	7,40	0,00	50,10
6821	08/10/2025 07:35	22,70	1,30	3,40	7,40	0,00	50,10
6822	08/10/2025 07:30	22,80	1,30	3,10	7,40	0,00	50,20
6823	08/10/2025 07:25	22,90	1,20	2,50	7,40	0,00	50,10
6824	08/10/2025 07:20	22,90	1,20	2,00	7,40	0,00	50,10
6825	08/10/2025 07:15	22,80	1,20	1,50	7,40	0,00	50,10
6826	08/10/2025 07:10	22,90	1,20	1,00	7,40	0,00	50,10
6827	08/10/2025 07:05	22,80	1,20	0,60	7,40	39,60	50,10
6828	08/10/2025 07:00	22,90	1,20	0,40	7,40	39,60	50,10
6829	08/10/2025 06:55	22,80	1,20	0,30	7,40	39,50	1,50
6830	08/10/2025 06:50	22,40	1,20	41,60	7,40	39,50	1,60
6831	08/10/2025 06:45	22,40	1,20	35,20	7,40	0,00	1,50
6832	08/10/2025 06:40	22,50	1,20	33,80	7,40	0,00	1,50
6833	08/10/2025 06:35	22,50	1,20	32,70	7,40	0,00	1,50
6834	08/10/2025 06:30	22,50	1,20	29,80	7,40	0,00	1,50
6835	08/10/2025 06:25	22,50	1,20	26,00	7,40	0,00	1,50
6836	08/10/2025 06:20	22,60	1,20	22,80	7,40	0,00	1,50
6837	08/10/2025 06:15	22,50	1,20	22,70	7,40	0,00	1,50
6838	08/10/2025 06:10	22,40	1,20	20,60	7,40	0,00	1,50
6839	08/10/2025 06:05	22,60	1,20	19,30	7,40	0,00	1,50
6840	08/10/2025 06:00	22,70	1,20	18,30	7,40	0,00	1,50
6841	08/10/2025 05:55	22,60	1,20	17,00	7,40	0,00	1,50
6842	08/10/2025 05:50	22,70	1,20	17,90	7,40	0,00	1,50
6843	08/10/2025 05:45	22,80	1,20	16,20	7,40	39,20	1,50
6844	08/10/2025 05:40	22,90	1,20	14,60	7,40	39,10	1,50
6845	08/10/2025 05:35	22,80	1,20	21,80	7,40	39,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6846	08/10/2025 05:30	23,00	1,20	20,40	7,40	39,30	1,50
6847	08/10/2025 05:25	23,10	1,20	18,70	7,40	39,20	1,60
6848	08/10/2025 05:20	23,10	1,20	20,10	7,40	39,20	1,60
6849	08/10/2025 05:15	23,10	1,20	19,30	7,40	39,20	1,60
6850	08/10/2025 05:10	23,10	1,20	18,40	7,40	39,30	1,50
6851	08/10/2025 05:05	23,30	1,20	15,80	7,40	39,10	1,60
6852	08/10/2025 05:00	23,30	1,20	16,20	7,40	39,30	1,50
6853	08/10/2025 04:55	23,50	1,20	14,10	7,40	39,30	1,50
6854	08/10/2025 04:50	23,30	1,20	14,30	7,40	39,30	1,60
6855	08/10/2025 04:45	23,30	1,20	13,40	7,40	39,20	1,60
6856	08/10/2025 04:40	23,20	1,20	12,10	7,40	39,30	1,50
6857	08/10/2025 04:35	23,40	1,20	9,20	7,50	39,20	1,50
6858	08/10/2025 04:30	23,20	1,20	8,50	7,40	39,30	1,50
6859	08/10/2025 04:25	23,30	1,20	7,70	7,40	39,20	1,50
6860	08/10/2025 04:20	23,20	1,20	5,70	7,40	39,30	1,50
6861	08/10/2025 04:15	23,30	1,20	5,30	7,40	39,30	1,50
6862	08/10/2025 04:10	23,00	1,20	4,20	7,40	39,40	1,50
6863	08/10/2025 04:05	23,20	1,20	3,60	7,40	39,20	1,50
6864	08/10/2025 04:00	23,10	1,20	2,60	7,40	0,00	1,50
6865	08/10/2025 03:55	23,10	1,20	29,60	7,40	0,00	1,50
6866	08/10/2025 03:50	23,20	1,20	27,00	7,40	0,00	1,50
6867	08/10/2025 03:45	23,20	1,20	31,90	7,40	0,00	1,60
6868	08/10/2025 03:40	23,40	1,20	31,10	7,40	0,00	1,60
6869	08/10/2025 03:35	23,30	1,20	31,70	7,40	0,00	1,50
6870	08/10/2025 03:30	23,40	1,20	29,40	7,40	0,00	1,50
6871	08/10/2025 03:25	23,50	1,20	28,30	7,40	0,00	1,60
6872	08/10/2025 03:20	23,40	1,20	26,30	7,40	0,00	1,50
6873	08/10/2025 03:15	23,40	1,20	26,00	7,40	0,00	1,60
6874	08/10/2025 03:10	23,40	1,20	24,30	7,40	0,00	1,50
6875	08/10/2025 03:05	23,60	1,20	33,60	7,40	0,00	1,50
6876	08/10/2025 03:00	23,50	1,20	32,00	7,40	39,20	1,60
6877	08/10/2025 02:55	23,60	1,20	34,60	7,40	39,20	1,50
6878	08/10/2025 02:50	23,60	1,20	32,90	7,40	39,40	1,50
6879	08/10/2025 02:45	23,60	1,20	32,50	7,40	39,20	1,50
6880	08/10/2025 02:40	23,70	1,20	31,60	7,40	39,30	1,50
6881	08/10/2025 02:35	23,70	1,20	29,10	7,40	39,30	1,60
6882	08/10/2025 02:30	23,60	1,20	27,60	7,40	39,30	1,50
6883	08/10/2025 02:25	23,60	1,20	26,70	7,40	39,40	1,50
6884	08/10/2025 02:20	23,60	1,20	25,90	7,40	39,30	1,50
6885	08/10/2025 02:15	23,60	1,20	24,90	7,40	39,20	1,50
6886	08/10/2025 02:10	23,60	1,20	24,20	7,40	39,30	1,50
6887	08/10/2025 02:05	23,70	1,20	22,40	7,40	39,10	1,50
6888	08/10/2025 02:00	23,50	1,20	23,90	7,40	39,30	1,50
6889	08/10/2025 01:55	23,40	1,20	29,20	7,40	39,40	1,50
6890	08/10/2025 01:50	23,30	1,20	27,40	7,40	39,40	1,50
6891	08/10/2025 01:45	23,20	1,20	24,70	7,40	39,40	1,50
6892	08/10/2025 01:40	23,20	1,20	23,60	7,40	39,30	1,50
6893	08/10/2025 01:35	23,40	1,20	19,70	7,40	39,30	1,60
6894	08/10/2025 01:30	23,40	1,20	25,40	7,40	39,40	1,50
6895	08/10/2025 01:25	23,40	1,20	26,20	7,40	39,30	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6896	08/10/2025 01:20	23,30	1,20	27,30	7,40	39,40	1,50
6897	08/10/2025 01:15	23,50	1,20	26,60	7,40	0,00	1,50
6898	08/10/2025 01:10	23,50	1,20	23,20	7,40	0,00	1,50
6899	08/10/2025 01:05	23,60	1,20	21,10	7,40	0,00	1,50
6900	08/10/2025 01:00	23,70	1,20	19,60	7,40	0,00	1,50
6901	08/10/2025 00:55	23,70	1,20	17,70	7,40	0,00	1,50
6902	08/10/2025 00:50	23,70	1,20	17,30	7,40	0,00	1,50
6903	08/10/2025 00:45	23,60	1,20	18,20	7,40	0,00	1,50
6904	08/10/2025 00:40	23,80	1,20	38,50	7,40	0,00	1,50
6905	08/10/2025 00:35	23,70	1,20	37,60	7,40	0,00	1,50
6906	08/10/2025 00:30	23,90	1,30	38,10	7,40	0,00	1,50
6907	08/10/2025 00:25	23,80	1,30	35,80	7,40	0,00	1,50
6908	08/10/2025 00:20	23,90	1,30	36,10	7,40	0,00	1,50
6909	08/10/2025 00:15	23,90	1,30	30,70	7,40	39,40	1,50
6910	08/10/2025 00:10	23,80	1,30	27,10	7,40	39,50	1,50
6911	08/10/2025 00:05	23,90	1,30	29,00	7,40	39,60	1,50
6912	08/10/2025 00:00	23,80	1,30	25,20	7,40	39,50	1,50
6913	07/10/2025 23:55	23,90	1,30	25,00	7,40	39,60	1,50
6914	07/10/2025 23:50	24,00	1,30	27,80	7,40	39,50	1,50
6915	07/10/2025 23:45	24,00	1,30	29,20	7,40	39,30	1,50
6916	07/10/2025 23:40	23,90	1,30	27,00	7,40	39,50	1,50
6917	07/10/2025 23:35	24,00	1,30	38,80	7,40	39,40	1,50
6918	07/10/2025 23:30	24,10	1,30	35,30	7,40	39,50	1,50
6919	07/10/2025 23:25	23,90	1,30	34,30	7,40	39,40	1,50
6920	07/10/2025 23:20	23,90	1,30	30,00	7,40	39,40	1,50
6921	07/10/2025 23:15	24,00	1,30	26,80	7,40	39,50	1,50
6922	07/10/2025 23:10	23,80	1,30	27,90	7,40	39,40	1,50
6923	07/10/2025 23:05	23,90	1,30	27,30	7,40	39,50	1,50
6924	07/10/2025 23:00	24,00	1,30	21,80	7,40	39,80	1,50
6925	07/10/2025 22:55	23,80	1,30	21,50	7,40	39,80	1,50
6926	07/10/2025 22:50	24,00	1,30	20,10	7,40	39,90	1,50
6927	07/10/2025 22:45	23,90	1,30	17,70	7,40	39,80	1,50
6928	07/10/2025 22:40	24,00	1,30	17,80	7,40	39,80	52,50
6929	07/10/2025 22:35	23,90	1,30	18,80	7,40	39,80	1,50
6930	07/10/2025 22:30	23,90	1,30	17,70	7,40	0,00	1,50
6931	07/10/2025 22:25	23,90	1,30	16,40	7,40	0,00	1,50
6932	07/10/2025 22:20	23,50	1,30	17,50	7,40	0,00	1,50
6933	07/10/2025 22:15	23,60	1,30	18,20	7,40	0,00	1,50
6934	07/10/2025 22:10	23,60	1,30	16,00	7,40	0,00	1,50
6935	07/10/2025 22:05	23,70	1,30	12,50	7,40	0,00	1,50
6936	07/10/2025 22:00	23,70	1,30	11,60	7,40	0,00	1,50
6937	07/10/2025 21:55	23,90	1,30	12,70	7,40	0,00	1,50
6938	07/10/2025 21:50	23,90	1,30	18,20	7,40	0,00	1,50
6939	07/10/2025 21:45	23,90	1,30	16,40	7,40	0,00	1,50
6940	07/10/2025 21:40	23,90	1,30	13,00	7,50	0,00	1,50
6941	07/10/2025 21:35	23,90	1,30	12,00	7,40	0,00	1,50
6942	07/10/2025 21:30	24,10	1,30	9,60	7,40	39,40	1,60
6943	07/10/2025 21:25	24,20	1,30	8,70	7,50	39,40	1,50
6944	07/10/2025 21:20	24,40	1,30	8,00	7,50	39,40	1,50
6945	07/10/2025 21:15	24,20	1,30	7,60	7,50	39,40	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6946	07/10/2025 21:10	24,30	1,30	6,80	7,50	39,40	1,50
6947	07/10/2025 21:05	24,10	1,30	6,00	7,50	39,50	1,50
6948	07/10/2025 21:00	24,40	1,30	5,20	7,50	39,40	1,50
6949	07/10/2025 20:55	24,40	1,40	4,50	7,40	39,40	1,70
6950	07/10/2025 20:50	24,50	1,40	3,70	7,50	39,40	2,60
6951	07/10/2025 20:45	24,40	1,40	3,00	7,50	39,50	46,20
6952	07/10/2025 20:40	24,60	1,40	2,30	7,50	39,50	1,50
6953	07/10/2025 20:35	24,50	1,40	1,80	7,50	39,40	1,50
6954	07/10/2025 20:30	24,50	1,40	1,30	7,50	39,40	1,50
6955	07/10/2025 20:25	24,70	1,40	1,00	7,50	39,40	46,40
6956	07/10/2025 20:20	24,60	1,30	0,70	7,50	39,40	45,80
6957	07/10/2025 20:15	24,70	1,30	0,50	7,50	39,20	1,50
6958	07/10/2025 20:10	24,70	1,40	0,30	7,50	39,40	1,50
6959	07/10/2025 20:05	24,80	1,40	0,30	7,50	39,40	1,50
6960	07/10/2025 20:00	28,40	1,40	12,60	7,50	39,20	1,70
6961	07/10/2025 19:55	28,40	1,40	12,30	7,50	39,30	1,60
6962	07/10/2025 19:50	28,50	1,40	11,90	7,50	39,50	1,20
6963	07/10/2025 19:45	28,40	1,40	11,30	7,50	0,00	1,60
6964	07/10/2025 19:40	28,50	1,40	11,00	7,50	0,00	0,40
6965	07/10/2025 19:35	28,40	1,40	9,80	7,50	0,00	46,20
6966	07/10/2025 19:30	28,60	1,40	9,30	7,50	0,00	1,70
6967	07/10/2025 19:25	28,50	1,40	8,30	7,50	0,00	1,30
6968	07/10/2025 19:20	28,70	1,40	6,90	7,50	0,00	1,40
6969	07/10/2025 19:15	28,60	1,40	6,10	7,50	0,00	53,30
6970	07/10/2025 19:10	28,60	1,40	5,10	7,50	0,00	1,60
6971	07/10/2025 19:05	28,80	1,40	4,30	7,50	0,00	1,40
6972	07/10/2025 19:00	28,80	1,40	3,70	7,50	0,00	2,10
6973	07/10/2025 18:55	29,10	1,40	3,20	7,50	0,00	46,40
6974	07/10/2025 18:50	29,00	1,40	2,70	7,50	0,00	1,50
6975	07/10/2025 18:45	29,10	1,40	2,30	7,50	39,50	1,60
6976	07/10/2025 18:40	29,20	1,40	1,80	7,50	39,60	1,40
6977	07/10/2025 18:35	29,20	1,40	1,40	7,50	39,50	1,40
6978	07/10/2025 18:30	29,20	1,40	1,20	7,50	39,60	1,30
6979	07/10/2025 18:25	29,30	1,40	0,90	7,50	39,50	1,40
6980	07/10/2025 18:20	29,20	1,40	0,70	7,50	39,10	1,80
6981	07/10/2025 18:15	29,40	1,40	0,60	7,50	39,30	1,80
6982	07/10/2025 18:10	29,40	1,40	0,40	7,50	39,40	1,60
6983	07/10/2025 18:05	29,40	1,50	0,40	7,50	39,60	52,70
6984	07/10/2025 18:00	29,50	1,50	0,30	7,50	39,40	1,70
6985	07/10/2025 17:55	29,40	1,50	0,30	7,50	39,70	1,30
6986	07/10/2025 17:50	29,70	1,50	0,30	7,50	39,50	51,60
6987	07/10/2025 17:45	30,70	1,50	33,80	7,50	39,70	46,10
6988	07/10/2025 17:40	30,60	1,50	34,20	7,50	39,60	1,40
6989	07/10/2025 17:35	30,70	1,50	33,60	7,50	39,40	1,70
6990	07/10/2025 17:30	30,80	1,50	33,20	7,50	39,60	1,60
6991	07/10/2025 17:25	30,70	1,50	37,20	7,50	39,70	1,30
6992	07/10/2025 17:20	30,70	1,50	35,90	7,50	39,80	1,40
6993	07/10/2025 17:15	30,80	1,50	34,70	7,50	39,60	1,60
6994	07/10/2025 17:10	30,80	1,50	34,00	7,50	39,70	52,60
6995	07/10/2025 17:05	30,70	1,60	33,00	7,50	39,80	47,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
6996	07/10/2025 17:00	30,70	1,60	28,80	7,60	0,00	1,40
6997	07/10/2025 16:55	30,90	1,60	27,90	7,60	0,00	1,60
6998	07/10/2025 16:50	30,80	1,60	27,70	7,60	0,00	1,40
6999	07/10/2025 16:45	30,80	1,60	27,60	7,60	0,00	1,60
7000	07/10/2025 16:40	30,80	1,60	27,30	7,50	39,70	49,90
7001	07/10/2025 16:35	30,90	1,60	26,60	7,50	39,60	50,10
7002	07/10/2025 16:30	31,00	1,60	26,20	7,50	39,60	50,20
7003	07/10/2025 16:25	31,00	1,60	25,80	7,50	39,20	1,80
7004	07/10/2025 16:20	31,10	1,60	26,60	7,50	39,60	1,20
7005	07/10/2025 16:15	30,90	1,60	24,00	7,50	39,60	1,20
7006	07/10/2025 16:10	30,90	1,70	22,50	7,50	39,70	1,20
7007	07/10/2025 16:05	31,00	1,70	22,70	7,50	39,60	1,30
7008	07/10/2025 16:00	31,00	1,70	22,10	7,50	39,60	1,50
7009	07/10/2025 15:55	31,30	1,70	21,40	7,50	39,40	1,60
7010	07/10/2025 15:50	31,30	1,70	21,00	7,50	39,80	1,30
7011	07/10/2025 15:45	31,30	1,70	27,50	7,50	39,80	1,40
7012	07/10/2025 15:40	31,40	1,70	26,30	7,50	39,60	1,50
7013	07/10/2025 15:35	31,40	1,70	24,80	7,50	0,00	50,30
7014	07/10/2025 15:30	31,40	1,70	24,10	7,50	0,00	50,00
7015	07/10/2025 15:25	31,40	1,70	23,30	7,50	0,00	49,90
7016	07/10/2025 15:20	31,50	1,70	22,60	7,50	0,00	50,30
7017	07/10/2025 15:15	31,60	1,80	20,40	7,50	0,00	50,30
7018	07/10/2025 15:10	31,40	1,80	19,60	7,50	0,00	50,30
7019	07/10/2025 15:05	31,50	1,80	19,00	7,60	0,00	50,00
7020	07/10/2025 15:00	31,70	1,80	16,60	7,60	0,00	50,30
7021	07/10/2025 14:55	31,40	1,80	29,20	7,60	0,00	50,30
7022	07/10/2025 14:50	31,70	1,80	52,90	7,60	0,00	50,00
7023	07/10/2025 14:45	31,70	1,80	55,80	7,60	0,00	49,30
7024	07/10/2025 14:40	31,70	1,80	55,60	7,60	0,00	1,40
7025	07/10/2025 14:35	31,50	1,80	55,60	7,60	0,00	24,90
7026	07/10/2025 14:30	31,40	1,80	55,20	7,60	0,00	1,40
7027	07/10/2025 14:25	31,40	1,80	54,20	7,60	0,00	1,60
7028	07/10/2025 14:20	31,40	1,80	54,80	7,60	0,00	49,90
7029	07/10/2025 14:15	31,30	1,80	51,10	7,60	0,00	50,00
7030	07/10/2025 14:10	31,30	1,80	48,90	7,60	0,00	50,00
7031	07/10/2025 14:05	31,30	1,90	48,70	7,60	0,00	50,20
7032	07/10/2025 14:00	31,30	1,90	45,10	7,60	0,00	49,90
7033	07/10/2025 13:55	31,20	1,90	43,80	7,60	0,00	1,60
7034	07/10/2025 13:50	31,20	1,90	42,80	7,60	0,00	1,40
7035	07/10/2025 13:45	31,00	1,90	37,60	7,60	0,00	1,40
7036	07/10/2025 13:40	31,00	1,90	37,60	7,60	0,00	1,50
7037	07/10/2025 13:35	31,00	1,90	36,30	7,60	0,00	1,70
7038	07/10/2025 13:30	31,00	1,90	35,20	7,60	0,00	1,60
7039	07/10/2025 13:25	30,90	1,90	34,10	7,60	0,00	1,50
7040	07/10/2025 13:20	30,90	1,90	34,70	7,60	0,00	1,50
7041	07/10/2025 13:15	30,70	1,90	30,70	7,60	0,00	1,40
7042	07/10/2025 13:10	30,30	1,90	29,70	7,60	0,00	1,70
7043	07/10/2025 13:05	30,20	1,90	28,80	7,60	0,00	1,80
7044	07/10/2025 13:00	30,20	1,90	30,20	7,60	0,00	46,10
7045	07/10/2025 12:55	30,00	1,90	28,40	7,60	39,70	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7046	07/10/2025 12:50	30,00	1,90	27,20	7,60	39,80	1,50
7047	07/10/2025 12:45	29,90	1,90	26,10	7,60	40,00	1,50
7048	07/10/2025 12:40	29,90	1,90	24,50	7,60	40,30	1,50
7049	07/10/2025 12:35	29,90	1,90	22,70	7,60	39,60	1,60
7050	07/10/2025 12:30	29,90	1,90	21,60	7,60	39,40	46,40
7051	07/10/2025 12:25	29,80	1,90	20,50	7,70	39,60	1,50
7052	07/10/2025 12:20	29,80	1,90	19,40	7,70	39,60	1,50
7053	07/10/2025 12:15	29,90	1,90	26,50	7,70	39,80	1,50
7054	07/10/2025 12:10	29,70	1,90	25,30	7,60	0,00	50,20
7055	07/10/2025 12:05	29,60	1,90	23,80	7,70	0,00	50,00
7056	07/10/2025 12:00	29,50	1,90	22,40	7,70	0,00	50,20
7057	07/10/2025 11:55	29,50	1,90	21,60	7,70	0,00	50,00
7058	07/10/2025 11:50	29,40	1,90	20,70	7,70	0,00	50,20
7059	07/10/2025 11:45	29,40	1,90	19,80	7,70	0,00	50,00
7060	07/10/2025 11:40	29,70	1,90	19,50	7,70	0,00	50,20
7061	07/10/2025 11:35	29,90	2,00	19,90	7,70	0,00	50,40
7062	07/10/2025 11:30	27,00	2,00	19,10	7,60	0,00	45,10
7063	07/10/2025 11:25	26,60	2,00	19,10	7,50	0,00	50,00
7064	07/10/2025 11:20	26,60	2,00	19,10	7,50	0,00	50,10
7065	07/10/2025 11:15	26,40	2,10	16,20	7,50	0,00	50,00
7066	07/10/2025 11:10	26,50	2,10	15,50	7,50	40,10	50,00
7067	07/10/2025 11:05	26,60	2,10	14,60	7,50	0,00	50,10
7068	07/10/2025 11:00	26,60	2,10	13,90	7,50	0,00	50,20
7069	07/10/2025 10:55	26,40	2,10	13,00	7,50	0,00	1,50
7070	07/10/2025 10:50	26,40	2,20	11,30	7,50	0,00	1,50
7071	07/10/2025 10:45	26,40	2,20	10,80	7,50	0,00	1,60
7072	07/10/2025 10:40	26,30	2,20	10,80	7,50	0,00	1,50
7073	07/10/2025 10:35	26,30	2,20	10,30	7,50	0,00	1,50
7074	07/10/2025 10:30	26,20	2,20	9,60	7,50	0,00	1,50
7075	07/10/2025 10:25	26,50	2,20	8,80	7,50	0,00	1,60
7076	07/10/2025 10:20	26,10	2,20	8,30	7,50	0,00	1,50
7077	07/10/2025 10:15	26,20	2,20	7,80	7,50	0,00	1,50
7078	07/10/2025 10:10	26,10	2,20	7,30	7,50	39,90	1,60
7079	07/10/2025 10:05	26,10	2,20	10,20	7,50	39,90	1,60
7080	07/10/2025 10:00	25,50	2,10	9,30	7,50	39,90	1,50
7081	07/10/2025 09:55	25,40	2,10	7,90	7,50	39,90	1,50
7082	07/10/2025 09:50	25,40	2,00	8,10	7,50	39,70	1,60
7083	07/10/2025 09:45	25,30	2,00	7,10	7,50	39,90	50,00
7084	07/10/2025 09:40	25,10	2,00	6,30	7,50	39,80	50,10
7085	07/10/2025 09:35	24,90	2,00	5,10	7,60	39,90	50,00
7086	07/10/2025 09:30	24,70	1,90	4,40	7,50	39,80	50,10
7087	07/10/2025 09:25	23,40	2,00	3,70	7,40	39,80	53,70
7088	07/10/2025 09:20	23,40	2,00	3,20	7,40	39,70	53,90
7089	07/10/2025 09:15	23,40	1,90	3,10	7,40	39,90	53,80
7090	07/10/2025 09:10	23,30	1,90	3,10	7,40	39,70	1,40
7091	07/10/2025 09:05	23,20	1,80	2,60	7,40	39,80	1,50
7092	07/10/2025 09:00	23,30	1,80	2,10	7,40	39,60	1,60
7093	07/10/2025 08:55	23,10	1,70	1,70	7,40	39,60	54,30
7094	07/10/2025 08:50	23,10	1,70	1,40	7,40	39,70	54,70
7095	07/10/2025 08:45	23,00	1,70	1,10	7,40	39,70	54,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7096	07/10/2025 08:40	23,00	1,60	0,90	7,40	0,00	54,90
7097	07/10/2025 08:35	22,90	1,60	0,80	7,40	0,00	54,40
7098	07/10/2025 08:30	23,00	1,60	0,90	7,50	0,00	54,40
7099	07/10/2025 08:25	22,90	1,60	0,80	7,50	0,00	52,90
7100	07/10/2025 08:20	22,80	1,60	0,70	7,40	0,00	2,40
7101	07/10/2025 08:15	22,50	1,60	2,20	7,50	0,00	2,30
7102	07/10/2025 08:10	21,50	1,60	7,50	7,30	0,00	2,70
7103	07/10/2025 08:05	21,60	1,60	6,30	7,30	0,00	3,00
7104	07/10/2025 08:00	21,60	1,60	5,50	7,30	0,00	3,30
7105	07/10/2025 07:55	21,60	1,60	4,80	7,30	0,00	3,00
7106	07/10/2025 07:50	21,60	1,60	3,90	7,30	40,70	2,60
7107	07/10/2025 07:45	21,70	1,50	3,20	7,30	39,30	3,60
7108	07/10/2025 07:40	21,70	1,50	2,60	7,30	39,10	53,80
7109	07/10/2025 07:35	21,60	1,50	2,00	7,30	39,40	53,80
7110	07/10/2025 07:30	21,70	1,40	1,60	7,40	39,20	53,80
7111	07/10/2025 07:25	21,60	1,40	1,30	7,30	39,30	53,80
7112	07/10/2025 07:20	21,00	1,40	0,80	7,40	39,40	53,80
7113	07/10/2025 07:15	21,00	1,30	0,70	7,40	39,20	53,80
7114	07/10/2025 07:10	20,90	1,30	0,50	7,40	39,20	53,80
7115	07/10/2025 07:05	21,10	1,30	0,40	7,40	39,20	53,70
7116	07/10/2025 07:00	21,10	1,30	0,30	7,40	39,00	53,80
7117	07/10/2025 06:55	21,20	1,30	0,20	7,40	39,20	53,80
7118	07/10/2025 06:50	18,20	1,30	35,50	7,40	0,00	1,50
7119	07/10/2025 06:45	18,30	1,30	33,90	7,30	39,20	0,00
7120	07/10/2025 06:40	18,30	1,30	32,50	7,40	0,00	45,70
7121	07/10/2025 06:35	18,20	1,30	31,50	7,30	0,00	1,60
7122	07/10/2025 06:30	18,20	1,20	32,30	7,30	0,00	1,50
7123	07/10/2025 06:25	18,20	1,20	36,50	7,30	0,00	1,50
7124	07/10/2025 06:20	18,30	1,20	37,90	7,30	0,00	1,50
7125	07/10/2025 06:15	18,30	1,20	37,10	7,30	0,00	1,50
7126	07/10/2025 06:10	18,30	1,20	35,20	7,30	0,00	1,50
7127	07/10/2025 06:05	18,30	1,20	32,90	7,30	0,00	1,50
7128	07/10/2025 06:00	18,30	1,20	30,90	7,40	0,00	1,50
7129	07/10/2025 05:55	18,20	1,20	32,20	7,40	0,00	1,50
7130	07/10/2025 05:50	18,30	1,20	28,20	7,40	0,00	1,60
7131	07/10/2025 05:45	18,30	1,20	26,70	7,40	0,00	1,50
7132	07/10/2025 05:40	18,30	1,20	25,10	7,40	38,80	1,50
7133	07/10/2025 05:35	18,30	1,20	24,20	7,40	38,80	1,50
7134	07/10/2025 05:30	18,30	1,20	24,10	7,40	39,60	1,60
7135	07/10/2025 05:25	18,20	1,20	24,50	7,30	41,00	1,50
7136	07/10/2025 05:20	18,10	1,20	24,50	7,30	40,60	1,50
7137	07/10/2025 05:15	18,40	1,20	23,80	7,30	39,90	52,70
7138	07/10/2025 05:10	18,40	1,20	23,10	7,30	38,70	1,50
7139	07/10/2025 05:05	18,30	1,20	21,60	7,30	38,70	1,50
7140	07/10/2025 05:00	18,50	1,20	21,50	7,40	38,80	45,90
7141	07/10/2025 04:55	18,30	1,20	21,90	7,40	38,80	1,50
7142	07/10/2025 04:50	18,50	1,20	20,40	7,40	38,90	1,50
7143	07/10/2025 04:45	18,60	1,20	19,40	7,40	38,90	1,50
7144	07/10/2025 04:40	18,60	1,20	17,20	7,40	38,90	1,50
7145	07/10/2025 04:35	18,60	1,20	16,60	7,40	39,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7146	07/10/2025 04:30	18,30	1,20	15,90	7,40	38,90	1,50
7147	07/10/2025 04:25	18,20	1,20	15,00	7,40	39,10	1,50
7148	07/10/2025 04:20	18,40	1,20	14,60	7,40	39,00	1,50
7149	07/10/2025 04:15	18,50	1,20	13,40	7,40	39,10	1,50
7150	07/10/2025 04:10	18,50	1,20	12,80	7,40	39,20	1,50
7151	07/10/2025 04:05	18,50	1,20	13,10	7,40	39,10	1,50
7152	07/10/2025 04:00	18,30	1,20	11,80	7,40	39,10	1,50
7153	07/10/2025 03:55	18,60	1,20	11,10	7,40	0,00	1,50
7154	07/10/2025 03:50	18,70	1,20	10,00	7,40	0,00	1,90
7155	07/10/2025 03:45	18,70	1,20	11,00	7,40	0,00	45,80
7156	07/10/2025 03:40	18,70	1,20	9,90	7,40	0,00	1,50
7157	07/10/2025 03:35	18,80	1,20	8,70	7,40	0,00	1,50
7158	07/10/2025 03:30	18,70	1,20	8,30	7,40	0,00	1,50
7159	07/10/2025 03:25	18,80	1,20	7,50	7,40	0,00	2,10
7160	07/10/2025 03:20	18,80	1,20	7,70	7,40	0,00	46,00
7161	07/10/2025 03:15	18,90	1,20	6,40	7,40	0,00	1,60
7162	07/10/2025 03:10	18,80	1,20	5,60	7,40	0,00	1,50
7163	07/10/2025 03:05	18,90	1,20	4,80	7,40	0,00	1,50
7164	07/10/2025 03:00	19,00	1,30	3,90	7,40	0,00	1,50
7165	07/10/2025 02:55	19,20	1,20	3,30	7,40	39,10	1,50
7166	07/10/2025 02:50	19,10	1,20	2,80	7,40	38,90	1,60
7167	07/10/2025 02:45	19,20	1,20	18,20	7,40	39,00	1,60
7168	07/10/2025 02:40	19,20	1,20	21,20	7,40	39,10	1,50
7169	07/10/2025 02:35	19,30	1,20	21,70	7,40	39,10	1,50
7170	07/10/2025 02:30	19,20	1,20	21,10	7,40	39,20	1,70
7171	07/10/2025 02:25	19,50	1,20	19,80	7,40	39,20	2,70
7172	07/10/2025 02:20	19,40	1,20	36,20	7,40	39,30	45,70
7173	07/10/2025 02:15	19,50	1,20	35,60	7,40	39,40	1,50
7174	07/10/2025 02:10	19,60	1,20	36,10	7,40	39,30	1,50
7175	07/10/2025 02:05	19,60	1,20	33,50	7,40	39,30	1,50
7176	07/10/2025 02:00	19,60	1,20	33,30	7,40	39,30	1,50
7177	07/10/2025 01:55	19,60	1,20	32,09	7,40	39,40	1,50
7178	07/10/2025 01:50	19,60	1,20	31,30	7,40	39,30	1,50
7179	07/10/2025 01:45	19,40	1,20	30,20	7,40	39,30	1,50
7180	07/10/2025 01:40	19,70	1,20	27,90	7,40	39,30	1,50
7181	07/10/2025 01:35	19,80	1,20	26,60	7,40	39,20	1,50
7182	07/10/2025 01:30	19,70	1,20	25,60	7,40	39,30	1,50
7183	07/10/2025 01:25	19,70	1,20	26,60	7,40	39,30	1,50
7184	07/10/2025 01:20	19,70	1,20	25,70	7,40	39,30	1,50
7185	07/10/2025 01:15	19,50	1,20	35,10	7,40	39,40	1,50
7186	07/10/2025 01:10	19,70	1,20	33,90	7,40	0,00	1,50
7187	07/10/2025 01:05	19,80	1,20	33,80	7,40	0,00	1,50
7188	07/10/2025 01:00	19,90	1,20	31,30	7,40	0,00	1,50
7189	07/10/2025 00:55	19,90	1,20	30,10	7,40	0,00	51,80
7190	07/10/2025 00:50	19,80	1,20	28,70	7,40	0,00	1,50
7191	07/10/2025 00:45	20,10	1,20	26,80	7,40	0,00	1,50
7192	07/10/2025 00:40	20,10	1,20	45,80	7,40	0,00	1,50
7193	07/10/2025 00:35	20,40	1,20	52,10	7,40	0,00	1,50
7194	07/10/2025 00:30	20,10	1,20	46,30	7,40	0,00	1,50
7195	07/10/2025 00:25	20,30	1,20	44,60	7,40	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7196	07/10/2025 00:20	20,10	1,20	43,50	7,40	0,00	1,60
7197	07/10/2025 00:15	20,20	1,20	43,80	7,40	0,00	1,50
7198	07/10/2025 00:10	20,10	1,20	43,30	7,40	39,30	1,60
7199	07/10/2025 00:05	20,20	1,20	39,70	7,40	39,50	1,50
7200	07/10/2025 00:00	20,20	1,20	37,30	7,40	39,40	1,60
7201	06/10/2025 23:55	20,10	1,20	36,10	7,40	39,30	1,50
7202	06/10/2025 23:50	20,20	1,20	38,30	7,40	39,40	1,50
7203	06/10/2025 23:45	20,10	1,20	36,60	7,40	39,30	1,50
7204	06/10/2025 23:40	20,20	1,20	36,20	7,40	39,40	1,50
7205	06/10/2025 23:35	20,30	1,20	35,50	7,40	39,40	1,50
7206	06/10/2025 23:30	20,40	1,20	35,50	7,40	39,40	53,10
7207	06/10/2025 23:25	20,30	1,20	33,80	7,40	39,40	1,50
7208	06/10/2025 23:20	20,40	1,20	32,30	7,40	39,30	1,50
7209	06/10/2025 23:15	20,40	1,20	30,80	7,40	39,30	1,50
7210	06/10/2025 23:10	20,50	1,20	29,20	7,40	39,40	1,70
7211	06/10/2025 23:05	20,50	1,20	27,90	7,40	39,30	2,80
7212	06/10/2025 23:00	20,50	1,20	25,80	7,40	39,40	46,20
7213	06/10/2025 22:55	20,40	1,20	23,70	7,40	39,30	1,50
7214	06/10/2025 22:50	20,50	1,20	22,40	7,40	39,30	1,50
7215	06/10/2025 22:45	20,40	1,20	22,00	7,40	39,40	51,90
7216	06/10/2025 22:40	20,40	1,20	20,60	7,40	39,30	50,00
7217	06/10/2025 22:35	20,40	1,20	19,00	7,40	39,40	1,60
7218	06/10/2025 22:30	20,40	1,20	16,20	7,40	39,50	1,60
7219	06/10/2025 22:25	20,40	1,20	14,90	7,40	0,00	1,50
7220	06/10/2025 22:20	20,10	1,20	13,20	7,40	0,00	1,50
7221	06/10/2025 22:15	20,00	1,20	13,60	7,40	0,00	1,70
7222	06/10/2025 22:10	20,10	1,20	13,80	7,40	0,00	45,60
7223	06/10/2025 22:05	20,00	1,20	12,10	7,40	0,00	44,10
7224	06/10/2025 22:00	20,00	1,20	10,50	7,40	0,00	1,50
7225	06/10/2025 21:55	20,10	1,20	8,60	7,30	0,00	0,00
7226	06/10/2025 21:50	20,20	1,20	7,70	7,40	0,00	46,00
7227	06/10/2025 21:45	20,10	1,20	7,10	7,40	0,00	0,00
7228	06/10/2025 21:40	20,20	1,20	5,80	7,40	0,00	1,40
7229	06/10/2025 21:35	20,30	1,20	5,10	7,40	0,00	46,00
7230	06/10/2025 21:30	20,40	1,20	4,00	7,40	0,00	46,10
7231	06/10/2025 21:25	20,40	1,20	3,90	7,40	39,40	1,50
7232	06/10/2025 21:20	20,40	1,20	3,30	7,40	39,50	52,80
7233	06/10/2025 21:15	20,40	1,20	2,80	7,40	39,60	46,00
7234	06/10/2025 21:10	20,40	1,20	2,40	7,40	39,70	46,00
7235	06/10/2025 21:05	20,50	1,20	2,10	7,40	39,60	1,50
7236	06/10/2025 21:00	20,70	1,20	1,80	7,40	39,70	1,50
7237	06/10/2025 20:55	20,50	1,20	1,50	7,40	39,70	1,50
7238	06/10/2025 20:50	20,60	1,20	1,30	7,40	0,00	0,10
7239	06/10/2025 20:45	20,50	1,20	22,00	7,40	0,00	1,50
7240	06/10/2025 20:40	20,70	1,20	21,00	7,40	0,00	51,80
7241	06/10/2025 20:35	20,70	1,20	23,10	7,40	0,00	1,50
7242	06/10/2025 20:30	20,80	1,30	22,30	7,40	0,00	1,60
7243	06/10/2025 20:25	20,90	1,30	21,60	7,40	0,00	2,40
7244	06/10/2025 20:20	20,90	1,30	20,30	7,40	0,00	46,40
7245	06/10/2025 20:15	21,00	1,30	19,30	7,40	0,00	1,40

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7246	06/10/2025 20:10	20,90	1,30	18,70	7,40	0,00	1,50
7247	06/10/2025 20:05	21,20	1,30	15,70	7,40	0,00	51,40
7248	06/10/2025 20:00	21,10	1,30	14,40	7,40	0,00	50,30
7249	06/10/2025 19:55	21,10	1,40	13,00	7,40	0,00	1,50
7250	06/10/2025 19:50	21,30	1,40	30,60	7,40	0,00	51,40
7251	06/10/2025 19:45	21,20	1,40	28,00	7,40	0,00	52,10
7252	06/10/2025 19:40	21,30	1,40	30,20	7,40	0,00	46,50
7253	06/10/2025 19:35	21,30	1,50	29,60	7,40	0,00	1,50
7254	06/10/2025 19:30	21,40	1,50	27,50	7,40	0,00	1,60
7255	06/10/2025 19:25	21,50	1,50	24,40	7,40	0,00	1,30
7256	06/10/2025 19:20	21,60	1,50	23,00	7,40	0,00	1,40
7257	06/10/2025 19:15	21,60	1,50	21,70	7,40	0,00	1,40
7258	06/10/2025 19:10	21,80	1,50	22,10	7,40	0,00	1,60
7259	06/10/2025 19:05	22,00	1,50	20,60	7,40	0,00	1,50
7260	06/10/2025 19:00	22,00	1,50	18,80	7,40	0,00	51,90
7261	06/10/2025 18:55	21,40	1,50	15,90	7,40	0,00	46,40
7262	06/10/2025 18:50	21,40	1,50	24,10	7,40	0,00	1,60
7263	06/10/2025 18:45	21,40	1,50	22,30	7,40	0,00	1,50
7264	06/10/2025 18:40	21,60	1,50	23,00	7,40	0,00	52,10
7265	06/10/2025 18:35	21,70	1,50	21,60	7,40	0,00	1,70
7266	06/10/2025 18:30	21,80	1,50	20,50	7,40	0,00	1,50
7267	06/10/2025 18:25	21,90	1,50	18,70	7,40	0,00	1,50
7268	06/10/2025 18:20	21,70	1,50	15,70	7,40	0,00	46,70
7269	06/10/2025 18:15	21,80	1,50	12,20	7,40	0,00	1,40
7270	06/10/2025 18:10	21,40	1,50	10,30	7,40	0,00	1,70
7271	06/10/2025 18:05	21,60	1,50	8,80	7,40	0,00	1,50
7272	06/10/2025 18:00	21,90	1,50	8,20	7,40	0,00	1,40
7273	06/10/2025 17:55	21,80	1,50	7,00	7,40	0,00	1,80
7274	06/10/2025 17:50	22,00	1,50	6,00	7,40	39,30	1,80
7275	06/10/2025 17:45	21,90	1,60	4,50	7,40	39,80	1,30
7276	06/10/2025 17:40	21,90	1,60	3,50	7,40	39,70	1,60
7277	06/10/2025 17:35	22,00	1,60	2,80	7,40	39,60	1,40
7278	06/10/2025 17:30	22,20	1,60	2,10	7,40	39,50	1,80
7279	06/10/2025 17:25	22,00	1,60	1,80	7,40	39,90	1,40
7280	06/10/2025 17:20	22,20	1,60	1,20	7,40	39,80	57,20
7281	06/10/2025 17:15	22,60	1,60	0,80	7,40	39,60	1,70
7282	06/10/2025 17:10	22,50	1,60	0,60	7,30	39,80	1,40
7283	06/10/2025 17:05	22,60	1,60	0,40	7,30	39,70	1,70
7284	06/10/2025 17:00	22,40	1,60	0,30	7,40	39,80	1,80
7285	06/10/2025 16:55	22,50	1,60	0,30	7,30	0,00	1,60
7286	06/10/2025 16:50	22,40	1,60	10,80	7,40	0,00	1,50
7287	06/10/2025 16:45	22,70	1,60	22,10	7,40	0,00	1,50
7288	06/10/2025 16:40	22,90	1,60	22,80	7,40	0,00	1,80
7289	06/10/2025 16:35	22,70	1,70	19,30	7,40	0,00	1,50
7290	06/10/2025 16:30	22,90	1,70	16,70	7,40	0,00	1,90
7291	06/10/2025 16:25	22,70	1,70	15,80	7,40	0,00	1,90
7292	06/10/2025 16:20	22,70	1,70	12,10	7,40	0,00	54,20
7293	06/10/2025 16:15	22,90	1,70	11,70	7,40	0,00	54,00
7294	06/10/2025 16:10	23,00	1,70	10,60	7,40	0,00	53,80
7295	06/10/2025 16:05	22,90	1,70	8,60	7,40	0,00	53,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7296	06/10/2025 16:00	23,10	1,70	7,90	7,40	0,00	53,50
7297	06/10/2025 15:55	23,20	1,70	9,30	7,40	39,40	54,20
7298	06/10/2025 15:50	23,10	1,70	8,30	7,40	39,90	53,60
7299	06/10/2025 15:45	23,30	1,70	13,80	7,40	39,70	53,80
7300	06/10/2025 15:40	23,20	1,70	14,10	7,40	40,00	1,40
7301	06/10/2025 15:35	23,10	1,70	18,40	7,40	39,70	1,50
7302	06/10/2025 15:30	23,40	1,70	13,40	7,40	39,50	1,50
7303	06/10/2025 15:25	23,10	1,70	11,90	7,40	39,70	1,50
7304	06/10/2025 15:20	23,20	1,70	10,20	7,40	39,40	1,80
7305	06/10/2025 15:15	23,20	1,70	10,10	7,40	39,40	2,00
7306	06/10/2025 15:10	23,10	1,70	19,40	7,40	39,80	1,40
7307	06/10/2025 15:05	23,30	1,70	21,10	7,40	39,90	1,30
7308	06/10/2025 15:00	23,30	1,70	20,40	7,40	39,60	1,50
7309	06/10/2025 14:55	23,30	1,70	17,90	7,40	39,70	57,90
7310	06/10/2025 14:50	23,30	1,70	14,80	7,40	38,30	1,90
7311	06/10/2025 14:45	23,40	1,70	12,70	7,40	0,00	1,30
7312	06/10/2025 14:40	23,70	1,70	10,90	7,40	0,00	1,70
7313	06/10/2025 14:35	23,60	1,70	9,40	7,40	0,00	1,50
7314	06/10/2025 14:30	23,60	1,70	7,90	7,40	0,00	53,70
7315	06/10/2025 14:25	23,70	1,70	8,10	7,40	0,00	53,70
7316	06/10/2025 14:20	23,80	1,70	6,80	7,40	0,00	54,20
7317	06/10/2025 14:15	23,90	1,80	4,40	7,40	0,00	53,90
7318	06/10/2025 14:10	24,00	1,80	3,40	7,40	0,00	53,60
7319	06/10/2025 14:05	30,20	1,80	7,00	7,40	0,00	54,20
7320	06/10/2025 14:00	30,20	1,80	18,10	7,40	0,00	54,20
7321	06/10/2025 13:55	30,40	1,80	15,80	7,40	0,00	54,00
7322	06/10/2025 13:50	30,40	1,80	15,20	7,40	0,00	53,80
7323	06/10/2025 13:45	30,60	1,80	17,80	7,40	0,00	2,00
7324	06/10/2025 13:40	30,70	1,80	13,70	7,40	0,00	1,90
7325	06/10/2025 13:35	30,80	1,80	13,30	7,40	0,00	1,40
7326	06/10/2025 13:30	30,80	1,80	13,20	7,40	0,00	1,80
7327	06/10/2025 13:25	30,90	1,90	11,90	7,40	0,00	2,00
7328	06/10/2025 13:20	30,90	1,90	11,20	7,40	0,00	2,00
7329	06/10/2025 13:15	31,40	1,90	10,90	7,40	0,00	1,30
7330	06/10/2025 13:10	31,40	1,90	37,30	7,40	0,00	2,00
7331	06/10/2025 13:05	30,40	1,90	33,10	7,40	0,00	2,00
7332	06/10/2025 13:00	30,20	1,90	32,00	7,40	0,00	1,40
7333	06/10/2025 12:55	30,10	1,90	26,10	7,40	0,00	2,00
7334	06/10/2025 12:50	30,20	1,90	22,90	7,40	0,00	2,20
7335	06/10/2025 12:45	30,10	1,90	20,80	7,40	0,00	1,60
7336	06/10/2025 12:40	30,40	1,90	18,20	7,40	0,00	0,30
7337	06/10/2025 12:35	30,40	1,90	16,70	7,50	0,00	0,50
7338	06/10/2025 12:30	30,70	1,90	17,20	7,50	0,00	1,50
7339	06/10/2025 12:25	30,30	1,90	16,00	7,50	0,00	53,80
7340	06/10/2025 12:20	30,40	1,90	17,00	7,50	0,00	54,10
7341	06/10/2025 12:15	30,60	1,90	15,90	7,50	0,00	53,80
7342	06/10/2025 12:10	30,80	1,90	14,90	7,50	0,00	54,10
7343	06/10/2025 12:05	31,20	1,90	15,40	7,50	0,00	54,10
7344	06/10/2025 12:00	31,00	1,90	14,20	7,50	0,00	53,80
7345	06/10/2025 11:55	30,90	1,90	12,90	7,50	0,00	53,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7346	06/10/2025 11:50	31,00	1,90	12,70	7,50	0,00	1,80
7347	06/10/2025 11:45	30,70	1,90	10,90	7,50	0,00	1,50
7348	06/10/2025 11:40	30,70	1,90	14,90	7,50	0,00	1,80
7349	06/10/2025 11:35	30,60	1,90	12,40	7,50	0,00	58,00
7350	06/10/2025 11:30	30,40	1,90	11,80	7,60	0,00	1,90
7351	06/10/2025 11:25	30,30	1,90	11,20	7,60	0,00	1,80
7352	06/10/2025 11:20	30,00	1,90	10,60	7,50	0,00	1,90
7353	06/10/2025 11:15	30,00	1,90	8,80	7,50	0,00	1,60
7354	06/10/2025 11:10	29,90	1,90	8,10	7,60	0,00	1,50
7355	06/10/2025 11:05	29,60	1,90	7,50	7,50	0,00	1,70
7356	06/10/2025 11:00	29,60	1,90	7,20	7,50	0,00	1,70
7357	06/10/2025 10:55	29,50	1,90	6,80	7,50	0,00	1,70
7358	06/10/2025 10:50	29,50	2,00	6,80	7,60	0,00	1,70
7359	06/10/2025 10:45	29,40	2,00	6,20	7,50	0,00	1,60
7360	06/10/2025 10:40	29,50	2,00	5,70	7,60	0,00	1,70
7361	06/10/2025 10:35	29,40	2,00	8,90	7,60	0,00	1,60
7362	06/10/2025 10:30	29,30	2,00	9,00	7,60	0,00	1,50
7363	06/10/2025 10:25	29,20	2,00	8,10	7,60	0,00	1,80
7364	06/10/2025 10:20	29,10	2,00	7,90	7,60	0,00	1,50
7365	06/10/2025 10:15	28,90	2,00	7,70	7,70	0,00	1,50
7366	06/10/2025 10:10	28,60	2,10	7,40	7,60	0,00	1,80
7367	06/10/2025 10:05	28,50	2,10	6,90	7,60	0,00	1,50
7368	06/10/2025 10:00	28,30	2,00	6,80	7,60	0,00	1,60
7369	06/10/2025 09:55	28,30	2,00	5,70	7,60	0,00	1,70
7370	06/10/2025 09:50	27,90	2,00	4,80	7,60	0,00	1,50
7371	06/10/2025 09:45	28,00	2,00	3,90	7,60	0,00	1,80
7372	06/10/2025 09:40	27,80	2,00	4,30	7,60	0,00	1,60
7373	06/10/2025 09:35	27,60	2,00	3,30	7,70	0,00	1,90
7374	06/10/2025 09:30	27,50	2,00	2,60	7,70	0,00	1,60
7375	06/10/2025 09:25	27,40	2,00	1,80	7,70	0,00	1,80
7376	06/10/2025 09:20	26,90	2,00	1,30	7,70	0,00	1,60
7377	06/10/2025 09:15	26,90	2,00	0,80	7,70	0,00	1,70
7378	06/10/2025 09:10	26,50	2,00	0,70	7,70	0,00	1,80
7379	06/10/2025 09:05	25,50	2,00	0,50	7,80	38,60	2,40
7380	06/10/2025 09:00	26,80	2,00	0,80	7,70	38,30	2,20
7381	06/10/2025 08:55	26,60	2,00	0,80	7,70	38,80	1,50
7382	06/10/2025 08:50	26,40	1,90	0,80	7,70	38,40	2,00
7383	06/10/2025 08:45	26,30	1,90	0,80	7,70	38,80	1,40
7384	06/10/2025 08:40	26,10	1,80	0,80	7,70	38,60	1,60
7385	06/10/2025 08:35	25,80	1,70	2,80	7,70	38,20	2,10
7386	06/10/2025 08:30	25,60	1,70	4,20	7,70	38,70	1,40
7387	06/10/2025 08:25	25,50	1,70	3,20	7,70	38,70	1,50
7388	06/10/2025 08:20	25,30	1,60	2,80	7,70	38,70	56,20
7389	06/10/2025 08:15	24,70	1,60	2,50	7,60	38,80	1,60
7390	06/10/2025 08:10	24,70	1,60	2,10	7,60	38,70	1,50
7391	06/10/2025 08:05	24,40	1,50	1,50	7,60	38,60	1,90
7392	06/10/2025 08:00	23,70	1,50	1,30	7,70	38,80	49,10
7393	06/10/2025 07:55	23,10	1,40	0,90	7,50	0,00	1,90
7394	06/10/2025 07:50	22,90	1,40	0,80	7,40	0,00	1,20
7395	06/10/2025 07:45	21,60	1,40	0,60	7,20	0,00	49,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7396	06/10/2025 07:40	23,20	1,30	34,40	7,40	0,00	1,70
7397	06/10/2025 07:35	23,20	1,30	33,10	7,40	0,00	1,60
7398	06/10/2025 07:30	23,30	1,30	31,00	7,40	0,00	1,60
7399	06/10/2025 07:25	23,20	1,30	29,90	7,30	0,00	1,70
7400	06/10/2025 07:20	23,30	1,20	29,40	7,40	0,00	1,70
7401	06/10/2025 07:15	23,40	1,20	29,00	7,40	0,00	1,50
7402	06/10/2025 07:10	23,30	1,20	27,30	7,40	0,00	1,60
7403	06/10/2025 07:05	23,50	1,30	26,50	7,40	0,00	1,80
7404	06/10/2025 07:00	23,60	1,20	25,70	7,40	0,00	2,20
7405	06/10/2025 06:55	23,70	1,20	22,40	7,40	0,00	49,70
7406	06/10/2025 06:50	23,90	1,20	22,30	7,40	35,20	50,00
7407	06/10/2025 06:45	23,90	1,10	21,30	7,40	35,10	1,90
7408	06/10/2025 06:40	24,10	1,10	21,60	7,40	35,10	50,50
7409	06/10/2025 06:35	24,10	1,10	20,70	7,40	35,10	50,90
7410	06/10/2025 06:30	24,10	1,10	20,70	7,40	26,10	50,60
7411	06/10/2025 06:25	24,20	1,10	20,50	7,40	35,00	1,70
7412	06/10/2025 06:20	24,20	1,10	19,90	7,40	0,00	56,10
7413	06/10/2025 06:15	24,40	1,10	19,10	7,40	35,00	56,80
7414	06/10/2025 06:10	24,40	1,10	18,10	7,40	0,50	57,60
7415	06/10/2025 06:05	24,50	1,10	17,40	7,40	34,90	1,80
7416	06/10/2025 06:00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1,50
7417	06/10/2025 05:55	24,50	1,10	15,70	7,40	0,00	1,70
7418	06/10/2025 05:50	24,50	1,10	16,00	7,40	34,90	1,80
7419	06/10/2025 05:45	24,40	1,10	15,60	7,40	34,90	1,80
7420	06/10/2025 05:40	24,60	1,10	14,50	7,40	0,00	1,50
7421	06/10/2025 05:35	24,80	1,10	14,10	7,40	34,90	57,50
7422	06/10/2025 05:30	24,90	1,10	13,90	7,40	35,00	50,30
7423	06/10/2025 05:25	24,90	1,10	13,70	7,40	0,00	1,80
7424	06/10/2025 05:20	25,00	1,10	13,20	7,40	35,10	1,80
7425	06/10/2025 05:15	24,90	1,10	12,30	7,40	0,00	1,70
7426	06/10/2025 05:10	25,00	1,10	11,40	7,40	0,00	1,40
7427	06/10/2025 05:05	25,10	1,10	10,40	7,40	34,60	1,70
7428	06/10/2025 05:00	25,10	1,10	9,40	7,40	0,00	1,80
7429	06/10/2025 04:55	25,30	1,10	8,70	7,40	35,10	1,80
7430	06/10/2025 04:50	25,30	1,10	7,80	7,40	35,80	1,70
7431	06/10/2025 04:45	25,20	1,10	6,80	7,40	36,40	1,80
7432	06/10/2025 04:40	25,00	1,10	6,30	7,40	37,30	1,40
7433	06/10/2025 04:35	24,90	1,10	5,40	7,40	0,00	1,60
7434	06/10/2025 04:30	25,00	1,10	4,80	7,40	0,00	1,50
7435	06/10/2025 04:25	25,00	1,10	3,90	7,40	0,00	50,10
7436	06/10/2025 04:20	25,10	1,10	3,70	7,40	0,00	1,90
7437	06/10/2025 04:15	25,10	1,10	19,30	7,40	0,00	1,50
7438	06/10/2025 04:10	25,40	1,10	19,20	7,40	0,00	1,80
7439	06/10/2025 04:05	25,20	1,10	17,80	7,40	0,00	1,80
7440	06/10/2025 04:00	25,30	1,10	17,60	7,40	0,00	1,80
7441	06/10/2025 03:55	25,30	1,10	18,90	7,40	0,00	1,50
7442	06/10/2025 03:50	25,40	1,10	37,30	7,40	0,00	1,60
7443	06/10/2025 03:45	25,80	1,10	36,50	7,40	0,00	1,80
7444	06/10/2025 03:40	25,80	1,10	35,30	7,40	0,00	1,60
7445	06/10/2025 03:35	25,80	1,10	35,20	7,40	0,00	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7446	06/10/2025 03:30	25,90	1,10	34,50	7,40	0,00	1,70
7447	06/10/2025 03:25	25,90	1,10	32,59	7,40	0,00	1,50
7448	06/10/2025 03:20	26,10	1,10	32,00	7,40	0,00	1,50
7449	06/10/2025 03:15	26,10	1,10	31,10	7,40	0,00	1,50
7450	06/10/2025 03:10	26,10	1,10	30,20	7,40	35,10	1,70
7451	06/10/2025 03:05	26,10	1,10	29,10	7,40	0,00	1,60
7452	06/10/2025 03:00	26,40	1,10	29,60	7,40	35,00	1,80
7453	06/10/2025 02:55	26,40	1,10	31,90	7,40	0,50	1,50
7454	06/10/2025 02:50	26,40	1,10	30,40	7,40	0,00	1,70
7455	06/10/2025 02:45	26,40	1,10	29,10	7,40	0,00	1,50
7456	06/10/2025 02:40	26,50	1,10	31,40	7,40	35,30	1,40
7457	06/10/2025 02:35	26,90	1,10	30,80	7,40	0,00	1,40
7458	06/10/2025 02:30	26,90	1,10	29,90	7,40	0,00	1,50
7459	06/10/2025 02:25	26,90	1,10	29,30	7,40	35,10	1,70
7460	06/10/2025 02:20	26,90	1,10	28,50	7,40	0,00	1,70
7461	06/10/2025 02:15	26,90	1,10	31,10	7,40	0,00	1,80
7462	06/10/2025 02:10	27,00	1,10	29,80	7,40	0,00	1,60
7463	06/10/2025 02:05	27,10	1,10	29,30	7,40	35,70	1,60
7464	06/10/2025 02:00	27,00	1,10	28,20	7,40	36,30	1,80
7465	06/10/2025 01:55	27,00	1,10	27,30	7,40	38,40	1,50
7466	06/10/2025 01:50	27,20	1,10	26,60	7,40	0,00	1,50
7467	06/10/2025 01:45	26,90	1,10	26,00	7,40	0,00	1,50
7468	06/10/2025 01:40	27,50	1,10	25,00	7,40	0,00	1,80
7469	06/10/2025 01:35	27,50	1,10	24,60	7,40	0,00	1,50
7470	06/10/2025 01:30	27,70	1,10	23,70	7,50	0,00	1,50
7471	06/10/2025 01:25	27,20	1,10	24,40	7,50	0,00	1,50
7472	06/10/2025 01:20	27,40	1,10	24,40	7,50	0,00	1,60
7473	06/10/2025 01:15	27,60	1,10	23,50	7,50	0,00	1,50
7474	06/10/2025 01:10	27,70	1,10	23,00	7,50	0,00	1,80
7475	06/10/2025 01:05	27,60	1,10	25,30	7,50	0,00	1,80
7476	06/10/2025 01:00	27,60	1,10	33,20	7,50	0,00	1,70
7477	06/10/2025 00:55	27,80	1,10	32,70	7,50	0,00	1,60
7478	06/10/2025 00:50	27,70	1,10	31,70	7,50	0,00	1,70
7479	06/10/2025 00:45	28,20	1,10	30,80	7,50	0,00	57,00
7480	06/10/2025 00:40	28,30	1,10	30,30	7,50	0,00	1,40
7481	06/10/2025 00:35	28,40	1,10	27,90	7,50	0,00	1,70
7482	06/10/2025 00:30	28,20	1,10	27,30	7,50	0,00	1,60
7483	06/10/2025 00:25	28,40	1,10	27,30	7,50	0,00	1,50
7484	06/10/2025 00:20	28,40	1,10	26,30	7,50	36,70	1,80
7485	06/10/2025 00:15	28,50	1,10	24,00	7,50	0,00	1,80
7486	06/10/2025 00:10	28,50	1,10	22,80	7,50	40,60	1,70
7487	06/10/2025 00:05	28,40	1,10	22,60	7,50	0,00	1,70
7488	06/10/2025 00:00	28,50	1,10	24,00	7,50	0,00	1,50
7489	05/10/2025 23:55	28,80	1,10	23,50	7,50	0,00	1,70
7490	05/10/2025 23:50	28,70	1,10	21,60	7,50	0,00	1,70
7491	05/10/2025 23:45	28,60	1,10	20,90	7,50	35,10	1,80
7492	05/10/2025 23:40	28,90	1,10	20,20	7,50	0,00	1,60
7493	05/10/2025 23:35	28,90	1,10	19,70	7,50	35,70	1,50
7494	05/10/2025 23:30	28,90	1,10	17,80	7,50	36,30	1,50
7495	05/10/2025 23:25	28,80	1,10	17,10	7,50	36,80	1,30

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7496	05/10/2025 23:20	28,90	1,10	15,20	7,50	37,50	50,40
7497	05/10/2025 23:15	29,00	1,10	13,20	7,50	38,10	1,60
7498	05/10/2025 23:10	29,10	1,10	12,00	7,50	38,60	0,70
7499	05/10/2025 23:05	28,90	1,10	11,30	7,50	0,00	56,50
7500	05/10/2025 23:00	28,90	1,10	10,20	7,50	0,00	58,00
7501	05/10/2025 22:55	29,10	1,10	8,80	7,50	0,00	1,70
7502	05/10/2025 22:50	29,10	1,10	11,80	7,50	0,00	55,90
7503	05/10/2025 22:45	29,10	1,10	10,40	7,50	0,00	56,20
7504	05/10/2025 22:40	29,10	1,10	9,30	7,50	0,00	56,60
7505	05/10/2025 22:35	29,10	1,10	8,00	7,50	0,00	50,60
7506	05/10/2025 22:30	29,00	1,20	6,50	7,50	0,00	1,50
7507	05/10/2025 22:25	29,10	1,20	6,60	7,50	0,00	1,50
7508	05/10/2025 22:20	29,10	1,20	5,60	7,50	0,00	1,50
7509	05/10/2025 22:15	29,00	1,20	5,00	7,50	0,00	1,70
7510	05/10/2025 22:10	29,00	1,20	6,60	7,50	0,00	1,60
7511	05/10/2025 22:05	29,00	1,20	5,80	7,50	35,10	56,40
7512	05/10/2025 22:00	28,80	1,20	5,00	7,50	0,00	50,40
7513	05/10/2025 21:55	28,60	1,20	4,20	7,50	34,70	2,00
7514	05/10/2025 21:50	28,50	1,20	3,50	7,50	35,10	49,90
7515	05/10/2025 21:45	28,50	1,20	2,90	7,50	0,00	50,40
7516	05/10/2025 21:40	28,60	1,20	2,30	7,60	35,00	50,70
7517	05/10/2025 21:35	28,50	1,20	1,90	7,60	34,70	1,90
7518	05/10/2025 21:30	28,20	1,20	1,60	7,60	33,60	1,70
7519	05/10/2025 21:25	28,30	1,20	1,30	7,60	34,70	1,90
7520	05/10/2025 21:20	28,30	1,20	1,00	7,60	0,00	1,40
7521	05/10/2025 21:15	28,20	1,20	0,80	7,60	35,00	1,60
7522	05/10/2025 21:10	28,00	1,20	0,60	7,60	35,10	1,90
7523	05/10/2025 21:05	28,10	1,30	0,60	7,60	35,70	1,90
7524	05/10/2025 21:00	28,40	1,30	0,50	7,60	36,20	2,50
7525	05/10/2025 20:55	28,80	1,30	0,50	7,60	36,80	50,40
7526	05/10/2025 20:50	28,30	1,30	0,50	7,40	37,00	3,50
7527	05/10/2025 20:45	27,90	1,30	0,50	7,30	37,30	53,80
7528	05/10/2025 20:40	27,90	1,30	0,50	7,50	38,20	53,60
7529	05/10/2025 20:35	27,50	1,30	0,50	7,40	38,60	53,60
7530	05/10/2025 20:30	27,20	1,30	0,50	7,50	38,40	53,90
7531	05/10/2025 20:25	27,10	1,30	0,50	7,50	39,00	53,60
7532	05/10/2025 20:20	26,70	1,30	0,50	7,50	0,00	53,70
7533	05/10/2025 20:15	26,30	1,30	0,50	7,50	0,00	53,80
7534	05/10/2025 20:10	40,20	1,30	11,90	7,50	0,00	1,60
7535	05/10/2025 20:05	39,60	1,30	11,30	7,50	0,00	1,20
7536	05/10/2025 20:00	39,50	1,40	10,50	7,50	0,00	0,70
7537	05/10/2025 19:55	38,90	1,30	10,40	7,60	0,00	1,20
7538	05/10/2025 19:50	38,30	1,40	10,10	7,60	0,00	0,40
7539	05/10/2025 19:45	37,70	1,40	9,20	7,60	0,00	53,90
7540	05/10/2025 19:40	37,00	1,40	8,80	7,60	0,00	53,90
7541	05/10/2025 19:35	36,70	1,40	8,50	7,60	0,00	53,70
7542	05/10/2025 19:30	36,30	1,40	8,30	7,60	0,00	53,60
7543	05/10/2025 19:25	35,80	1,30	7,00	7,60	0,00	53,70
7544	05/10/2025 19:20	35,40	1,30	6,70	7,60	35,40	53,80
7545	05/10/2025 19:15	35,10	1,30	6,20	7,60	0,00	53,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7546	05/10/2025 19:10	34,70	1,30	5,90	7,60	35,40	53,50
7547	05/10/2025 19:05	34,30	1,30	5,60	7,60	35,20	53,70
7548	05/10/2025 19:00	34,00	1,30	6,30	7,60	35,60	1,60
7549	05/10/2025 18:55	33,50	1,30	5,90	7,60	35,80	1,80
7550	05/10/2025 18:50	33,00	1,30	5,70	7,70	36,30	1,20
7551	05/10/2025 18:45	32,70	1,30	5,20	7,60	36,20	1,50
7552	05/10/2025 18:40	32,30	1,30	4,60	7,60	36,50	1,70
7553	05/10/2025 18:35	31,90	1,30	4,10	7,60	36,90	1,50
7554	05/10/2025 18:30	31,40	1,30	3,20	7,70	37,20	1,40
7555	05/10/2025 18:25	31,10	1,40	2,80	7,70	37,60	1,40
7556	05/10/2025 18:20	30,50	1,30	2,30	7,60	37,70	1,50
7557	05/10/2025 18:15	30,20	1,30	1,90	7,70	37,70	1,60
7558	05/10/2025 18:10	29,80	1,30	1,50	7,70	38,20	1,50
7559	05/10/2025 18:05	29,50	1,30	1,20	7,70	38,50	1,70
7560	05/10/2025 18:00	28,90	1,30	0,90	7,70	38,70	1,60
7561	05/10/2025 17:55	28,70	1,30	0,80	7,70	38,80	53,90
7562	05/10/2025 17:50	44,40	1,30	13,50	7,70	39,10	53,60
7563	05/10/2025 17:45	44,20	1,30	12,20	7,70	38,90	53,70
7564	05/10/2025 17:40	43,60	1,30	11,90	7,70	39,30	53,60
7565	05/10/2025 17:35	42,90	1,30	11,40	7,70	0,00	53,60
7566	05/10/2025 17:30	42,30	1,30	11,10	7,70	0,00	53,80
7567	05/10/2025 17:25	41,60	1,30	10,30	7,70	0,00	53,50
7568	05/10/2025 17:20	41,30	1,30	9,80	7,70	0,00	53,50
7569	05/10/2025 17:15	40,20	1,30	9,20	7,70	0,00	53,70
7570	05/10/2025 17:10	40,00	1,30	9,50	7,70	0,00	53,80
7571	05/10/2025 17:05	40,10	1,30	9,20	7,70	0,00	53,50
7572	05/10/2025 17:00	39,50	1,30	8,40	7,70	0,00	54,00
7573	05/10/2025 16:55	38,60	1,40	8,00	7,70	0,00	54,10
7574	05/10/2025 16:50	37,70	1,40	7,50	7,70	0,00	1,40
7575	05/10/2025 16:45	37,00	1,30	6,60	7,70	0,00	1,30
7576	05/10/2025 16:40	36,20	1,30	6,10	7,70	0,00	1,30
7577	05/10/2025 16:35	35,50	1,30	5,70	7,70	39,20	1,70
7578	05/10/2025 16:30	34,80	1,30	5,10	7,70	39,30	1,60
7579	05/10/2025 16:25	34,20	1,40	4,70	7,70	39,50	1,30
7580	05/10/2025 16:20	33,40	1,40	4,40	7,70	39,30	1,70
7581	05/10/2025 16:15	32,80	1,40	5,80	7,70	39,30	1,70
7582	05/10/2025 16:10	28,80	1,40	5,30	7,60	43,50	45,40
7583	05/10/2025 16:05	25,20	1,40	4,80	7,50	43,50	46,50
7584	05/10/2025 16:00	25,40	1,40	4,30	7,50	43,60	3,30
7585	05/10/2025 15:55	24,10	1,30	3,90	7,50	43,50	9,10
7586	05/10/2025 15:50	22,80	1,30	3,40	7,50	43,70	50,30
7587	05/10/2025 15:45	21,90	1,40	3,10	7,40	43,60	50,60
7588	05/10/2025 15:40	21,80	1,40	2,50	7,40	43,60	1,50
7589	05/10/2025 15:35	21,00	1,40	2,00	7,40	43,80	1,60
7590	05/10/2025 15:30	21,20	1,50	1,70	7,40	43,90	1,50
7591	05/10/2025 15:25	21,40	1,50	1,50	7,40	44,20	1,50
7592	05/10/2025 15:20	21,20	1,50	1,20	7,40	44,40	1,50
7593	05/10/2025 15:15	21,30	1,50	1,10	7,40	45,50	1,60
7594	05/10/2025 15:10	21,30	1,50	9,80	7,40	45,60	53,80
7595	05/10/2025 15:05	21,20	1,50	13,10	7,50	45,80	53,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7596	05/10/2025 15:00	21,40	1,50	12,80	7,50	46,80	53,60
7597	05/10/2025 14:55	21,40	1,50	12,30	7,50	46,30	53,80
7598	05/10/2025 14:50	21,30	1,50	11,90	7,40	0,00	53,80
7599	05/10/2025 14:45	21,50	1,50	12,50	7,50	0,00	53,70
7600	05/10/2025 14:40	21,40	1,50	12,10	7,50	0,00	53,80
7601	05/10/2025 14:35	21,40	1,50	11,40	7,40	0,00	54,00
7602	05/10/2025 14:30	21,40	1,50	11,60	7,40	0,00	1,70
7603	05/10/2025 14:25	21,20	1,50	11,40	7,50	0,00	1,50
7604	05/10/2025 14:20	21,30	1,50	11,20	7,50	0,00	1,50
7605	05/10/2025 14:15	21,30	1,50	12,80	7,50	0,00	1,40
7606	05/10/2025 14:10	21,20	1,50	15,00	7,50	0,00	1,40
7607	05/10/2025 14:05	21,00	1,50	14,20	7,50	0,00	1,50
7608	05/10/2025 14:00	20,90	1,50	13,80	7,50	0,00	1,30
7609	05/10/2025 13:55	20,90	1,50	13,30	7,50	0,00	1,60
7610	05/10/2025 13:50	21,00	1,50	12,60	7,50	43,40	1,60
7611	05/10/2025 13:45	20,90	1,50	11,90	7,40	43,20	1,70
7612	05/10/2025 13:40	19,90	1,60	10,90	7,40	43,10	50,90
7613	05/10/2025 13:35	19,90	1,60	10,00	7,40	42,60	53,90
7614	05/10/2025 13:30	20,00	1,70	9,20	7,40	42,70	53,70
7615	05/10/2025 13:25	20,10	1,70	8,40	7,40	41,80	53,60
7616	05/10/2025 13:20	20,10	1,70	7,70	7,40	41,00	53,70
7617	05/10/2025 13:15	20,40	1,70	7,10	7,40	40,30	53,70
7618	05/10/2025 13:10	20,10	1,70	5,80	7,40	39,80	53,70
7619	05/10/2025 13:05	20,20	1,70	5,40	7,40	39,40	53,90
7620	05/10/2025 13:00	20,60	1,70	7,10	7,40	40,30	1,00
7621	05/10/2025 12:55	20,50	1,70	6,50	7,40	39,90	1,50
7622	05/10/2025 12:50	20,60	1,70	6,00	7,40	39,80	1,70
7623	05/10/2025 12:45	20,60	1,70	5,50	7,40	40,20	1,60
7624	05/10/2025 12:40	20,60	1,60	5,30	7,40	40,40	1,50
7625	05/10/2025 12:35	20,50	1,60	5,00	7,40	40,90	58,70
7626	05/10/2025 12:30	20,70	1,60	5,70	7,40	41,40	1,50
7627	05/10/2025 12:25	20,70	1,60	5,20	7,40	42,30	1,40
7628	05/10/2025 12:20	20,90	1,60	4,70	7,40	44,80	1,50
7629	05/10/2025 12:15	20,90	1,60	11,00	7,40	42,10	1,50
7630	05/10/2025 12:10	20,90	1,60	10,10	7,40	38,90	1,70
7631	05/10/2025 12:05	20,90	1,60	8,90	7,40	0,00	1,70
7632	05/10/2025 12:00	20,80	1,60	15,60	7,40	0,00	1,50
7633	05/10/2025 11:55	20,90	1,50	13,40	7,40	0,00	1,70
7634	05/10/2025 11:50	21,00	1,50	11,90	7,40	0,00	1,50
7635	05/10/2025 11:45	21,10	1,50	11,40	7,40	0,00	1,60
7636	05/10/2025 11:40	21,00	1,50	11,20	7,40	0,00	1,60
7637	05/10/2025 11:35	21,10	1,50	10,60	7,40	0,00	54,20
7638	05/10/2025 11:30	21,00	1,50	10,40	7,40	0,00	54,10
7639	05/10/2025 11:25	20,90	1,50	10,10	7,40	0,00	54,00
7640	05/10/2025 11:20	21,00	1,50	9,70	7,40	0,00	54,20
7641	05/10/2025 11:15	21,10	1,50	9,20	7,40	0,00	54,70
7642	05/10/2025 11:10	21,00	1,50	8,80	7,40	0,00	54,30
7643	05/10/2025 11:05	21,10	1,50	8,60	7,40	0,00	53,90
7644	05/10/2025 11:00	21,10	1,50	8,10	7,40	0,00	55,00
7645	05/10/2025 10:55	21,10	1,50	9,20	7,30	0,00	2,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7646	05/10/2025 10:50	21,20	1,50	8,80	7,30	0,00	2,10
7647	05/10/2025 10:45	21,20	1,40	8,20	7,40	0,00	2,30
7648	05/10/2025 10:40	21,10	1,40	8,30	7,40	0,00	2,40
7649	05/10/2025 10:35	21,30	1,40	8,10	7,40	0,00	2,00
7650	05/10/2025 10:30	21,20	1,40	7,60	7,30	0,00	2,40
7651	05/10/2025 10:25	21,20	1,40	7,20	7,40	0,00	2,60
7652	05/10/2025 10:20	21,20	1,40	6,60	7,30	0,00	2,20
7653	05/10/2025 10:15	21,30	1,40	6,00	7,30	0,00	2,60
7654	05/10/2025 10:10	21,30	1,40	5,60	7,30	0,00	2,30
7655	05/10/2025 10:05	21,30	1,30	5,50	7,30	0,00	2,20
7656	05/10/2025 10:00	21,30	1,30	5,30	7,30	0,00	56,60
7657	05/10/2025 09:55	21,30	1,30	4,90	7,30	0,00	51,70
7658	05/10/2025 09:50	21,20	1,30	5,10	7,30	0,00	2,60
7659	05/10/2025 09:45	21,20	1,30	4,70	7,30	0,00	2,50
7660	05/10/2025 09:40	21,30	1,30	4,30	7,30	0,00	3,00
7661	05/10/2025 09:35	21,20	1,20	3,80	7,30	0,00	2,50
7662	05/10/2025 09:30	21,10	1,20	3,50	7,30	0,00	2,70
7663	05/10/2025 09:25	21,10	1,20	3,10	7,40	0,00	2,80
7664	05/10/2025 09:20	21,20	1,20	2,80	7,40	0,00	2,80
7665	05/10/2025 09:15	21,10	1,20	2,60	7,40	0,00	2,80
7666	05/10/2025 09:10	21,10	1,20	2,30	7,40	0,00	55,20
7667	05/10/2025 09:05	21,10	1,20	2,00	7,40	0,00	54,90
7668	05/10/2025 09:00	21,10	1,20	1,80	7,40	0,00	55,10
7669	05/10/2025 08:55	21,00	1,20	1,60	7,40	0,00	54,70
7670	05/10/2025 08:50	21,10	1,20	1,40	7,40	0,00	55,10
7671	05/10/2025 08:45	21,30	1,20	12,70	7,40	0,00	55,00
7672	05/10/2025 08:40	21,30	1,20	12,00	7,40	23,80	54,90
7673	05/10/2025 08:35	21,30	1,20	11,30	7,40	0,00	55,10
7674	05/10/2025 08:30	21,30	1,20	10,70	7,40	0,00	55,40
7675	05/10/2025 08:25	21,20	1,20	10,10	7,40	0,00	2,80
7676	05/10/2025 08:20	21,30	1,20	9,40	7,40	0,00	3,10
7677	05/10/2025 08:15	21,20	1,20	8,70	7,40	0,00	2,30
7678	05/10/2025 08:10	21,40	1,20	7,70	7,40	0,00	8,00
7679	05/10/2025 08:05	20,20	1,20	27,60	7,30	0,00	1,70
7680	05/10/2025 08:00	20,10	1,20	27,90	7,40	0,00	0,30
7681	05/10/2025 07:55	20,20	1,10	27,70	7,40	0,00	53,40
7682	05/10/2025 07:50	20,30	1,10	29,60	7,40	36,60	55,00
7683	05/10/2025 07:45	20,40	1,10	28,90	7,40	36,70	46,40
7684	05/10/2025 07:40	20,50	1,10	28,50	7,40	37,10	2,90
7685	05/10/2025 07:35	20,50	1,10	26,80	7,40	37,30	2,80
7686	05/10/2025 07:30	20,50	1,10	25,90	7,40	38,00	2,80
7687	05/10/2025 07:25	20,60	1,10	21,90	7,40	37,60	3,40
7688	05/10/2025 07:20	20,60	1,10	21,10	7,40	37,90	2,80
7689	05/10/2025 07:15	19,70	1,10	19,90	7,40	38,20	3,70
7690	05/10/2025 07:10	19,70	1,10	17,80	7,40	38,30	2,80
7691	05/10/2025 07:05	19,70	1,10	18,30	7,40	38,40	3,10
7692	05/10/2025 07:00	19,80	1,10	17,30	7,40	38,70	3,40
7693	05/10/2025 06:55	19,90	1,10	16,90	7,40	38,80	2,80
7694	05/10/2025 06:50	19,80	1,10	16,40	7,40	38,80	2,80
7695	05/10/2025 06:45	19,90	1,10	16,10	7,40	38,90	2,90

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7696	05/10/2025 06:40	19,90	1,10	15,60	7,40	39,00	3,30
7697	05/10/2025 06:35	19,80	1,10	14,70	7,40	0,00	2,90
7698	05/10/2025 06:30	19,80	1,10	37,50	7,40	0,00	2,90
7699	05/10/2025 06:25	20,10	1,10	31,90	7,40	0,00	2,80
7700	05/10/2025 06:20	20,00	1,10	29,30	7,40	0,00	2,80
7701	05/10/2025 06:15	20,00	1,10	28,20	7,40	0,00	2,00
7702	05/10/2025 06:10	20,20	1,10	26,40	7,40	0,00	2,30
7703	05/10/2025 06:05	20,20	1,10	25,00	7,40	0,00	3,90
7704	05/10/2025 06:00	20,10	1,10	31,70	7,40	0,00	2,80
7705	05/10/2025 05:55	20,20	1,10	30,10	7,40	0,00	2,20
7706	05/10/2025 05:50	20,20	1,10	29,40	7,40	0,00	0,70
7707	05/10/2025 05:45	20,20	1,10	32,09	7,40	0,00	3,50
7708	05/10/2025 05:40	20,40	1,10	31,80	7,40	0,00	2,80
7709	05/10/2025 05:35	20,40	1,10	31,10	7,40	0,00	2,90
7710	05/10/2025 05:30	20,30	1,10	24,70	7,40	35,10	2,70
7711	05/10/2025 05:25	20,30	1,10	22,30	7,40	0,00	3,40
7712	05/10/2025 05:20	20,40	1,10	21,40	7,40	35,30	2,90
7713	05/10/2025 05:15	20,60	1,10	20,30	7,40	0,00	1,60
7714	05/10/2025 05:10	20,40	1,10	20,60	7,40	0,00	3,20
7715	05/10/2025 05:05	20,50	1,10	16,50	7,40	0,00	0,20
7716	05/10/2025 05:00	20,30	1,10	15,30	7,40	0,00	2,50
7717	05/10/2025 04:55	20,50	1,10	14,30	7,40	35,10	0,40
7718	05/10/2025 04:50	20,80	1,10	13,40	7,40	0,00	3,10
7719	05/10/2025 04:45	20,60	1,10	12,20	7,40	0,00	2,20
7720	05/10/2025 04:40	20,60	1,10	12,30	7,40	0,00	3,10
7721	05/10/2025 04:35	20,90	1,10	10,30	7,40	0,00	2,30
7722	05/10/2025 04:30	21,00	1,10	9,30	7,40	34,90	2,70
7723	05/10/2025 04:25	21,10	1,10	7,90	7,40	0,00	3,60
7724	05/10/2025 04:20	21,00	1,10	7,30	7,40	35,50	4,20
7725	05/10/2025 04:15	21,40	1,10	6,70	7,40	35,90	2,00
7726	05/10/2025 04:10	21,30	1,10	19,10	7,40	36,30	3,00
7727	05/10/2025 04:05	21,60	1,10	35,90	7,40	37,00	4,80
7728	05/10/2025 04:00	21,70	1,10	23,40	7,40	37,40	3,30
7729	05/10/2025 03:55	21,70	1,10	21,10	7,40	38,00	3,10
7730	05/10/2025 03:50	21,70	1,10	39,00	7,40	0,00	3,10
7731	05/10/2025 03:45	21,90	1,10	32,30	7,40	0,00	4,00
7732	05/10/2025 03:40	21,90	1,10	31,10	7,40	0,00	4,80
7733	05/10/2025 03:35	21,90	1,10	29,80	7,40	0,00	0,50
7734	05/10/2025 03:30	22,00	1,10	28,80	7,40	0,00	2,60
7735	05/10/2025 03:25	22,10	1,10	27,50	7,40	0,00	5,30
7736	05/10/2025 03:20	22,20	1,10	25,80	7,40	0,00	2,60
7737	05/10/2025 03:15	22,20	1,10	25,90	7,40	0,00	4,10
7738	05/10/2025 03:10	22,40	1,10	26,10	7,40	0,00	3,60
7739	05/10/2025 03:05	22,50	1,20	23,00	7,40	0,00	2,00
7740	05/10/2025 03:00	22,30	1,20	20,90	7,40	0,00	2,60
7741	05/10/2025 02:55	22,40	1,20	19,80	7,40	0,00	4,90
7742	05/10/2025 02:50	22,50	1,20	18,60	7,40	36,30	2,70
7743	05/10/2025 02:45	22,70	1,20	16,80	7,40	37,00	3,30
7744	05/10/2025 02:40	22,60	1,20	14,30	7,40	0,00	2,50
7745	05/10/2025 02:35	22,70	1,20	14,20	7,40	0,00	4,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7746	05/10/2025 02:30	22,70	1,20	18,90	7,40	0,00	3,00
7747	05/10/2025 02:25	22,90	1,20	17,80	7,40	0,00	4,00
7748	05/10/2025 02:20	22,90	1,20	15,30	7,40	0,00	2,70
7749	05/10/2025 02:15	23,00	1,20	14,20	7,40	0,00	3,90
7750	05/10/2025 02:10	22,90	1,20	13,50	7,40	0,00	2,30
7751	05/10/2025 02:05	22,60	1,20	10,80	7,40	0,00	49,50
7752	05/10/2025 02:00	22,90	1,20	9,80	7,40	0,00	49,50
7753	05/10/2025 01:55	23,00	1,20	15,20	7,40	0,00	4,70
7754	05/10/2025 01:50	23,00	1,20	16,29	7,40	0,00	2,90
7755	05/10/2025 01:45	23,00	1,20	18,50	7,40	0,00	55,70
7756	05/10/2025 01:40	23,10	1,20	19,30	7,40	0,00	57,90
7757	05/10/2025 01:35	23,20	1,20	18,20	7,40	35,40	3,90
7758	05/10/2025 01:30	23,50	1,20	15,80	7,40	35,90	50,10
7759	05/10/2025 01:25	23,40	1,20	14,80	7,40	36,70	3,70
7760	05/10/2025 01:20	23,40	1,20	14,00	7,40	37,30	3,90
7761	05/10/2025 01:15	23,40	1,20	11,60	7,40	38,20	2,10
7762	05/10/2025 01:10	23,50	1,20	10,10	7,40	38,70	2,40
7763	05/10/2025 01:05	23,80	1,20	5,70	7,40	0,00	49,80
7764	05/10/2025 01:00	23,80	1,20	6,10	7,40	0,00	50,20
7765	05/10/2025 00:55	23,70	1,20	5,40	7,40	0,00	2,70
7766	05/10/2025 00:50	23,90	1,20	12,00	7,40	0,00	3,30
7767	05/10/2025 00:45	23,90	1,20	12,60	7,40	0,00	57,30
7768	05/10/2025 00:40	24,20	1,20	11,10	7,40	0,00	49,50
7769	05/10/2025 00:35	24,40	1,20	10,00	7,40	0,00	2,30
7770	05/10/2025 00:30	24,50	1,20	8,90	7,40	0,00	49,30
7771	05/10/2025 00:25	24,40	1,20	9,90	7,40	0,00	50,00
7772	05/10/2025 00:20	24,60	1,20	9,10	7,40	0,00	49,60
7773	05/10/2025 00:15	24,70	1,20	8,90	7,40	0,00	2,70
7774	05/10/2025 00:10	24,80	1,20	10,10	7,40	0,00	49,80
7775	05/10/2025 00:05	24,80	1,20	10,00	7,40	0,00	50,40
7776	05/10/2025 00:00	24,60	1,20	6,90	7,40	0,00	4,90
7777	04/10/2025 23:55	24,70	1,20	50,60	7,40	0,00	3,30
7778	04/10/2025 23:50	25,50	1,20	48,80	7,40	35,60	3,10
7779	04/10/2025 23:45	25,70	1,20	45,20	7,40	36,30	1,30
7780	04/10/2025 23:40	25,70	1,20	42,90	7,40	37,10	3,70
7781	04/10/2025 23:35	25,60	1,20	45,60	7,40	37,70	3,10
7782	04/10/2025 23:30	25,80	1,20	45,00	7,40	0,00	49,90
7783	04/10/2025 23:25	25,90	1,20	43,30	7,40	0,00	50,10
7784	04/10/2025 23:20	25,90	1,20	41,50	7,40	0,00	1,40
7785	04/10/2025 23:15	25,80	1,20	41,50	7,40	0,00	2,90
7786	04/10/2025 23:10	25,90	1,20	39,80	7,40	0,00	50,10
7787	04/10/2025 23:05	25,90	1,20	37,90	7,40	0,00	3,40
7788	04/10/2025 23:00	26,10	1,20	37,20	7,40	36,00	2,70
7789	04/10/2025 22:55	25,90	1,20	37,20	7,40	36,50	50,10
7790	04/10/2025 22:50	25,40	1,20	43,90	7,40	37,10	50,30
7791	04/10/2025 22:45	25,70	1,20	39,60	7,40	37,60	2,20
7792	04/10/2025 22:40	26,00	1,20	41,50	7,40	38,20	1,80
7793	04/10/2025 22:35	25,70	1,20	41,00	7,40	38,70	3,00
7794	04/10/2025 22:30	26,00	1,20	43,60	7,40	38,80	0,30
7795	04/10/2025 22:25	25,90	1,20	44,20	7,40	38,40	1,20

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7796	04/10/2025 22:20	26,00	1,20	45,40	7,40	0,00	3,80
7797	04/10/2025 22:15	26,10	1,20	44,50	7,40	0,00	6,80
7798	04/10/2025 22:10	26,50	1,20	40,80	7,40	0,00	2,20
7799	04/10/2025 22:05	26,30	1,20	38,50	7,40	0,00	6,80
7800	04/10/2025 22:00	26,90	1,20	36,30	7,40	0,00	3,20
7801	04/10/2025 21:55	26,90	1,20	35,90	7,40	0,00	1,80
7802	04/10/2025 21:50	27,20	1,20	34,80	7,40	0,00	3,50
7803	04/10/2025 21:45	27,00	1,20	31,90	7,40	0,00	1,30
7804	04/10/2025 21:40	27,10	1,20	30,40	7,40	0,00	2,60
7805	04/10/2025 21:35	27,20	1,20	31,90	7,40	0,00	3,00
7806	04/10/2025 21:30	27,30	1,20	31,60	7,40	0,00	2,80
7807	04/10/2025 21:25	27,20	1,20	30,30	7,40	0,00	2,00
7808	04/10/2025 21:20	27,40	1,20	28,30	7,40	38,70	2,30
7809	04/10/2025 21:15	27,60	1,20	34,00	7,40	38,80	3,50
7810	04/10/2025 21:10	27,60	1,20	32,00	7,40	38,90	0,10
7811	04/10/2025 21:05	27,60	1,20	29,50	7,40	38,90	1,80
7812	04/10/2025 21:00	27,50	1,20	28,10	7,40	39,00	2,90
7813	04/10/2025 20:55	27,40	1,20	24,80	7,40	38,90	2,80
7814	04/10/2025 20:50	27,60	1,20	22,60	7,40	38,90	2,50
7815	04/10/2025 20:45	27,60	1,20	19,60	7,40	39,00	3,50
7816	04/10/2025 20:40	27,50	1,20	18,50	7,40	39,20	3,40
7817	04/10/2025 20:35	27,70	1,20	17,80	7,40	39,10	3,10
7818	04/10/2025 20:30	27,50	1,20	17,20	7,40	39,20	3,30
7819	04/10/2025 20:25	27,50	1,20	14,90	7,40	39,30	3,20
7820	04/10/2025 20:20	27,60	1,20	12,70	7,40	39,30	3,10
7821	04/10/2025 20:15	27,50	1,20	12,00	7,40	39,40	2,40
7822	04/10/2025 20:10	27,50	1,30	10,30	7,40	39,60	3,20
7823	04/10/2025 20:05	27,40	1,20	9,60	7,40	39,60	3,10
7824	04/10/2025 20:00	27,50	1,30	8,50	7,40	39,30	3,50
7825	04/10/2025 19:55	27,50	1,30	5,40	7,40	39,50	3,60
7826	04/10/2025 19:50	27,50	1,30	4,70	7,40	39,50	5,60
7827	04/10/2025 19:45	27,10	1,30	4,30	7,40	39,60	3,40
7828	04/10/2025 19:40	27,10	1,30	3,30	7,40	25,60	3,60
7829	04/10/2025 19:35	27,10	1,30	2,70	7,40	0,00	2,60
7830	04/10/2025 19:30	26,90	1,30	2,10	7,50	0,00	4,00
7831	04/10/2025 19:25	26,90	1,30	1,50	7,50	0,00	2,20
7832	04/10/2025 19:20	26,60	1,30	0,90	7,50	0,00	2,30
7833	04/10/2025 19:15	26,80	1,30	0,50	7,50	0,00	2,90
7834	04/10/2025 19:10	26,80	1,30	0,40	7,50	0,00	2,60
7835	04/10/2025 19:05	26,90	1,30	0,40	7,50	0,00	3,20
7836	04/10/2025 19:00	27,00	1,30	0,40	7,50	0,00	12,60
7837	04/10/2025 18:55	27,80	1,30	9,40	7,50	0,00	2,90
7838	04/10/2025 18:50	27,40	1,30	9,20	7,50	0,00	51,00
7839	04/10/2025 18:45	27,00	1,30	9,00	7,50	0,00	50,80
7840	04/10/2025 18:40	27,00	1,30	8,80	7,50	0,00	51,00
7841	04/10/2025 18:35	26,60	1,30	8,50	7,50	0,00	50,60
7842	04/10/2025 18:30	26,30	1,30	8,10	7,50	0,00	51,40
7843	04/10/2025 18:25	26,20	1,30	7,10	7,50	0,00	51,40
7844	04/10/2025 18:20	26,00	1,40	7,00	7,50	0,00	53,60
7845	04/10/2025 18:15	25,80	1,40	5,80	7,50	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7846	04/10/2025 18:10	25,50	1,40	6,90	7,50	0,00	1,50
7847	04/10/2025 18:05	25,40	1,40	6,30	7,50	0,00	1,50
7848	04/10/2025 18:00	25,00	1,40	5,80	7,50	0,00	1,50
7849	04/10/2025 17:55	25,00	1,30	4,80	7,50	36,00	2,40
7850	04/10/2025 17:50	24,90	1,40	3,90	7,50	40,60	3,10
7851	04/10/2025 17:45	24,70	1,40	3,60	7,50	40,50	2,80
7852	04/10/2025 17:40	24,60	1,30	3,30	7,50	40,70	2,10
7853	04/10/2025 17:35	24,40	1,30	2,80	7,50	40,80	1,40
7854	04/10/2025 17:30	24,30	1,30	2,30	7,50	40,70	4,00
7855	04/10/2025 17:25	24,10	1,30	1,80	7,50	40,90	1,50
7856	04/10/2025 17:20	23,80	1,20	1,50	7,50	40,50	1,50
7857	04/10/2025 17:15	23,50	1,20	1,10	7,50	41,00	1,50
7858	04/10/2025 17:10	23,50	1,20	0,80	7,50	41,00	1,50
7859	04/10/2025 17:05	23,30	1,20	0,40	7,50	41,00	1,80
7860	04/10/2025 17:00	26,00	1,40	8,70	7,40	40,80	53,80
7861	04/10/2025 16:55	26,00	1,40	8,70	7,40	0,00	53,70
7862	04/10/2025 16:50	26,00	1,40	8,10	7,50	0,00	53,70
7863	04/10/2025 16:45	25,90	1,40	7,30	7,50	0,00	53,80
7864	04/10/2025 16:40	25,60	1,40	6,40	7,50	0,00	53,80
7865	04/10/2025 16:35	25,20	1,50	5,60	7,50	0,00	53,80
7866	04/10/2025 16:30	29,20	1,50	2,90	7,50	0,00	53,80
7867	04/10/2025 16:25	29,20	1,50	2,90	7,50	0,00	53,80
7868	04/10/2025 16:20	29,00	1,60	2,60	7,50	0,00	53,80
7869	04/10/2025 16:15	28,60	1,60	2,50	7,50	0,00	53,80
7870	04/10/2025 16:10	27,90	1,60	2,30	7,50	0,00	53,70
7871	04/10/2025 16:05	27,80	1,60	2,20	7,50	0,00	53,80
7872	04/10/2025 16:00	27,60	1,60	2,10	7,50	0,00	53,80
7873	04/10/2025 15:55	27,20	1,60	2,00	7,50	4,90	53,80
7874	04/10/2025 15:50	26,80	1,70	1,90	7,50	40,60	53,80
7875	04/10/2025 15:45	26,30	1,70	1,80	7,50	40,60	53,80
7876	04/10/2025 15:40	26,20	1,70	1,70	7,50	40,60	53,80
7877	04/10/2025 15:35	25,90	1,70	1,60	7,50	40,60	53,70
7878	04/10/2025 15:30	25,70	1,70	1,60	7,60	40,60	53,50
7879	04/10/2025 15:25	29,10	1,80	2,50	7,50	40,60	56,30
7880	04/10/2025 15:20	28,60	1,80	2,10	7,50	40,40	53,80
7881	04/10/2025 15:15	28,30	1,80	1,90	7,50	40,50	53,80
7882	04/10/2025 15:10	28,00	1,80	1,80	7,50	40,20	20,50
7883	04/10/2025 15:05	27,70	1,80	1,70	7,50	41,80	46,40
7884	04/10/2025 15:00	27,30	1,80	1,50	7,50	39,90	46,40
7885	04/10/2025 14:55	27,00	1,90	1,40	7,50	40,10	46,40
7886	04/10/2025 14:50	26,40	1,90	1,30	7,50	40,10	46,40
7887	04/10/2025 14:45	26,20	1,90	1,10	7,50	40,20	46,40
7888	04/10/2025 14:40	29,00	1,90	1,20	7,50	40,10	47,10
7889	04/10/2025 14:35	28,80	1,90	1,10	7,50	40,50	46,30
7890	04/10/2025 14:30	28,40	1,90	0,80	7,50	40,00	46,40
7891	04/10/2025 14:25	27,90	1,90	0,70	7,50	40,50	46,20
7892	04/10/2025 14:20	27,80	1,90	0,70	7,50	40,10	46,60
7893	04/10/2025 14:15	27,40	1,90	0,60	7,50	40,50	46,40
7894	04/10/2025 14:10	27,00	1,90	0,50	7,50	0,00	46,70
7895	04/10/2025 14:05	26,40	1,90	0,60	7,50	0,00	46,20

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7896	04/10/2025 14:00	45,30	1,90	21,30	7,50	0,00	46,30
7897	04/10/2025 13:55	44,50	1,90	20,80	7,50	0,00	1,60
7898	04/10/2025 13:50	43,90	1,90	20,40	7,50	0,00	1,40
7899	04/10/2025 13:45	43,50	1,90	20,10	7,60	0,00	1,50
7900	04/10/2025 13:40	43,40	1,90	20,50	7,50	0,00	1,60
7901	04/10/2025 13:35	42,80	1,90	17,30	7,50	0,00	1,30
7902	04/10/2025 13:30	42,60	1,90	16,50	7,50	0,00	1,30
7903	04/10/2025 13:25	42,20	1,90	18,20	7,50	0,00	1,60
7904	04/10/2025 13:20	41,50	1,90	19,20	7,50	0,00	1,40
7905	04/10/2025 13:15	41,30	1,90	19,20	7,50	0,00	1,60
7906	04/10/2025 13:10	41,40	1,90	17,80	7,50	39,60	1,60
7907	04/10/2025 13:05	40,90	1,90	17,60	7,50	39,70	1,70
7908	04/10/2025 13:00	40,60	1,90	14,10	7,50	39,70	1,70
7909	04/10/2025 12:55	39,90	1,90	12,90	7,50	39,80	1,60
7910	04/10/2025 12:50	39,40	1,90	11,40	7,60	40,10	1,80
7911	04/10/2025 12:45	38,90	1,90	11,00	7,50	40,00	1,40
7912	04/10/2025 12:40	38,50	1,90	8,90	7,60	39,90	1,40
7913	04/10/2025 12:35	37,80	2,00	8,50	7,50	39,60	1,80
7914	04/10/2025 12:30	37,30	1,90	7,70	7,50	39,80	1,30
7915	04/10/2025 12:25	36,60	1,90	6,80	7,50	39,80	1,40
7916	04/10/2025 12:20	36,20	1,90	7,00	7,60	39,90	1,70
7917	04/10/2025 12:15	35,60	2,00	6,60	7,50	40,10	1,50
7918	04/10/2025 12:10	34,90	2,00	5,80	7,50	39,80	1,40
7919	04/10/2025 12:05	34,00	2,00	5,30	7,50	39,70	1,70
7920	04/10/2025 12:00	33,40	2,00	6,00	7,50	40,10	1,60
7921	04/10/2025 11:55	32,59	2,00	5,30	7,50	39,90	1,50
7922	04/10/2025 11:50	31,70	2,00	4,00	7,50	39,80	1,70
7923	04/10/2025 11:45	31,00	2,00	3,00	7,50	39,90	46,40
7924	04/10/2025 11:40	30,40	2,00	2,00	7,50	40,00	46,50
7925	04/10/2025 11:35	29,70	2,00	1,50	7,50	40,10	46,50
7926	04/10/2025 11:30	29,20	2,00	1,10	7,50	40,10	46,50
7927	04/10/2025 11:25	28,80	2,00	0,80	7,50	0,00	46,40
7928	04/10/2025 11:20	28,20	2,00	0,70	7,50	0,00	46,30
7929	04/10/2025 11:15	27,70	2,00	0,70	7,50	0,00	46,50
7930	04/10/2025 11:10	40,20	2,10	35,30	7,50	0,00	1,50
7931	04/10/2025 11:05	39,70	2,10	35,40	7,50	0,00	1,60
7932	04/10/2025 11:00	38,90	2,10	32,40	7,50	0,00	1,60
7933	04/10/2025 10:55	38,30	2,10	27,50	7,50	0,00	1,50
7934	04/10/2025 10:50	37,40	2,10	26,30	7,50	0,00	1,60
7935	04/10/2025 10:45	36,80	2,10	24,60	7,50	0,00	1,70
7936	04/10/2025 10:40	36,00	2,10	21,90	7,50	0,00	1,50
7937	04/10/2025 10:35	35,50	2,10	19,60	7,50	0,00	1,50
7938	04/10/2025 10:30	34,90	2,10	17,40	7,50	0,00	1,60
7939	04/10/2025 10:25	33,90	2,10	12,20	7,60	0,00	1,70
7940	04/10/2025 10:20	33,20	2,10	12,20	7,60	0,00	46,30
7941	04/10/2025 10:15	32,40	2,10	11,10	7,60	0,00	46,40
7942	04/10/2025 10:10	31,40	2,10	10,90	7,60	0,00	46,40
7943	04/10/2025 10:05	30,90	2,00	8,90	7,50	0,00	46,50
7944	04/10/2025 10:00	29,90	2,00	8,20	7,60	0,00	46,50
7945	04/10/2025 09:55	28,90	2,00	5,70	7,60	0,00	46,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7946	04/10/2025 09:50	51,80	1,90	11,40	7,60	38,10	1,60
7947	04/10/2025 09:45	50,60	1,90	11,10	7,60	38,10	1,60
7948	04/10/2025 09:40	48,70	1,90	11,20	7,60	38,10	1,60
7949	04/10/2025 09:35	47,40	1,90	10,90	7,60	38,50	1,60
7950	04/10/2025 09:30	46,10	1,80	10,80	7,60	38,80	1,50
7951	04/10/2025 09:25	45,10	1,80	10,40	7,60	38,70	1,60
7952	04/10/2025 09:20	43,40	1,80	10,10	7,60	38,70	1,50
7953	04/10/2025 09:15	41,70	1,70	9,80	7,60	38,80	1,60
7954	04/10/2025 09:10	40,50	1,70	9,60	7,60	38,50	1,50
7955	04/10/2025 09:05	38,80	1,70	9,20	7,60	38,60	1,50
7956	04/10/2025 09:00	37,10	1,70	9,00	7,60	38,60	46,40
7957	04/10/2025 08:55	35,90	1,70	8,70	7,60	39,00	46,40
7958	04/10/2025 08:50	34,20	1,70	8,30	7,60	38,90	46,40
7959	04/10/2025 08:45	32,90	1,60	7,90	7,60	38,90	46,40
7960	04/10/2025 08:40	31,50	1,60	7,80	7,60	38,30	1,60
7961	04/10/2025 08:35	29,90	1,70	7,60	7,60	38,10	1,60
7962	04/10/2025 08:30	33,40	1,60	7,10	7,70	38,20	46,50
7963	04/10/2025 08:25	32,09	1,60	6,90	7,70	0,00	46,40
7964	04/10/2025 08:20	30,40	1,60	6,80	7,70	0,00	46,40
7965	04/10/2025 08:15	31,80	1,50	7,50	7,60	0,00	46,40
7966	04/10/2025 08:10	28,20	1,50	7,10	7,50	0,00	44,60
7967	04/10/2025 08:05	25,90	1,50	6,30	7,50	36,00	45,00
7968	04/10/2025 08:00	34,60	1,60	8,20	7,40	35,70	1,60
7969	04/10/2025 07:55	33,50	1,50	8,10	7,40	35,90	1,60
7970	04/10/2025 07:50	32,09	1,50	7,80	7,50	36,00	46,40
7971	04/10/2025 07:45	31,40	1,40	7,40	7,50	31,50	46,40
7972	04/10/2025 07:40	30,40	1,40	4,50	7,50	26,50	46,40
7973	04/10/2025 07:35	29,60	1,40	4,20	7,50	26,40	46,40
7974	04/10/2025 07:30	29,00	1,30	3,00	7,50	26,30	46,50
7975	04/10/2025 07:25	27,60	1,30	2,50	7,50	27,40	46,40
7976	04/10/2025 07:20	25,50	1,30	2,10	7,40	24,00	0,00
7977	04/10/2025 07:15	24,20	1,30	1,60	7,40	28,00	41,60
7978	04/10/2025 07:10	24,20	1,30	1,30	7,40	34,00	45,00
7979	04/10/2025 07:05	24,10	1,30	0,80	7,40	0,00	45,60
7980	04/10/2025 07:00	24,30	1,30	1,00	7,40	35,00	1,60
7981	04/10/2025 06:55	24,20	1,30	0,50	7,40	32,09	1,60
7982	04/10/2025 06:50	22,80	1,20	31,00	7,40	35,50	2,20
7983	04/10/2025 06:45	22,90	1,20	28,20	7,40	35,20	46,60
7984	04/10/2025 06:40	22,90	1,20	28,60	7,40	35,10	1,50
7985	04/10/2025 06:35	22,90	1,20	28,00	7,40	35,60	1,50
7986	04/10/2025 06:30	23,00	1,20	29,60	7,40	0,00	1,60
7987	04/10/2025 06:25	22,90	1,20	23,80	7,40	31,50	1,60
7988	04/10/2025 06:20	23,00	1,20	23,10	7,40	35,00	1,60
7989	04/10/2025 06:15	22,80	1,20	21,80	7,40	35,70	1,60
7990	04/10/2025 06:10	22,90	1,20	33,60	7,40	35,80	1,50
7991	04/10/2025 06:05	22,90	1,20	28,60	7,40	35,90	1,60
7992	04/10/2025 06:00	23,10	1,20	26,10	7,40	36,30	1,60
7993	04/10/2025 05:55	23,20	1,20	24,10	7,40	0,00	1,60
7994	04/10/2025 05:50	23,10	1,20	21,80	7,40	0,00	1,60
7995	04/10/2025 05:45	23,20	1,20	22,10	7,40	0,00	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
7996	04/10/2025 05:40	23,30	1,20	23,00	7,40	0,00	1,60
7997	04/10/2025 05:35	23,20	1,20	21,20	7,40	0,00	1,60
7998	04/10/2025 05:30	23,20	1,20	16,50	7,40	0,00	1,50
7999	04/10/2025 05:25	23,20	1,20	26,10	7,40	35,30	1,60
8000	04/10/2025 05:20	23,30	1,20	21,60	7,40	0,00	1,60
8001	04/10/2025 05:15	23,40	1,20	18,50	7,40	0,00	1,50
8002	04/10/2025 05:10	23,40	1,20	14,60	7,40	35,10	1,60
8003	04/10/2025 05:05	23,50	1,20	13,50	7,40	0,00	1,50
8004	04/10/2025 05:00	23,40	1,30	12,70	7,40	0,00	1,60
8005	04/10/2025 04:55	23,50	1,30	8,30	7,40	35,00	1,60
8006	04/10/2025 04:50	23,40	1,30	5,70	7,40	1,30	1,60
8007	04/10/2025 04:45	23,70	1,30	4,10	7,40	0,00	1,60
8008	04/10/2025 04:40	23,70	1,30	30,30	7,40	0,00	1,50
8009	04/10/2025 04:35	23,70	1,30	27,80	7,40	3,00	1,60
8010	04/10/2025 04:30	23,90	1,30	27,70	7,40	0,00	1,60
8011	04/10/2025 04:25	24,00	1,30	29,70	7,40	0,00	1,60
8012	04/10/2025 04:20	23,90	1,30	38,00	7,40	0,00	1,50
8013	04/10/2025 04:15	24,00	1,30	28,40	7,40	0,00	1,50
8014	04/10/2025 04:10	24,30	1,30	26,00	7,40	35,70	1,50
8015	04/10/2025 04:05	24,20	1,30	28,10	7,40	36,30	1,60
8016	04/10/2025 04:00	24,30	1,30	26,80	7,40	36,90	1,60
8017	04/10/2025 03:55	24,30	1,30	25,80	7,40	37,60	1,50
8018	04/10/2025 03:50	24,30	1,30	25,00	7,40	0,00	1,50
8019	04/10/2025 03:45	24,50	1,30	25,60	7,40	0,00	1,50
8020	04/10/2025 03:40	24,70	1,30	23,50	7,40	0,00	1,50
8021	04/10/2025 03:35	24,50	1,30	23,90	7,40	0,00	1,50
8022	04/10/2025 03:30	24,60	1,30	21,20	7,40	0,00	1,50
8023	04/10/2025 03:25	24,80	1,30	22,60	7,40	0,00	1,50
8024	04/10/2025 03:20	24,70	1,30	21,30	7,40	0,00	1,60
8025	04/10/2025 03:15	24,70	1,30	41,60	7,40	0,00	1,50
8026	04/10/2025 03:10	24,60	1,30	36,60	7,40	0,00	1,50
8027	04/10/2025 03:05	24,80	1,40	36,10	7,40	0,00	1,50
8028	04/10/2025 03:00	24,90	1,40	34,30	7,40	0,00	1,50
8029	04/10/2025 02:55	24,90	1,30	32,30	7,40	0,00	1,50
8030	04/10/2025 02:50	25,00	1,30	31,40	7,40	35,20	1,60
8031	04/10/2025 02:45	25,00	1,30	28,00	7,40	0,00	1,60
8032	04/10/2025 02:40	25,30	1,40	27,30	7,40	0,00	1,50
8033	04/10/2025 02:35	25,20	1,40	23,80	7,40	35,20	1,60
8034	04/10/2025 02:30	25,20	1,40	22,70	7,40	35,60	1,60
8035	04/10/2025 02:25	25,10	1,40	21,40	7,40	0,00	1,90
8036	04/10/2025 02:20	25,00	1,40	19,10	7,40	0,00	46,20
8037	04/10/2025 02:15	25,20	1,40	17,60	7,40	35,20	1,60
8038	04/10/2025 02:10	25,20	1,40	24,00	7,40	0,00	1,60
8039	04/10/2025 02:05	25,10	1,40	21,60	7,40	0,00	1,60
8040	04/10/2025 02:00	25,00	1,40	19,10	7,40	0,00	51,80
8041	04/10/2025 01:55	25,00	1,40	18,30	7,40	0,00	46,10
8042	04/10/2025 01:50	25,20	1,40	15,70	7,40	0,00	1,60
8043	04/10/2025 01:45	25,30	1,40	11,20	7,40	0,00	1,50
8044	04/10/2025 01:40	25,30	1,40	9,90	7,40	0,00	1,60
8045	04/10/2025 01:35	25,20	1,40	9,20	7,40	34,20	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8046	04/10/2025 01:30	25,10	1,40	8,60	7,40	35,60	1,50
8047	04/10/2025 01:25	25,10	1,40	9,10	7,40	36,20	1,50
8048	04/10/2025 01:20	25,10	1,40	34,30	7,40	36,90	1,50
8049	04/10/2025 01:15	25,20	1,40	31,60	7,40	37,60	51,20
8050	04/10/2025 01:10	25,20	1,40	30,40	7,40	38,50	51,70
8051	04/10/2025 01:05	25,30	1,40	29,10	7,40	0,00	53,30
8052	04/10/2025 01:00	25,30	1,40	28,20	7,40	0,00	45,90
8053	04/10/2025 00:55	25,30	1,40	27,10	7,40	0,00	1,50
8054	04/10/2025 00:50	25,50	1,40	24,80	7,40	0,00	51,90
8055	04/10/2025 00:45	25,50	1,40	23,10	7,40	0,00	54,20
8056	04/10/2025 00:40	25,50	1,40	23,30	7,40	0,00	1,50
8057	04/10/2025 00:35	25,40	1,40	23,30	7,40	0,00	1,60
8058	04/10/2025 00:30	25,40	1,30	25,10	7,40	0,00	1,60
8059	04/10/2025 00:25	25,50	1,30	24,90	7,40	0,00	1,50
8060	04/10/2025 00:20	25,40	1,30	33,00	7,40	0,00	1,50
8061	04/10/2025 00:15	25,50	1,30	31,30	7,40	0,00	1,50
8062	04/10/2025 00:10	25,50	1,30	28,50	7,40	0,00	1,50
8063	04/10/2025 00:05	25,60	1,30	28,40	7,40	0,00	1,50
8064	04/10/2025 00:00	25,30	1,30	24,00	7,40	0,00	1,60
8065	03/10/2025 23:55	25,60	1,30	22,90	7,40	35,50	1,60
8066	03/10/2025 23:50	25,60	1,30	21,10	7,40	0,00	1,60
8067	03/10/2025 23:45	25,70	1,30	19,80	7,40	0,00	1,70
8068	03/10/2025 23:40	25,50	1,30	18,40	7,40	35,50	2,60
8069	03/10/2025 23:35	25,50	1,30	16,50	7,40	0,00	46,40
8070	03/10/2025 23:30	25,60	1,30	15,00	7,40	0,00	1,60
8071	03/10/2025 23:25	25,50	1,30	13,80	7,40	34,40	1,50
8072	03/10/2025 23:20	25,60	1,30	11,20	7,40	35,60	51,90
8073	03/10/2025 23:15	25,40	1,30	12,60	7,40	0,00	51,90
8074	03/10/2025 23:10	25,50	1,30	11,70	7,40	0,00	52,20
8075	03/10/2025 23:05	25,50	1,30	10,20	7,40	35,70	52,70
8076	03/10/2025 23:00	25,30	1,30	9,30	7,40	36,10	54,20
8077	03/10/2025 22:55	25,40	1,30	8,70	7,40	36,50	41,60
8078	03/10/2025 22:50	25,40	1,30	8,10	7,40	37,10	1,50
8079	03/10/2025 22:45	25,40	1,30	7,90	7,40	37,70	1,50
8080	03/10/2025 22:40	25,50	1,30	7,40	7,40	38,00	1,60
8081	03/10/2025 22:35	25,40	1,30	5,50	7,40	38,50	1,50
8082	03/10/2025 22:30	25,40	1,30	4,30	7,50	38,60	1,60
8083	03/10/2025 22:25	25,50	1,30	3,60	7,40	38,70	1,60
8084	03/10/2025 22:20	25,50	1,30	2,90	7,40	0,00	2,00
8085	03/10/2025 22:15	25,40	1,30	2,60	7,50	0,00	46,50
8086	03/10/2025 22:10	25,40	1,30	2,00	7,50	0,00	1,60
8087	03/10/2025 22:05	25,40	1,30	1,50	7,50	0,00	1,50
8088	03/10/2025 22:00	25,30	1,30	1,20	7,50	0,00	1,50
8089	03/10/2025 21:55	25,30	1,30	0,90	7,50	0,00	1,70
8090	03/10/2025 21:50	25,10	1,40	0,70	7,50	0,00	2,10
8091	03/10/2025 21:45	25,10	1,40	0,60	7,50	0,00	46,50
8092	03/10/2025 21:40	25,00	1,40	0,40	7,50	0,00	1,50
8093	03/10/2025 21:35	24,90	1,40	0,40	7,50	0,00	1,50
8094	03/10/2025 21:30	24,90	1,40	0,30	7,50	0,00	51,80
8095	03/10/2025 21:25	24,90	1,40	0,30	7,50	0,00	52,30

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8096	03/10/2025 21:20	37,70	1,40	24,10	7,50	0,00	1,50
8097	03/10/2025 21:15	37,80	1,40	22,10	7,50	35,30	0,10
8098	03/10/2025 21:10	37,80	1,40	20,50	7,50	35,30	53,40
8099	03/10/2025 21:05	37,80	1,40	17,90	7,50	0,00	1,50
8100	03/10/2025 21:00	37,80	1,40	12,60	7,50	35,20	1,50
8101	03/10/2025 20:55	37,50	1,40	14,70	7,50	9,60	0,10
8102	03/10/2025 20:50	37,70	1,40	13,40	7,50	35,10	53,90
8103	03/10/2025 20:45	37,50	1,40	12,50	7,50	35,00	1,50
8104	03/10/2025 20:40	37,30	1,40	12,80	7,50	0,00	1,50
8105	03/10/2025 20:35	37,20	1,40	10,70	7,50	0,00	52,00
8106	03/10/2025 20:30	37,10	1,40	9,10	7,50	36,50	1,60
8107	03/10/2025 20:25	37,20	1,40	9,10	7,50	37,30	1,60
8108	03/10/2025 20:20	37,40	1,40	8,40	7,50	37,40	1,70
8109	03/10/2025 20:15	37,10	1,40	8,60	7,50	37,70	1,90
8110	03/10/2025 20:10	37,00	1,40	7,80	7,50	38,00	46,20
8111	03/10/2025 20:05	37,00	1,40	6,80	7,50	38,30	1,60
8112	03/10/2025 20:00	37,00	1,40	5,80	7,50	43,60	1,50
8113	03/10/2025 19:55	36,70	1,40	5,10	7,50	44,00	1,60
8114	03/10/2025 19:50	36,60	1,40	4,50	7,50	44,60	1,50
8115	03/10/2025 19:45	36,30	1,40	4,00	7,50	44,90	1,60
8116	03/10/2025 19:40	36,60	1,40	3,70	7,50	47,10	1,50
8117	03/10/2025 19:35	36,40	1,40	2,90	7,50	0,00	1,50
8118	03/10/2025 19:30	36,30	1,40	3,10	7,50	0,00	1,50
8119	03/10/2025 19:25	36,10	1,40	3,10	7,50	0,00	1,60
8120	03/10/2025 19:20	35,90	1,40	2,30	7,50	0,00	2,10
8121	03/10/2025 19:15	35,60	1,40	2,00	7,50	0,00	46,20
8122	03/10/2025 19:10	35,60	1,40	1,60	7,60	0,00	46,70
8123	03/10/2025 19:05	35,30	1,40	1,40	7,60	0,00	46,20
8124	03/10/2025 19:00	35,00	1,40	1,20	7,60	0,00	1,60
8125	03/10/2025 18:55	34,90	1,40	1,00	7,60	0,00	51,40
8126	03/10/2025 18:50	34,80	1,40	0,90	7,60	0,00	51,60
8127	03/10/2025 18:45	34,40	1,40	0,80	7,60	0,00	51,70
8128	03/10/2025 18:40	34,40	1,40	0,50	7,60	0,00	52,10
8129	03/10/2025 18:35	33,90	1,40	0,50	7,60	0,00	46,90
8130	03/10/2025 18:30	33,90	1,40	0,50	7,60	40,20	1,50
8131	03/10/2025 18:25	33,20	1,40	0,50	7,60	41,10	51,60
8132	03/10/2025 18:20	33,30	1,40	0,60	7,60	0,00	53,00
8133	03/10/2025 18:15	33,10	1,40	0,60	7,60	0,00	46,20
8134	03/10/2025 18:10	32,80	1,40	0,60	7,60	43,20	1,50
8135	03/10/2025 18:05	32,59	1,40	0,60	7,60	44,10	1,60
8136	03/10/2025 18:00	32,30	1,40	0,60	7,60	0,00	1,50
8137	03/10/2025 17:55	32,00	1,40	0,60	7,60	45,80	51,50
8138	03/10/2025 17:50	31,10	1,40	0,60	7,70	48,90	51,70
8139	03/10/2025 17:45	30,40	1,40	0,60	7,70	0,00	53,00
8140	03/10/2025 17:40	29,80	1,40	0,60	7,70	0,00	46,00
8141	03/10/2025 17:35	29,20	1,40	0,70	7,70	48,20	1,50
8142	03/10/2025 17:30	46,60	1,40	21,80	7,60	49,10	51,30
8143	03/10/2025 17:25	45,70	1,40	21,30	7,60	49,70	51,30
8144	03/10/2025 17:20	44,90	1,40	20,90	7,60	50,20	51,60
8145	03/10/2025 17:15	44,10	1,40	20,30	7,60	50,60	51,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8146	03/10/2025 17:10	43,50	1,40	20,20	7,60	50,70	51,90
8147	03/10/2025 17:05	42,90	1,40	20,10	7,70	51,30	49,90
8148	03/10/2025 17:00	42,00	1,40	19,30	7,60	51,50	1,60
8149	03/10/2025 16:55	41,40	1,40	19,00	7,70	44,40	51,20
8150	03/10/2025 16:50	40,50	1,40	18,20	7,70	0,00	51,70
8151	03/10/2025 16:45	40,10	1,40	17,40	7,70	0,00	46,20
8152	03/10/2025 16:40	39,60	1,40	16,90	7,70	0,00	46,40
8153	03/10/2025 16:35	38,80	1,40	14,30	7,70	0,00	46,20
8154	03/10/2025 16:30	38,30	1,40	13,50	7,70	0,00	46,30
8155	03/10/2025 16:25	37,70	1,40	13,00	7,70	0,00	46,30
8156	03/10/2025 16:20	36,60	1,40	12,40	7,70	0,00	45,90
8157	03/10/2025 16:15	35,30	1,40	11,50	7,70	0,00	46,00
8158	03/10/2025 16:10	34,30	1,40	10,70	7,70	0,00	46,20
8159	03/10/2025 16:05	33,50	1,40	10,80	7,60	0,00	46,10
8160	03/10/2025 16:00	32,70	1,40	10,10	7,60	0,00	46,20
8161	03/10/2025 15:55	31,50	1,40	9,40	7,60	0,00	45,70
8162	03/10/2025 15:50	29,40	1,40	8,40	7,50	48,80	45,40
8163	03/10/2025 15:45	28,10	1,40	7,60	7,50	49,60	9,10
8164	03/10/2025 15:40	28,10	1,40	7,30	7,50	49,50	1,90
8165	03/10/2025 15:35	28,00	1,40	6,20	7,50	49,50	51,60
8166	03/10/2025 15:30	27,70	1,40	4,90	7,50	49,30	51,90
8167	03/10/2025 15:25	27,50	1,40	4,60	7,50	47,60	53,10
8168	03/10/2025 15:20	27,30	1,40	4,30	7,50	47,70	1,50
8169	03/10/2025 15:15	27,30	1,40	3,60	7,50	48,10	1,60
8170	03/10/2025 15:10	27,10	1,40	3,50	7,50	0,00	1,50
8171	03/10/2025 15:05	27,00	1,40	2,20	7,50	0,00	1,50
8172	03/10/2025 15:00	26,80	1,40	1,80	7,50	0,00	1,50
8173	03/10/2025 14:55	26,80	1,40	1,40	7,50	0,00	1,60
8174	03/10/2025 14:50	26,40	1,40	1,10	7,50	0,00	1,50
8175	03/10/2025 14:45	26,40	1,40	0,80	7,50	0,00	0,80
8176	03/10/2025 14:40	26,20	1,50	0,60	7,50	0,00	1,50
8177	03/10/2025 14:35	26,60	1,50	0,60	7,50	0,00	1,60
8178	03/10/2025 14:30	26,50	1,50	0,50	7,50	0,00	1,50
8179	03/10/2025 14:25	26,60	1,50	0,40	7,50	0,00	1,50
8180	03/10/2025 14:20	34,00	1,50	13,50	7,60	0,00	1,60
8181	03/10/2025 14:15	34,30	1,50	13,20	7,60	0,00	0,10
8182	03/10/2025 14:10	34,40	1,50	11,20	7,60	0,00	1,60
8183	03/10/2025 14:05	34,80	1,50	11,00	7,60	0,00	1,60
8184	03/10/2025 14:00	34,30	1,50	9,60	7,60	0,00	1,50
8185	03/10/2025 13:55	34,10	1,50	9,50	7,60	0,00	1,50
8186	03/10/2025 13:50	33,80	1,50	7,50	7,60	0,00	1,50
8187	03/10/2025 13:45	34,10	1,50	7,30	7,60	0,00	1,50
8188	03/10/2025 13:40	33,80	1,50	6,90	7,60	0,00	1,50
8189	03/10/2025 13:35	33,70	1,60	6,30	7,60	0,00	1,50
8190	03/10/2025 13:30	33,30	1,60	7,60	7,50	0,00	1,50
8191	03/10/2025 13:25	33,30	1,60	9,70	7,60	0,00	1,50
8192	03/10/2025 13:20	33,00	1,70	11,10	7,60	0,00	1,50
8193	03/10/2025 13:15	33,10	1,70	6,80	7,60	0,00	1,60
8194	03/10/2025 13:10	33,00	1,70	9,40	7,60	0,00	1,50
8195	03/10/2025 13:05	32,90	1,80	10,30	7,60	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8196	03/10/2025 13:00	32,59	1,80	8,40	7,60	0,00	1,50
8197	03/10/2025 12:55	32,40	1,90	7,10	7,60	0,00	1,60
8198	03/10/2025 12:50	32,30	1,90	6,10	7,60	0,00	1,80
8199	03/10/2025 12:45	32,20	1,90	5,90	7,50	0,00	52,00
8200	03/10/2025 12:40	31,90	2,00	4,90	7,60	0,00	1,60
8201	03/10/2025 12:35	31,90	2,00	4,60	7,60	0,00	1,40
8202	03/10/2025 12:30	31,70	2,10	3,80	7,60	0,00	1,60
8203	03/10/2025 12:25	31,50	2,10	3,30	7,60	0,00	1,80
8204	03/10/2025 12:20	31,50	2,20	3,10	7,60	0,00	1,70
8205	03/10/2025 12:15	31,40	2,20	2,00	7,60	0,00	1,50
8206	03/10/2025 12:10	30,90	2,30	1,70	7,60	0,00	1,50
8207	03/10/2025 12:05	30,70	2,30	1,50	7,60	0,00	1,60
8208	03/10/2025 12:00	30,60	2,40	1,10	7,50	0,00	1,70
8209	03/10/2025 11:55	30,50	2,40	0,70	7,50	0,00	1,70
8210	03/10/2025 11:50	30,00	2,40	0,60	7,50	0,00	1,70
8211	03/10/2025 11:45	37,40	2,30	14,30	7,50	0,00	1,40
8212	03/10/2025 11:40	36,80	2,40	14,10	7,50	0,00	1,50
8213	03/10/2025 11:35	36,10	2,40	13,60	7,50	0,00	1,60
8214	03/10/2025 11:30	35,90	2,40	13,40	7,50	0,00	1,30
8215	03/10/2025 11:25	35,20	2,50	11,10	7,60	0,00	46,30
8216	03/10/2025 11:20	35,20	2,50	10,90	7,50	0,00	1,60
8217	03/10/2025 11:15	35,10	2,50	8,10	7,50	0,00	1,50
8218	03/10/2025 11:10	34,80	2,50	8,80	7,50	0,00	34,70
8219	03/10/2025 11:05	34,70	2,60	7,10	7,50	0,00	86,20
8220	03/10/2025 11:00	34,10	2,60	9,60	7,50	0,00	78,70
8221	03/10/2025 10:55	34,20	2,60	8,00	7,50	0,00	39,70
8222	03/10/2025 10:50	33,90	2,60	7,10	7,50	0,00	34,80
8223	03/10/2025 10:45	33,80	2,60	5,80	7,50	0,00	34,80
8224	03/10/2025 10:40	33,80	2,60	4,50	7,50	0,00	34,80
8225	03/10/2025 10:35	33,40	2,50	3,50	7,50	0,00	52,40
8226	03/10/2025 10:30	33,00	2,50	2,90	7,50	0,00	1,40
8227	03/10/2025 10:25	32,70	2,40	2,50	7,50	0,00	1,80
8228	03/10/2025 10:20	33,00	2,30	1,30	7,50	0,00	1,70
8229	03/10/2025 10:15	31,90	2,30	2,50	7,50	0,00	52,30
8230	03/10/2025 10:10	31,20	2,30	2,10	7,50	0,00	46,10
8231	03/10/2025 10:05	30,50	2,30	1,40	7,50	0,00	1,50
8232	03/10/2025 10:00	31,70	2,30	4,00	7,50	0,00	1,90
8233	03/10/2025 09:55	26,80	2,20	3,70	7,50	0,00	43,60
8234	03/10/2025 09:50	25,20	2,20	3,20	7,50	0,00	43,80
8235	03/10/2025 09:45	24,60	2,20	2,80	7,50	0,00	1,50
8236	03/10/2025 09:40	23,90	2,10	2,30	7,40	0,00	1,50
8237	03/10/2025 09:35	22,00	2,10	1,60	7,50	0,00	43,50
8238	03/10/2025 09:30	22,20	2,00	11,70	7,40	0,00	34,70
8239	03/10/2025 09:25	21,80	1,90	10,80	7,40	0,00	35,00
8240	03/10/2025 09:20	21,90	1,90	10,60	7,40	0,00	35,00
8241	03/10/2025 09:15	22,00	1,90	10,30	7,40	0,00	1,90
8242	03/10/2025 09:10	21,90	1,90	8,20	7,40	0,00	45,40
8243	03/10/2025 09:05	21,90	1,80	9,60	7,40	0,00	1,60
8244	03/10/2025 09:00	21,90	1,70	6,80	7,40	0,00	34,80
8245	03/10/2025 08:55	21,90	1,70	7,00	7,40	0,00	35,10

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8246	03/10/2025 08:50	22,00	1,80	5,60	7,40	0,00	45,90
8247	03/10/2025 08:45	21,90	1,80	5,30	7,40	0,00	1,70
8248	03/10/2025 08:40	21,90	1,70	4,80	7,40	44,20	2,40
8249	03/10/2025 08:35	21,80	1,60	4,50	7,40	44,10	46,10
8250	03/10/2025 08:30	21,90	1,60	4,00	7,40	43,80	1,60
8251	03/10/2025 08:25	21,90	1,60	3,80	7,40	43,70	1,60
8252	03/10/2025 08:20	21,90	1,50	3,50	7,40	43,50	51,60
8253	03/10/2025 08:15	21,90	1,50	3,40	7,40	43,50	45,70
8254	03/10/2025 08:10	21,80	1,50	3,00	7,40	43,50	34,90
8255	03/10/2025 08:05	21,70	1,40	2,70	7,40	44,40	34,70
8256	03/10/2025 08:00	21,90	1,40	2,40	7,40	44,90	34,70
8257	03/10/2025 07:55	21,90	1,40	2,10	7,40	44,70	34,90
8258	03/10/2025 07:50	21,80	1,40	1,90	7,40	44,70	34,70
8259	03/10/2025 07:45	21,80	1,40	1,60	7,40	44,70	1,70
8260	03/10/2025 07:40	21,80	1,40	1,40	7,50	44,90	1,50
8261	03/10/2025 07:35	21,00	1,40	2,80	7,40	44,90	1,40
8262	03/10/2025 07:30	21,00	1,40	2,40	7,40	45,30	1,30
8263	03/10/2025 07:25	21,00	1,40	2,00	7,40	45,70	1,30
8264	03/10/2025 07:20	20,90	1,40	1,60	7,40	46,10	1,50
8265	03/10/2025 07:15	20,90	1,40	1,20	7,40	47,00	1,70
8266	03/10/2025 07:10	21,00	1,40	0,90	7,40	46,90	1,60
8267	03/10/2025 07:05	21,00	1,40	0,60	7,40	46,60	48,20
8268	03/10/2025 07:00	21,00	1,40	0,30	7,40	46,80	49,50
8269	03/10/2025 06:55	21,20	1,40	0,30	7,40	0,00	1,60
8270	03/10/2025 06:50	20,60	1,40	33,10	7,40	45,70	1,60
8271	03/10/2025 06:45	20,40	1,40	33,80	7,40	45,90	1,50
8272	03/10/2025 06:40	20,50	1,40	33,80	7,40	45,40	1,80
8273	03/10/2025 06:35	20,50	1,40	32,40	7,40	45,20	1,80
8274	03/10/2025 06:30	20,50	1,40	31,60	7,40	44,80	44,00
8275	03/10/2025 06:25	20,60	1,40	32,30	7,40	45,40	44,90
8276	03/10/2025 06:20	20,60	1,40	24,70	7,40	45,70	45,10
8277	03/10/2025 06:15	20,60	1,40	23,80	7,40	46,10	45,00
8278	03/10/2025 06:10	20,70	1,40	22,10	7,40	46,80	1,40
8279	03/10/2025 06:05	20,60	1,40	21,90	7,40	46,80	1,40
8280	03/10/2025 06:00	20,60	1,40	19,00	7,40	47,40	1,40
8281	03/10/2025 05:55	20,60	1,40	18,50	7,40	0,00	1,80
8282	03/10/2025 05:50	20,60	1,40	17,50	7,40	0,00	1,60
8283	03/10/2025 05:45	20,90	1,40	17,20	7,40	0,00	1,40
8284	03/10/2025 05:40	20,90	1,40	16,00	7,40	0,00	1,40
8285	03/10/2025 05:35	20,90	1,40	14,70	7,40	0,00	1,40
8286	03/10/2025 05:30	21,10	1,40	15,70	7,40	0,00	1,40
8287	03/10/2025 05:25	21,20	1,40	13,90	7,40	0,00	1,80
8288	03/10/2025 05:20	21,10	1,40	13,70	7,40	0,00	1,60
8289	03/10/2025 05:15	21,20	1,40	12,30	7,40	0,00	1,60
8290	03/10/2025 05:10	21,20	1,40	11,90	7,40	0,00	1,40
8291	03/10/2025 05:05	21,10	1,40	10,60	7,40	0,00	1,50
8292	03/10/2025 05:00	21,20	1,40	9,20	7,40	0,00	1,50
8293	03/10/2025 04:55	21,10	1,40	10,10	7,40	53,30	1,50
8294	03/10/2025 04:50	21,10	1,40	8,30	7,40	0,00	1,60
8295	03/10/2025 04:45	21,20	1,40	10,90	7,40	47,60	1,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8296	03/10/2025 04:40	21,20	1,40	12,10	7,40	0,00	1,50
8297	03/10/2025 04:35	21,20	1,40	11,10	7,40	0,00	1,70
8298	03/10/2025 04:30	21,20	1,40	10,20	7,40	0,00	1,70
8299	03/10/2025 04:25	21,10	1,40	8,60	7,40	46,30	1,80
8300	03/10/2025 04:20	21,20	1,40	8,20	7,40	0,00	2,20
8301	03/10/2025 04:15	21,20	1,40	7,70	7,40	42,10	45,00
8302	03/10/2025 04:10	21,20	1,40	7,80	7,40	42,10	1,80
8303	03/10/2025 04:05	21,10	1,40	7,10	7,40	0,00	1,90
8304	03/10/2025 04:00	21,30	1,40	10,60	7,40	43,10	44,70
8305	03/10/2025 03:55	21,20	1,40	8,80	7,40	0,00	45,20
8306	03/10/2025 03:50	21,10	1,40	7,70	7,40	43,90	1,70
8307	03/10/2025 03:45	21,30	1,40	7,20	7,40	0,00	1,50
8308	03/10/2025 03:40	21,40	1,40	6,60	7,40	0,00	1,60
8309	03/10/2025 03:35	21,50	1,40	5,90	7,40	42,60	1,60
8310	03/10/2025 03:30	21,40	1,40	5,40	7,40	43,40	1,70
8311	03/10/2025 03:25	21,30	1,40	4,90	7,40	44,80	1,70
8312	03/10/2025 03:20	21,40	1,40	4,40	7,40	47,50	1,60
8313	03/10/2025 03:15	21,50	1,40	3,70	7,40	49,80	1,50
8314	03/10/2025 03:10	21,50	1,40	3,00	7,40	0,00	1,50
8315	03/10/2025 03:05	21,40	1,40	2,30	7,40	0,00	1,40
8316	03/10/2025 03:00	21,30	1,40	24,60	7,40	0,00	1,50
8317	03/10/2025 02:55	21,40	1,40	24,50	7,40	0,00	1,50
8318	03/10/2025 02:50	21,50	1,40	23,40	7,40	0,00	1,50
8319	03/10/2025 02:45	21,40	1,40	25,10	7,40	0,00	1,50
8320	03/10/2025 02:40	21,40	1,40	23,40	7,40	0,00	1,60
8321	03/10/2025 02:35	21,40	1,40	22,60	7,40	0,00	1,60
8322	03/10/2025 02:30	21,50	1,40	24,00	7,40	0,00	1,80
8323	03/10/2025 02:25	21,50	1,40	24,70	7,40	0,00	44,30
8324	03/10/2025 02:20	21,50	1,40	24,10	7,40	0,00	44,70
8325	03/10/2025 02:15	21,40	1,40	22,60	7,40	0,00	1,40
8326	03/10/2025 02:10	21,40	1,40	22,40	7,40	0,00	2,70
8327	03/10/2025 02:05	21,50	1,40	23,00	7,40	46,10	51,50
8328	03/10/2025 02:00	21,30	1,40	21,30	7,40	45,80	45,10
8329	03/10/2025 01:55	21,40	1,40	20,80	7,40	0,00	28,60
8330	03/10/2025 01:50	21,30	1,40	21,20	7,40	46,70	1,70
8331	03/10/2025 01:45	21,20	1,40	21,10	7,40	0,00	1,60
8332	03/10/2025 01:40	21,20	1,40	20,70	7,40	0,00	1,60
8333	03/10/2025 01:35	21,30	1,40	20,30	7,40	41,20	1,60
8334	03/10/2025 01:30	21,40	1,40	19,90	7,40	43,80	2,20
8335	03/10/2025 01:25	21,30	1,40	20,00	7,40	0,00	45,00
8336	03/10/2025 01:20	21,30	1,40	20,30	7,40	0,00	1,60
8337	03/10/2025 01:15	21,40	1,40	19,80	7,40	0,00	1,60
8338	03/10/2025 01:10	21,30	1,40	19,90	7,40	0,00	1,60
8339	03/10/2025 01:05	21,40	1,40	26,00	7,40	0,00	1,60
8340	03/10/2025 01:00	21,20	1,40	23,20	7,40	42,60	1,50
8341	03/10/2025 00:55	21,10	1,40	23,00	7,40	42,80	1,70
8342	03/10/2025 00:50	21,20	1,40	23,30	7,40	43,50	1,70
8343	03/10/2025 00:45	21,20	1,40	23,10	7,40	44,40	1,40
8344	03/10/2025 00:40	21,10	1,40	23,30	7,40	45,30	1,70
8345	03/10/2025 00:35	21,20	1,40	32,50	7,40	46,50	1,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8346	03/10/2025 00:30	21,40	1,40	27,80	7,40	45,30	1,60
8347	03/10/2025 00:25	21,40	1,40	25,40	7,40	0,00	1,70
8348	03/10/2025 00:20	21,30	1,40	26,30	7,40	0,00	1,70
8349	03/10/2025 00:15	21,40	1,40	25,70	7,40	0,00	44,90
8350	03/10/2025 00:10	21,40	1,40	25,20	7,40	0,00	44,90
8351	03/10/2025 00:05	21,40	1,40	24,70	7,40	0,00	1,60
8352	03/10/2025 00:00	21,30	1,40	26,20	7,40	0,00	1,50
8353	02/10/2025 23:55	21,40	1,40	29,20	7,40	0,00	1,60
8354	02/10/2025 23:50	21,40	1,50	22,80	7,40	0,00	1,50
8355	02/10/2025 23:45	21,30	1,40	20,60	7,40	0,00	1,70
8356	02/10/2025 23:40	21,30	1,40	15,80	7,40	0,00	2,20
8357	02/10/2025 23:35	21,40	1,40	15,40	7,40	0,00	45,30
8358	02/10/2025 23:30	21,40	1,40	15,40	7,40	0,00	1,70
8359	02/10/2025 23:25	21,40	1,40	14,10	7,40	0,00	1,60
8360	02/10/2025 23:20	21,50	1,40	24,50	7,40	52,00	1,50
8361	02/10/2025 23:15	21,50	1,40	22,40	7,40	0,00	1,50
8362	02/10/2025 23:10	21,50	1,40	21,40	7,40	0,00	1,50
8363	02/10/2025 23:05	21,50	1,40	18,30	7,40	49,80	1,70
8364	02/10/2025 23:00	21,50	1,40	16,60	7,40	30,00	1,60
8365	02/10/2025 22:55	21,30	1,40	15,70	7,40	0,00	1,60
8366	02/10/2025 22:50	21,50	1,40	15,90	7,40	44,90	1,40
8367	02/10/2025 22:45	21,40	1,40	15,80	7,40	0,00	1,40
8368	02/10/2025 22:40	21,40	1,40	13,70	7,40	0,00	1,50
8369	02/10/2025 22:35	21,40	1,40	12,40	7,40	45,90	1,40
8370	02/10/2025 22:30	21,40	1,40	10,20	7,40	46,20	1,40
8371	02/10/2025 22:25	21,50	1,40	8,60	7,40	46,30	1,40
8372	02/10/2025 22:20	21,40	1,40	7,80	7,40	46,80	1,70
8373	02/10/2025 22:15	21,50	1,40	7,00	7,40	47,60	1,40
8374	02/10/2025 22:10	21,60	1,40	5,90	7,40	47,60	1,50
8375	02/10/2025 22:05	21,50	1,40	5,00	7,40	47,80	0,10
8376	02/10/2025 22:00	21,50	1,40	4,30	7,40	47,90	51,90
8377	02/10/2025 21:55	21,40	1,40	3,70	7,40	48,00	45,00
8378	02/10/2025 21:50	21,50	1,40	6,70	7,40	48,20	1,60
8379	02/10/2025 21:45	21,50	1,40	5,80	7,40	48,50	0,60
8380	02/10/2025 21:40	21,50	1,40	5,20	7,40	0,00	50,80
8381	02/10/2025 21:35	21,60	1,40	3,20	7,40	0,00	45,30
8382	02/10/2025 21:30	21,60	1,40	2,70	7,40	0,00	1,60
8383	02/10/2025 21:25	21,50	1,40	1,80	7,40	0,00	0,00
8384	02/10/2025 21:20	21,50	1,40	1,30	7,40	0,00	50,90
8385	02/10/2025 21:15	21,70	1,40	0,80	7,40	0,00	1,60
8386	02/10/2025 21:10	21,70	1,40	0,30	7,40	0,00	1,90
8387	02/10/2025 21:05	21,90	1,40	0,20	7,40	0,00	45,00
8388	02/10/2025 21:00	21,50	1,40	13,80	7,40	0,00	1,70
8389	02/10/2025 20:55	21,70	1,40	12,30	7,40	0,00	1,80
8390	02/10/2025 20:50	21,80	1,40	12,80	7,40	0,00	2,10
8391	02/10/2025 20:45	21,80	1,40	21,50	7,40	0,00	44,80
8392	02/10/2025 20:40	21,70	1,40	20,80	7,40	2,00	45,10
8393	02/10/2025 20:35	21,80	1,40	19,60	7,40	49,70	1,50
8394	02/10/2025 20:30	21,90	1,40	19,40	7,40	0,00	51,00
8395	02/10/2025 20:25	21,90	1,40	17,10	7,40	42,90	44,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8396	02/10/2025 20:20	21,90	1,40	15,30	7,40	42,80	45,10
8397	02/10/2025 20:15	21,80	1,40	14,00	7,40	42,70	44,70
8398	02/10/2025 20:10	21,80	1,40	13,00	7,40	43,00	1,50
8399	02/10/2025 20:05	21,60	1,40	12,30	7,40	43,30	49,70
8400	02/10/2025 20:00	21,60	1,40	12,60	7,40	43,30	50,30
8401	02/10/2025 19:55	21,60	1,40	11,80	7,40	43,60	50,30
8402	02/10/2025 19:50	21,60	1,40	11,30	7,40	43,80	50,80
8403	02/10/2025 19:45	21,30	1,40	10,70	7,40	44,30	50,90
8404	02/10/2025 19:40	21,60	1,40	11,00	7,40	44,50	45,40
8405	02/10/2025 19:35	21,40	1,40	9,10	7,40	44,90	1,70
8406	02/10/2025 19:30	21,50	1,40	7,40	7,40	45,70	1,50
8407	02/10/2025 19:25	21,50	1,40	6,60	7,40	45,80	1,70
8408	02/10/2025 19:20	21,50	1,40	6,10	7,40	45,60	2,40
8409	02/10/2025 19:15	21,50	1,40	5,90	7,40	45,90	45,10
8410	02/10/2025 19:10	21,50	1,40	5,40	7,40	45,70	1,70
8411	02/10/2025 19:05	21,60	1,50	7,90	7,40	45,60	2,50
8412	02/10/2025 19:00	21,50	1,40	7,10	7,40	45,90	44,50
8413	02/10/2025 18:55	21,40	1,50	6,50	7,40	0,00	44,80
8414	02/10/2025 18:50	21,60	1,50	5,20	7,40	0,00	45,10
8415	02/10/2025 18:45	21,70	1,50	4,10	7,40	0,00	1,60
8416	02/10/2025 18:40	21,60	1,50	3,00	7,40	0,00	49,20
8417	02/10/2025 18:35	21,70	1,50	2,30	7,40	0,00	50,20
8418	02/10/2025 18:30	21,60	1,50	1,80	7,40	0,00	50,50
8419	02/10/2025 18:25	21,60	1,50	1,50	7,40	0,00	52,00
8420	02/10/2025 18:20	21,50	1,50	1,20	7,40	0,00	45,20
8421	02/10/2025 18:15	21,70	1,50	1,00	7,40	0,00	45,10
8422	02/10/2025 18:10	21,70	1,50	0,90	7,40	0,00	44,90
8423	02/10/2025 18:05	21,40	1,50	0,80	7,40	0,00	44,90
8424	02/10/2025 18:00	21,60	1,50	0,50	7,40	0,00	1,60
8425	02/10/2025 17:55	21,40	1,50	0,40	7,40	42,80	1,40
8426	02/10/2025 17:50	21,40	1,50	0,30	7,40	42,50	1,20
8427	02/10/2025 17:45	21,50	1,50	0,30	7,40	42,40	50,60
8428	02/10/2025 17:40	21,50	1,50	0,30	7,40	42,60	50,80
8429	02/10/2025 17:35	21,30	1,50	21,90	7,40	42,60	50,90
8430	02/10/2025 17:30	21,10	1,50	21,50	7,40	43,10	50,90
8431	02/10/2025 17:25	21,40	1,50	25,50	7,40	43,30	50,90
8432	02/10/2025 17:20	21,40	1,50	24,30	7,40	43,50	51,00
8433	02/10/2025 17:15	21,30	1,50	24,00	7,40	43,90	51,20
8434	02/10/2025 17:10	21,30	1,50	23,40	7,40	43,80	51,40
8435	02/10/2025 17:05	21,40	1,50	22,70	7,40	43,90	1,90
8436	02/10/2025 17:00	21,60	1,50	21,80	7,40	45,00	44,50
8437	02/10/2025 16:55	21,80	1,50	18,10	7,40	45,50	44,70
8438	02/10/2025 16:50	21,70	1,60	17,20	7,40	43,90	45,00
8439	02/10/2025 16:45	21,80	1,60	16,20	7,40	44,20	1,60
8440	02/10/2025 16:40	21,70	1,60	16,00	7,40	44,20	1,70
8441	02/10/2025 16:35	21,60	1,60	14,90	7,40	44,30	50,10
8442	02/10/2025 16:30	21,80	1,60	13,10	7,40	44,50	50,70
8443	02/10/2025 16:25	21,70	1,60	12,30	7,40	44,50	51,30
8444	02/10/2025 16:20	21,80	1,60	11,50	7,40	0,00	52,40
8445	02/10/2025 16:15	21,80	1,60	11,10	7,40	0,00	46,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8446	02/10/2025 16:10	21,70	1,60	10,10	7,40	0,00	1,70
8447	02/10/2025 16:05	21,60	1,60	9,40	7,40	0,00	51,60
8448	02/10/2025 16:00	21,60	1,60	8,70	7,40	0,00	46,80
8449	02/10/2025 15:55	21,70	1,60	6,90	7,40	0,00	46,40
8450	02/10/2025 15:50	21,70	1,60	10,00	7,40	0,00	1,90
8451	02/10/2025 15:45	21,70	1,60	11,00	7,40	0,00	46,30
8452	02/10/2025 15:40	21,70	1,60	9,00	7,40	0,00	46,40
8453	02/10/2025 15:35	21,80	1,60	7,20	7,40	0,00	1,50
8454	02/10/2025 15:30	21,80	1,60	5,60	7,40	0,00	1,80
8455	02/10/2025 15:25	21,80	1,60	4,70	7,40	0,00	1,50
8456	02/10/2025 15:20	21,90	1,60	3,80	7,40	0,00	46,50
8457	02/10/2025 15:15	21,80	1,60	3,20	7,40	0,00	1,80
8458	02/10/2025 15:10	21,90	1,60	2,30	7,40	0,00	1,70
8459	02/10/2025 15:05	21,90	1,60	1,60	7,40	0,00	1,60
8460	02/10/2025 15:00	21,80	1,60	1,20	7,40	0,00	1,50
8461	02/10/2025 14:55	21,80	1,60	8,80	7,40	0,00	2,20
8462	02/10/2025 14:50	21,80	1,60	6,80	7,40	0,00	1,70
8463	02/10/2025 14:45	21,80	1,60	5,60	7,40	0,00	1,40
8464	02/10/2025 14:40	21,90	1,60	3,50	7,40	0,00	1,50
8465	02/10/2025 14:35	21,80	1,60	2,50	7,40	0,00	1,40
8466	02/10/2025 14:30	21,70	1,70	1,50	7,40	0,00	34,80
8467	02/10/2025 14:25	21,80	1,70	0,80	7,40	0,00	34,80
8468	02/10/2025 14:20	21,80	1,70	0,50	7,40	0,00	34,80
8469	02/10/2025 14:15	21,80	1,70	0,30	7,50	0,00	34,90
8470	02/10/2025 14:10	21,60	1,60	10,90	7,40	0,00	34,90
8471	02/10/2025 14:05	21,50	1,60	10,50	7,40	0,00	34,70
8472	02/10/2025 14:00	21,50	1,60	14,40	7,40	0,00	34,70
8473	02/10/2025 13:55	21,70	1,60	13,70	7,40	0,00	35,50
8474	02/10/2025 13:50	21,80	1,60	13,40	7,40	0,00	34,70
8475	02/10/2025 13:45	21,80	1,60	12,20	7,40	0,00	34,80
8476	02/10/2025 13:40	21,60	1,60	11,80	7,40	0,00	1,60
8477	02/10/2025 13:35	21,80	1,60	11,40	7,40	0,00	1,70
8478	02/10/2025 13:30	21,70	1,60	11,30	7,40	0,00	1,50
8479	02/10/2025 13:25	21,80	1,60	9,50	7,40	0,00	1,70
8480	02/10/2025 13:20	21,80	1,60	8,90	7,40	0,00	1,50
8481	02/10/2025 13:15	21,70	1,70	8,40	7,40	0,00	1,60
8482	02/10/2025 13:10	21,80	1,80	8,00	7,40	0,00	1,60
8483	02/10/2025 13:05	21,70	1,70	8,40	7,40	0,00	1,60
8484	02/10/2025 13:00	21,80	1,70	8,00	7,40	0,00	1,60
8485	02/10/2025 12:55	21,70	1,70	5,90	7,40	0,00	1,60
8486	02/10/2025 12:50	21,70	1,80	6,20	7,40	0,00	1,60
8487	02/10/2025 12:45	21,70	1,80	8,40	7,40	0,00	1,60
8488	02/10/2025 12:40	21,70	1,80	12,20	7,40	0,00	1,50
8489	02/10/2025 12:35	21,80	1,80	11,20	7,40	0,00	1,60
8490	02/10/2025 12:30	21,60	1,80	11,60	7,40	0,00	1,60
8491	02/10/2025 12:25	21,80	1,80	10,50	7,40	0,00	1,60
8492	02/10/2025 12:20	21,80	1,90	9,60	7,40	0,00	1,60
8493	02/10/2025 12:15	21,70	1,90	9,20	7,40	0,00	1,60
8494	02/10/2025 12:10	21,70	1,90	8,90	7,40	0,00	1,50
8495	02/10/2025 12:05	21,70	1,90	7,50	7,40	0,00	1,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8496	02/10/2025 12:00	21,70	1,80	7,00	7,40	0,00	1,60
8497	02/10/2025 11:55	21,80	1,80	6,60	7,40	0,00	1,60
8498	02/10/2025 11:50	21,70	1,80	6,40	7,40	0,00	1,60
8499	02/10/2025 11:45	21,90	1,80	5,90	7,40	0,00	1,50
8500	02/10/2025 11:40	21,90	1,80	5,70	7,40	0,00	1,60
8501	02/10/2025 11:35	21,80	1,80	5,30	7,40	0,00	1,60
8502	02/10/2025 11:30	21,80	1,80	12,30	7,40	0,00	1,60
8503	02/10/2025 11:25	21,80	2,00	10,20	7,40	0,00	1,70
8504	02/10/2025 11:20	21,80	2,10	8,70	7,40	0,00	1,70
8505	02/10/2025 11:15	21,90	2,10	7,00	7,40	0,00	1,70
8506	02/10/2025 11:10	21,90	2,10	5,60	7,40	0,00	1,60
8507	02/10/2025 11:05	22,00	2,10	4,00	7,40	0,00	1,70
8508	02/10/2025 11:00	22,00	2,10	3,10	7,40	0,00	1,70
8509	02/10/2025 10:55	21,90	2,10	2,40	7,40	0,00	1,60
8510	02/10/2025 10:50	21,90	2,10	1,80	7,40	0,00	1,60
8511	02/10/2025 10:45	22,00	2,10	1,30	7,40	0,00	1,60
8512	02/10/2025 10:40	22,00	2,00	0,80	7,40	0,00	1,60
8513	02/10/2025 10:35	21,90	2,00	0,50	7,40	0,00	1,60
8514	02/10/2025 10:30	22,10	2,00	0,50	7,40	0,00	1,70
8515	02/10/2025 10:25	21,90	2,00	0,40	7,40	0,00	1,50
8516	02/10/2025 10:20	22,10	2,00	0,40	7,40	0,00	1,60
8517	02/10/2025 10:15	22,30	2,00	9,20	7,40	0,00	1,60
8518	02/10/2025 10:10	22,20	2,00	9,50	7,40	0,00	1,90
8519	02/10/2025 10:05	22,00	2,00	8,40	7,40	0,00	46,50
8520	02/10/2025 10:00	22,00	2,10	7,60	7,40	0,00	1,60
8521	02/10/2025 09:55	22,10	2,00	14,10	7,40	0,00	51,80
8522	02/10/2025 09:50	21,90	2,00	13,20	7,40	0,00	1,60
8523	02/10/2025 09:45	22,00	2,00	11,50	7,40	0,00	1,60
8524	02/10/2025 09:40	22,00	2,00	10,00	7,40	0,00	1,60
8525	02/10/2025 09:35	21,90	2,10	8,80	7,40	0,00	1,60
8526	02/10/2025 09:30	21,80	2,10	6,90	7,40	0,00	1,70
8527	02/10/2025 09:25	22,00	2,20	6,00	7,40	0,00	50,10
8528	02/10/2025 09:20	21,90	2,20	5,00	7,40	0,00	51,10
8529	02/10/2025 09:15	22,00	2,20	4,00	7,50	0,00	51,90
8530	02/10/2025 09:10	22,00	2,30	2,60	7,40	0,00	52,60
8531	02/10/2025 09:05	22,00	2,30	2,10	7,40	0,00	1,60
8532	02/10/2025 09:00	21,90	2,30	1,80	7,40	0,00	1,70
8533	02/10/2025 08:55	21,90	2,20	1,50	7,40	0,00	1,70
8534	02/10/2025 08:50	21,90	2,20	1,20	7,50	0,00	51,50
8535	02/10/2025 08:45	21,60	2,40	3,60	7,40	0,00	53,10
8536	02/10/2025 08:40	21,70	2,40	3,50	7,40	0,00	54,30
8537	02/10/2025 08:35	21,80	2,30	2,50	7,40	0,00	18,30
8538	02/10/2025 08:30	21,70	2,30	2,00	7,40	0,00	1,70
8539	02/10/2025 08:25	21,90	2,20	1,40	7,40	0,00	1,60
8540	02/10/2025 08:20	21,70	2,20	1,00	7,50	0,00	1,60
8541	02/10/2025 08:15	21,80	2,10	0,60	7,40	0,00	1,60
8542	02/10/2025 08:10	21,90	2,00	0,40	7,40	0,00	1,60
8543	02/10/2025 08:05	21,80	1,90	0,30	7,40	0,00	1,70
8544	02/10/2025 08:00	21,90	1,80	0,20	7,40	0,00	1,60
8545	02/10/2025 07:55	22,50	1,70	1,10	7,40	0,00	1,70

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8546	02/10/2025 07:50	22,60	1,70	0,70	7,40	0,00	1,60
8547	02/10/2025 07:45	22,60	1,60	0,30	7,40	0,00	1,80
8548	02/10/2025 07:40	22,60	1,60	0,20	7,40	0,00	2,10
8549	02/10/2025 07:35	22,20	1,50	0,20	7,40	0,00	42,40
8550	02/10/2025 07:30	22,40	1,50	0,40	7,40	0,00	43,20
8551	02/10/2025 07:25	22,50	1,40	0,60	7,40	0,00	50,10
8552	02/10/2025 07:20	22,50	1,40	0,60	7,40	0,00	51,30
8553	02/10/2025 07:15	22,70	1,40	0,20	7,40	0,00	52,30
8554	02/10/2025 07:10	22,60	1,40	0,70	7,40	0,00	53,50
8555	02/10/2025 07:05	22,50	1,30	0,20	7,40	0,00	55,00
8556	02/10/2025 07:00	22,70	1,30	0,40	7,40	0,00	1,60
8557	02/10/2025 06:55	22,80	1,30	0,30	7,40	38,20	1,50
8558	02/10/2025 06:50	22,80	1,30	0,60	7,40	38,40	1,60
8559	02/10/2025 06:45	22,80	1,30	1,60	7,40	37,90	1,60
8560	02/10/2025 06:40	22,90	1,30	0,40	7,40	38,00	1,60
8561	02/10/2025 06:35	22,90	1,30	0,30	7,40	37,40	1,50
8562	02/10/2025 06:30	22,90	1,30	0,90	7,40	37,40	1,50
8563	02/10/2025 06:25	23,00	1,30	0,40	7,40	37,30	1,60
8564	02/10/2025 06:20	22,90	1,30	0,20	7,40	36,40	1,60
8565	02/10/2025 06:15	23,10	1,30	0,30	7,40	37,50	1,60
8566	02/10/2025 06:10	23,20	1,30	0,20	7,40	39,60	1,50
8567	02/10/2025 06:05	23,10	1,30	0,40	7,40	38,40	1,60
8568	02/10/2025 06:00	23,10	1,30	0,20	7,40	0,00	1,50
8569	02/10/2025 05:55	23,20	1,30	0,30	7,40	0,00	1,50
8570	02/10/2025 05:50	23,30	1,30	0,30	7,40	8,50	1,50
8571	02/10/2025 05:45	23,30	1,30	0,20	7,40	35,40	1,50
8572	02/10/2025 05:40	23,40	1,30	0,20	7,40	35,80	1,60
8573	02/10/2025 05:35	23,40	1,30	0,20	7,40	36,30	1,50
8574	02/10/2025 05:30	23,50	1,30	0,50	7,40	36,80	1,60
8575	02/10/2025 05:25	23,50	1,30	0,40	7,40	37,40	1,60
8576	02/10/2025 05:20	23,50	1,30	0,20	7,40	42,50	1,60
8577	02/10/2025 05:15	23,70	1,30	0,40	7,40	42,20	1,60
8578	02/10/2025 05:10	23,70	1,30	0,30	7,40	0,00	1,60
8579	02/10/2025 05:05	23,60	1,30	0,70	7,40	0,00	1,60
8580	02/10/2025 05:00	23,80	1,30	0,20	7,40	0,00	1,60
8581	02/10/2025 04:55	23,80	1,30	0,30	7,40	0,00	1,60
8582	02/10/2025 04:50	23,90	1,30	0,20	7,40	0,00	1,60
8583	02/10/2025 04:45	23,90	1,30	0,80	7,40	0,00	1,50
8584	02/10/2025 04:40	24,00	1,30	0,30	7,40	0,00	1,50
8585	02/10/2025 04:35	23,90	1,30	0,20	7,40	0,00	1,50
8586	02/10/2025 04:30	24,00	1,30	0,40	7,40	0,00	1,60
8587	02/10/2025 04:25	24,00	1,30	0,30	7,40	0,00	1,50
8588	02/10/2025 04:20	24,20	1,30	0,30	7,40	0,00	1,50
8589	02/10/2025 04:15	24,30	1,30	0,60	7,40	0,00	1,50
8590	02/10/2025 04:10	24,30	1,30	0,40	7,40	41,50	1,50
8591	02/10/2025 04:05	24,30	1,30	0,30	7,40	41,90	1,50
8592	02/10/2025 04:00	24,40	1,30	0,30	7,40	0,00	1,50
8593	02/10/2025 03:55	24,40	1,30	0,20	7,40	0,00	1,60
8594	02/10/2025 03:50	24,60	1,30	0,30	7,40	0,00	1,60
8595	02/10/2025 03:45	24,60	1,30	0,80	7,40	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8596	02/10/2025 03:40	24,60	1,30	0,20	7,40	39,70	1,50
8597	02/10/2025 03:35	24,50	1,30	0,40	7,40	0,00	1,50
8598	02/10/2025 03:30	24,60	1,30	0,30	7,40	0,00	1,50
8599	02/10/2025 03:25	24,50	1,30	0,40	7,40	0,00	1,50
8600	02/10/2025 03:20	24,50	1,30	0,40	7,40	41,00	1,60
8601	02/10/2025 03:15	24,60	1,30	0,50	7,40	47,00	1,60
8602	02/10/2025 03:10	24,70	1,30	0,30	7,40	0,00	1,60
8603	02/10/2025 03:05	24,50	1,30	0,30	7,40	0,00	1,60
8604	02/10/2025 03:00	24,60	1,30	0,30	7,40	24,80	1,60
8605	02/10/2025 02:55	24,10	1,30	0,40	7,40	39,30	1,60
8606	02/10/2025 02:50	23,90	1,30	0,50	7,40	40,00	1,50
8607	02/10/2025 02:45	24,10	1,30	0,80	7,40	43,60	1,60
8608	02/10/2025 02:40	24,20	1,30	0,30	7,40	44,70	1,50
8609	02/10/2025 02:35	24,40	1,30	0,30	7,40	47,10	1,60
8610	02/10/2025 02:30	24,40	1,30	0,30	7,40	47,70	1,50
8611	02/10/2025 02:25	24,50	1,30	0,30	7,40	0,00	1,60
8612	02/10/2025 02:20	24,60	1,30	0,30	7,40	0,00	1,50
8613	02/10/2025 02:15	24,60	1,30	0,30	7,40	0,00	0,20
8614	02/10/2025 02:10	24,60	1,30	0,30	7,40	0,00	1,60
8615	02/10/2025 02:05	24,60	1,30	0,30	7,40	0,00	0,80
8616	02/10/2025 02:00	24,70	1,30	0,30	7,40	0,00	1,60
8617	02/10/2025 01:55	24,70	1,30	0,40	7,40	0,00	1,50
8618	02/10/2025 01:50	24,60	1,30	0,40	7,40	0,00	1,50
8619	02/10/2025 01:45	24,60	1,30	0,50	7,40	0,00	1,50
8620	02/10/2025 01:40	24,80	1,30	0,50	7,40	0,00	1,50
8621	02/10/2025 01:35	24,90	1,30	0,60	7,40	0,00	1,50
8622	02/10/2025 01:30	25,00	1,30	0,60	7,40	0,00	1,60
8623	02/10/2025 01:25	25,00	1,30	0,70	7,40	0,00	1,60
8624	02/10/2025 01:20	25,00	1,30	0,80	7,40	0,00	1,60
8625	02/10/2025 01:15	25,10	1,30	0,90	7,40	0,00	1,70
8626	02/10/2025 01:10	24,90	1,30	1,00	7,40	41,60	2,10
8627	02/10/2025 01:05	25,00	1,30	1,10	7,40	0,00	44,70
8628	02/10/2025 01:00	25,00	1,30	0,30	7,40	0,00	1,60
8629	02/10/2025 00:55	25,00	1,30	0,30	7,40	43,10	1,80
8630	02/10/2025 00:50	25,10	1,30	0,30	7,40	0,00	2,30
8631	02/10/2025 00:45	25,30	1,30	0,30	7,40	11,20	44,80
8632	02/10/2025 00:40	25,20	1,30	0,30	7,40	41,70	1,60
8633	02/10/2025 00:35	25,40	1,30	0,30	7,40	49,80	1,50
8634	02/10/2025 00:30	25,20	1,30	0,30	7,40	0,00	50,00
8635	02/10/2025 00:25	25,20	1,30	0,30	7,40	46,90	50,40
8636	02/10/2025 00:20	25,30	1,30	0,30	7,40	0,00	50,90
8637	02/10/2025 00:15	25,30	1,30	0,30	7,40	0,00	45,50
8638	02/10/2025 00:10	25,40	1,30	0,30	7,40	47,10	1,60
8639	02/10/2025 00:05	25,50	1,30	0,30	7,40	47,90	1,50
8640	02/10/2025 00:00	25,50	1,30	0,30	7,40	48,80	1,50
8641	01/10/2025 23:55	25,50	1,30	0,30	7,40	50,10	1,60
8642	01/10/2025 23:50	25,70	1,30	0,30	7,40	50,30	1,60
8643	01/10/2025 23:45	25,60	1,30	0,30	7,40	51,20	1,90
8644	01/10/2025 23:40	25,70	1,30	0,30	7,40	0,00	44,70
8645	01/10/2025 23:35	25,70	1,30	0,30	7,40	0,00	45,60

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8646	01/10/2025 23:30	25,60	1,30	0,30	7,40	0,00	1,70
8647	01/10/2025 23:25	25,80	1,30	0,30	7,40	0,00	2,10
8648	01/10/2025 23:20	26,00	1,30	0,30	7,40	0,00	44,70
8649	01/10/2025 23:15	25,90	1,30	0,40	7,40	0,00	43,90
8650	01/10/2025 23:10	25,60	1,30	0,40	7,40	0,00	1,90
8651	01/10/2025 23:05	25,40	1,30	0,40	7,40	0,00	44,30
8652	01/10/2025 23:00	25,30	1,30	0,40	7,40	0,00	44,80
8653	01/10/2025 22:55	25,40	1,30	0,40	7,40	0,00	45,30
8654	01/10/2025 22:50	25,50	1,30	0,40	7,40	0,00	45,60
8655	01/10/2025 22:45	25,40	1,30	0,50	7,40	0,00	45,30
8656	01/10/2025 22:40	25,60	1,30	0,50	7,40	48,00	1,50
8657	01/10/2025 22:35	25,80	1,30	0,50	7,40	0,00	1,60
8658	01/10/2025 22:30	25,90	1,30	0,40	7,40	40,80	1,50
8659	01/10/2025 22:25	25,80	1,30	0,40	7,40	37,70	1,50
8660	01/10/2025 22:20	25,90	1,30	0,50	7,40	38,20	1,60
8661	01/10/2025 22:15	25,90	1,30	0,50	7,40	38,60	1,70
8662	01/10/2025 22:10	25,90	1,30	0,50	7,40	39,30	9,60
8663	01/10/2025 22:05	25,90	1,30	0,50	7,40	39,70	45,00
8664	01/10/2025 22:00	25,90	1,30	0,50	7,40	40,10	1,60
8665	01/10/2025 21:55	26,00	1,30	0,60	7,40	40,40	1,90
8666	01/10/2025 21:50	25,90	1,30	0,60	7,40	40,70	44,50
8667	01/10/2025 21:45	25,90	1,30	0,60	7,40	43,00	44,90
8668	01/10/2025 21:40	26,00	1,30	0,60	7,40	43,00	1,50
8669	01/10/2025 21:35	26,00	1,30	0,60	7,40	42,70	1,40
8670	01/10/2025 21:30	26,00	1,30	0,60	7,40	42,60	44,50
8671	01/10/2025 21:25	26,00	1,30	0,60	7,40	42,80	44,60
8672	01/10/2025 21:20	25,80	1,30	0,70	7,40	42,90	45,20
8673	01/10/2025 21:15	25,80	1,30	0,70	7,40	42,90	44,90
8674	01/10/2025 21:10	25,80	1,30	0,70	7,40	42,80	1,80
8675	01/10/2025 21:05	25,70	1,30	0,70	7,40	43,20	44,30
8676	01/10/2025 21:00	25,60	1,30	0,70	7,40	43,30	45,70
8677	01/10/2025 20:55	25,90	1,30	0,80	7,40	0,00	1,50
8678	01/10/2025 20:50	25,70	1,30	0,80	7,40	0,00	1,60
8679	01/10/2025 20:45	25,50	1,30	0,80	7,40	0,00	51,20
8680	01/10/2025 20:40	26,00	1,30	0,80	7,40	0,00	52,80
8681	01/10/2025 20:35	26,00	1,30	0,90	7,40	0,00	1,50
8682	01/10/2025 20:30	25,80	1,30	0,90	7,40	0,00	51,10
8683	01/10/2025 20:25	25,80	1,30	0,90	7,40	0,00	51,20
8684	01/10/2025 20:20	25,80	1,30	1,00	7,40	0,00	51,70
8685	01/10/2025 20:15	25,60	1,30	1,00	7,40	0,00	52,30
8686	01/10/2025 20:10	25,40	1,30	1,10	7,40	0,00	52,10
8687	01/10/2025 20:05	25,40	1,30	1,10	7,40	0,00	52,10
8688	01/10/2025 20:00	25,30	1,30	1,20	7,40	0,00	52,70
8689	01/10/2025 19:55	25,40	1,30	1,20	7,40	43,90	52,90
8690	01/10/2025 19:50	25,40	1,30	1,30	7,40	43,90	52,90
8691	01/10/2025 19:45	25,40	1,30	1,40	7,40	43,80	53,70
8692	01/10/2025 19:40	25,20	1,30	1,40	7,40	43,70	46,80
8693	01/10/2025 19:35	25,10	1,30	1,50	7,40	43,80	1,50
8694	01/10/2025 19:30	24,90	1,40	1,60	7,40	43,50	51,70
8695	01/10/2025 19:25	24,90	1,40	1,80	7,40	43,40	53,00

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8696	01/10/2025 19:20	24,90	1,40	1,80	7,40	43,50	1,50
8697	01/10/2025 19:15	24,80	1,40	2,00	7,40	43,40	1,50
8698	01/10/2025 19:10	25,00	1,40	2,10	7,40	43,50	51,80
8699	01/10/2025 19:05	24,90	1,40	2,30	7,40	43,60	52,20
8700	01/10/2025 19:00	25,00	1,40	2,40	7,40	43,80	46,80
8701	01/10/2025 18:55	24,90	1,40	2,70	7,40	42,30	46,70
8702	01/10/2025 18:50	24,80	1,40	2,90	7,40	43,40	1,50
8703	01/10/2025 18:45	24,90	1,40	3,20	7,40	43,70	51,20
8704	01/10/2025 18:40	25,00	1,40	3,50	7,40	51,10	51,30
8705	01/10/2025 18:35	24,80	1,40	3,90	7,40	45,00	51,70
8706	01/10/2025 18:30	24,70	1,40	4,30	7,40	45,00	52,20
8707	01/10/2025 18:25	24,90	1,40	4,80	7,40	45,10	52,20
8708	01/10/2025 18:20	24,50	1,40	5,30	7,40	45,10	52,50
8709	01/10/2025 18:15	24,70	1,40	5,90	7,40	44,90	53,80
8710	01/10/2025 18:10	24,50	1,40	6,70	7,40	0,00	1,60
8711	01/10/2025 18:05	24,00	1,50	7,50	7,40	0,00	51,10
8712	01/10/2025 18:00	26,40	1,50	8,10	7,30	0,00	51,40
8713	01/10/2025 17:55	43,40	1,50	9,20	7,40	0,00	51,90
8714	01/10/2025 17:50	43,00	1,50	8,90	7,40	0,00	52,20
8715	01/10/2025 17:45	42,30	1,50	8,60	7,40	0,00	46,70
8716	01/10/2025 17:40	41,90	1,50	8,20	7,40	0,00	46,70
8717	01/10/2025 17:35	41,40	1,50	8,40	7,40	0,00	46,20
8718	01/10/2025 17:30	41,00	1,50	8,20	7,40	0,00	1,50
8719	01/10/2025 17:25	40,50	1,50	8,00	7,40	0,00	51,30
8720	01/10/2025 17:20	39,80	1,50	7,80	7,40	0,00	51,50
8721	01/10/2025 17:15	39,50	1,50	7,50	7,40	0,00	51,80
8722	01/10/2025 17:10	37,60	1,50	7,40	7,40	44,80	52,60
8723	01/10/2025 17:05	37,50	1,50	6,70	7,40	45,10	46,10
8724	01/10/2025 17:00	38,10	1,50	6,50	7,40	45,20	1,50
8725	01/10/2025 16:55	37,80	1,50	6,40	7,40	45,20	51,60
8726	01/10/2025 16:50	37,30	1,50	6,10	7,40	45,20	51,70
8727	01/10/2025 16:45	36,60	1,50	5,90	7,40	45,10	51,90
8728	01/10/2025 16:40	36,00	1,50	5,70	7,40	45,20	53,10
8729	01/10/2025 16:35	35,50	1,50	5,60	7,40	45,30	1,50
8730	01/10/2025 16:30	34,90	1,50	5,30	7,40	45,40	52,90
8731	01/10/2025 16:25	34,10	1,50	5,50	7,40	45,20	46,40
8732	01/10/2025 16:20	33,80	1,50	5,30	7,40	45,10	35,80
8733	01/10/2025 16:15	33,00	1,50	5,20	7,40	45,20	1,50
8734	01/10/2025 16:10	32,40	1,40	5,00	7,40	45,30	52,10
8735	01/10/2025 16:05	31,90	1,50	4,70	7,40	45,40	1,50
8736	01/10/2025 16:00	31,20	1,50	4,50	7,40	45,30	1,60
8737	01/10/2025 15:55	30,80	1,50	4,30	7,40	45,60	1,50
8738	01/10/2025 15:50	29,90	1,50	3,90	7,40	45,40	1,50
8739	01/10/2025 15:45	29,50	1,50	3,60	7,40	45,60	3,00
8740	01/10/2025 15:40	28,60	1,50	3,50	7,40	45,70	1,50
8741	01/10/2025 15:35	27,70	1,50	3,30	7,40	45,70	1,50
8742	01/10/2025 15:30	27,20	1,50	3,20	7,40	45,90	1,50
8743	01/10/2025 15:25	27,20	1,50	2,90	7,40	0,00	1,50
8744	01/10/2025 15:20	27,40	1,50	3,20	7,40	0,00	1,50
8745	01/10/2025 15:15	27,90	1,50	3,60	7,40	0,00	1,50

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8746	01/10/2025 15:10	27,20	1,50	3,30	7,40	0,00	1,60
8747	01/10/2025 15:05	61,30	1,50	2,90	7,40	0,00	1,60
8748	01/10/2025 15:00	32,40	1,50	2,60	7,40	0,00	1,60
8749	01/10/2025 14:55	31,40	1,50	2,30	7,40	0,00	1,50
8750	01/10/2025 14:50	30,90	1,50	2,20	7,40	0,00	1,60
8751	01/10/2025 14:45	30,50	100,00	2,10	7,40	0,00	1,60
8752	01/10/2025 14:40	42,50	0,20	4,40	7,40	0,00	1,50
8753	01/10/2025 14:35	41,80	0,20	4,30	7,40	0,00	1,50
8754	01/10/2025 14:30	41,10	0,20	3,90	7,40	0,00	1,60
8755	01/10/2025 14:25	41,00	0,20	3,20	7,40	46,40	52,50
8756	01/10/2025 14:20	52,90	0,20	25,20	7,40	46,60	46,70
8757	01/10/2025 14:15	52,20	0,20	24,30	7,40	46,60	1,50
8758	01/10/2025 14:10	51,70	0,20	21,80	7,40	46,50	51,80
8759	01/10/2025 14:05	51,10	0,20	20,10	7,40	46,70	38,60
8760	01/10/2025 14:00	50,40	0,20	18,00	7,40	46,70	1,50
8761	01/10/2025 13:55	49,80	0,20	15,80	7,40	46,80	0,20
8762	01/10/2025 13:50	49,10	0,20	15,30	7,40	47,10	1,20
8763	01/10/2025 13:45	48,40	0,20	15,30	7,40	47,40	1,20
8764	01/10/2025 13:40	47,90	0,20	14,90	7,40	47,20	46,20
8765	01/10/2025 13:35	47,10	0,20	14,60	7,40	47,20	1,50
8766	01/10/2025 13:30	47,40	0,20	14,10	7,40	47,40	1,50
8767	01/10/2025 13:25	46,80	0,20	12,90	7,40	47,60	1,50
8768	01/10/2025 13:20	46,10	0,20	11,50	7,40	47,80	1,50
8769	01/10/2025 13:15	45,30	0,20	15,30	7,40	47,80	1,30
8770	01/10/2025 13:10	44,50	0,20	13,90	7,40	47,80	1,50
8771	01/10/2025 13:05	44,50	0,20	13,10	7,40	47,30	1,50
8772	01/10/2025 13:00	44,50	0,20	11,70	7,40	44,80	0,70
8773	01/10/2025 12:55	44,30	0,20	12,10	7,40	44,90	1,60
8774	01/10/2025 12:50	43,50	0,20	10,10	7,40	45,20	1,60
8775	01/10/2025 12:45	42,80	0,20	9,50	7,40	38,20	1,70
8776	01/10/2025 12:40	42,20	0,20	9,20	7,40	0,00	1,60
8777	01/10/2025 12:35	41,70	0,20	9,20	7,40	0,00	46,60
8778	01/10/2025 12:30	41,00	0,20	9,20	7,40	0,00	1,50
8779	01/10/2025 12:25	40,50	0,20	8,80	7,40	0,00	1,60
8780	01/10/2025 12:20	39,60	0,20	8,10	7,40	0,00	51,60
8781	01/10/2025 12:15	39,60	0,20	7,80	7,40	0,00	52,80
8782	01/10/2025 12:10	38,90	0,20	7,30	7,40	0,00	1,50
8783	01/10/2025 12:05	37,40	0,20	7,00	7,40	0,00	1,70
8784	01/10/2025 12:00	36,60	0,20	8,50	7,40	0,00	1,50
8785	01/10/2025 11:55	35,60	0,20	8,20	7,40	0,00	46,50
8786	01/10/2025 11:50	34,40	0,20	8,10	7,40	0,00	1,70
8787	01/10/2025 11:45	34,00	0,20	7,80	7,40	0,00	51,70
8788	01/10/2025 11:40	33,10	0,20	7,70	7,40	0,00	48,80
8789	01/10/2025 11:35	32,20	0,20	7,30	7,40	0,00	1,70
8790	01/10/2025 11:30	31,40	0,20	6,80	7,40	0,00	51,70
8791	01/10/2025 11:25	30,90	0,20	6,20	7,40	0,00	46,70
8792	01/10/2025 11:20	30,10	0,20	5,50	7,40	0,00	46,70
8793	01/10/2025 11:15	60,50	0,20	10,30	7,40	0,00	1,60
8794	01/10/2025 11:10	59,10	0,20	9,70	7,40	0,00	52,00
8795	01/10/2025 11:05	58,00	0,20	8,80	7,40	0,00	46,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8796	01/10/2025 11:00	56,50	0,20	8,20	7,40	0,00	1,60
8797	01/10/2025 10:55	54,90	0,20	7,30	7,40	0,00	1,50
8798	01/10/2025 10:50	53,80	0,20	11,50	7,40	0,00	1,40
8799	01/10/2025 10:45	52,10	0,20	11,10	7,40	0,00	1,50
8800	01/10/2025 10:40	50,20	0,20	9,90	7,40	0,00	46,50
8801	01/10/2025 10:35	48,60	0,20	9,60	7,40	0,00	1,60
8802	01/10/2025 10:30	46,70	0,20	9,30	7,40	0,00	1,80
8803	01/10/2025 10:25	44,80	0,20	8,60	7,40	0,00	1,90
8804	01/10/2025 10:20	42,90	0,20	8,20	7,40	0,00	45,80
8805	01/10/2025 10:15	41,00	0,20	7,50	7,40	0,00	46,50
8806	01/10/2025 10:10	39,50	0,20	6,80	7,40	0,00	1,50
8807	01/10/2025 10:05	37,90	0,20	6,20	7,40	0,00	1,50
8808	01/10/2025 10:00	35,90	0,20	5,60	7,40	0,00	50,90
8809	01/10/2025 09:55	34,90	0,20	5,00	7,40	0,00	51,60
8810	01/10/2025 09:50	34,10	0,20	4,30	7,40	0,00	1,60
8811	01/10/2025 09:45	47,10	0,20	13,70	7,40	0,00	1,50
8812	01/10/2025 09:40	47,00	0,20	12,90	7,50	0,00	53,00
8813	01/10/2025 09:35	42,00	0,20	12,00	7,40	0,00	46,90
8814	01/10/2025 09:30	39,90	0,20	11,60	7,40	0,00	1,60
8815	01/10/2025 09:25	38,90	0,20	10,80	7,40	0,00	34,90
8816	01/10/2025 09:20	38,20	0,20	10,20	7,40	0,00	34,80
8817	01/10/2025 09:15	36,60	0,20	9,30	7,40	0,00	34,90
8818	01/10/2025 09:10	34,10	0,20	8,20	7,40	0,00	34,80
8819	01/10/2025 09:05	34,20	0,20	7,60	7,40	0,00	34,90
8820	01/10/2025 09:00	42,00	0,20	5,30	7,40	0,00	34,90
8821	01/10/2025 08:55	37,00	0,20	5,00	7,40	0,00	34,80
8822	01/10/2025 08:50	34,30	0,20	4,70	7,40	0,00	41,30
8823	01/10/2025 08:45	29,40	0,20	3,80	7,40	0,00	42,40
8824	01/10/2025 08:40	25,20	0,20	12,10	7,40	0,00	43,40
8825	01/10/2025 08:35	24,90	0,20	11,20	7,40	0,00	44,20
8826	01/10/2025 08:30	25,00	0,20	10,80	7,40	0,00	44,80
8827	01/10/2025 08:25	22,80	0,20	10,10	7,40	0,00	1,60
8828	01/10/2025 08:20	22,70	0,20	10,10	7,40	0,00	51,20
8829	01/10/2025 08:15	22,60	0,20	8,80	7,40	0,00	57,40
8830	01/10/2025 08:10	22,70	0,20	8,00	7,40	0,00	57,50
8831	01/10/2025 08:05	22,80	0,20	7,30	7,40	0,00	58,40
8832	01/10/2025 08:00	22,90	0,20	5,80	7,40	0,00	58,90
8833	01/10/2025 07:55	22,80	0,20	4,60	7,40	0,00	1,90
8834	01/10/2025 07:50	22,70	0,20	3,90	7,40	0,00	1,70
8835	01/10/2025 07:45	22,90	0,20	3,50	7,40	0,00	1,70
8836	01/10/2025 07:40	22,80	0,20	3,00	7,40	0,00	1,70
8837	01/10/2025 07:35	23,00	0,20	2,40	7,50	0,00	1,70
8838	01/10/2025 07:30	23,10	0,20	2,00	7,40	0,00	1,70
8839	01/10/2025 07:25	23,10	0,20	1,60	7,50	0,00	1,70
8840	01/10/2025 07:20	23,00	0,20	1,30	7,40	0,00	1,70
8841	01/10/2025 07:15	22,90	0,20	0,90	7,40	0,00	1,70
8842	01/10/2025 07:10	23,10	0,20	0,60	7,50	0,00	54,00
8843	01/10/2025 07:05	23,30	0,20	0,50	7,50	0,00	55,60
8844	01/10/2025 07:00	23,30	0,20	0,50	7,50	0,00	57,30
8845	01/10/2025 06:55	23,20	0,20	0,40	7,50	0,00	1,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8846	01/10/2025 06:50	23,20	0,20	26,20	7,40	0,00	1,70
8847	01/10/2025 06:45	23,20	0,20	25,50	7,50	0,00	1,80
8848	01/10/2025 06:40	23,20	0,20	24,50	7,50	0,00	1,80
8849	01/10/2025 06:35	23,40	0,20	24,00	7,40	0,00	1,80
8850	01/10/2025 06:30	23,30	0,20	23,30	7,40	0,00	1,80
8851	01/10/2025 06:25	23,30	0,20	21,80	7,50	0,00	58,20
8852	01/10/2025 06:20	23,50	0,20	20,90	7,50	0,00	1,70
8853	01/10/2025 06:15	23,40	0,20	20,40	7,50	40,70	1,60
8854	01/10/2025 06:10	23,50	0,20	19,60	7,50	41,20	57,30
8855	01/10/2025 06:05	23,60	0,20	19,10	7,50	41,50	57,70
8856	01/10/2025 06:00	23,50	0,20	18,40	7,50	0,00	59,10
8857	01/10/2025 05:55	23,60	0,20	17,70	7,50	40,10	1,80
8858	01/10/2025 05:50	23,70	0,20	17,00	7,50	40,20	1,70
8859	01/10/2025 05:45	23,80	0,20	16,50	7,50	0,00	1,70
8860	01/10/2025 05:40	23,70	0,20	16,00	7,50	41,70	1,70
8861	01/10/2025 05:35	23,60	0,20	15,80	7,50	42,90	1,80
8862	01/10/2025 05:30	23,60	0,20	15,00	7,50	45,50	1,80
8863	01/10/2025 05:25	23,60	0,20	14,30	7,50	0,00	1,70
8864	01/10/2025 05:20	23,90	0,20	13,80	7,50	0,00	1,70
8865	01/10/2025 05:15	23,90	0,20	13,20	7,40	39,70	1,70
8866	01/10/2025 05:10	24,00	0,20	12,70	7,40	40,40	1,70
8867	01/10/2025 05:05	23,90	0,20	13,10	7,40	40,60	1,80
8868	01/10/2025 05:00	23,30	0,20	12,30	7,40	41,20	1,80
8869	01/10/2025 04:55	23,30	0,20	12,20	7,40	41,10	1,70
8870	01/10/2025 04:50	23,40	0,20	12,60	7,40	42,10	1,60
8871	01/10/2025 04:45	23,30	0,20	15,30	7,40	42,70	1,80
8872	01/10/2025 04:40	23,40	0,20	15,00	7,40	43,40	1,80
8873	01/10/2025 04:35	23,50	0,20	14,70	7,50	43,80	1,80
8874	01/10/2025 04:30	23,50	0,20	15,30	7,50	0,00	1,60
8875	01/10/2025 04:25	23,50	0,20	15,00	7,50	0,00	1,70
8876	01/10/2025 04:20	23,70	0,20	14,80	7,50	0,00	1,80
8877	01/10/2025 04:15	23,70	0,20	14,60	7,40	0,00	2,00
8878	01/10/2025 04:10	23,60	0,20	14,00	7,50	0,00	38,00
8879	01/10/2025 04:05	23,50	0,20	13,10	7,50	0,00	51,60
8880	01/10/2025 04:00	23,50	0,20	12,90	7,50	0,00	1,70
8881	01/10/2025 03:55	23,80	0,20	12,70	7,50	0,00	58,10
8882	01/10/2025 03:50	23,80	0,20	12,40	7,50	0,00	52,00
8883	01/10/2025 03:45	23,70	0,20	12,10	7,50	0,00	1,80
8884	01/10/2025 03:40	23,90	0,20	12,20	7,50	0,00	1,80
8885	01/10/2025 03:35	24,10	0,20	11,80	7,50	0,00	58,90
8886	01/10/2025 03:30	24,00	0,20	11,40	7,50	5,80	1,80
8887	01/10/2025 03:25	24,50	0,20	10,90	7,50	40,40	1,60
8888	01/10/2025 03:20	24,50	0,20	10,50	7,50	0,00	1,70
8889	01/10/2025 03:15	24,70	0,20	12,30	7,50	42,10	1,80
8890	01/10/2025 03:10	24,70	0,20	11,60	7,50	43,90	1,70
8891	01/10/2025 03:05	24,70	0,20	11,10	7,50	0,00	1,80
8892	01/10/2025 03:00	24,70	0,20	10,70	7,50	44,80	1,70
8893	01/10/2025 02:55	24,80	0,20	9,90	7,50	0,00	1,70
8894	01/10/2025 02:50	24,90	0,20	22,60	7,50	0,00	1,70
8895	01/10/2025 02:45	24,90	0,20	21,60	7,50	0,00	1,80

STT	Thời gian	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Flowin (m3/h)	Flow (m3/h)
8896	01/10/2025 02:40	24,90	0,20	20,80	7,50	0,00	1,80
8897	01/10/2025 02:35	25,00	0,20	20,10	7,50	0,00	1,80
8898	01/10/2025 02:30	25,10	0,20	25,40	7,50	39,60	1,70
8899	01/10/2025 02:25	24,90	0,20	24,60	7,50	40,10	1,70
8900	01/10/2025 02:20	25,00	0,20	23,10	7,50	40,70	1,80
8901	01/10/2025 02:15	24,40	0,20	21,80	7,50	41,30	1,70
8902	01/10/2025 02:10	24,60	0,20	21,10	7,50	41,80	1,80
8903	01/10/2025 02:05	24,60	0,20	20,30	7,50	43,10	58,20
8904	01/10/2025 02:00	24,80	0,20	19,20	7,50	43,50	52,20
8905	01/10/2025 01:55	24,80	0,20	18,20	7,50	43,70	1,70
8906	01/10/2025 01:50	24,90	0,20	17,60	7,50	44,00	57,50
8907	01/10/2025 01:45	25,00	0,20	16,80	7,50	0,00	58,10
8908	01/10/2025 01:40	25,10	0,20	16,20	7,50	0,00	59,00
8909	01/10/2025 01:35	25,10	0,20	15,60	7,50	0,00	1,80
8910	01/10/2025 01:30	25,10	0,20	15,00	7,50	0,00	1,70
8911	01/10/2025 01:25	25,10	0,20	14,50	7,50	0,00	1,70
8912	01/10/2025 01:20	25,40	0,20	14,30	7,50	0,00	1,70
8913	01/10/2025 01:15	25,30	0,20	13,70	7,50	0,00	1,70
8914	01/10/2025 01:10	25,40	0,20	18,30	7,50	0,00	1,80
8915	01/10/2025 01:05	25,50	0,20	17,80	7,50	0,00	1,80
8916	01/10/2025 01:00	25,60	0,20	17,10	7,40	0,00	1,80
8917	01/10/2025 00:55	25,50	0,20	16,40	7,50	0,00	1,80
8918	01/10/2025 00:50	25,70	0,20	16,60	7,50	0,00	1,70
8919	01/10/2025 00:45	25,70	0,20	15,90	7,50	40,40	1,80
8920	01/10/2025 00:40	25,70	0,20	15,30	7,50	41,00	1,70
8921	01/10/2025 00:35	25,90	0,20	15,10	7,50	40,80	1,70
8922	01/10/2025 00:30	26,00	0,20	14,20	7,50	40,70	1,70
8923	01/10/2025 00:25	25,90	0,20	13,50	7,40	40,50	1,70
8924	01/10/2025 00:20	26,00	0,20	12,90	7,50	40,40	1,80
8925	01/10/2025 00:15	26,00	0,20	15,70	7,40	40,40	1,70
8926	01/10/2025 00:10	26,10	0,20	15,10	7,40	40,40	1,80
8927	01/10/2025 00:05	26,30	0,20	14,40	7,40	40,50	57,90
8928	01/10/2025 00:00	26,40	0,20	13,80	7,40	40,90	1,70